



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 2

תקופת דוח: (14/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 16/09/25


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40138	C4 ביומד - חשמל בניין 2	81019049 - 5	294.20	0.00	1,690.20	1,984.40	12.20	
			סה"כ צריכה	294.20	0.00	1,690.20	1,984.40		
2	44275	DNA בניין 2 קומה 6	81019049 - 2	416.67	0.00	2,167.20	2,583.87	12.26	
			סה"כ צריכה	416.67	0.00	2,167.20	2,583.87		
3	45428	KONE בניין 2 קומה 4 מאור וכוח	81018717 - 8	641.20	0.00	2,970.80	3,612.00	13.60	
			סה"כ צריכה	641.20	0.00	2,970.80	3,612.00		
4	29925	KONE בניין 2 קומת קרקע	16226508 - 6	277.60	0.00	1,602.40	1,880.00	11.76	
			סה"כ צריכה	277.60	0.00	1,602.40	1,880.00		
5	45427	אס.ו.י. טקפרו בע"מ בניין 2	81019049 - 4	128.30	0.00	693.70	822.00	4.70	
			סה"כ צריכה	128.30	0.00	693.70	822.00		
6	24880	ארט מדיקל 1 בניין 2	16226508 - 2	675.20	0.00	3,534.00	4,209.20	36.13	
			סה"כ צריכה	675.20	0.00	3,534.00	4,209.20		
7	47324	ארט מדיקל 2 בניין 2	16226508 - 8	369.75	0.00	2,554.75	2,924.50	22.89	
			סה"כ צריכה	369.75	0.00	2,554.75	2,924.50		
8	60203	בניין 2 - קומה 07 COMPASS	16226508 - 11	311.90	0.00	1,422.10	1,734.00	5.69	
			16226508 - 12	260.32	0.00	1,188.80	1,449.12	4.78	
			סה"כ צריכה	572.22	0.00	2,610.90	3,183.12		
9	40126	גדות מיכליות ומאגרים לחימיקלים בע"מ בניין 2 קומה 6	81018717 - 1	930.00	0.00	5,671.80	6,601.80	35.40	
			סה"כ צריכה	930.00	0.00	5,671.80	6,601.80		
10	26710	גולף בניין 2 קומה 1	16226508 - 4	1,371.20	0.00	7,480.00	8,851.20	50.78	
			סה"כ צריכה	1,371.20	0.00	7,480.00	8,851.20		
11	49513	גולף בניין 2 קומה 2 - שוכר משנה	16226508 - 3	146.80	0.00	589.80	736.60	5.20	
			סה"כ צריכה	146.80	0.00	589.80	736.60		
12	40129	דרך לחיים 1 בניין 2 קומה 6	81018717 - 4	1,931.40	0.00	10,147.40	12,078.80	55.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,931.40	0.00	10,147.40	12,078.80		
13	42132	דרך לחיים 2 בניין 2	16226508 - 7	2,620.00	0.00	11,747.60	14,367.60	47.82	
			סה"כ צריכה	2,620.00	0.00	11,747.60	14,367.60		
14	59390	חברת XMPIE בקומה 7	16226508 - 11	-311.90	0.00	-1,422.10	-1,734.00	5.69	
			16226508 - 12	-260.32	0.00	-1,188.80	-1,449.12	4.78	
			16226508 - 13	1,808.00	0.00	8,285.60	10,093.60	31.43	
			סה"כ צריכה	1,235.78	0.00	5,674.70	6,910.48		
15	45539	חניונים בניין 2	81006477 - 5	616.80	0.00	2,543.70	3,160.50	13.00	
			81006477 - 6	635.00	0.00	2,479.30	3,114.30	13.70	
			סה"כ צריכה	1,251.80	0.00	5,023.00	6,274.80		
16	57719	מונולית בע"מ בניין 2 קומה 7	81018717 - 3	316.80	0.00	1,419.20	1,736.00	11.20	
			סה"כ צריכה	316.80	0.00	1,419.20	1,736.00		
17	40269	מיזוג אויר בניין 2	81006477 - 1	1,771.20	0.00	11,660.40	13,431.60	157.20	
			81006477 - 2	160.80	0.00	2,470.80	2,631.60	60.00	
			81006477 - 3	22.80	0.00	111.60	134.40	15.60	
			81006477 - 4	1,945.20	0.00	10,900.80	12,846.00	193.20	
			81006477 - 8	961.40	0.00	4,187.60	5,149.00	43.20	
			81017123 - 1	1.20	0.00	433.20	434.40	4.80	
			81017123 - 2	3,880.80	0.00	25,580.40	29,461.20	220.80	
			81017123 - 3	2,022.00	0.00	17,678.40	19,700.40	219.60	
			81017123 - 4	1,943.70	0.00	9,309.60	11,253.30	48.30	
			81017123 - 5	79.20	0.00	500.40	579.60	4.80	
			81017123 - 6	551.00	0.00	2,524.00	3,075.00	9.40	
			81017123 - 7	1,154.40	0.00	5,300.00	6,454.40	21.60	
			81017123 - 8	29.60	0.00	133.60	163.20	1.20	
			סה"כ צריכה	14,523.30	0.00	90,790.80	105,314.10		
18	40141	משרדי סודסקו בניין 2	81019049 - 8	759.20	0.00	4,867.60	5,626.80	41.60	
			סה"כ צריכה	759.20	0.00	4,867.60	5,626.80		
19	46204	סולארוינדס בניין 2 קומה 5	81019049 - 3	707.40	0.00	3,928.00	4,635.40	24.00	
			סה"כ צריכה	707.40	0.00	3,928.00	4,635.40		
20	26711	ספארק ביונד בניין 2	16226508 - 5	265.20	0.00	2,096.80	2,362.00	19.03	
			סה"כ צריכה	265.20	0.00	2,096.80	2,362.00		
21	45540	ציבורי בניין 2	81006477 - 7	185.20	0.00	1,468.00	1,653.20	13.60	
			81029831 - 1	48.90	0.00	191.40	240.30	1.30	
			81029831 - 2	130.00	0.00	592.70	722.70	2.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81029831 - 3	156.50	0.00	559.70	716.20	3.40	
			81029831 - 4	315.70	0.00	1,197.30	1,513.00	5.90	
			81029831 - 5	50.10	0.00	200.80	250.90	2.60	
			81029831 - 6	14.10	0.00	27.60	41.70	0.50	
			81029831 - 7	75.70	0.00	277.40	353.10	1.50	
			81029831 - 8	311.80	0.00	1,422.30	1,734.10	8.40	
			סה"כ צריכה	1,288.00	0.00	5,937.20	7,225.20		
22	40132	קולופלס בניין 2 קומה 5 מאור וכוח	81018717 - 7	94.20	0.00	661.00	755.20	6.40	
			סה"כ צריכה	94.20	0.00	661.00	755.20		
23	57763	קומה 05 GBG	16226508 - 9	83.68	0.00	534.72	618.40	7.37	
			סה"כ צריכה	83.68	0.00	534.72	618.40		
24	40134	קומה 5 מיקסין תוכנה	81019049 - 1	73.40	0.00	376.40	449.80	7.20	
			סה"כ צריכה	73.40	0.00	376.40	449.80		
25	23848	קלו מדיקל בניין 2	16226508 - 1	24.00	0.00	642.00	666.00	10.36	
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	642.00	666.00		
26	40139	ראוטינג בע"מ בניין 2	81019049 - 6	330.40	0.00	2,293.20	2,623.60	20.80	
			סה"כ צריכה	330.40	0.00	2,293.20	2,623.60		
27	45426	תאת טכנולוגיות בע"מ בניין 2	81019049 - 7	39.60	0.00	149.60	189.20	2.90	
			סה"כ צריכה	39.60	0.00	149.60	189.20		
			סה"כ צריכה	31,367.30	0.00	177,854.77	209,222.07		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				209,222.07		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (31,367.30 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (177,854.77 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40267	צ'ילרים 12/7 בניין 2	81006477 - 1	1,771.20	0.00	11,660.40	13,431.60	157.20	
			81006477 - 2	160.80	0.00	2,470.80	2,631.60	60.00	
			81006477 - 3	22.80	0.00	111.60	134.40	15.60	
			81006477 - 4	1,945.20	0.00	10,900.80	12,846.00	193.20	
			81006477 - 8	961.40	0.00	4,187.60	5,149.00	43.20	
			81017123 - 1	1.20	0.00	433.20	434.40	4.80	
			81017123 - 2	3,880.80	0.00	25,580.40	29,461.20	220.80	
			81017123 - 3	2,022.00	0.00	17,678.40	19,700.40	219.60	
			81017123 - 4	1,943.70	0.00	9,309.60	11,253.30	48.30	
			81017123 - 5	79.20	0.00	500.40	579.60	4.80	
			סה"כ צריכה	12,788.30	0.00	82,833.20	95,621.50		
2	40266	צ'ילרים 24/7 בניין 2	81017123 - 6	551.00	0.00	2,524.00	3,075.00	9.40	
			81017123 - 7	1,154.40	0.00	5,300.00	6,454.40	21.60	
			81017123 - 8	29.60	0.00	133.60	163.20	1.20	
			סה"כ צריכה	1,735.00	0.00	7,957.60	9,692.60		

