



דוח קוט"ש

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (15/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 17/09/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		327.30	267.30	0.00	60.00	14152620 - 1	מיזוג אויר - לידעה	9746	1
		18,006.80	14,711.00	0.00	3,295.80	14152634 - 1			
		33,965.80	28,559.30	0.00	5,406.50	14152642 - 1			
		11,690.20	9,601.30	0.00	2,088.90	14158920 - 1			
		6,413.00	5,236.30	0.00	1,176.70	14158979 - 1			
	4,859.13	21,427.50	17,102.50	0.00	4,325.00	15091234 - 1			
		91,830.60	75,477.70	0.00	16,352.90	סה"כ צריכה			
	5.71	2,030.40	1,659.60	0.00	370.80	15091209 - 4	דרייב נט - מעבדה ב-1 - אל פסק C חדרי תקשורת	59985	2
		2,030.40	1,659.60	0.00	370.80	סה"כ צריכה			
	655.65	112.00	91.00	0.00	21.00	15091211 - 3	דרייב נט אל פסק A1 - מעבדות קומה 1-	9629	3
		112.00	91.00	0.00	21.00	סה"כ צריכה			
	1,310.66	88.00	72.00	0.00	16.00	15091211 - 4	דרייב נט אל פסק A2 - מעבדות קומה 1-	9630	4
		88.00	72.00	0.00	16.00	סה"כ צריכה			
		-194.40	-158.65	0.00	-35.75	13148435 - 1	צריכה ציבורית	60965	5
		-99.40	-82.00	0.00	-17.40	13156969 - 1			
		-266.20	-201.20	0.00	-65.00	13199804 - 1			
		-63.53	-51.29	0.00	-12.24	13199858 - 1			
		-562.10	-459.00	0.00	-103.10	13199894 - 1			
		-327.30	-267.30	0.00	-60.00	14152620 - 1			
		-18,006.80	-14,711.00	0.00	-3,295.80	14152634 - 1			
		-33,965.80	-28,559.30	0.00	-5,406.50	14152642 - 1			
	1.06	-292.20	-239.22	0.00	-52.98	14155755 - 1			
	0.26	-91.65	-74.90	0.00	-16.75	14155755 - 2			
	0.95	-133.55	-100.96	0.00	-32.59	14155755 - 3			
		-11,690.20	-9,601.30	0.00	-2,088.90	14158920 - 1			
		-6,413.00	-5,236.30	0.00	-1,176.70	14158979 - 1			
	92.74	18,515.20	15,078.40	0.00	3,436.80	15091206 - 4			
	256.90	60,294.40	50,016.00	0.00	10,278.40	15091207 - 1			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091208 - 1	5,612.80	0.00	24,966.40	30,579.20	98.43	
			15091209 - 4	-370.80	0.00	-1,659.60	-2,030.40	5.71	
			15091211 - 3	-21.00	0.00	-91.00	-112.00	655.65	
			15091211 - 4	-16.00	0.00	-72.00	-88.00	1,310.66	
			15091218 - 1	-67.31	0.00	-301.86	-369.17	2.02	
			15091219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091219 - 3	-225.60	0.00	-1,380.80	-1,606.40	12.71	
			15091219 - 4	0.00	0.00	3.20	3.20	2.43	
			15091234 - 1	-4,325.00	0.00	-17,102.50	-21,427.50	4,859.13	
			15112865 - 1	-63.89	0.00	-370.48	-434.38		
			15112872 - 1	-531.20	0.00	-2,331.40	-2,862.60		
			15112873 - 1	-319.80	0.00	-1,135.30	-1,455.10		
			15112965 - 1	-450.70	0.00	-1,626.30	-2,077.00		
			15112982 - 1	-260.60	0.00	-1,421.00	-1,681.60		
			15140006 - 1	-107.70	0.00	-602.00	-709.70		
			15140030 - 1	2.80	0.00	14.30	17.10		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140058 - 1	-364.00	0.00	-1,260.70	-1,624.70		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-76.80	0.00	-498.30	-575.10	5.73	
			16092135 - 2	-60.80	0.00	-255.10	-315.90	3.25	
			16092135 - 4	-68.80	0.00	-395.90	-464.70	6.75	
			17013914 - 1	-46.31	0.00	-204.91	-251.22		
			17013974 - 1	-746.20	0.00	-2,957.50	-3,703.70		
			18170730 - 1	8,736.00	0.00	36,070.40	44,806.40	241.34	
			21262386 - 1	-688.20	0.00	-3,090.10	-3,778.30	12.82	
			סה"כ צריכה	6,892.37	0.00	29,649.53	36,541.90		
6	16929	קומה 01 NEXTAG - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	531.20	0.00	2,331.40	2,862.60		
			סה"כ צריכה	531.20	0.00	2,331.40	2,862.60		
7	23784	קומה 01 NEXTAG - מספק משני צד (מערב)	15112873 - 1	319.80	0.00	1,135.30	1,455.10		
			16092135 - 1	76.80	0.00	498.30	575.10	5.73	
			16092135 - 4	68.80	0.00	395.90	464.70	6.75	
			סה"כ צריכה	465.40	0.00	2,029.50	2,494.90		
8	19805	קומה 01 NEXTAG - מפסק ראשי חיוני	13156969 - 1	17.40	0.00	82.00	99.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	17.40	0.00	82.00	99.40		
9	27312	קומה 01 נקסט אייג'	2 - 16092135	60.80	0.00	255.10	315.90	3.25	
			1 - 17013914	46.31	0.00	204.91	251.22		
			סה"כ צריכה	107.11	0.00	460.006	567.12		
10	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	1 - 13148435	35.75	0.00	158.65	194.40		
			1 - 13199894	103.10	0.00	459.00	562.10		
			1 - 15112965	450.70	0.00	1,626.30	2,077.00		
			סה"כ צריכה	589.55	0.00	2,243.95	2,833.50		
11	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	1 - 13199804	65.00	0.00	201.20	266.20		
			1 - 17013974	746.20	0.00	2,957.50	3,703.70		
			סה"כ צריכה	811.20	0.00	3,158.70	3,969.90		
12	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	8.38	0.00	37.45	45.82	0.26	
			סה"כ צריכה	8.38	0.00	37.45	45.82		
13	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	26.49	0.00	119.61	146.10	1.06	
			סה"כ צריכה	26.49	0.00	119.61	146.10		
14	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	1 - 15112985	88.80	0.00	321.60	410.40		
			סה"כ צריכה	88.80	0.00	321.60	410.40		
15	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	8.38	0.00	37.45	45.82	0.26	
			סה"כ צריכה	8.38	0.00	37.45	45.82		
16	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	26.49	0.00	119.61	146.10	1.06	
			סה"כ צריכה	26.49	0.00	119.61	146.10		
17	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	1 - 15112982	260.60	0.00	1,421.00	1,681.60		
			1 - 15112985	-88.80	0.00	-321.60	-410.40		
			סה"כ צריכה	171.80	0.00	1,099.40	1,271.20		
18	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	1 - 13199858	12.24	0.00	51.29	63.53		
			1 - 15112865	63.89	0.00	370.48	434.38		
			1 - 15140046	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	76.13	0.00	421.77	497.90		
19	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	67.31	0.00	301.86	369.17	2.02	
			15091219 - 3	225.60	0.00	1,380.80	1,606.40	12.71	
			15091219 - 4	0.00	0.00	-3.20	-3.20	2.43	
			סה"כ צריכה	292.91	0.00	1,679.46	1,972.37		
20	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	107.70	0.00	602.00	709.70		
			15140030 - 1	-2.80	0.00	-14.30	-17.10		
			סה"כ צריכה	104.90	0.00	587.70	692.60		
21	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	32.59	0.00	100.96	133.55	0.95	
			15140058 - 1	364.00	0.00	1,260.70	1,624.70		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	396.59	0.00	1,361.66	1,758.25		
22	51076	קורנית ויזן - קומה 1-	21262386 - 1	688.20	0.00	3,090.10	3,778.30	12.82	
			סה"כ צריכה	688.20	0.00	3,090.10	3,778.30		
			סה"כ צריכה	28,064.00	0.00	126,131.20	154,195.20		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				154,195.20		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (28,064.00 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (126,131.20 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	0.00	0.00	10.90	10.90		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	10.90	10.90		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	399.00	0.00	1,786.20	2,185.20	6.18	
			סה"כ צריכה	399.00	0.00	1,786.20	2,185.20		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	1,106.00	0.00	5,118.00	6,224.00	27.34	
			סה"כ צריכה	1,106.00	0.00	5,118.00	6,224.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	1,011.20	0.00	4,720.00	5,731.20	25.82	
			סה"כ צריכה	1,011.20	0.00	4,720.00	5,731.20		
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			15091247 - 4	1.65	0.00	9.00	10.65		
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	2.50	0.00	11.15	13.65	2.64	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	2.34	0.00	10.30	12.64	0.04	
			15129244 - 13	9.30	0.00	161.30	170.60	1.16	
			סה"כ צריכה	15.79	0.00	191.75	207.54		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.00	0.00	1.50	1.50	0.19	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	43.70	0.00	300.50	344.20	1.71	
			סה"כ צריכה	43.70	0.00	302.00	345.70		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	326.40	0.00	1,305.28	1,631.68	16.93	
			15091609 - 1	403.84	0.00	1,338.24	1,742.08	8.52	
			סה"כ צריכה	730.24	0.00	2,643.52	3,373.76		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	584.64	0.00	2,604.48	3,189.12	9.18	
			15091609 - 2	171.84	0.00	742.08	913.92	8.48	
			סה"כ צריכה	756.48	0.00	3,346.56	4,103.04		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	8142	חניון 3-	15091605 - 3	299.20	0.00	1,331.20	1,630.40	4.62	
			15091609 - 3	60.48	0.00	258.88	319.36	1.18	
			סה"כ צריכה	359.68	0.00	1,590.08	1,949.76		
12	8143	חניון 4-	15091605 - 4	289.92	0.00	1,291.84	1,581.76	5.61	
			15091609 - 4	145.28	0.00	573.12	718.40	6.21	
			סה"כ צריכה	435.20	0.00	1,864.96	2,300.16		
13	11183	לשעבר צד DRIVENETS מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	11212	לשעבר דרייב נט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	8.20	0.00	36.60	44.80	0.13	
			15112981 - 1	6.30	0.00	28.30	34.60		
			סה"כ צריכה	14.50	0.00	64.90	79.40		
15	37460	לשעבר דרייבנט	17312808 - 1	2.40	0.00	8.50	10.90	114.04	
			19051936 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21262385 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	
			סה"כ צריכה	2.40	0.00	8.50	10.90		
16	56941	לשעבר קומה 07 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	22344985 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	22164	לשעבר קומה 11 דרייב נט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	1.70	0.00	8.30	10.00		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1.70	0.00	8.30	10.00		
20	38499	לשעבר קומה 16 רודה שוורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	26.35	0.00	112.76	139.12	1.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	84.90	0.00	379.30	464.20		
			15140031 - 1	-75.80	0.00	-328.60	-404.40		
			סה"כ צריכה	35.45	0.00	163.46	198.92		
21	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	0.00	0.00	12.80	12.80	1.02	
			15091247 - 3	28.00	0.00	126.20	154.20	0.44	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.02	0.02	10.48	
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	8.05	0.00	35.40	43.45	0.12	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	36.05	0.00	174.42	210.47		
22	9640	מטען אל פסק A1 - מעבודות	15091211 - 1	316.00	0.00	1,422.00	1,738.00	5.04	
			סה"כ צריכה	316.00	0.00	1,422.00	1,738.00		
23	9641	מטען אל פסק A2 - מעבודות	15091211 - 2	302.00	0.00	1,362.00	1,664.00	4.80	
			סה"כ צריכה	302.00	0.00	1,362.00	1,664.00		
24	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	75.80	0.00	328.60	404.40		
			סה"כ צריכה	75.80	0.00	328.60	404.40		
25	9811	מפסק ראשי מעבודות אל פסק	15112983 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	7,185.00	0.00	29,245.00	36,430.00	212.15	
			סה"כ צריכה	7,185.00	0.00	29,245.00	36,430.00		
27	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	1,915.00	0.00	8,465.00	10,380.00	60.85	
			סה"כ צריכה	1,915.00	0.00	8,465.00	10,380.00		
28	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	4,492.80	0.00	19,868.80	24,361.60	72.70	
			סה"כ צריכה	4,492.80	0.00	19,868.80	24,361.60		
29	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	1,888.00	0.00	5,856.00	7,744.00	39.01	
			סה"כ צריכה	1,888.00	0.00	5,856.00	7,744.00		
30	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	35.75	0.00	158.65	194.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112965 - 1	-450.70	0.00	-1,626.30	-2,077.00		
			15112980 - 1	489.20	0.00	1,759.40	2,248.60		
			סה"כ צריכה	74.25	0.00	291.75	366.00		
31	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	3.20	3.20	2.43	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3.20	3.20		
32	19807	קומה 09 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	14152632 - 1	7.50	0.00	31.80	39.30		
			14158950 - 1	1.06	0.00	5.04	6.10		
			15112990 - 1	65.60	0.00	291.40	357.00		
			סה"כ צריכה	74.16	0.00	328.24	402.40		
33	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	27.31	0.00	120.84	148.15		
			סה"כ צריכה	27.31	0.00	120.84	148.15		
34	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	16.07	0.00	71.37	87.44	0.71	
			סה"כ צריכה	16.07	0.00	71.37	87.44		
36	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	9.30	0.00	41.10	50.40		
			סה"כ צריכה	9.30	0.00	41.10	50.40		
37	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	3.30	0.00	12.20	15.50		
			סה"כ צריכה	3.30	0.00	12.20	15.50		
38	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	16.00	0.00	64.95	80.95	0.25	
			סה"כ צריכה	16.00	0.00	64.95	80.95		
40	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	60.36	0.00	186.96	247.32	0.95	
			סה"כ צריכה	60.36	0.00	186.96	247.32		
42	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	16.85	0.00	72.10	88.94	1.38	
			סה"כ צריכה	16.85	0.00	72.10	88.94		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
45	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	3.90	0.00	17.10	21.00		
		סה"כ צריכה		3.90	0.00	17.10	21.00		
46	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	14.36	0.00	60.21	74.57		
		סה"כ צריכה		75.01	0.00	434.92	509.92		
		סה"כ צריכה		89.37	0.00	495.13	584.50		
47	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	7.10	0.00	31.00	38.10		
		סה"כ צריכה		7.10	0.00	31.00	38.10		
48	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
49	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	79.00	0.00	354.35	433.35	1.40	
		סה"כ צריכה		79.00	0.00	354.35	433.35		
50	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	38.02	0.00	170.49	208.51	2.02	
		סה"כ צריכה		38.02	0.00	170.49	208.51		
51	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	8,736.00	0.00	36,070.40	44,806.40	241.34	
		סה"כ צריכה		8,736.00	0.00	36,070.40	44,806.40		
52	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	3,436.80	0.00	15,078.40	18,515.20	92.74	
		סה"כ צריכה		3,436.80	0.00	15,078.40	18,515.20		
53	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	5,612.80	0.00	24,966.40	30,579.20	98.43	
		סה"כ צריכה		5,612.80	0.00	24,966.40	30,579.20		
54	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	10,278.40	0.00	50,016.00	60,294.40	256.90	
		סה"כ צריכה		10,278.40	0.00	50,016.00	60,294.40		
55	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		

