



דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 110

תקופת דוח: (31/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 18/09/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	93.10	2,283.58	1,998.58	0.00	284.99	23070728 - 4	מבנה 110 קפה MAE	51015	1
		2,283.58	1,998.58	0.00	284.99	סה"כ צריכה			
	16.72	3,906.03	3,178.14	0.00	727.89	23070728 - 1	מבנה 110 רו וויסי ניהול בע"מ (ראשי לוח)	37994	2
	93.10	-2,283.58	-1,998.58	0.00	-284.99	23070728 - 4			
		1,622.46	1,179.56	0.00	442.90	סה"כ צריכה			
		3,906.03	3,178.14	0.00	727.89	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		3,906.03				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 727.89)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 3,178.14)

