



דוח קוט"ש

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (01/09/25 - 19/09/25)

תאריך הפקה: 21/09/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9746	מיזוג אויר - לידעה*	14152620 - 1	76.50	0.00	338.00	414.50		
			14152634 - 1	4,269.20	0.00	18,932.40	23,201.60		
			14152642 - 1	6,814.90	0.00	35,157.80	41,972.70		
			14158920 - 1	2,376.40	0.00	10,845.80	13,222.20		
			14158979 - 1	1,497.60	0.00	6,625.60	8,123.20		
			15091234 - 1	5,437.50	0.00	22,085.00	27,522.50	4,859.13	
			סה"כ צריכה	20,472.10	0.00	93,984.60	114,456.70		
2	59985	דרייב נט - מעבדה ב-1 - אל פסק C חדרי תקשורת	15091209 - 4	471.60	0.00	2,101.20	2,572.80	5.74	
			סה"כ צריכה	471.60	0.00	2,101.20	2,572.80		
3	9629	דרייב נט אל פסק A1 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 3	25.00	0.00	113.00	138.00	655.65	
			סה"כ צריכה	25.00	0.00	113.00	138.00		
4	9630	דרייב נט אל פסק A2 - מעבדות קומה 1-	15091211 - 4	21.00	0.00	92.00	113.00	1,310.66	
			סה"כ צריכה	21.00	0.00	92.00	113.00		
5	60965	צריכה ציבורית	13148435 - 1	-45.65	0.00	-201.30	-246.95		
			13156969 - 1	-17.40	0.00	-82.00	-99.40		
			13199804 - 1	-82.80	0.00	-254.40	-337.20		
			13199858 - 1	-15.55	0.00	-58.56	-74.11		
			13199894 - 1	-131.10	0.00	-581.20	-712.30		
			14152620 - 1	-76.50	0.00	-338.00	-414.50		
			14152634 - 1	-4,269.20	0.00	-18,932.40	-23,201.60		
			14152642 - 1	-6,814.90	0.00	-35,157.80	-41,972.70		
			14155755 - 1	-67.56	0.00	-301.92	-369.48	1.06	
			14155755 - 2	-21.35	0.00	-94.75	-116.10	0.26	
			14155755 - 3	-41.47	0.00	-129.73	-171.20	0.95	
			14158920 - 1	-2,376.40	0.00	-10,845.80	-13,222.20		
			14158979 - 1	-1,497.60	0.00	-6,625.60	-8,123.20		
			15091206 - 4	4,377.60	0.00	19,180.80	23,558.40	92.74	
			15091207 - 1	13,011.20	0.00	62,227.20	75,238.40	256.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091208 - 1	7,200.00	0.00	31,814.40	39,014.40	98.43	
			15091209 - 4	-471.60	0.00	-2,101.20	-2,572.80	5.74	
			15091211 - 3	-25.00	0.00	-113.00	-138.00	655.65	
			15091211 - 4	-21.00	0.00	-92.00	-113.00	1,310.66	
			15091218 - 1	-85.70	0.00	-381.78	-467.48	2.02	
			15091219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091219 - 3	-276.00	0.00	-1,750.40	-2,026.40	12.71	
			15091219 - 4	0.00	0.00	3.20	3.20	2.43	
			15091234 - 1	-5,437.50	0.00	-22,085.00	-27,522.50	4,859.13	
			15112865 - 1	-80.55	0.00	-473.94	-554.48		
			15112872 - 1	-692.90	0.00	-2,982.80	-3,675.70		
			15112873 - 1	-417.50	0.00	-1,471.10	-1,888.60		
			15112965 - 1	-579.40	0.00	-2,050.30	-2,629.70		
			15112982 - 1	-340.00	0.00	-1,760.30	-2,100.30		
			15140006 - 1	-136.10	0.00	-762.00	-898.10		
			15140030 - 1	3.50	0.00	17.30	20.80		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140058 - 1	-477.90	0.00	-1,592.80	-2,070.70		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-100.10	0.00	-629.80	-729.90	5.73	
			16092135 - 2	-74.00	0.00	-319.00	-393.00	6.72	
			16092135 - 4	-95.20	0.00	-502.80	-598.00	7.39	
			17013914 - 1	-59.46	0.00	-261.26	-320.72		
			17013974 - 1	-945.10	0.00	-3,685.10	-4,630.20		
			18170730 - 1	11,091.20	0.00	46,048.00	57,139.20	241.34	
			21262386 - 1	-878.40	0.00	-3,897.10	-4,775.50	12.82	
			סה"כ צריכה	9,032.62	0.00	38,775.76	47,808.38		
6	16929	קומה 01 - NEXTAG - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	692.90	0.00	2,982.80	3,675.70		
			סה"כ צריכה	692.90	0.00	2,982.80	3,675.70		
7	23784	קומה 01 - NEXTAG - מספק משני צד (מערב)	15112873 - 1	417.50	0.00	1,471.10	1,888.60		
			16092135 - 1	100.10	0.00	629.80	729.90	5.73	
			16092135 - 4	95.20	0.00	502.80	598.00	7.39	
			סה"כ צריכה	612.80	0.00	2,603.70	3,216.50		
8	19805	קומה 01 - NEXTAG - מספק ראשי חיוני	13156969 - 1	17.40	0.00	82.00	99.40		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	17.40	0.00	82.00	99.40		
9	27312	קומה 01 נקסט אייג'	2 - 16092135	74.00	0.00	319.00	393.00	6.72	
			1 - 17013914	59.46	0.00	261.26	320.72		
			סה"כ צריכה	133.46	0.00	580.26	713.72		
10	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	1 - 13148435	45.65	0.00	201.30	246.95		
			1 - 13199894	131.10	0.00	581.20	712.30		
			1 - 15112965	579.40	0.00	2,050.30	2,629.70		
			סה"כ צריכה	756.15	0.00	2,832.80	3,588.95		
11	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	1 - 13199804	82.80	0.00	254.40	337.20		
			1 - 17013974	945.10	0.00	3,685.10	4,630.20		
			סה"כ צריכה	1,027.90	0.00	3,939.50	4,967.40		
12	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	10.67	0.00	47.38	58.05	0.26	
			סה"כ צריכה	10.67	0.00	47.38	58.05		
13	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	33.78	0.00	150.96	184.74	1.06	
			סה"כ צריכה	33.78	0.00	150.96	184.74		
14	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	1 - 15112985	120.90	0.00	413.40	534.30		
			סה"כ צריכה	120.90	0.00	413.40	534.30		
15	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	2 - 14155755	10.67	0.00	47.38	58.05	0.26	
			סה"כ צריכה	10.67	0.00	47.38	58.05		
16	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חיוני 50%	1 - 14155755	33.78	0.00	150.96	184.74	1.06	
			סה"כ צריכה	33.78	0.00	150.96	184.74		
17	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	1 - 15112982	340.00	0.00	1,760.30	2,100.30		
			1 - 15112985	-120.90	0.00	-413.40	-534.30		
			סה"כ צריכה	219.10	0.00	1,346.90	1,566.00		
18	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	1 - 13199858	15.55	0.00	58.56	74.11		
			1 - 15112865	80.55	0.00	473.94	554.48		
			1 - 15140046	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	96.09	0.00	532.50	628.59		
19	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	85.70	0.00	381.78	467.48	2.02	
			15091219 - 3	276.00	0.00	1,750.40	2,026.40	12.71	
			15091219 - 4	0.00	0.00	-3.20	-3.20	2.43	
			סה"כ צריכה	361.70	0.00	2,128.98	2,490.68		
20	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	136.10	0.00	762.00	898.10		
			15140030 - 1	-3.50	0.00	-17.30	-20.80		
			סה"כ צריכה	132.60	0.00	744.70	877.30		
21	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	41.47	0.00	129.73	171.20	0.95	
			15140058 - 1	477.90	0.00	1,592.80	2,070.70		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	519.37	0.00	1,722.53	2,241.90		
22	51076	קורנית ויזן - קומה 1	21262386 - 1	878.40	0.00	3,897.10	4,775.50	12.82	
			סה"כ צריכה	878.40	0.00	3,897.10	4,775.50		
			סה"כ צריכה	35,680.00	0.00	159,270.40	194,950.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				194,950.40		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 35,680.00)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 159,270.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	0.00	0.00	10.90	10.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	10.90	10.90		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	509.40	0.00	2,263.20	2,772.60	6.20	
			סה"כ צריכה	509.40	0.00	2,263.20	2,772.60		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	1,406.00	0.00	6,442.00	7,848.00	27.34	
			סה"כ צריכה	1,406.00	0.00	6,442.00	7,848.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	1,280.00	0.00	5,952.00	7,232.00	25.82	
			סה"כ צריכה	1,280.00	0.00	5,952.00	7,232.00		
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			15091247 - 4	2.05	0.00	11.40	13.45	0.05	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	3.15	0.00	14.35	17.50	2.64	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	2.98	0.00	13.04	16.02	0.04	
			15129244 - 13	11.30	0.00	217.60	228.90	1.16	
			סה"כ צריכה	19.48	0.00	256.39	275.87		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.00	0.00	1.60	1.60	0.19	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	56.90	0.00	380.30	437.20	1.72	
			סה"כ צריכה	56.90	0.00	381.90	438.80		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	396.80	0.00	1,656.96	2,053.76	16.93	
			15091609 - 1	508.16	0.00	1,661.44	2,169.60	8.52	
			סה"כ צריכה	904.96	0.00	3,318.40	4,223.36		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	743.68	0.00	3,294.08	4,037.76	9.18	
			15091609 - 2	201.60	0.00	853.44	1,055.04	8.48	
			סה"כ צריכה	945.28	0.00	4,147.52	5,092.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	8142	חנין 3-	15091605 - 3	379.20	0.00	1,677.44	2,056.64	4.62	
			15091609 - 3	77.44	0.00	328.64	406.08	1.18	
			סה"כ צריכה	456.64	0.00	2,006.08	2,462.72		
12	8143	חנין 4-	15091605 - 4	369.60	0.00	1,640.32	2,009.92	7.53	
			15091609 - 4	186.56	0.00	733.76	920.32	6.21	
			סה"כ צריכה	556.16	0.00	2,374.08	2,930.24		
13	11183	לשעבר DRIVENETS צד מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	11212	לשעבר דרייב נט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	10.40	0.00	46.40	56.80	0.13	
			15112981 - 1	8.10	0.00	35.80	43.90		
			סה"כ צריכה	18.50	0.00	82.20	100.70		
15	37460	לשעבר דרייבנט	17312808 - 1	2.40	0.00	8.50	10.90	114.04	
			19051936 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19051936 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21262385 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86	
			סה"כ צריכה	2.40	0.00	8.50	10.90		
16	56941	לשעבר קומה 07 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	22344985 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	22164	לשעבר קומה 11 דרייב נט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	2.10	0.00	10.50	12.60		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.10	0.00	10.50	12.60		
20	38499	לשעבר קומה 16 רודה שוורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	27.30	0.00	123.01	150.32	1.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	97.70	0.00	436.00	533.70		
			15140031 - 1	-88.30	0.00	-384.30	-472.60		
			סה"כ צריכה	36.70	0.00	174.71	211.42		
21	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	0.00	0.00	16.00	16.00	1.02	
			15091247 - 3	35.60	0.00	159.60	195.20	0.44	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.02	0.02	10.48	
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	10.20	0.00	44.80	55.00	0.12	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	45.80	0.00	220.42	266.22		
22	9640	מטען אל פסק A1 - מעבודות	15091211 - 1	400.00	0.00	1,798.00	2,198.00	5.04	
			סה"כ צריכה	400.00	0.00	1,798.00	2,198.00		
23	9641	מטען אל פסק A2 - מעבודות	15091211 - 2	382.00	0.00	1,720.00	2,102.00	4.80	
			סה"כ צריכה	382.00	0.00	1,720.00	2,102.00		
24	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	88.30	0.00	384.30	472.60		
			סה"כ צריכה	88.30	0.00	384.30	472.60		
25	9811	מפסק ראשי מעבודות אל פסק	15112983 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	9,130.00	0.00	37,475.00	46,605.00	212.15	
			סה"כ צריכה	9,130.00	0.00	37,475.00	46,605.00		
27	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	2,470.00	0.00	10,815.00	13,285.00	60.85	
			סה"כ צריכה	2,470.00	0.00	10,815.00	13,285.00		
28	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	5,776.00	0.00	25,379.20	31,155.20	77.89	
			סה"כ צריכה	5,776.00	0.00	25,379.20	31,155.20		
29	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	2,387.20	0.00	7,305.60	9,692.80	39.01	
			סה"כ צריכה	2,387.20	0.00	7,305.60	9,692.80		
30	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	45.65	0.00	201.30	246.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112965 - 1	-579.40	0.00	-2,050.30	-2,629.70		
			15112980 - 1	630.00	0.00	2,273.10	2,903.10		
			סה"כ צריכה	96.25	0.00	424.10	520.35		
31	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	3.20	3.20	2.43	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	3.20	3.20		
32	19807	קומה 09 דרייב נט - מפסק ראשי צד מערב	14152632 - 1	9.50	0.00	40.40	49.90		
			14158950 - 1	1.44	0.00	6.38	7.82		
			15112990 - 1	84.50	0.00	373.90	458.40		
			סה"כ צריכה	95.44	0.00	420.68	516.12		
33	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	35.06	0.00	154.08	189.14		
			סה"כ צריכה	35.06	0.00	154.08	189.14		
34	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	20.15	0.00	89.04	109.19	0.71	
			סה"כ צריכה	20.15	0.00	89.04	109.19		
36	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	11.80	0.00	52.00	63.80		
			סה"כ צריכה	11.80	0.00	52.00	63.80		
37	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	4.40	0.00	16.20	20.60		
			סה"כ צריכה	4.40	0.00	16.20	20.60		
38	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	20.35	0.00	83.70	104.05	0.25	
			סה"כ צריכה	20.35	0.00	83.70	104.05		
40	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	76.80	0.00	240.24	317.04	0.95	
			סה"כ צריכה	76.80	0.00	240.24	317.04		
42	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	17.46	0.00	78.65	96.10	1.38	
			סה"כ צריכה	17.46	0.00	78.65	96.10		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
45	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	4.90	0.00	21.50	26.40		
		סה"כ צריכה		4.90	0.00	21.50	26.40		
46	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	18.25	0.00	68.74	86.99		
		סה"כ צריכה		112.81	0.00	625.10	737.91		
47	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	8.30	0.00	36.40	44.70		
		סה"כ צריכה		8.30	0.00	36.40	44.70		
48	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
49	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	100.55	0.00	448.00	548.55	1.40	
		סה"כ צריכה		100.55	0.00	448.00	548.55		
50	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	48.40	0.00	215.63	264.04	2.02	
		סה"כ צריכה		48.40	0.00	215.63	264.04		
51	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	11,091.20	0.00	46,048.00	57,139.20	241.34	
		סה"כ צריכה		11,091.20	0.00	46,048.00	57,139.20		
52	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	4,377.60	0.00	19,180.80	23,558.40	92.74	
		סה"כ צריכה		4,377.60	0.00	19,180.80	23,558.40		
53	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	7,200.00	0.00	31,814.40	39,014.40	98.43	
		סה"כ צריכה		7,200.00	0.00	31,814.40	39,014.40		
54	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	13,011.20	0.00	62,227.20	75,238.40	256.90	
		סה"כ צריכה		13,011.20	0.00	62,227.20	75,238.40		
55	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		