

דוח קוט"ש

עבור: רשף עבודות חשמל

דוח מסכם עבור: מומנטום נתניה


תקופת דוח: (18/09/25 - 21/08/25)

תאריך הפקה: 25/09/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60535	INFINEON מזרח	24022458 - 1	102.90	0.00	656.10	759.00	5.72	
			סה"כ צריכה	102.90	0.00	656.10	759.00		
2	60534	INFINEON מערב	24022459 - 2	1,302.00	0.00	6,112.80	7,414.80	23.69	
			סה"כ צריכה	1,302.00	0.00	6,112.80	7,414.80		
3	60543	לוח חשמל תחנת דלק	24022454 - 3	1,948.00	0.00	7,779.36	9,727.36	26.92	
			סה"כ צריכה	1,948.00	0.00	7,779.36	9,727.36		
4	64103	מאפייה	24022456 - 2	5,171.25	0.00	23,341.50	28,512.75	157.29	
			סה"כ צריכה	5,171.25	0.00	23,341.50	28,512.75		
5	60538	מאפייה- מיזוג אוויר	24022460 - 1	8,411.20	0.00	16,859.20	25,270.40		
			סה"כ צריכה	8,411.20	0.00	16,859.20	25,270.40		
6	60532	צ'ילר 1 שעות מ 08:00 עד 17:00	24022460 - 1	0.00	0.00	20,796.80	20,796.80		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	20,796.80	20,796.80		
7	62158	ציבורי	09090360 - 1	7,924.50	0.00	37,051.20	44,975.70	0.26	
			09090376 - 1	17,889.40	0.00	68,362.70	86,252.10	0.54	
			24022454 - 3	-1,948.00	0.00	-7,779.36	-9,727.36	26.92	
			24022456 - 2	-5,171.25	0.00	-23,341.50	-28,512.75	157.29	
			24022457 - 1	-1,604.00	0.00	-5,334.40	-6,938.40	34.99	
			24022458 - 1	-102.90	0.00	-656.10	-759.00	5.72	
			24022459 - 1	-1,080.00	0.00	-6,248.00	-7,328.00	36.34	
			24022459 - 2	-1,302.00	0.00	-6,112.80	-7,414.80	23.69	
			24022460 - 1	-9,520.00	0.00	-36,548.80	-46,068.80	227.06	
			סה"כ צריכה	5,085.75	0.00	19,392.94	24,478.69		
8	60536	קומה 1 מזרח (חדרי כושר)	24022457 - 1	1,604.00	0.00	5,334.40	6,938.40	34.99	
			סה"כ צריכה	1,604.00	0.00	5,334.40	6,938.40		
9	60544	שדה ציבורי חיוני	09090373 - 1	2,957.30	0.00	11,525.70	14,483.00	0.12	
			סה"כ צריכה	2,957.30	0.00	11,525.70	14,483.00		
10	60533	שוכרים קומה 4	24022459 - 1	1,080.00	0.00	6,248.00	7,328.00	36.34	
			סה"כ צריכה	1,080.00	0.00	6,248.00	7,328.00		
			סה"כ צריכה	27,662.40	0.00	118,046.80	145,709.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				145,709.20		
			הפרש באחוזים						



פסגה (Kwh 27,662.40)
 גבע (Kwh 0.00)
 שפל (Kwh 118,046.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60546	לוח חשמל ראשי חירום 1	09090386 - 1	216.00	0.00	958.20	1,174.20	0.52	
			סה"כ צריכה	216.00	0.00	958.20	1,174.20		
2	60540	מפסק ראשי שנאי 1	09090376 - 1	17,889.40	0.00	68,362.70	86,252.10	0.54	
			סה"כ צריכה	17,889.40	0.00	68,362.70	86,252.10		
3	60539	מפסק ראשי שנאי 2	09090360 - 1	7,924.50	0.00	37,051.20	44,975.70	0.26	
			סה"כ צריכה	7,924.50	0.00	37,051.20	44,975.70		
4	60705	סה"כ צילר	24022460 - 1	9,520.00	0.00	36,548.80	46,068.80	227.06	
			סה"כ צריכה	9,520.00	0.00	36,548.80	46,068.80		
5	60541	פס צבירה של שנאי 1	24022454 - 1	7,325.00	0.00	28,115.00	35,440.00	1,679.90	
			סה"כ צריכה	7,325.00	0.00	28,115.00	35,440.00		
6	60537	פס צבירה של שנאי 2	24022456 - 1	1,555.00	0.00	8,127.50	9,682.50	35.93	
			סה"כ צריכה	1,555.00	0.00	8,127.50	9,682.50		
7	60542	ראשי מעגלים QA8-QA17	24022454 - 2	2,490.00	0.00	9,555.20	12,045.20	25.06	
			סה"כ צריכה	2,490.00	0.00	9,555.20	12,045.20		

