



דוח קוט"ש

עבור: רשף עבודות חשמל

דוח מסכם עבור: מומנטום נתניה

תקופת דוח: (18/09/25 - 21/08/25)


תאריך הפקה: 25/09/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60535	INFINEON מזרח	24022458 - 1	102.90	0.00	656.10	759.00	5.72	
			סה"כ צריכה	102.90	0.00	656.10	759.00		
2	60534	INFINEON מערב	24022459 - 2	1,302.00	0.00	6,112.80	7,414.80	23.69	
			סה"כ צריכה	1,302.00	0.00	6,112.80	7,414.80		
3	60543	לוח חשמל תחנת דלק	24022454 - 3	1,948.00	0.00	7,779.36	9,727.36	26.92	
			סה"כ צריכה	1,948.00	0.00	7,779.36	9,727.36		
4	64103	מאפייה	24022456 - 2	5,171.25	0.00	23,341.50	28,512.75	157.29	
			סה"כ צריכה	5,171.25	0.00	23,341.50	28,512.75		
5	60538	מאפייה- מיזוג אוויר	24022460 - 1	8,411.20	0.00	16,859.20	25,270.40		
			סה"כ צריכה	8,411.20	0.00	16,859.20	25,270.40		
6	60532	צ'ילר 1 שעות מ 08:00 עד 17:00	24022460 - 1	0.00	0.00	20,796.80	20,796.80		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	20,796.80	20,796.80		
7	62158	ציבורי	09090360 - 1	7,924.50	0.00	37,051.20	44,975.70	0.26	
			09090376 - 1	17,889.40	0.00	68,362.70	86,252.10	0.54	
			24022454 - 3	-1,948.00	0.00	-7,779.36	-9,727.36	26.92	
			24022456 - 2	-5,171.25	0.00	-23,341.50	-28,512.75	157.29	
			24022457 - 1	-1,604.00	0.00	-5,334.40	-6,938.40	34.99	
			24022458 - 1	-102.90	0.00	-656.10	-759.00	5.72	
			24022459 - 1	-1,080.00	0.00	-6,248.00	-7,328.00	36.34	
			24022459 - 2	-1,302.00	0.00	-6,112.80	-7,414.80	23.69	
			24022460 - 1	-9,520.00	0.00	-36,548.80	-46,068.80	227.06	
			סה"כ צריכה	5,085.75	0.00	19,392.94	24,478.69		
8	60536	קומה 1 מזרח (חדרי כושר)	24022457 - 1	1,604.00	0.00	5,334.40	6,938.40	34.99	
			סה"כ צריכה	1,604.00	0.00	5,334.40	6,938.40		
9	60544	שדה ציבורי חיוני	09090373 - 1	2,957.30	0.00	11,525.70	14,483.00	0.12	
			סה"כ צריכה	2,957.30	0.00	11,525.70	14,483.00		
10	60533	שוכרים קומה 4	24022459 - 1	1,080.00	0.00	6,248.00	7,328.00	36.34	
			סה"כ צריכה	1,080.00	0.00	6,248.00	7,328.00		
			סה"כ צריכה	27,662.40	0.00	118,046.80	145,709.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				145,709.20		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 27,662.40)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 118,046.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60546	לוח חשמל ראשי חירום -1	09090386 - 1	216.00	0.00	958.20	1,174.20	0.52	
			סה"כ צריכה	216.00	0.00	958.20	1,174.20		
2	60540	מפסק ראשי שנאי 1	09090376 - 1	17,889.40	0.00	68,362.70	86,252.10	0.54	
			סה"כ צריכה	17,889.40	0.00	68,362.70	86,252.10		
3	60539	מפסק ראשי שנאי 2	09090360 - 1	7,924.50	0.00	37,051.20	44,975.70	0.26	
			סה"כ צריכה	7,924.50	0.00	37,051.20	44,975.70		
4	60705	סה"כ צילר	24022460 - 1	9,520.00	0.00	36,548.80	46,068.80	227.06	
			סה"כ צריכה	9,520.00	0.00	36,548.80	46,068.80		
5	60541	פס צבירה של שנאי 1	24022454 - 1	7,325.00	0.00	28,115.00	35,440.00	1,679.90	
			סה"כ צריכה	7,325.00	0.00	28,115.00	35,440.00		
6	60537	פס צבירה של שנאי 2	24022456 - 1	1,555.00	0.00	8,127.50	9,682.50	35.93	
			סה"כ צריכה	1,555.00	0.00	8,127.50	9,682.50		
7	60542	ראשי מעגלים QA8-QA17	24022454 - 2	2,490.00	0.00	9,555.20	12,045.20	25.06	
			סה"כ צריכה	2,490.00	0.00	9,555.20	12,045.20		

