



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 28/09/25

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 7

תקופת דוח: (31/08/25 - 01/08/25)

מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56385	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
	23044879 - 2		8,308.80	0.00	44,179.20	52,488.00	162.48		
	23044879 - 3		1,642.80	0.00	8,135.60	9,778.40	15.76		
	סה"כ צריכה		9,951.60	0.00	52,314.80	62,266.40			
2	39692	*לבדיקה מיזוג אור שעות חריגות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23044879 - 2		5,899.71	0.00	21,017.59	26,917.30			
	23044879 - 3		1,195.31	0.00	5,046.82	6,242.12			
	סה"כ צריכה		7,095.02	0.00	26,064.40	33,159.42			
3	39708	*לבדיקה מיזוג אור שעות רגילות לחלוקה	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23044879 - 2		3,952.19	0.00	21,616.12	25,568.30			
	23044879 - 3		591.28	0.00	2,944.00	3,535.28			
	סה"כ צריכה		4,543.46	0.00	24,560.12	29,103.58			
4	62118	אפי נכסים (לשעבר דרן מעבדות מפוחים (לחלוקה*)	23044879 - 3	-1,642.80	0.00	-8,135.60	-9,778.40	15.76	
	23044880 - 1		5,416.80	0.00	26,783.20	32,200.00	51.66		
	23044880 - 3		-6.80	0.00	-85.00	-91.80	0.47		
	סה"כ צריכה		3,767.20	0.00	18,562.60	22,329.80			
5	39677	לא לחיוב - שירותי בית	23044889 - 1	13,286.40	0.00	65,637.60	78,924.00	128.06	
	סה"כ צריכה		13,286.40	0.00	65,637.60	78,924.00			
6	39658	פנוי לשעבר דיפארם קרקע אגף 2 מזרחי - מחסן - חיוני	23044886 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
	סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00			
7	56389	פנוי מ"א 1015-1016 לשעבר	23044881 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	
	סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00			
8	39646	שנאי 1	23044881 - 1	12,876.00	0.00	70,900.00	83,776.00	283.28	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,876.00	0.00	70,900.00	83,776.00		
9	39674	שנאי 2	23044888 - 2	13,676.00	0.00	68,424.00	82,100.00	138.48	
			סה"כ צריכה	13,676.00	0.00	68,424.00	82,100.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39672	אורן מרדכי קומת קרקע	23044885 - 4	932.00	0.00	4,004.40	4,936.40	39.19	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		238.98	0.00	1,291.83	1,530.81		
			סה"כ צריכה	1,170.98	0.00	5,296.23	6,467.21		
2	39698	אל אי אם ק. 2	23044883 - 1	205.60	0.00	1,636.00	1,841.60	11.29	
			23044883 - 2	490.00	0.00	2,957.60	3,447.60	268.42	
			23044887 - 2	1,578.50	0.00	7,496.80	9,075.30	17.87	
		מיזוג אוויר שעות חריגות		7,095.02	0.00	26,064.40	33,159.42		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		1,875.80	0.00	10,139.83	12,015.63		
		מפוחים		1,408.03	0.00	7,300.96	8,708.98		
			סה"כ צריכה	12,652.95	0.00	55,595.59	68,248.53		
3	39682	אל אי אם ק. 3 צד מזרח	23044883 - 4	367.60	0.00	1,553.20	1,920.80	8.04	
			23044887 - 3	582.00	0.00	3,181.60	3,763.60	8.48	
		מפוחים		587.95	0.00	2,859.18	3,447.13		
			סה"כ צריכה	1,537.55	0.00	7,593.98	9,131.53		
4	39697	אל אי אם ק. 3 צד מערב	23044882 - 3	1,604.30	0.00	8,388.10	9,992.40	72.16	
			23044883 - 3	900.00	0.00	3,503.60	4,403.60	265.02	
		מפוחים		1,550.56	0.00	7,180.97	8,731.53		
			סה"כ צריכה	4,054.86	0.00	19,072.67	23,127.53		
5	62116	אפי נכסים (דרן מעבדות מפוחים לשעבר) 5.ק.	23044880 - 4	44.80	0.00	198.00	242.80	0.47	
			סה"כ צריכה	44.80	0.00	198.00	242.80		
6	63456	אפי נכסים (DAREN מעבדות לשעבר) 5.ק.	23044884 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	62117	אפי נכסים 5.ק. (דרן מעבדות לשעבר)	23044884 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			23044887 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	39660	אפריקה ישראל	23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	39650	היולט פקארד - מחסן אגף 2 מזרחי ק.קרקע	23044882 - 2	4.80	0.00	130.80	135.60	1.80	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		147.94	0.00	799.70	947.64		
		סה"כ צריכה		152.74	0.00	930.50	1,083.24		
10	63342	וונדה פיש - חיוני	23044885 - 3	342.00	0.00	2,395.20	2,737.20	15.26	
		מיזוג אוויר שעות רגילות	23044887 - 1	689.60	0.00	3,322.40	4,012.00	12.08	
		סה"כ צריכה		1,581.63	0.00	8,690.86	10,272.49		
11	39678	חיוני ולוח מעליות	23044889 - 2	2,592.64	0.00	13,608.96	16,201.60	32.49	
		סה"כ צריכה		2,592.64	0.00	13,608.96	16,201.60		
12	39700	לחמגון מהטבון זכיינים בעמ ק.קרקע	23044881 - 2	401.90	0.00	5,771.10	6,173.00	45.12	
		סה"כ צריכה	23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
		סה"כ צריכה		401.90	0.00	5,771.10	6,173.00		
13	39693	לחמגון ק.קרקע	23044885 - 1	81.40	0.00	411.00	492.40	2.66	
		סה"כ צריכה	23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר שעות רגילות		527.27	0.00	2,850.22	3,377.50		
		סה"כ צריכה		608.67	0.00	3,261.22	3,869.90		
14	39642	מפוחים אפריקה ישראל	23044880 - 3	6.80	0.00	85.00	91.80	0.47	
		סה"כ צריכה		6.80	0.00	85.00	91.80		
15	39701	פארמה קליניקל 4,ק	23044884 - 1	114.00	0.00	964.80	1,078.80	5.21	
		סה"כ צריכה	23044884 - 2	19.60	0.00	582.40	602.00	8.80	
		סה"כ צריכה	23044888 - 1	118.70	0.00	601.00	719.70	1.58	
		סה"כ צריכה	23044888 - 3	10.80	0.00	55.20	66.00	0.25	
		מיזוג אוויר שעות רגילות		937.90	0.00	5,069.91	6,007.82		
		סה"כ צריכה		1,201.00	0.00	7,273.31	8,474.32		
16	40050	ציבורי	23044879 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
		סה"כ צריכה	23044879 - 2	-8,308.80	0.00	-44,179.20	-52,488.00	162.48	
		סה"כ צריכה	23044880 - 1	-5,416.80	0.00	-26,783.20	-32,200.00	51.66	
		סה"כ צריכה	23044880 - 4	-44.80	0.00	-198.00	-242.80	0.47	
		סה"כ צריכה	23044881 - 1	12,876.00	0.00	70,900.00	83,776.00	283.28	
		סה"כ צריכה	23044881 - 2	-401.90	0.00	-5,771.10	-6,173.00	45.12	
		סה"כ צריכה	23044882 - 1	-356.40	0.00	-2,022.80	-2,379.20	10.92	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23044882 - 2	-4.80	0.00	-130.80	-135.60	1.80	
			23044882 - 3	-1,604.30	0.00	-8,388.10	-9,992.40	72.16	
			23044883 - 1	-205.60	0.00	-1,636.00	-1,841.60	11.29	
			23044883 - 2	-490.00	0.00	-2,957.60	-3,447.60	268.42	
			23044883 - 3	-900.00	0.00	-3,503.60	-4,403.60	265.02	
			23044883 - 4	-367.60	0.00	-1,553.20	-1,920.80	8.04	
			23044884 - 1	-114.00	0.00	-964.80	-1,078.80	5.21	
			23044884 - 2	-19.60	0.00	-582.40	-602.00	8.80	
			23044884 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			23044884 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044885 - 1	-81.40	0.00	-411.00	-492.40	2.66	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044885 - 3	-342.00	0.00	-2,395.20	-2,737.20	15.26	
			23044885 - 4	-932.00	0.00	-4,004.40	-4,936.40	39.19	
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044887 - 1	-689.60	0.00	-3,322.40	-4,012.00	12.08	
			23044887 - 2	-1,578.50	0.00	-7,496.80	-9,075.30	17.87	
			23044887 - 3	-582.00	0.00	-3,181.60	-3,763.60	8.48	
			23044887 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			23044888 - 1	-118.70	0.00	-601.00	-719.70	1.58	
			23044888 - 2	13,676.00	0.00	68,424.00	82,100.00	138.48	
			23044888 - 3	-10.80	0.00	-55.20	-66.00	0.25	
			23044889 - 2	-2,592.64	0.00	-13,608.96	-16,201.60	32.49	
			23044889 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			23044889 - 4	-199.40	0.00	-609.30	-808.70	2.42	
			סה"כ צריכה	1,190.36	0.00	4,967.34	6,157.70		
17	59056	קיו די אם ק.קרקע	23044882 - 1	356.40	0.00	2,022.80	2,379.20	10.92	
			23044885 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044886 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר שעות רגילות	265.53	0.00	1,435.36	1,700.90		
			מפוחים	220.67	0.00	1,221.50	1,442.16		
			סה"כ צריכה	842.60	0.00	4,679.66	5,522.26		
18	39680	תאורת חוץ	23044889 - 4	199.40	0.00	609.30	808.70	2.42	
			סה"כ צריכה	199.40	0.00	609.30	808.70		
			סה"כ צריכה	28,238.88	0.00	137,633.72	165,872.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		חשבון חברת חשמל		27,750.88		140,601.63	168,352.51		
		הפרש בקוט"ש		488.00		-2,967.91	-2,479.91		
		הפרש באחוזים		1.76%		-2.11%	-1.47%		



- פסגה (28,238.88 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (137,633.72 Kwh)

