



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (27/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 29/09/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	57.42	2,702.40	2,405.40	0.00	297.00	22345321 - 1	KLA	57466	1
		1,226.54	1,070.80	0.00	155.74	ציבורי			
		3,928.94	3,476.20	0.00	452.74	סה"כ צריכה			
	38.06	10,077.20	8,775.20	0.00	1,302.00	23000143 - 3	אוסם קומה 1	56387	2
		4,589.15	3,906.43	0.00	682.72	ציבורי			
		14,666.35	12,681.63	0.00	1,984.72	סה"כ צריכה			
	96.67	3,074.40	2,869.20	0.00	205.20	23000143 - 4	מיזוג אוויר	55996	3
	262.12	21,113.20	17,957.60	0.00	3,155.60	23000919 - 2			
	23.79	9,203.60	7,964.00	0.00	1,239.60	23000919 - 4			
		33,391.20	28,790.80	0.00	4,600.40	סה"כ צריכה			
	14.10	3,437.20	2,867.60	0.00	569.60	23000919 - 3	פבליקו ק.ק.	55994	4
		1,575.24	1,276.56	0.00	298.68	ציבורי			
		5,012.44	4,144.16	0.00	868.28	סה"כ צריכה			
	0.82	32.20	27.40	0.00	4.80	22345001 - 1	פבליקו חניון	60685	5
		32.20	27.40	0.00	4.80	סה"כ צריכה			
	18.23	5,139.84	4,290.72	0.00	849.12	23000143 - 2	רפואה דחופה	55993	6
		2,355.33	1,910.09	0.00	445.25	ציבורי			
		7,495.17	6,200.81	0.00	1,294.37	סה"כ צריכה			
		64,526.30	55,321.00	0.00	9,205.30	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		64,526.30				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (9,205.30 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (55,321.00 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60609	סולארי PV1 (שנאי 2)	22345422 - 1	62.90	0.00	5,721.00	5,783.90	36.55	
			סה"כ צריכה	62.90	0.00	5,721.00	5,783.90		
2	55995	ציבורי	22345001 - 1	-4.80	0.00	-27.40	-32.20	0.82	
			22345321 - 1	-297.00	0.00	-2,405.40	-2,702.40	57.42	
			22345422 - 1	62.90	0.00	5,721.00	5,783.90	36.55	
			23000143 - 1	3,536.00	0.00	21,814.40	25,350.40	151.50	
			23000143 - 2	-849.12	0.00	-4,290.72	-5,139.84	18.23	
			23000143 - 3	-1,302.00	0.00	-8,775.20	-10,077.20	38.06	
			23000143 - 4	-205.20	0.00	-2,869.20	-3,074.40	96.67	
			23000919 - 1	5,606.40	0.00	27,785.60	33,392.00	136.26	
			23000919 - 2	-3,155.60	0.00	-17,957.60	-21,113.20	262.12	
			23000919 - 3	-569.60	0.00	-2,867.60	-3,437.20	14.10	
			23000919 - 4	-1,239.60	0.00	-7,964.00	-9,203.60	23.79	
			סה"כ צריכה	1,582.38	0.00	8,163.88	9,746.26		
3	55997	ראשי שנאי 1	23000143 - 1	3,536.00	0.00	21,814.40	25,350.40	151.50	
			סה"כ צריכה	3,536.00	0.00	21,814.40	25,350.40		
4	55998	ראשי שנאי 2	23000919 - 1	5,606.40	0.00	27,785.60	33,392.00	136.26	
			סה"כ צריכה	5,606.40	0.00	27,785.60	33,392.00		

