



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (27/09/25 - 01/09/25)


תאריך הפקה: 29/09/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	86.20	0.00	842.30	928.50	7.36	
			סה"כ צריכה	86.20	0.00	842.30	928.50		
2	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	400.10	0.00	2,847.30	3,247.40	12.46	
			סה"כ צריכה	400.10	0.00	2,847.30	3,247.40		
3	28462	דור אלון	16092160 - 4	3,255.00	0.00	21,881.00	25,136.00	71.37	
			16092185 - 2	257.00	0.00	1,904.00	2,161.00	11.78	
			סה"כ צריכה	3,512.00	0.00	23,785.00	27,297.00		
4	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	2.20	0.00	1,231.20	1,233.40	42.33	
			סה"כ צריכה	2.20	0.00	1,231.20	1,233.40		
5	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	105.30	0.00	1,027.50	1,132.80	8.01	
			16092184 - 4	-86.20	0.00	-842.30	-928.50	7.36	
			סה"כ צריכה	19.10	0.00	185.20	204.30		
6	61977	טמפו ישראל	16092160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	
			16092184 - 1	22.80	0.00	511.60	534.40	4.89	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	22.80	0.00	511.60	534.40		
7	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 2	1,576.80	0.00	12,121.60	13,698.40	101.91	
			16092185 - 3	2,124.00	0.00	33,186.00	35,310.00	1,821.62	
			סה"כ צריכה	3,700.80	0.00	45,307.60	49,008.40		
8	44057	מסטינג	20004338 - 3	180.00	0.00	1,014.56	1,194.56	4.99	
			סה"כ צריכה	180.00	0.00	1,014.56	1,194.56		
9	28541	ציבורי	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 4	-3,255.00	0.00	-21,881.00	-25,136.00	71.37	
			16092161 - 1	-105.30	0.00	-1,027.50	-1,132.80	8.01	
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
	16092161 - 3			-400.10	0.00	-2,847.30	-3,247.40	12.46	
	16092161 - 4			0.00	0.00	0.00	0.00		
	16092184 - 1			-22.80	0.00	-511.60	-534.40	4.89	
	16092184 - 2			-1,576.80	0.00	-12,121.60	-13,698.40	101.91	
	16092185 - 2			-257.00	0.00	-1,904.00	-2,161.00	11.78	
	16092185 - 3			-2,124.00	0.00	-33,186.00	-35,310.00	1,821.62	
	17313286 - 1			137.90	0.00	35,245.50	35,383.40	209.28	
	19093477 - 1			0.00	0.00	0.00	0.00		
	19093477 - 2			0.00	0.00	0.00	0.00		
	20004338 - 1			-2.20	0.00	-1,231.20	-1,233.40	42.33	
	20004338 - 3			-180.00	0.00	-1,014.56	-1,194.56	4.99	
	סה"כ צריכה			-7,785.30	0.00	-40,479.26	-48,264.56		
	סה"כ צריכה			137.90	0.00	35,245.50	35,383.40		
	חשבון חברת חשמל						0.00		
	הפרש בקוט"ש						35,383.40		
	הפרש באחוזים								



■ פסגה (137.90 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (35,245.50 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	137.90	0.00	35,245.50	35,383.40	209.28	
			סה"כ צריכה	137.90	0.00	35,245.50	35,383.40		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	11,744.91	0.00	44,908.38	56,653.29	196.14	
			סה"כ צריכה	11,744.91	0.00	44,908.38	56,653.29		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

