



דוח קוט"ש


עבור: דגל מערכות אינסטלציה וכיבוי אש

דוח מסכם עבור: מרכז מסחרי עילוט

תקופת דוח: (28/09/25 - 24/07/25)

תאריך הפקה: 30/09/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	62713	לוח A3 אסמאא אברהים דבור	22009772 - 3	239.83	0.00	570.18	810.00	5.24	
			סה"כ צריכה	239.83	0.00	570.18	810.00		
2	62714	לוח A4 אמאני קודסי	22009772 - 4	16.48	0.00	377.95	394.43	3.19	
			סה"כ צריכה	16.48	0.00	377.95	394.43		
3	62715	לוח A5 מוראד דראושה	22009771 - 1	52.13	0.00	1,002.68	1,054.80	5.31	
			סה"כ צריכה	52.13	0.00	1,002.68	1,054.80		
4	62717	לוח A7 סונדוס מזאריב	22009771 - 3	56.70	0.00	299.53	356.23	6.81	
			סה"כ צריכה	56.70	0.00	299.53	356.23		
5	62718	לוח A8 אלביר חאג'	22009771 - 4	118.25	0.00	362.85	481.10	5.03	
			סה"כ צריכה	118.25	0.00	362.85	481.10		
6	62719	לוח B1 אקו ווי פתרונות חכמים למבנים	22009770 - 1	68.23	0.00	180.90	249.13	5.22	
			סה"כ צריכה	68.23	0.00	180.90	249.13		
7	62726	לוח B8 חטיב גמאל	22009769 - 4	262.00	0.00	1,445.00	1,707.00	9.93	
			סה"כ צריכה	262.00	0.00	1,445.00	1,707.00		
			סה"כ צריכה	813.60	0.00	4,239.08	5,052.68		
			חשבון חברת חשמל			5,230.00	5,230.00		
			הפרש בקוט"ש			-177.33	-990.92		
			הפרש באחוזים			-3.39%	-18.95%		



■ פסגה (813.60 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (4,239.08 Kwh)

