



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בנין אורן

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)


תאריך הפקה: 01/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30581	LSEG - קומת קרקע	7 - 81007907	1,101.69	0.00	7,345.77	8,447.46	20.64	
			סה"כ צריכה	1,101.69	0.00	7,345.77	8,447.46		
2	61286	אביב מליסרון - קומה 4	5 - 81007765	562.74	0.00	4,443.74	5,006.48	11.84	
			סה"כ צריכה	562.74	0.00	4,443.74	5,006.48		
3	61285	אזורי מלל תעשיות בע"מ קומה 3	4 - 81007765	35.86	0.00	420.00	455.86	2.82	
			סה"כ צריכה	35.86	0.00	420.00	455.86		
4	30584	מיזוג אויר	1 - 70054711	9,390.45	0.00	51,256.09	60,646.54	135.65	
			81007765 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 2	68.95	0.00	415.85	484.80	0.68	
			81007907 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 4	10.04	0.00	1,882.51	1,892.54		
			81007907 - 8	72.38	0.00	11,875.82	11,948.21	0.64	
			סה"כ צריכה	9,541.82	0.00	65,430.26	74,972.09		
5	30585	ציבורי	1 - 81007805	1,197.55	0.00	6,946.22	8,143.77	14.63	
			81007805 - 2	70.24	0.00	414.78	485.02	1.41	
			81007805 - 8	2,652.31	0.00	15,719.03	18,371.35	36.00	
			81007907 - 5	-113.34	0.00	-353.66	-467.00	1.13	
			סה"כ צריכה	3,806.76	0.00	22,726.37	26,533.13		
6	43441	קומה 01 - 3 די אס	1 - 81007765	-130.97	0.00	-793.63	-924.60	1.59	
			81007765 - 6	792.69	0.00	5,090.34	5,883.02	11.25	
			סה"כ צריכה	661.72	0.00	4,296.71	4,958.43		
7	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	8 - 81007765	157.17	0.00	1,116.05	1,273.22	6.91	
			סה"כ צריכה	157.17	0.00	1,116.05	1,273.22		
8	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	6 - 81007805	24.17	0.00	144.81	168.98	0.44	
			סה"כ צריכה	24.17	0.00	144.81	168.98		
9	30588	קומה 02 - עודכנית	1 - 81007765	130.97	0.00	793.63	924.60	1.59	
			81007765 - 3	960.00	0.00	7,075.73	8,035.73	21.71	
			81007765 - 8	-157.17	0.00	-1,116.05	-1,273.22	6.91	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	1 - 20281994	933.80	0.00	6,753.31	7,687.11	35.88	
			סה"כ צריכה	2,059.10	0.00	10,972.20	13,031.30		
11	39035	קומה 06 - פרווייקט פלאפון	3 - 81007805	296.70	0.00	2,523.32	2,820.02	8.42	
			סה"כ צריכה	296.70	0.00	2,523.32	2,820.02		
12	39036	קומה 07 - פרווייקט פלאפון	5 - 81007805	385.42	0.00	2,929.00	3,314.41	11.36	
			סה"כ צריכה	385.42	0.00	2,929.00	3,314.41		
13	30571	קומה 08 - אזורי מלל	4 - 81007805	69.81	0.00	432.97	502.78	0.82	
			סה"כ צריכה	69.81	0.00	432.97	502.78		
14	39037	קומה 09 - פלאפון	7 - 81007805	1,743.52	0.00	10,847.08	12,590.60	23.92	
			סה"כ צריכה	1,743.52	0.00	10,847.08	12,590.60		
15	30580	קומה 5 - וובלנגט - SEQENS	6 - 81007907	180.32	0.00	2,122.84	2,303.16	7.51	
			סה"כ צריכה	180.32	0.00	2,122.84	2,303.16		
			סה"כ צריכה	21,560.59	0.00	142,504.42	164,065.01		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				164,065.01		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 21,560.59)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 142,504.42)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57785	מתח גבוה	1 - 01103356	19,458.10	0.00	98,303.90	117,762.00	0.58	
			סה"כ צריכה	19,458.10	0.00	98,303.90	117,762.00		
2	30558	ראשי שנאי 1	1 - 70044501	14,631.62	0.00	96,704.13	111,335.74	207.23	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14,631.62	0.00	96,704.13	111,335.74		
3	30556	ראשי שנאי 2	1 - 70024121	6,431.55	0.00	39,880.38	46,311.94	89.28	
			סה"כ צריכה	6,431.55	0.00	39,880.38	46,311.94		
4	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	2,297.98	0.00	16,648.90	18,946.88	42.88	
			סה"כ צריכה	2,297.98	0.00	16,648.90	18,946.88		

