



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין ברוש

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 01/10/25


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53114	לא לחיוב - סילברגיט - צילרים אלפרדו ואקטיביט	22344522 - 1	3,443.50	0.00	15,867.70	19,311.20	100.40	
			סה"כ צריכה	3,443.50	0.00	15,867.70	19,311.20		
2	30547	אזורי מלל	22048315 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	
			סה"כ צריכה	11.60	0.00	86.20	97.80		
3	42054	אזורי מלל לשעבר אריול	17312850 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	56939	אזורי מלל תעשיות בע"מ (מירקלון לשעבר)	23071153 - 2	13.60	0.00	212.60	226.20	5.38	
			סה"כ צריכה	13.60	0.00	212.60	226.20		
5	56940	אזורי מלל תעשיות בע"מ (צילר מירקלון לשעבר)	23071153 - 3	3,084.80	0.00	14,899.60	17,984.40	72.74	
			סה"כ צריכה	3,084.80	0.00	14,899.60	17,984.40		
6	60082	לפ טרנסטק	22345000 - 1	36.70	0.00	714.80	751.50	20.20	
			סה"כ צריכה	36.70	0.00	714.80	751.50		
7	30551	לא לחיוב - סילברגיט - מ"א - צילרים גג	22048328 - 1	2,336.40	0.00	14,213.40	16,549.80	38.23	
			22048328 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048334 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048347 - 1	5,743.20	0.00	25,836.60	31,579.80	197.61	
			22048347 - 2	3,352.80	0.00	21,649.80	25,002.60	194.83	
			סה"כ צריכה	11,432.40	0.00	61,699.80	73,132.20		
8	62076	לואן וויז	21055056 - 1	450.40	0.00	2,123.60	2,574.00	13.36	
			סה"כ צריכה	450.40	0.00	2,123.60	2,574.00		
9	60674	מ"א 4-WC	22048328 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	39931	משרדי הנהלה קומת קרקע	22048315 - 3	84.20	0.00	669.40	753.60	4.28	
			סה"כ צריכה	84.20	0.00	669.40	753.60		
11	30536	ניהול לוח מרכז מסחרי	22048350 - 3	3,479.40	0.00	15,860.40	19,339.80	56.84	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,479.40	0.00	15,860.40	19,339.80		
12	30508	סלקום	22048325 - 1	713.85	0.00	3,873.90	4,587.75	8.77	
			סה"כ צריכה	713.85	0.00	3,873.90	4,587.75		
13	30554	פארק אזורים - ציבורי	22048315 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048315 - 2	-11.60	0.00	-86.20	-97.80	4.66	
			22048315 - 3	-84.20	0.00	-669.40	-753.60	4.28	
			22048321 - 2	40.00	0.00	223.60	263.60	2.87	
			22048321 - 3	10.60	0.00	697.60	708.20	4.95	
			22048321 - 4	0.00	0.00	396.60	396.60	6.19	
			22048325 - 1	-713.85	0.00	-3,873.90	-4,587.75	8.77	
			22048328 - 2	3.50	0.00	315.80	319.30	4.90	
			22048334 - 2	499.60	0.00	2,511.40	3,011.00	5.28	
			22048348 - 4	1,276.20	0.00	5,069.00	6,345.20	13.83	
			22048349 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048349 - 2	1,199.20	0.00	6,366.20	7,565.40	13.40	
			22048349 - 3	306.80	0.00	1,432.00	1,738.80	11.14	
			22048349 - 4	0.00	0.00	4.00	4.00	10.51	
			22048356 - 4	1,816.60	0.00	8,835.80	10,652.40	20.85	
			22048357 - 3	542.00	0.00	3,004.00	3,546.00	11.50	
			סה"כ צריכה	4,884.85	0.00	24,226.50	29,111.35		
14	30537	ק. 2 אלגוסק	22048356 - 3	5,531.20	0.00	30,369.20	35,900.40	86.14	
			סה"כ צריכה	5,531.20	0.00	30,369.20	35,900.40		
15	51431	קומה 01 פנטרה מא	21055056 - 2	56.50	0.00	207.20	263.70	2.11	
			סה"כ צריכה	56.50	0.00	207.20	263.70		
16	51429	קומה 01 פנטרה מאור וכח	21055056 - 3	255.10	0.00	1,145.80	1,400.90	12.34	
			סה"כ צריכה	255.10	0.00	1,145.80	1,400.90		
17	44604	קומה 03 - אזורי מלל (דולר לשעבר)	22048347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048348 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	48067	קומה 04 - חברת פנטרה	22048357 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	36682	קומה 05 - פסיס	22048348 - 2	2,922.40	0.00	14,312.00	17,234.40	42.93	
			סה"כ צריכה	2,922.40	0.00	14,312.00	17,234.40		
20	54388	קומה 06 - קינדריל	22048356 - 1	1,404.80	0.00	7,672.40	9,077.20	24.88	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	54389	קומה 07 - ננוקס	1 - 22048348	1,404.80	0.00	7,672.40	9,077.20	18.24	
			סה"כ צריכה	794.80	0.00	4,642.40	5,437.20		
22	53376	קומה 08 - ננוקס	4 - 22048334	825.60	0.00	3,730.00	4,555.60	17.90	
			סה"כ צריכה	460.00	0.00	2,187.60	2,647.60	11.95	
			סה"כ צריכה	1,285.60	0.00	5,917.60	7,203.20		
23	32083	קומה 4 - לוגיקה	2 - 22048356	1,398.00	0.00	5,062.80	6,460.80	26.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,398.00	0.00	5,062.80	6,460.80		
			סה"כ צריכה	41,283.70	0.00	209,563.90	250,847.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				250,847.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 41,283.70)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 209,563.90)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52722	לא להפקה	1 - 20281501	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055056 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048312 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048312 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048312 - 3	18.55	0.00	98.70	117.25	0.16	
			22048312 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048315 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048325 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048325 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048325 - 4			
	74.67	21,734.00	17,935.20	0.00	3,798.80	22048328 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048334 - 3			
	14.61	3,149.20	2,525.40	0.00	623.80	22048347 - 3			
	23.20	5,467.60	4,517.20	0.00	950.40	22048350 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048350 - 4			
	7.24	2,501.20	1,964.80	0.00	536.40	22048357 - 2			
		32,969.25	27,041.30	0.00	5,927.95	סה"כ צריכה			
	21.40	13,226.50	11,405.80	0.00	1,820.70	17313083 - 1	ניהול לוח מרכז- מונים נמצאים בבניין אלון	42433	2
	17.52	0.30	0.30	0.00	0.00	17313084 - 1			
		13,226.80	11,406.10	0.00	1,820.70	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	23000474 - 2	ראשי גנרטור שנאי 1	55728	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22344668 - 1	ראשי גנרטור שנאי 2	55729	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	457.95	121,680.00	101,517.50	0.00	20,162.50	23000474 - 1	שנאי 1	55726	5
		121,680.00	101,517.50	0.00	20,162.50	סה"כ צריכה			
	554.00	117,423.70	98,206.90	0.00	19,216.80	22344669 - 1	שנאי 2	55727	6
		117,423.70	98,206.90	0.00	19,216.80	סה"כ צריכה			

