



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין שקד

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)


תאריך הפקה: 01/10/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.92	1,313.20	1,106.20	0.00	207.00	16193939 - 1	אזורי מלל (שטח של מארוול לשעבר)	57322	1
	3.10	3.20	3.20	0.00	0.00	16193939 - 2			
	51.90	32,922.40	27,704.80	0.00	5,217.60	16193939 - 4			
	0.14	0.60	0.60	0.00	0.00	16225072 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 2			
	5.06	1,789.60	1,538.40	0.00	251.20	16225072 - 3			
	4.42	920.00	719.20	0.00	200.80	16225072 - 4			
	67.70	4,426.00	4,020.20	0.00	405.80	16254121 - 1			
	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 3			
	0.52	0.20	0.20	0.00	0.00	16254121 - 4			
		41,375.20	35,092.80	0.00	6,282.40	סה"כ צריכה			
	150.12	32,434.00	27,016.00	0.00	5,418.00	16092126 - 1	מיזוג אוויר	19947	2
	78.04	9,594.00	7,778.00	0.00	1,816.00	16092126 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 2			
	101.44	25,208.00	21,530.00	0.00	3,678.00	16092127 - 3			
	77.83	7,897.60	6,689.60	0.00	1,208.00	16092127 - 4			
	73.11	50,921.60	42,858.40	0.00	8,063.20	16092129 - 1			
	8.08	3,987.50	3,354.40	0.00	633.10	18170746 - 2			
		130,042.70	109,226.40	0.00	20,816.30	סה"כ צריכה			
	5.43	3,087.80	2,588.40	0.00	499.40	15091185 - 1	משרדים	19948	3
	9.03	3,981.60	3,395.80	0.00	585.80	15091185 - 2			
	19.38	5,510.00	4,515.20	0.00	994.80	15091185 - 3			
	25.72	6,454.00	5,402.00	0.00	1,052.00	15091185 - 4			
	7.11	2,264.20	1,847.40	0.00	416.80	16092126 - 3			
	6.17	2,639.20	2,062.60	0.00	576.60	16092126 - 4			
	22.14	4,952.40	3,960.80	0.00	991.60	16092127 - 1			
	5.08	2,330.80	1,884.60	0.00	446.20	16092129 - 2			
	19.27	5,278.80	4,323.20	0.00	955.60	16092129 - 3			
	23.61	7,369.60	6,080.80	0.00	1,288.80	16092129 - 4			
		43,868.40	36,060.80	0.00	7,807.60	סה"כ צריכה			
	7.09	402.10	396.60	0.00	5.50	18120008 - 1	עמדת טעינה חניה 21	43511	4





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	34772	ציבורי	סה"כ צריכה 16193939 - 3	5.50	0.00	396.60	402.10	6.75	
			16224988 - 1	257.60	0.00	1,175.00	1,432.60	9.19	
			16224988 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224988 - 3	1,099.00	0.00	5,392.20	6,491.20	17.60	
			16224988 - 4	281.80	0.00	1,511.40	1,793.20	15.13	
			16254121 - 2	151.80	0.00	787.00	938.80	2.43	
			16254190 - 1	15.70	0.00	95.30	111.00	0.34	
			16254190 - 3	567.80	0.00	2,815.40	3,383.20	9.01	
			16254190 - 4	412.60	0.00	2,364.00	2,776.60	5.97	
			סה"כ צריכה	2,969.20	0.00	14,974.00	17,943.20		
			סה"כ צריכה	37,881.00	0.00	195,750.60	233,631.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				233,631.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (37,881.00 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (195,750.60 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52720	לא להפקה	16254190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313209 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
			18170745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	56821	שנאי 1	18170746 - 3	22,809.60	0.00	113,353.60	136,163.20	320.83	
			סה"כ צריכה	22,809.60	0.00	113,353.60	136,163.20		
3	56822	שנאי 2	18170745 - 3	15,417.60	0.00	83,820.80	99,238.40	312.77	
			סה"כ צריכה	15,417.60	0.00	83,820.80	99,238.40		
4	53674	שנאי מתח גבוה	01103347 - 1	38,626.10	0.00	199,686.00	238,312.10	0.24	
			סה"כ צריכה	38,626.10	0.00	199,686.00	238,312.10		

