



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 05/10/25

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 33760 | ****מרפאת שניים ש.ל.ה | 7 - 81016947 | 712.00 | 0.00 | 5,630.40 | 6,342.40 | 11.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 712.00 | 0.00 | 5,630.40 | 6,342.40 | | |
| 2 | 33770 | *אוקסיגן IBS | 8 - 81022638 | 31.90 | 0.00 | 195.90 | 227.80 | 0.30 | |
| | | | מיזוג אוויר | 60.00 | 0.00 | 641.32 | 701.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 91.90 | 0.00 | 837.22 | 929.12 | | |
| 3 | 33761 | *בזק IBS | 2 - 81018676 | 296.15 | 0.00 | 1,797.30 | 2,093.45 | 3.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 296.15 | 0.00 | 1,797.30 | 2,093.45 | | |
| 4 | 33772 | *ברטק IBS | 3 - 81037893 | 21.96 | 0.00 | 367.90 | 389.86 | 0.30 | |
| | | | מיזוג אוויר | 31.13 | 0.00 | 332.76 | 363.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 53.09 | 0.00 | 700.66 | 753.75 | | |
| 5 | 33766 | *ד"ר פנינה שמש IBS | 4 - 81022638 | 46.75 | 0.00 | 419.20 | 465.95 | 0.90 | |
| | | | מיזוג אוויר | 38.98 | 0.00 | 416.68 | 455.66 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 85.73 | 0.00 | 835.88 | 921.61 | | |
| 6 | 52869 | *זארה | 2 - 22048052 | 11,524.20 | 0.00 | 44,619.60 | 56,143.80 | 163.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,381.60 | 0.00 | 69,485.40 | 87,867.00 | 200.38 | |
| 7 | 33764 | *כללית אסתטיקה IBS | 2 - 81022638 | 869.20 | 0.00 | 3,975.30 | 4,844.50 | 4.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 869.20 | 0.00 | 3,975.30 | 4,844.50 | | |
| 8 | 15640 | *מגדל חניה | 8 - 81016887 | 1,673.94 | 0.00 | 7,619.00 | 9,292.94 | 15.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,673.94 | 0.00 | 7,619.00 | 9,292.94 | | |
| 9 | 33767 | *מוב טיים משרד IBS | 5 - 81022638 | 115.30 | 0.00 | 690.70 | 806.00 | 1.25 | |
| | | | סה"כ צריכה | 115.30 | 0.00 | 690.70 | 806.00 | | |
| 10 | 33765 | *מרפאת שניים IBS | 3 - 81022638 | 67.70 | 0.00 | 661.20 | 728.90 | 0.40 | |
| | | | מיזוג אוויר | 58.30 | 0.00 | 623.17 | 681.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 126.00 | 0.00 | 1,284.37 | 1,410.37 | | |
| 11 | 33769 | *עובד ראובן מזרח IBS | 7 - 81022638 | 17.55 | 0.00 | 174.95 | 192.50 | 0.20 | |
| | | | מיזוג אוויר | 40.55 | 0.00 | 433.48 | 474.03 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 58.10 | 0.00 | 608.43 | 666.53 | | |
| 12 | 33763 | *עמנואל נועה IBS | 1 - 81022638 | 71.00 | 0.00 | 662.40 | 733.40 | 0.80 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אוויר | 154.23 | 0.00 | 1,648.58 | 1,802.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 225.23 | 0.00 | 2,310.98 | 2,536.21 | | |
| 13 | 32603 | *פרטנר חדר תקשורת | 17313207 - 1 | 809.60 | 0.00 | 4,261.00 | 5,070.60 | 11.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 809.60 | 0.00 | 4,261.00 | 5,070.60 | | |
| 14 | 33762 | *ציבורי IBS | 81018676 - 1 | -383.20 | 0.00 | -4,096.00 | -4,479.20 | 29.20 | |
| | | | 81018676 - 2 | -296.15 | 0.00 | -1,797.30 | -2,093.45 | 3.05 | |
| | | | 81018676 - 4 | 3,375.60 | 0.00 | 21,370.80 | 24,746.40 | 68.40 | |
| | | | 81022638 - 1 | -71.00 | 0.00 | -662.40 | -733.40 | 0.80 | |
| | | | 81022638 - 2 | -869.20 | 0.00 | -3,975.30 | -4,844.50 | 4.30 | |
| | | | 81022638 - 3 | -67.70 | 0.00 | -661.20 | -728.90 | 0.40 | |
| | | | 81022638 - 4 | -46.75 | 0.00 | -419.20 | -465.95 | 0.90 | |
| | | | 81022638 - 5 | -115.30 | 0.00 | -690.70 | -806.00 | 1.25 | |
| | | | 81022638 - 7 | -17.55 | 0.00 | -174.95 | -192.50 | 0.20 | |
| | | | 81022638 - 8 | -31.90 | 0.00 | -195.90 | -227.80 | 0.30 | |
| | | | 81037893 - 1 | -85.62 | 0.00 | -1,019.93 | -1,105.55 | 1.55 | |
| | | | 81037893 - 3 | -21.96 | 0.00 | -367.90 | -389.86 | 0.30 | |
| | | | 81037893 - 5 | -6.39 | 0.00 | -61.86 | -68.24 | 0.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,362.89 | 0.00 | 7,248.16 | 8,611.05 | | |
| 15 | 15750 | *ראשי לוח איורור תינונים | 81016878 - 7 | 414.40 | 0.00 | 4,735.38 | 5,149.78 | 28.77 | |
| | | | סה"כ צריכה | 414.40 | 0.00 | 4,735.38 | 5,149.78 | | |
| 16 | 15693 | 15693-סופר פארם ב.חיני 101.ח | 81016878 - 6 | 8,794.07 | 0.00 | 50,114.87 | 58,908.94 | 87.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,794.07 | 0.00 | 50,114.87 | 58,908.94 | | |
| 17 | 43828 | 253 ראלף לורן חדש | 81016600 - 1 | 1,275.35 | 0.00 | 7,365.86 | 8,641.20 | 1.33 | |
| | | | מיזוג אוויר | 1,018.48 | 0.00 | 3,446.99 | 4,465.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,293.83 | 0.00 | 10,812.84 | 13,106.67 | | |
| 18 | 15565 | 166.n ASH | 81014245 - 5 | 263.91 | 0.00 | 1,590.42 | 1,854.32 | 0.65 | |
| | | | מיזוג אוויר | 189.80 | 0.00 | 642.35 | 832.15 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 453.70 | 0.00 | 2,232.77 | 2,686.47 | | |
| 19 | 45526 | Bang & olufsen 273.n | 81016363 - 6 | 355.11 | 0.00 | 1,884.20 | 2,239.31 | 0.92 | |
| | | | מיזוג אוויר | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 518.18 | 0.00 | 2,436.08 | 2,954.25 | | |
| 20 | 15698 | 148-149.n CK | 81016191 - 4 | 873.99 | 0.00 | 4,757.62 | 5,631.61 | 3.09 | |
| | | | מיזוג אוויר | 441.07 | 0.00 | 1,492.79 | 1,933.86 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,315.07 | 0.00 | 6,250.41 | 7,565.48 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 21 | 15567 | 288.ח IDIGITAL | 23070784 - 1 | 536.65 | 0.00 | 1,723.15 | 2,259.80 | 65.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 796.61 | 0.00 | 2,696.07 | 3,492.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,333.26 | 0.00 | 4,419.22 | 5,752.47 | | |
| 22 | 57748 | Q8 סקאלה | 22048053 - 3 | 3,191.20 | 0.00 | 13,633.60 | 16,824.80 | 249.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,191.20 | 0.00 | 13,633.60 | 16,824.80 | | |
| 23 | 57749 | Q9 סקאלה | 22048053 - 4 | 1,571.20 | 0.00 | 6,982.40 | 8,553.60 | 150.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,571.20 | 0.00 | 6,982.40 | 8,553.60 | | |
| 24 | 15572 | 259.ח TUMY | 81016331 - 1 | 182.00 | 0.00 | 1,183.16 | 1,365.16 | 0.52 | |
| | | | מיזוג אויר | 149.70 | 0.00 | 506.64 | 656.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 331.70 | 0.00 | 1,689.80 | 2,021.50 | | |
| 25 | 15574 | אדיס 250.ח | 81014232 - 3 | 161.90 | 0.00 | 1,009.90 | 1,171.80 | 0.40 | |
| | | | מיזוג אויר | 425.03 | 0.00 | 1,438.51 | 1,863.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 586.93 | 0.00 | 2,448.41 | 3,035.34 | | |
| 26 | 15606 | אוטלו 174.ח | 81014241 - 3 | 1,326.56 | 0.00 | 5,874.23 | 7,200.79 | 9.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,326.56 | 0.00 | 5,874.23 | 7,200.79 | | |
| 27 | 15544 | אופטיק דורון ח. 151 | 81016191 - 5 | 363.06 | 0.00 | 2,056.63 | 2,419.69 | 0.91 | |
| | | | מיזוג אויר | 197.81 | 0.00 | 669.49 | 867.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 560.88 | 0.00 | 2,726.12 | 3,287.00 | | |
| 28 | 16031 | אופטיקנה 167.ח | 81016358 - 8 | 513.46 | 0.00 | 2,587.08 | 3,100.54 | 2.02 | |
| | | | מיזוג אויר | 189.80 | 0.00 | 642.35 | 832.15 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 703.25 | 0.00 | 3,229.43 | 3,932.69 | | |
| 29 | 15576 | אוריג'ינלס 176.ח | 81015037 - 2 | 573.00 | 0.00 | 3,344.50 | 3,917.50 | 1.00 | |
| | | | מיזוג אויר | 368.90 | 0.00 | 1,248.51 | 1,617.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 941.90 | 0.00 | 4,593.01 | 5,534.91 | | |
| 30 | 54023 | אחלה קאר - שטיפת רכבים | 22345342 - 1 | 340.00 | 0.00 | 2,513.60 | 2,853.60 | 27.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 340.00 | 0.00 | 2,513.60 | 2,853.60 | | |
| 31 | 15542 | איי אופטיק קונסט 214.ח | 81014231 - 2 | 627.71 | 0.00 | 3,236.59 | 3,864.30 | 3.53 | |
| | | | מיזוג אויר | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 790.77 | 0.00 | 3,788.47 | 4,579.24 | | |
| 32 | 15631 | איל מקיאג'י 168.ח | 81016321 - 3 | 518.70 | 0.00 | 2,346.83 | 2,865.53 | 0.75 | |
| | | | מיזוג אויר | 144.35 | 0.00 | 488.55 | 632.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 663.06 | 0.00 | 2,835.38 | 3,498.43 | | |
| 33 | 15579 | אימפרס 233.ח | 81016935 - 2 | 412.06 | 0.00 | 2,469.16 | 2,881.22 | 1.14 | |
| | | | מיזוג אויר | 139.01 | 0.00 | 470.45 | 609.46 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 551.06 | 0.00 | 2,939.61 | 3,490.68 | | |
| 34 | 15580 | אינדיגו 212.ח | 81016353 - 6 | 220.55 | 0.00 | 1,259.52 | 1,480.07 | 0.46 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 147.02 | 0.00 | 497.60 | 644.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 367.57 | 0.00 | 1,757.11 | 2,124.69 | | |
| 35 | 15581 | אינטימה ח.165 | 81016358 - 4 | 235.37 | 0.00 | 1,626.91 | 1,862.28 | 0.69 | |
| | | | מיזוג אויר | 187.12 | 0.00 | 633.30 | 820.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 422.49 | 0.00 | 2,260.21 | 2,682.70 | | |
| 36 | 55448 | איציק הגדול | 23000491 - 3 | 228.77 | 0.00 | 1,244.10 | 1,472.86 | 2.53 | |
| | | | סה"כ צריכה | 228.77 | 0.00 | 1,244.10 | 1,472.86 | | |
| 37 | 15582 | אירוקה ח.127 | 81014174 - 3 | 402.94 | 0.00 | 2,412.96 | 2,815.90 | 3.03 | |
| | | | מיזוג אויר | 109.60 | 0.00 | 370.94 | 480.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 512.54 | 0.00 | 2,783.90 | 3,296.44 | | |
| 38 | 15637 | איתי ברנדס ח.217 | 81016347 - 6 | 423.53 | 0.00 | 2,205.98 | 2,629.51 | 0.73 | |
| | | | מיזוג אויר | 165.74 | 0.00 | 560.93 | 726.66 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 589.26 | 0.00 | 2,766.91 | 3,356.17 | | |
| 39 | 15584 | אלמ ח.179 | 81015037 - 6 | 1,088.00 | 0.00 | 5,537.90 | 6,625.90 | 2.60 | |
| | | | מיזוג אויר | 906.21 | 0.00 | 3,067.00 | 3,973.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,994.21 | 0.00 | 8,604.90 | 10,599.11 | | |
| 40 | 15587 | אמריקן איגל ופוקס הום מ"א | 81016984 - 5 | 8.90 | 0.00 | 21.70 | 30.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 8.90 | 0.00 | 21.70 | 30.60 | | |
| 41 | 15588 | אמריקן איגל ח.248 | 81016984 - 7 | 47.20 | 0.00 | 312.20 | 359.40 | 2.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 47.20 | 0.00 | 312.20 | 359.40 | | |
| 42 | 15589 | אמריקן וינטג ח.269 | 81016363 - 2 | 345.59 | 0.00 | 1,767.19 | 2,112.78 | 0.23 | |
| | | | מיזוג אויר | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 508.65 | 0.00 | 2,319.07 | 2,827.73 | | |
| 43 | 15590 | אן פונטיין ח.131 | 81014245 - 3 | 64.89 | 0.00 | 478.58 | 543.46 | 0.36 | |
| | | | מיזוג אויר | 96.23 | 0.00 | 325.70 | 421.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 161.12 | 0.00 | 804.28 | 965.40 | | |
| 44 | 15594 | אפריל ח.156-157 | 81016358 - 2 | 509.76 | 0.00 | 2,711.63 | 3,221.39 | 2.23 | |
| | | | מיזוג אויר | 307.42 | 0.00 | 1,040.43 | 1,347.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 817.18 | 0.00 | 3,752.06 | 4,569.24 | | |
| 45 | 15595 | אקס טי ניהול בע"מ ק.11 | 24022076 - 3 | 420.40 | 0.00 | 2,692.80 | 3,113.20 | 12.20 | |
| | | | מיזוג אויר מגדלים | 512.59 | 0.00 | 4,996.50 | 5,509.09 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 932.99 | 0.00 | 7,689.30 | 8,622.29 | | |
| 46 | 15596 | אקס טי ספנות ק.8 | 24022076 - 1 | 156.20 | 0.00 | 963.60 | 1,119.80 | 5.18 | |
| | | | מיזוג אויר מגדלים | 201.82 | 0.00 | 1,967.22 | 2,169.04 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 358.02 | 0.00 | 2,930.82 | 3,288.84 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 47 | 15665 | אקס טי שטח נוסף קומה 8 | 24022075 - 4 | 30.60 | 0.00 | 244.10 | 274.70 | 3.75 | |
| | | מיזוג אוויר מגדלים | | 310.77 | 0.00 | 3,029.28 | 3,340.05 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 341.37 | 0.00 | 3,273.38 | 3,614.75 | | |
| 48 | 15598 | ארומה ח.280 | 81016878 - 2 | 1,231.48 | 0.00 | 7,658.05 | 8,889.53 | 20.38 | |
| | | מיזוג אוויר | | 133.66 | 0.00 | 452.36 | 586.02 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,365.14 | 0.00 | 8,110.41 | 9,475.55 | | |
| 49 | 15685 | ארמני אקסציינג ח.180 | 81016984 - 1 | 1,261.70 | 0.00 | 6,578.50 | 7,840.20 | 10.00 | |
| | | מיזוג אוויר | | 312.76 | 0.00 | 1,058.52 | 1,371.28 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,574.46 | 0.00 | 7,637.02 | 9,211.48 | | |
| 50 | 15599 | ארקפה ח.147 | 81016887 - 1 | 3,123.16 | 0.00 | 19,756.65 | 22,879.81 | 55.52 | |
| | | מיזוג אוויר | | 328.80 | 0.00 | 1,112.81 | 1,441.61 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,451.96 | 0.00 | 20,869.46 | 24,321.42 | | |
| 51 | 15600 | באג מחשבים ח.276 | 81016351 - 3 | 535.08 | 0.00 | 2,452.73 | 2,987.81 | 0.74 | |
| | | מיזוג אוויר | | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 698.15 | 0.00 | 3,004.61 | 3,702.76 | | |
| 52 | 15601 | בובי בראון ח.111 | 81014174 - 1 | 786.80 | 0.00 | 3,986.24 | 4,773.04 | 1.89 | |
| | | מיזוג אוויר | | 187.12 | 0.00 | 633.30 | 820.43 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 973.93 | 0.00 | 4,619.54 | 5,593.47 | | |
| 53 | 35354 | בוטיק מימוזה ח.257 | 81014219 - 7 | 427.58 | 0.00 | 2,174.57 | 2,602.15 | 0.64 | |
| | | מיזוג אוויר | | 149.70 | 0.00 | 506.64 | 656.34 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 577.28 | 0.00 | 2,681.21 | 3,258.49 | | |
| 54 | 15638 | בוס ח.224-226 | 81014212 - 5 | 848.82 | 0.00 | 4,893.06 | 5,741.88 | 1.39 | |
| | | סה"כ צריכה | | 848.82 | 0.00 | 4,893.06 | 5,741.88 | | |
| 55 | 15625 | ביונד סקין ח.220 | 81016347 - 8 | 655.53 | 0.00 | 2,979.78 | 3,635.31 | 0.59 | |
| | | מיזוג אוויר | | 237.91 | 0.00 | 805.20 | 1,043.11 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 893.44 | 0.00 | 3,784.98 | 4,678.43 | | |
| 56 | 15602 | בילבונג ח.121 | 81014245 - 6 | 643.84 | 0.00 | 2,598.72 | 3,242.56 | 1.23 | |
| | | מיזוג אוויר | | 259.30 | 0.00 | 877.58 | 1,136.88 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 903.14 | 0.00 | 3,476.29 | 4,379.44 | | |
| 57 | 15632 | בירקנשטוק ח.216 | 81016347 - 5 | 446.34 | 0.00 | 2,433.35 | 2,879.69 | 1.31 | |
| | | מיזוג אוויר | | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 609.41 | 0.00 | 2,985.23 | 3,594.63 | | |
| 58 | 60319 | בית כנסת | 24022439 - 3 | 82.35 | 0.00 | 300.94 | 383.30 | 1.37 | |
| | | סה"כ צריכה | | 82.35 | 0.00 | 300.94 | 383.30 | | |
| 59 | 44245 | ברניקס | 81025708 - 1 | 17.63 | 0.00 | 106.22 | 123.86 | 0.21 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|--------------------|----------|---------|----------|--------------------|------------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 17.63 | 0.00 | 106.22 | 123.86 | | |
| 60 | 15706 | ברנדיס ח.164 | 81014241 - 5 | 259.21 | 0.00 | 1,425.68 | 1,684.89 | 0.96 | |
| | | | מיזוג אויר | 189.80 | 0.00 | 642.35 | 832.15 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 449.00 | 0.00 | 2,068.03 | 2,517.04 | | |
| 61 | 15613 | ג'ורג'י צ'רנינג בע"מ | 81016600 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | 0.002 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.002 | 0.002 | | |
| 62 | 15607 | גאנט ח.249 | 81014232 - 1 | 777.20 | 0.00 | 3,572.70 | 4,349.90 | 2.30 | |
| | | | מיזוג אויר | 334.15 | 0.00 | 1,130.90 | 1,465.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,111.35 | 0.00 | 4,703.60 | 5,814.95 | | |
| 63 | 15608 | גו מלון ח.117 | 81014174 - 6 | 281.14 | 0.00 | 1,642.47 | 1,923.62 | 1.52 | |
| | | | מיזוג אויר | 109.60 | 0.00 | 370.94 | 480.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 390.74 | 0.00 | 2,013.41 | 2,404.15 | | |
| 64 | 34489 | גורגיו ארמני | 81016191 - 7 | 811.96 | 0.00 | 3,726.53 | 4,538.49 | 1.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 811.96 | 0.00 | 3,726.53 | 4,538.49 | | |
| 65 | 15611 | גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10 | 81016947 - 4 | 121.40 | 0.00 | 816.80 | 938.20 | 1.30 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 170.86 | 0.00 | 1,665.50 | 1,836.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 292.26 | 0.00 | 2,482.30 | 2,774.56 | | |
| 66 | 15614 | גק קובה ח.270 | 81016363 - 3 | 469.00 | 0.00 | 2,777.59 | 3,246.59 | 0.77 | |
| | | | מיזוג אויר | 326.13 | 0.00 | 1,103.76 | 1,429.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 795.13 | 0.00 | 3,881.35 | 4,676.48 | | |
| 67 | 15554 | דה רוקוקו ח.272 | 81016363 - 5 | 283.24 | 0.00 | 1,622.13 | 1,905.37 | 0.72 | |
| | | | מיזוג אויר | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 446.30 | 0.00 | 2,174.01 | 2,620.31 | | |
| 68 | 15615 | דוכן אורנג | 81025453 - 2 | 14.15 | 0.00 | 97.14 | 111.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 14.15 | 0.00 | 97.14 | 111.29 | | |
| 69 | 44244 | דוכן ארקפה | 20281881 - 1 | 293.80 | 0.00 | 1,208.70 | 1,502.50 | 395,182.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 293.80 | 0.00 | 1,208.70 | 1,502.50 | | |
| 70 | 15622 | דוכן גביות באשר | 81016600 - 6 | 531.10 | 0.00 | 3,202.18 | 3,733.28 | 6.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 531.10 | 0.00 | 3,202.18 | 3,733.28 | | |
| 71 | 15616 | דוכן דינמיקה | 81025453 - 1 | 46.29 | 0.00 | 270.24 | 316.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 46.29 | 0.00 | 270.24 | 316.54 | | |
| 72 | 44070 | דוכן פייס | 23000491 - 2 | 51.78 | 0.00 | 269.68 | 321.46 | 1.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 51.78 | 0.00 | 269.68 | 321.46 | | |
| 73 | 44243 | דוכן פרחים | 24022439 - 2 | 24.14 | 0.00 | 107.31 | 131.46 | 0.97 | |
| | | | סה"כ צריכה | 24.14 | 0.00 | 107.31 | 131.46 | | |
| 74 | 15623 | דומו ח.138 | 81014241 - 2 | 801.99 | 0.00 | 4,031.99 | 4,833.98 | 6.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 801.99 | 0.00 | 4,031.99 | 4,833.98 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|--------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 75 | 35291 | זורית שדה | 81014210 - 5 | 73.38 | 0.00 | 412.93 | 486.31 | 0.23 | |
| | | | מיזוג אוויר | 66.83 | 0.00 | 226.18 | 293.01 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 140.21 | 0.00 | 639.11 | 779.32 | | |
| 76 | 15626 | דיוזל ח.141 | 81016321 - 2 | 1,147.37 | 0.00 | 5,478.24 | 6,625.60 | 1.45 | |
| | | | מיזוג אוויר | 585.43 | 0.00 | 1,981.34 | 2,566.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,732.79 | 0.00 | 7,459.58 | 9,192.37 | | |
| 77 | 15627 | דנה אשכנזי ח.230 | 81016935 - 7 | 56.94 | 0.00 | 284.10 | 341.04 | 0.30 | |
| | | | מיזוג אוויר | 66.83 | 0.00 | 226.18 | 293.01 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 123.77 | 0.00 | 510.28 | 634.05 | | |
| 78 | 15628 | דניאלה להבי ח.274 | 81016331 - 7 | 289.86 | 0.00 | 1,850.99 | 2,140.85 | 2.27 | |
| | | | מיזוג אוויר | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 452.92 | 0.00 | 2,402.87 | 2,855.79 | | |
| 79 | 15545 | דר זרחיה ק.3 | 81015040 - 6 | 12.50 | 0.00 | 170.80 | 183.30 | 0.20 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 90.38 | 0.00 | 881.03 | 971.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 102.88 | 0.00 | 1,051.83 | 1,154.71 | | |
| 80 | 35358 | ה. שטרן חדש ח. A 240 | 81016441 - 4 | 509.00 | 0.00 | 3,372.17 | 3,881.17 | 1.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 509.00 | 0.00 | 3,372.17 | 3,881.17 | | |
| 81 | 15761 | האקט | 81016441 - 6 | 657.82 | 0.00 | 3,833.03 | 4,490.85 | 6.75 | |
| | | | מיזוג | 261.97 | 0.00 | 886.63 | 1,148.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 919.79 | 0.00 | 4,719.66 | 5,639.45 | | |
| 82 | 15633 | היינס ח.213 | 81014231 - 1 | 516.96 | 0.00 | 2,301.35 | 2,818.31 | 0.99 | |
| | | | מיזוג אוויר | 176.43 | 0.00 | 597.12 | 773.55 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 693.39 | 0.00 | 2,898.46 | 3,591.85 | | |
| 83 | 15635 | הפנינג ח.278 | 81016351 - 4 | 827.86 | 0.00 | 3,741.34 | 4,569.20 | 0.60 | |
| | | | מיזוג אוויר | 310.09 | 0.00 | 1,049.48 | 1,359.56 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,137.95 | 0.00 | 4,790.81 | 5,928.76 | | |
| 84 | 23642 | הפניקס חיתום קומה 10 | 24022076 - 2 | 91.00 | 0.00 | 374.20 | 465.20 | 2.40 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 144.86 | 0.00 | 1,412.06 | 1,556.92 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 235.86 | 0.00 | 1,786.26 | 2,022.12 | | |
| 85 | 15636 | הצורפים ח.128 | 81014174 - 4 | 262.46 | 0.00 | 1,780.25 | 2,042.71 | 1.61 | |
| | | | מיזוג אוויר | 141.68 | 0.00 | 479.50 | 621.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 404.14 | 0.00 | 2,259.75 | 2,663.89 | | |
| 86 | 37388 | ורנר אופנה ח.227 | 81014245 - 4 | 241.20 | 0.00 | 1,319.66 | 1,560.86 | 0.40 | |
| | | | מיזוג אוויר | 256.62 | 0.00 | 868.53 | 1,125.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 497.83 | 0.00 | 2,188.19 | 2,686.02 | | |
| 87 | 64012 | זארה הום ח.201 | 81016785 - 5 | 698.95 | 0.00 | 4,337.60 | 5,036.54 | 14.25 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 1,272.43 | 0.00 | 4,306.47 | 5,578.90 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,971.38 | 0.00 | 8,644.07 | 10,615.45 | | |
| 88 | 42944 | ח. 181 לקוסט | 81016984 - 2 | 804.40 | 0.00 | 4,328.70 | 5,133.10 | 2.90 | |
| | | | מיזוג אויר | 376.92 | 0.00 | 1,275.66 | 1,652.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,181.32 | 0.00 | 5,604.36 | 6,785.67 | | |
| 89 | 44718 | ח. 222 | 81016347 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | מיזוג אויר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 90 | 42945 | ח. 227 סקוץ אנד סודה | 81016321 - 1 | 403.90 | 0.00 | 1,972.87 | 2,376.77 | 0.91 | |
| | | | מיזוג אויר | 278.01 | 0.00 | 940.91 | 1,218.92 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 681.92 | 0.00 | 2,913.78 | 3,595.69 | | |
| 91 | 42942 | ח. 254 פורלה | 81016441 - 8 | 314.14 | 0.00 | 1,949.17 | 2,263.31 | 0.89 | |
| | | | מיזוג אויר | 160.39 | 0.00 | 542.83 | 703.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 474.53 | 0.00 | 2,492.00 | 2,966.53 | | |
| 92 | 58404 | ח. 265 - אולטינס | 81016331 - 5 | 437.57 | 0.00 | 2,074.46 | 2,512.03 | 0.41 | |
| | | | מיזוג אויר | 291.38 | 0.00 | 986.15 | 1,277.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 728.95 | 0.00 | 3,060.60 | 3,789.55 | | |
| 93 | 15741 | ח. 113-114 אלן יוגה | 81014245 - 8 | 713.65 | 0.00 | 4,023.81 | 4,737.47 | 0.66 | |
| | | | מיזוג אויר | 574.73 | 0.00 | 1,945.15 | 2,519.88 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,288.39 | 0.00 | 5,968.96 | 7,257.35 | | |
| 94 | 15550 | ח. 208-209 - לולו למון | 81016785 - 4 | 3,509.04 | 0.00 | 20,904.92 | 24,413.96 | 45.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,509.04 | 0.00 | 20,904.92 | 24,413.96 | | |
| 95 | 15571 | ח. 228 פנוי | 81016347 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 96 | 15702 | ח. 244-245 פאם קליניק | 81014211 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 97 | 15551 | ח. 267 - אמפוריו ארמני | 81016331 - 6 | 802.68 | 0.00 | 4,142.98 | 4,945.66 | 5.09 | |
| | | | מיזוג אויר | 326.13 | 0.00 | 1,103.76 | 1,429.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,128.81 | 0.00 | 5,246.74 | 6,375.54 | | |
| 98 | 61101 | ח. 1 תוניום ראשי שנאי 1 | 13141002 - 1 | -163.40 | 0.00 | -776.20 | -939.60 | | |
| | | | 13148234 - 1 | -158.40 | 0.00 | -814.70 | -973.10 | | |
| | | | 17313207 - 1 | -809.60 | 0.00 | -4,261.00 | -5,070.60 | 11.46 | |
| | | | 17313208 - 1 | -92.70 | 0.00 | -482.20 | -574.90 | 1.54 | |
| | | | 18040248 - 1 | -6.85 | 0.00 | -36.70 | -43.55 | 0.12 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 18040248 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 18040248 - 3 | -223.25 | 0.00 | -1,159.70 | -1,382.95 | 2.30 | |
| | | | 18040248 - 4 | -102.20 | 0.00 | -533.85 | -636.05 | 1.21 | |
| | | | 20281752 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 3.60 | |
| | | | 23000491 - 1 | -219.48 | 0.00 | -1,169.98 | -1,389.46 | 2.78 | |
| | | | 23000491 - 2 | -51.78 | 0.00 | -269.68 | -321.46 | 1.12 | |
| | | | 23000491 - 3 | -228.77 | 0.00 | -1,244.10 | -1,472.86 | 2.53 | |
| | | | 24022439 - 1 | -301.15 | 0.00 | -1,411.05 | -1,712.20 | 4.84 | |
| | | | 24022439 - 2 | -24.14 | 0.00 | -107.31 | -131.46 | 0.97 | |
| | | | 24022439 - 3 | -82.35 | 0.00 | -300.94 | -383.30 | 1.37 | |
| | | | 24022439 - 4 | -64.53 | 0.00 | -257.48 | -322.00 | 1.93 | |
| | | | 24022440 - 1 | -77.94 | 0.00 | -446.00 | -523.94 | 2.53 | |
| | | | 24022440 - 2 | -100.76 | 0.00 | -865.44 | -966.20 | 5.32 | |
| | | | 24022440 - 3 | -92.59 | 0.00 | -285.57 | -378.16 | 1.46 | |
| | | | 81016878 - 3 | -102.28 | 0.00 | -579.01 | -681.28 | 0.16 | |
| | | | 81016887 - 1 | -3,123.16 | 0.00 | -19,756.65 | -22,879.81 | 55.52 | |
| | | | 81016887 - 2 | -1,443.58 | 0.00 | -7,647.56 | -9,091.14 | 16.78 | |
| | | | 81016887 - 3 | 13,490.70 | 0.00 | 72,352.17 | 85,842.88 | 100.30 | |
| | | | 81016887 - 4 | 4,931.96 | 0.00 | 28,188.70 | 33,120.66 | 63.74 | |
| | | | 81025335 - 1 | -320.80 | 0.00 | -1,896.86 | -2,217.66 | 4.74 | |
| | | | 81025453 - 1 | -46.29 | 0.00 | -270.24 | -316.54 | | |
| | | | 81025453 - 2 | -14.15 | 0.00 | -97.14 | -111.29 | | |
| | | | 81025708 - 1 | -17.63 | 0.00 | -106.22 | -123.86 | 0.21 | |
| | | | 81026474 - 1 | -30.36 | 0.00 | -174.60 | -204.96 | 0.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,524.53 | 0.00 | 55,590.78 | 66,115.31 | | |
| 99 | 15641 | טוליפ גלארי ח.215 | 81014231 - 3 | 265.22 | 0.00 | 1,628.70 | 1,893.92 | 0.45 | |
| | | | מיזוג אויר | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 428.28 | 0.00 | 2,180.58 | 2,608.86 | | |
| 100 | 15725 | טומי הילפיגר ח.136 | 81016887 - 2 | 1,443.58 | 0.00 | 7,647.56 | 9,091.14 | 16.78 | |
| | | | מיזוג אויר | 569.39 | 0.00 | 1,927.06 | 2,496.44 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,012.96 | 0.00 | 9,574.62 | 11,587.58 | | |
| 101 | 15765 | טורקזי משלוחים | 24022440 - 3 | 92.59 | 0.00 | 285.57 | 378.16 | 1.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 92.59 | 0.00 | 285.57 | 378.16 | | |
| 102 | 45162 | טעינת רכבים 2 סקאלה | 17312750 - 1 | 145.15 | 0.00 | 912.39 | 1,057.54 | 43.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 145.15 | 0.00 | 912.39 | 1,057.54 | | |
| 103 | 15650 | לאונידיס | 81026474 - 1 | 30.36 | 0.00 | 174.60 | 204.96 | 0.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30.36 | 0.00 | 174.60 | 204.96 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 104 | 15645 | לאוקסיטן ח.ק. 132 | 81014231 - 5 | 156.24 | 0.00 | 1,221.51 | 1,377.75 | 0.37 | |
| | | | מיזוג אויר | 114.95 | 0.00 | 389.03 | 503.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 271.18 | 0.00 | 1,610.54 | 1,881.73 | | |
| 105 | 15646 | לואי ויטון | 81014232 - 2 | 2,941.20 | 0.00 | 12,896.60 | 15,837.80 | 21.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,941.20 | 0.00 | 12,896.60 | 15,837.80 | | |
| 106 | 15647 | לואי ויטון ק. 5 | 81015040 - 7 | 129.80 | 0.00 | 686.10 | 815.90 | 2.30 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 117.62 | 0.00 | 1,146.54 | 1,264.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 247.42 | 0.00 | 1,832.64 | 2,080.06 | | |
| 107 | 57012 | לוח מ"א קומה א | 22048054 - 3 | 539.80 | 0.00 | 2,927.00 | 3,466.80 | 5.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 539.80 | 0.00 | 2,927.00 | 3,466.80 | | |
| 108 | 57011 | לוח מ"א קומת קרקע | 22048054 - 2 | 559.80 | 0.00 | 2,928.20 | 3,488.00 | 6.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 559.80 | 0.00 | 2,928.20 | 3,488.00 | | |
| 109 | 15651 | ללין ח. 158-160 | 81014210 - 1 | 916.96 | 0.00 | 4,208.78 | 5,125.74 | 1.97 | |
| | | | מיזוג אויר | 283.36 | 0.00 | 959.00 | 1,242.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,200.31 | 0.00 | 5,167.78 | 6,368.10 | | |
| 110 | 15591 | לנדוור ח. 139 | 81016785 - 2 | 1,464.70 | 0.00 | 7,438.72 | 8,903.42 | 12.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 122.97 | 0.00 | 416.17 | 539.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,587.67 | 0.00 | 7,854.89 | 9,442.56 | | |
| 111 | 15707 | לשעבר פוקס הום ח. 248 | 81015037 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 112 | 15653 | מאסימו דוטי | 81014241 - 8 | 2,930.88 | 0.00 | 14,939.31 | 17,870.19 | 33.70 | |
| | | | מיזוג אויר | 1,226.99 | 0.00 | 4,152.67 | 5,379.66 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,157.87 | 0.00 | 19,091.98 | 23,249.84 | | |
| 113 | 15654 | מאק ח. 142 | 81014210 - 3 | 432.99 | 0.00 | 2,156.50 | 2,589.49 | 3.13 | |
| | | | מיזוג אויר | 221.87 | 0.00 | 750.92 | 972.79 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 654.87 | 0.00 | 2,907.41 | 3,562.28 | | |
| 114 | 15553 | מגדל חיוני | 81040358 - 7 | 345.40 | 0.00 | 2,096.70 | 2,442.10 | 3.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 345.40 | 0.00 | 2,096.70 | 2,442.10 | | |
| 115 | 15655 | מגדל משרדים אפסילון ק. 7 | 24022075 - 3 | 321.50 | 0.00 | 1,976.10 | 2,297.60 | 9.31 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 403.63 | 0.00 | 3,934.44 | 4,338.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 725.13 | 0.00 | 5,910.54 | 6,635.68 | | |
| 116 | 15657 | מגדל משרדים אייקון ק. 4 | 81015040 - 2 | 38.40 | 0.00 | 180.70 | 219.10 | 0.30 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 75.53 | 0.00 | 736.20 | 811.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 113.93 | 0.00 | 916.90 | 1,030.83 | | |
| 117 | 15658 | מגדל משרדים אפסילון ק. 5 | 81014871 - 4 | 62.90 | 0.00 | 691.00 | 753.90 | 0.70 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 160.96 | 0.00 | 1,568.95 | 1,729.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 223.86 | 0.00 | 2,259.95 | 2,483.81 | | |
| 118 | 15659 | מגדל משרדים גיזה 12.ק | 81016947 - 1 | 104.60 | 0.00 | 1,108.40 | 1,213.00 | 1.60 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 283.53 | 0.00 | 2,763.77 | 3,047.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 388.13 | 0.00 | 3,872.17 | 4,260.30 | | |
| 119 | 15661 | מגדל משרדים נור מד בע"מ 04.ק | 81015040 - 3 | 136.40 | 0.00 | 934.60 | 1,071.00 | 1.60 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 416.02 | 0.00 | 4,055.13 | 4,471.15 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 552.42 | 0.00 | 4,989.73 | 5,542.15 | | |
| 120 | 15662 | מגדל משרדים נור מד 4.ק | 81015040 - 4 | 223.60 | 0.00 | 2,225.20 | 2,448.80 | 4.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 223.60 | 0.00 | 2,225.20 | 2,448.80 | | |
| 121 | 15663 | מגדל משרדים נור מד 5.ק | 81014871 - 5 | 40.40 | 0.00 | 537.30 | 577.70 | 0.90 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 147.34 | 0.00 | 1,436.19 | 1,583.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 187.74 | 0.00 | 1,973.49 | 2,161.23 | | |
| 122 | 15664 | מגדל משרדים עו"ד קפולן 10.ק | 81016947 - 3 | 198.90 | 0.00 | 1,046.80 | 1,245.70 | 2.40 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 206.77 | 0.00 | 2,015.50 | 2,222.27 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 405.67 | 0.00 | 3,062.30 | 3,467.97 | | |
| 123 | 15666 | מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9 | 24022075 - 1 | 416.40 | 0.00 | 2,768.40 | 3,184.80 | 13.29 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 512.59 | 0.00 | 4,996.50 | 5,509.09 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 928.99 | 0.00 | 7,764.90 | 8,693.89 | | |
| 124 | 29256 | מחסן זארה בשבלול | 18040248 - 1 | 6.85 | 0.00 | 36.70 | 43.55 | 0.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6.85 | 0.00 | 36.70 | 43.55 | | |
| 125 | 28178 | מחסן ארמי | 17313208 - 1 | 92.70 | 0.00 | 482.20 | 574.90 | 1.54 | |
| | | | סה"כ צריכה | 92.70 | 0.00 | 482.20 | 574.90 | | |
| 126 | 35517 | מחסן מטבח טורקיז | 81016351 - 1 | 745.61 | 0.00 | 5,415.27 | 6,160.88 | 9.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 745.61 | 0.00 | 5,415.27 | 6,160.88 | | |
| 127 | 28179 | מחסן נייק בשבלול | 18040248 - 3 | 223.25 | 0.00 | 1,159.70 | 1,382.95 | 2.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 223.25 | 0.00 | 1,159.70 | 1,382.95 | | |
| 128 | 36382 | מחסן באשר | 18247403 - 1 | 45.50 | 0.00 | 240.80 | 286.30 | 1.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 45.50 | 0.00 | 240.80 | 286.30 | | |
| 129 | 28362 | מחסן גיזה | 13148234 - 1 | 158.40 | 0.00 | 814.70 | 973.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 158.40 | 0.00 | 814.70 | 973.10 | | |
| 130 | 28405 | מחסן דומו | 17313059 - 1 | 30.90 | 0.00 | 369.80 | 400.70 | 4.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30.90 | 0.00 | 369.80 | 400.70 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|--------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 131 | 28404 | מחסן לאוניס | 1 - 24022439 | 301.15 | 0.00 | 1,411.05 | 1,712.20 | 4.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 301.15 | 0.00 | 1,411.05 | 1,712.20 | | |
| 132 | 15546 | מחסן מייקל קורס | 7 - 81016600 | 210.36 | 0.00 | 1,433.85 | 1,644.21 | 2.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 210.36 | 0.00 | 1,433.85 | 1,644.21 | | |
| 133 | 15673 | מחסן מימסו צוקה | 3 - 23070771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 134 | 44299 | מחסן מיסטר קוויק | 1 - 20281752 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 3.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | | |
| 135 | 39547 | מחסן נייק | 1 - 23000491 | 219.48 | 0.00 | 1,169.98 | 1,389.46 | 2.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 219.48 | 0.00 | 1,169.98 | 1,389.46 | | |
| 136 | 33658 | מחסן עו"ד קפלן בשבלול | 2 - 18040248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 137 | 59492 | מחסן פולה | 2 - 24022698 | 89.80 | 0.00 | 459.38 | 549.18 | 1.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 89.80 | 0.00 | 459.38 | 549.18 | | |
| 138 | 28180 | מחסן שילב בשבלול | 4 - 18040248 | 102.20 | 0.00 | 533.85 | 636.05 | 1.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 102.20 | 0.00 | 533.85 | 636.05 | | |
| 139 | 60335 | מחסנים סבי - אור לי | 1 - 17312972 | 150.60 | 0.00 | 677.40 | 828.00 | 4.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 150.60 | 0.00 | 677.40 | 828.00 | | |
| 140 | 15675 | מייקל קורס ח.נ.143 | 2 - 81014210 | 839.14 | 0.00 | 4,153.71 | 4,992.84 | 7.60 | |
| | | | מיזוג אויר | 513.25 | 0.00 | 1,737.06 | 2,250.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,352.39 | 0.00 | 5,890.77 | 7,243.16 | | |
| 141 | 15678 | מיסטר קוויק ח.נ.172 | 6 - 81016321 | 158.69 | 0.00 | 2,926.92 | 3,085.61 | 1.89 | |
| | | | מיזוג אויר | 195.14 | 0.00 | 660.45 | 855.59 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 353.83 | 0.00 | 3,587.37 | 3,941.20 | | |
| 142 | 62289 | מירב טל (מכון כושר) | 5 - 81037893 | 6.39 | 0.00 | 61.86 | 68.24 | 0.15 | |
| | | | מיזוג אוויר | 88.64 | 0.00 | 947.46 | 1,036.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 95.03 | 0.00 | 1,009.32 | 1,104.35 | | |
| 143 | 15680 | ממטר יועצים ק. 5 | 3 - 81014871 | 5.70 | 0.00 | 38.20 | 43.90 | 0.10 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 95.34 | 0.00 | 929.30 | 1,024.64 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 101.04 | 0.00 | 967.50 | 1,068.54 | | |
| 144 | 15742 | מנגו ח.נ.115-116 | 5 - 81016441 | 1,084.80 | 0.00 | 5,657.72 | 6,742.53 | 1.16 | |
| | | | מיזוג אויר | 649.58 | 0.00 | 2,198.47 | 2,848.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,734.39 | 0.00 | 7,856.19 | 9,590.58 | | |
| 145 | 52868 | מנגו מחסן | 2 - 24022440 | 100.76 | 0.00 | 865.44 | 966.20 | 5.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 100.76 | 0.00 | 865.44 | 966.20 | | |
| 146 | 15684 | מרק קיין ח.נ.221 | 1 - 81016347 | 626.73 | 0.00 | 3,311.68 | 3,938.41 | 1.37 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 160.39 | 0.00 | 542.83 | 703.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 787.12 | 0.00 | 3,854.51 | 4,641.64 | | |
| 147 | 23643 | משרדי הנהלה ק. 12 | 81016947 - 8 | 134.30 | 0.00 | 1,183.80 | 1,318.10 | 1.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 134.30 | 0.00 | 1,183.80 | 1,318.10 | | |
| 148 | 43897 | נארס | 81016191 - 6 | 501.21 | 0.00 | 2,166.00 | 2,667.22 | 0.79 | |
| | | | מיזוג אויר | 251.28 | 0.00 | 850.44 | 1,101.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 752.49 | 0.00 | 3,016.44 | 3,768.93 | | |
| 149 | 15687 | נר מד ק. 6 | 81014871 - 6 | 269.60 | 0.00 | 1,847.00 | 2,116.60 | 2.80 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 554.69 | 0.00 | 5,406.84 | 5,961.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 824.29 | 0.00 | 7,253.84 | 8,078.13 | | |
| 150 | 15686 | נר מד ק. 3 | 81016878 - 4 | 10,163.49 | 0.00 | 60,153.97 | 70,317.46 | 92.74 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 283.53 | 0.00 | 2,763.77 | 3,047.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,447.02 | 0.00 | 62,917.73 | 73,364.76 | | |
| 151 | 15708 | ניק ח. 152-155 | 81016191 - 8 | 1,340.91 | 0.00 | 6,159.21 | 7,500.12 | 2.99 | |
| | | | מיזוג אוויר | 767.20 | 0.00 | 2,596.55 | 3,363.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,108.12 | 0.00 | 8,755.76 | 10,863.87 | | |
| 152 | 15689 | נספרטו ח. 234 | 81016935 - 3 | 1,005.39 | 0.00 | 5,405.55 | 6,410.93 | 7.49 | |
| | | | מיזוג אויר | 545.33 | 0.00 | 1,845.63 | 2,390.96 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,550.72 | 0.00 | 7,251.18 | 8,801.89 | | |
| 153 | 58091 | סאטה | 81016878 - 3 | 102.28 | 0.00 | 579.01 | 681.28 | 0.16 | |
| | | | מיזוג אוויר | 58.81 | 0.00 | 199.04 | 257.85 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 161.09 | 0.00 | 778.04 | 939.13 | | |
| 154 | 15690 | סאקס ח. 118 | 81014174 - 8 | 539.89 | 0.00 | 2,673.39 | 3,213.28 | 0.56 | |
| | | | מיזוג אויר | 278.01 | 0.00 | 940.91 | 1,218.92 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 817.91 | 0.00 | 3,614.30 | 4,432.20 | | |
| 155 | 15585 | סבון ח. 277 | 81016351 - 5 | 103.43 | 0.00 | 549.15 | 652.57 | 0.31 | |
| | | | מיזוג אוויר | 69.50 | 0.00 | 235.23 | 304.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 172.93 | 0.00 | 784.38 | 957.30 | | |
| 156 | 15691 | סוהו ח. 261-262 | 81016331 - 3 | 301.36 | 0.00 | 1,526.38 | 1,827.74 | 0.57 | |
| | | | מיזוג אויר | 243.26 | 0.00 | 823.30 | 1,066.55 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 544.62 | 0.00 | 2,349.68 | 2,894.30 | | |
| 157 | 15692 | סוורבסקי ח. 170 | 81016321 - 5 | 230.93 | 0.00 | 1,246.21 | 1,477.15 | 0.70 | |
| | | | מיזוג אויר | 112.27 | 0.00 | 379.98 | 492.26 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 343.21 | 0.00 | 1,626.20 | 1,969.40 | | |
| 158 | 51296 | סחוט | 81016600 - 5 | 207.09 | 0.00 | 758.40 | 965.49 | 4.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 207.09 | 0.00 | 758.40 | 965.49 | | |
| 159 | 15762 | סטורי ח. 163 | 81016441 - 7 | 658.37 | 0.00 | 4,085.35 | 4,743.72 | 1.30 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 376.92 | 0.00 | 1,275.66 | 1,652.57 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,035.29 | 0.00 | 5,361.01 | 6,396.29 | | |
| 160 | 15569 | סטיב מאדן ח.122 | 81014241 - 6 | 391.42 | 0.00 | 1,816.32 | 2,207.74 | 0.45 | |
| | | | מיזוג אויר | 259.30 | 0.00 | 877.58 | 1,136.88 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 650.71 | 0.00 | 2,693.90 | 3,344.62 | | |
| 161 | 15697 | סטימצקי ח.130 | 81014245 - 2 | 586.05 | 0.00 | 2,623.87 | 3,209.92 | 6.26 | |
| | | | מיזוג אויר | 286.03 | 0.00 | 968.05 | 1,254.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 872.08 | 0.00 | 3,591.92 | 4,464.00 | | |
| 162 | 15699 | סלקום אנטנות | 81016887 - 6 | 1,034.52 | 0.00 | 6,233.50 | 7,268.02 | 10.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,034.52 | 0.00 | 6,233.50 | 7,268.02 | | |
| 163 | 15609 | סלקום תקשורת ק.13 | 81016947 - 5 | 217.02 | 0.00 | 1,174.50 | 1,391.52 | 2.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 217.02 | 0.00 | 1,174.50 | 1,391.52 | | |
| 164 | 15612 | סמסוניט ח.258 | 81014219 - 8 | 287.30 | 0.00 | 1,651.28 | 1,938.57 | 0.47 | |
| | | | מיזוג אויר | 120.29 | 0.00 | 407.12 | 527.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 407.59 | 0.00 | 2,058.40 | 2,465.99 | | |
| 165 | 15621 | עולם המתקים | 13141002 - 1 | 163.40 | 0.00 | 776.20 | 939.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 163.40 | 0.00 | 776.20 | 939.60 | | |
| 166 | 64144 | עמנואל נועה 2 | 81037893 - 1 | 85.62 | 0.00 | 1,019.93 | 1,105.55 | 1.55 | |
| | | | סה"כ צריכה | 85.62 | 0.00 | 1,019.93 | 1,105.55 | | |
| 167 | 15700 | עמנואל נועה ח.231 | 81016935 - 8 | 264.64 | 0.00 | 1,965.39 | 2,230.04 | 1.31 | |
| | | | מיזוג אויר | 288.70 | 0.00 | 977.10 | 1,265.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 553.35 | 0.00 | 2,942.49 | 3,495.84 | | |
| 168 | 15583 | פאטיט באטו ח.218-219 | 81016347 - 7 | 396.82 | 0.00 | 2,420.52 | 2,817.34 | 1.61 | |
| | | | מיזוג אויר | 243.26 | 0.00 | 823.30 | 1,066.55 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 640.08 | 0.00 | 3,243.82 | 3,883.90 | | |
| 169 | 15703 | פדני ח.133-134 | 81014211 - 6 | 697.54 | 0.00 | 3,826.40 | 4,523.94 | 4.94 | |
| | | | מיזוג אויר | 363.55 | 0.00 | 1,230.42 | 1,593.97 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,061.09 | 0.00 | 5,056.82 | 6,117.91 | | |
| 170 | 15704 | פוזילוב ח.112 | 81014174 - 2 | 331.39 | 0.00 | 1,704.32 | 2,035.71 | 0.38 | |
| | | | מיזוג אויר | 109.60 | 0.00 | 370.94 | 480.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 440.99 | 0.00 | 2,075.26 | 2,516.25 | | |
| 171 | 15688 | פוט לוקר ח.177 | 81015037 - 3 | 1,676.90 | 0.00 | 6,479.20 | 8,156.10 | 2.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 601.46 | 0.00 | 2,035.62 | 2,637.09 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,278.36 | 0.00 | 8,514.82 | 10,793.19 | | |
| 172 | 15586 | פול אנד שארק ח.263-264 | 81016331 - 4 | 395.75 | 0.00 | 2,091.01 | 2,486.76 | 0.74 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 245.93 | 0.00 | 832.34 | 1,078.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 641.68 | 0.00 | 2,923.36 | 3,565.04 | | |
| 173 | 15683 | פולגת ח.254-255 | 81016351 - 2 | 624.87 | 0.00 | 3,305.27 | 3,930.14 | 3.78 | |
| | | | מיזוג אויר | 299.40 | 0.00 | 1,013.29 | 1,312.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 924.27 | 0.00 | 4,318.56 | 5,242.82 | | |
| 174 | 16039 | פי אייץ' חדר שרתים - פטרנר 13 | 81025335 - 1 | 320.80 | 0.00 | 1,896.86 | 2,217.66 | 4.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 320.80 | 0.00 | 1,896.86 | 2,217.66 | | |
| 175 | 15709 | פלאנט טיים ח.146 | 81016191 - 2 | 328.49 | 0.00 | 1,939.60 | 2,268.10 | 0.98 | |
| | | | מיזוג אויר | 130.99 | 0.00 | 443.31 | 574.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 459.48 | 0.00 | 2,382.92 | 2,842.39 | | |
| 176 | 15710 | פלאפון אנטנות | 81014871 - 7 | 658.90 | 0.00 | 3,755.20 | 4,414.10 | 5.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 658.90 | 0.00 | 3,755.20 | 4,414.10 | | |
| 177 | 15719 | פנוי | 81016358 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 178 | 15543 | פנוי ח.144 | 81016321 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 179 | 15617 | פנוי דוכן יין לשעבר | 81014232 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 180 | 15624 | פנוי דורית שדה ח.235 לשעבר | 81016935 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 60325 | פנוי מחסן 1 עובד לשעבר | 20281935 - 1 | 331.80 | 0.00 | 1,923.30 | 2,255.10 | 6.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 331.80 | 0.00 | 1,923.30 | 2,255.10 | | |
| 182 | 44242 | פנוי מחסן לנדזור לשעבר | 17312749 - 1 | 235.00 | 0.00 | 1,306.80 | 1,541.80 | 4.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 235.00 | 0.00 | 1,306.80 | 1,541.80 | | |
| 183 | 61938 | פנוי מילר ח.211 לשעבר | 81016353 - 5 | 0.02 | 0.00 | 109.39 | 109.41 | | |
| | | | מיזוג אויר | 0.01 | 0.00 | 28.38 | 28.39 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.03 | 0.00 | 137.77 | 137.80 | | |
| 184 | 15724 | פעלתון ח.183 | 81016353 - 1 | 184.94 | 0.00 | 1,417.61 | 1,602.55 | 7.39 | |
| | | | מיזוג אויר | 379.59 | 0.00 | 1,284.70 | 1,664.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 564.53 | 0.00 | 2,702.32 | 3,266.85 | | |
| 185 | 38734 | פקטורי | 81014211 - 5 | 1,042.46 | 0.00 | 5,801.92 | 6,844.38 | 0.86 | |
| | | | מיזוג אויר | 534.63 | 0.00 | 1,809.44 | 2,344.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,577.10 | 0.00 | 7,611.36 | 9,188.45 | | |
| 186 | 15642 | פקטורי נשים ח.246-247 | 81014212 - 6 | 865.98 | 0.00 | 4,574.16 | 5,440.14 | 2.85 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 1,071.94 | 0.00 | 3,627.93 | 4,699.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,937.93 | 0.00 | 8,202.09 | 10,140.01 | | |
| 187 | 15577 | פקטורי קפה | 81014219 - 5 | 167.34 | 0.00 | 921.48 | 1,088.82 | 2.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 167.34 | 0.00 | 921.48 | 1,088.82 | | |
| 188 | 15726 | פרטי בלרינה ח.108 | 81014174 - 7 | 89.68 | 0.00 | 441.79 | 531.47 | 0.21 | |
| | | | מיזוג אויר | 40.10 | 0.00 | 135.71 | 175.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 129.78 | 0.00 | 577.50 | 707.28 | | |
| 189 | 15555 | פרטנר תקשורת | 81016321 - 7 | 712.47 | 0.00 | 4,051.49 | 4,763.97 | 7.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 712.47 | 0.00 | 4,051.49 | 4,763.97 | | |
| 190 | 50749 | צ'יטה | 18247231 - 1 | 124.97 | 0.00 | 515.31 | 640.28 | 4.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 124.97 | 0.00 | 515.31 | 640.28 | | |
| 191 | 15728 | צוקה ח.202 | 81016878 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 192 | 15730 | ציבורי Q 5.3 | 81016353 - 8 | 2,551.80 | 0.00 | 12,539.50 | 15,091.30 | 15.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,551.80 | 0.00 | 12,539.50 | 15,091.30 | | |
| 193 | 15732 | ציבורי Q5.2 | 81016353 - 7 | 3,977.41 | 0.00 | 19,348.33 | 23,325.74 | 21.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,977.41 | 0.00 | 19,348.33 | 23,325.74 | | |
| 194 | 15731 | ציבורי QE2.1 | 81016785 - 8 | 5,292.32 | 0.00 | 31,385.80 | 36,678.12 | 48.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,292.32 | 0.00 | 31,385.80 | 36,678.12 | | |
| 195 | 23470 | ציבורי א1 - א7, ב2 | 81014211 - 4 | 4,208.71 | 0.00 | 20,981.59 | 25,190.30 | 39.76 | |
| | | | 81014241 - 8 | -2,930.88 | 0.00 | -14,939.31 | -17,870.19 | 33.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,277.83 | 0.00 | 6,042.28 | 7,320.11 | | |
| 196 | 23471 | ציבורי חיוני 1 | 81040358 - 5 | 5,250.00 | 0.00 | 31,944.00 | 37,194.00 | 60.00 | |
| | | | 81040358 - 7 | -345.40 | 0.00 | -2,096.70 | -2,442.10 | 3.50 | |
| | | | 81040358 - 8 | -2,487.60 | 0.00 | -15,138.00 | -17,625.60 | 18.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,417.00 | 0.00 | 14,709.30 | 17,126.30 | | |
| 197 | 15681 | ציבורי מעלית 11 | 81016984 - 6 | 16.90 | 0.00 | 92.50 | 109.40 | 1.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16.90 | 0.00 | 92.50 | 109.40 | | |
| 198 | 15556 | ציבורי, QE1.2 | 81040358 - 6 | 1,434.88 | 0.00 | 8,080.00 | 9,514.88 | 12.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,434.88 | 0.00 | 8,080.00 | 9,514.88 | | |
| 199 | 15733 | ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C | 81016887 - 5 | 3,700.45 | 0.00 | 27,393.04 | 31,093.49 | 10.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,700.45 | 0.00 | 27,393.04 | 31,093.49 | | |
| 200 | 15557 | ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1 צילרים קומה 3 | 81040358 - 1 | 2,667.60 | 0.00 | 11,426.40 | 14,094.00 | 67.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,667.60 | 0.00 | 11,426.40 | 14,094.00 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 201 | 15558 | ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2 | 81040358 - 2 | 9,980.40 | 0.00 | 65,544.00 | 75,524.40 | 148.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,980.40 | 0.00 | 65,544.00 | 75,524.40 | | |
| 202 | 15559 | ציבורי, מ"א | 81040358 - 4 | 6,977.60 | 0.00 | 45,725.20 | 52,702.80 | 27.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,977.60 | 0.00 | 45,725.20 | 52,702.80 | | |
| 203 | 15560 | ציבורי, מפוחי עשן QEE1 | 81040358 - 8 | 2,487.60 | 0.00 | 15,138.00 | 17,625.60 | 18.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,487.60 | 0.00 | 15,138.00 | 17,625.60 | | |
| 204 | 15561 | ציבורי, משאבות איזורר QE2 | 81040358 - 3 | 3,686.00 | 0.00 | 23,254.00 | 26,940.00 | 48.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,686.00 | 0.00 | 23,254.00 | 26,940.00 | | |
| 205 | 15541 | ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3 | 81014871 - 7 | -658.90 | 0.00 | -3,755.20 | -4,414.10 | 5.70 | |
| | | | 81016887 - 7 | 5,874.30 | 0.00 | 53,651.64 | 59,525.94 | 9.72 | |
| | | | 81016947 - 5 | -217.02 | 0.00 | -1,174.50 | -1,391.52 | 2.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,998.38 | 0.00 | 48,721.94 | 53,720.32 | | |
| 206 | 15736 | קאלה ח.139 | 81016441 - 3 | 85.51 | 0.00 | 397.01 | 482.52 | 0.12 | |
| | | | מיזוג אוויר | 72.18 | 0.00 | 244.27 | 316.45 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 157.68 | 0.00 | 641.28 | 798.97 | | |
| 207 | 15564 | קבוצת בינו ק.13 | 81016947 - 6 | 25.00 | 0.00 | 248.40 | 273.40 | 0.70 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 196.86 | 0.00 | 1,918.95 | 2,115.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 221.86 | 0.00 | 2,167.35 | 2,389.21 | | |
| 208 | 59824 | קומה 07 - אקס טי ניהול בע"מ | 81014871 - 2 | 31.00 | 0.00 | 316.80 | 347.80 | 1.20 | |
| | | | מיזוג אוויר מגדלים | 112.67 | 0.00 | 1,098.27 | 1,210.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 143.67 | 0.00 | 1,415.07 | 1,558.74 | | |
| 209 | 15739 | קילס ח.279 | 81016351 - 8 | 416.23 | 0.00 | 2,408.04 | 2,824.27 | 1.73 | |
| | | | מיזוג אוויר | 104.25 | 0.00 | 352.84 | 457.09 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 520.48 | 0.00 | 2,760.88 | 3,281.37 | | |
| 210 | 23644 | קפה אלברט מחסן קרור | 81016984 - 8 | 714.65 | 0.00 | 4,433.00 | 5,147.65 | 8.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 714.65 | 0.00 | 4,433.00 | 5,147.65 | | |
| 211 | 15743 | קפה אלברט מסעדה ח.135 | 81016878 - 5 | 1,343.25 | 0.00 | 12,442.97 | 13,786.22 | 10.80 | |
| | | | מיזוג אוויר | 72.18 | 0.00 | 244.27 | 316.45 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,415.43 | 0.00 | 12,687.24 | 14,102.67 | | |
| 212 | 15727 | קפה גרין ח.266 | 81016363 - 8 | 426.42 | 0.00 | 4,776.43 | 5,202.85 | 9.10 | |
| | | | מיזוג אוויר | 82.87 | 0.00 | 280.46 | 363.33 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 509.29 | 0.00 | 5,056.89 | 5,566.18 | | |
| 213 | 15745 | קפה טורקיז | 81014232 - 5 | 9,046.40 | 0.00 | 50,234.80 | 59,281.20 | 67.60 | |
| | | | מיזוג אוויר | 529.29 | 0.00 | 1,791.35 | 2,320.64 | | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------|-------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 9,575.69 | 0.00 | 52,026.15 | 61,601.84 | | |
| 214 | 15746 | קרביץ ח.108A | 81014174 - 5 | 758.00 | 0.00 | 3,707.72 | 4,465.72 | 2.17 | |
| | | | מיזוג אויר | 272.66 | 0.00 | 922.82 | 1,195.48 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,030.66 | 0.00 | 4,630.53 | 5,661.20 | | |
| 215 | 15747 | קרולינה הררה ח.260 | 81016331 - 2 | 321.77 | 0.00 | 2,163.54 | 2,485.31 | 0.68 | |
| | | | מיזוג אויר | 245.93 | 0.00 | 832.34 | 1,078.28 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 567.70 | 0.00 | 2,995.89 | 3,563.59 | | |
| 216 | 60322 | ראדק | 24022439 - 4 | 64.53 | 0.00 | 257.48 | 322.00 | 1.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 64.53 | 0.00 | 257.48 | 322.00 | | |
| 217 | 15756 | רביד ח.169 | 81016321 - 4 | 95.60 | 0.00 | 603.26 | 698.86 | 0.16 | |
| | | | מיזוג אויר | 56.14 | 0.00 | 189.99 | 246.13 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 151.74 | 0.00 | 793.25 | 944.99 | | |
| 218 | 15757 | רויאליטי ח.145 | 81016191 - 1 | 229.41 | 0.00 | 1,447.44 | 1,676.85 | 0.31 | |
| | | | מיזוג אויר | 98.91 | 0.00 | 334.75 | 433.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 328.31 | 0.00 | 1,782.19 | 2,110.50 | | |
| 219 | 15610 | רולקס ח.252 | 81014232 - 4 | 314.80 | 0.00 | 1,790.20 | 2,105.00 | 1.00 | |
| | | | מיזוג אויר | 147.02 | 0.00 | 497.60 | 644.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 461.82 | 0.00 | 2,287.80 | 2,749.62 | | |
| 220 | 38194 | רון חן ח.275 | 81016331 - 8 | 234.77 | 0.00 | 1,300.83 | 1,535.60 | 0.44 | |
| | | | מיזוג אויר | 163.06 | 0.00 | 551.88 | 714.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 397.83 | 0.00 | 1,852.71 | 2,250.54 | | |
| 221 | 15758 | רזילי ח.109 | 81016441 - 2 | 320.63 | 0.00 | 1,801.61 | 2,122.23 | 0.58 | |
| | | | מיזוג אויר | 275.34 | 0.00 | 931.86 | 1,207.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 595.96 | 0.00 | 2,733.47 | 3,329.43 | | |
| 222 | 15760 | רלף לורן ח.124-126 | 81014241 - 1 | 1,184.75 | 0.00 | 6,994.68 | 8,179.42 | 34.14 | |
| | | | מיזוג אויר | 673.64 | 0.00 | 2,279.90 | 2,953.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,858.39 | 0.00 | 9,274.57 | 11,132.96 | | |
| 223 | 15630 | שאנל ח.129 | 81014245 - 1 | 179.41 | 0.00 | 1,123.01 | 1,302.42 | 1.14 | |
| | | | מיזוג אויר | 141.68 | 0.00 | 479.50 | 621.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 321.09 | 0.00 | 1,602.51 | 1,923.60 | | |
| 224 | 15679 | שופרא ח.161 | 81016358 - 5 | 342.31 | 0.00 | 1,866.77 | 2,209.08 | 0.50 | |
| | | | מיזוג אויר | 192.47 | 0.00 | 651.40 | 843.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 534.78 | 0.00 | 2,518.17 | 3,052.94 | | |
| 225 | 15766 | שילב ח.242-243 | 81014212 - 3 | 1,125.62 | 0.00 | 5,246.23 | 6,371.85 | 0.39 | |
| | | | מיזוג אויר | 553.35 | 0.00 | 1,872.77 | 2,426.12 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,678.97 | 0.00 | 7,119.01 | 8,797.97 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 226 | 15767 | תאורת גינה בריכת מים | 81016600 - 4 | 1,568.01 | 0.00 | 9,027.48 | 10,595.49 | 15.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,568.01 | 0.00 | 9,027.48 | 10,595.49 | | |
| 227 | 15701 | תכשיטי פלאנט 243A.ח | 81014211 - 3 | 229.82 | 0.00 | 1,464.95 | 1,694.77 | 0.24 | |
| | | | מיזוג אויר | 74.85 | 0.00 | 253.32 | 328.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 304.67 | 0.00 | 1,718.27 | 2,022.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 242,072.16 | 0.00 | 1,310,363.52 | 1,552,435.68 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 1,552,435.68 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 242,072.16)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 1,310,363.52)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 34263 | ***מגדלי קירור 100 % | 22344649 - 1 | 29,217.80 | 0.00 | 98,886.00 | 128,103.80 | 476.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 29,217.80 | 0.00 | 98,886.00 | 128,103.80 | | |
| 2 | 49661 | ***מגדלי קירור 6+7 | 16193811 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 33777 | *מ"א על הגג IBS | 81018676 - 1 | 383.20 | 0.00 | 4,096.00 | 4,479.20 | 29.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 383.20 | 0.00 | 4,096.00 | 4,479.20 | | |
| 4 | 33774 | *פנוי סמארט סנטר IBS לשעבר | 81037893 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | | |
| 5 | 33776 | *ראשי בניין IBS | 81018676 - 4 | 3,375.60 | 0.00 | 21,370.80 | 24,746.40 | 68.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,375.60 | 0.00 | 21,370.80 | 24,746.40 | | |
| 6 | 16015 | 81014219-3 חנות-לא להפקה | 81014219 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|----------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 16017 | 81014231-6 חנות-לא להפקה | 81014231 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 16014 | 81014219-2 חנות-לא להפקה | 81014219 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 16016 | 81014219-4 חנות-לא להפקה | 81014219 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 16020 | 81015037-1 חנות-לא להפקה | 81015037 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 16007 | 81014210-6 חנות-לא להפקה | 81014210 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 16009 | 81014210-7 חנות-לא להפקה | 81014210 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 16010 | 81014212-2 חנות-לא להפקה | 81014212 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | 16011 | 81014212-7 חנות-לא להפקה | 81014212 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 16013 | 81014219-1 חנות-לא להפקה | 81014219 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | 16018 | 81014231-8 חנות-לא להפקה | 81014231 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | 16021 | 81015037-4 חנות-לא להפקה | 81015037 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 | 16022 | 81015037-5 חנות-לא להפקה | 81015037 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | 16023 | 81016191-3 חנות-לא להפקה | 81016191 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | 16024 | 81016347-4 חנות-לא להפקה | 81016347 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר שש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 21 | 16025 | חנות-לא להפקה | 81016351 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | 16026 | חנות-לא להפקה | 81016353 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23 | 16027 | חנות-לא להפקה | 81016353 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24 | 16028 | חנות-לא להפקה | 81016353 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25 | 16030 | חנות-לא להפקה | 81016358 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26 | 16032 | חנות-לא להפקה | 81016363 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 27 | 16038 | חנות-לא להפקה | 81016935 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 28 | 52926 | לוח חלוקה דיירים קומה עליונה | 22048052 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 29 | 52874 | לוח חלוקה מא בגג - שניאי 6 | 22048053 - 1 | 4,302.00 | 0.00 | 22,908.00 | 27,210.00 | 39.86 | |
| | | סה"כ צריכה | | 4,302.00 | 0.00 | 22,908.00 | 27,210.00 | | |
| 30 | 52927 | לוח חרום משנאי 6 | 22048053 - 2 | 34.20 | 0.00 | 134.40 | 168.60 | 16.37 | |
| | | סה"כ צריכה | | 34.20 | 0.00 | 134.40 | 168.60 | | |
| 31 | 60198 | מעלית A,B מגדל משרדים | 24022258 - 1 | 282.20 | 0.00 | 1,488.40 | 1,770.60 | 133.06 | |
| | | סה"כ צריכה | | 282.20 | 0.00 | 1,488.40 | 1,770.60 | | |
| 32 | 60199 | מעלית C מגדל משרדים | 24022258 - 2 | 164.60 | 0.00 | 897.40 | 1,062.00 | 392.52 | |
| | | סה"כ צריכה | | 164.60 | 0.00 | 897.40 | 1,062.00 | | |
| 33 | 60200 | מפוח יניקה ק. 14 | 24022258 - 3 | 273.80 | 0.00 | 1,770.00 | 2,043.80 | 66.26 | |
| | | סה"כ צריכה | | 273.80 | 0.00 | 1,770.00 | 2,043.80 | | |
| 34 | 15667 | פנוי | 81015040 - 5 | 55.70 | 0.00 | 372.30 | 428.00 | 0.40 | |
| | | סה"כ צריכה | | 55.70 | 0.00 | 372.30 | 428.00 | | |
| 35 | 15713 | פנוי | 81014212 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36 | 15716 | פנוי | 81014231 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 37 | 15717 | פנוי | 81014871 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 38 | 15720 | פנוי | 81016358 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39 | 15721 | פנוי | 81016441 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40 | 15722 | פנוי | 81016935 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41 | 16029 | פנוי | 81016358 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42 | 61922 | פנוי | 81016984 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 43 | 61923 | פנוי | 24022075 - 2 | 0.40 | 0.00 | 1.50 | 1.90 | 0.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.40 | 0.00 | 1.50 | 1.90 | | |
| 44 | 61924 | פנוי | 81014211 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 45 | 15573 | פנוי א.פלאנט 145.ח | 81016600 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 46 | 31608 | פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר | 81016351 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47 | 15566 | פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר | 81016363 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 48 | 15618 | פנוי דוכן מירס לשעבר | 81014245 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 49 | 15619 | פנוי דוכן סחוט ח. 207 לשעבר | 81014231 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50 | 33775 | פנוי דליה דן - חווה פרידוולד IBS לשעבר | 81037893 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | | |
| 51 | 15552 | פנוי ה.שטרן חדש ח. 282 לשעבר | 81014212 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 52 | 15634 | פנוי המתבה של סימה ח. 203 לשעבר | 81016785 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 53 | 15639 | פנוי זארה לשעבר | 81014241 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54 | 15549 | פנוי ח.205 - מחסן סופר פארם | 81016785 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 55 | 15570 | פנוי ח.240 PLANET לשעבר | 81014241 - 7 | 0.07 | 0.00 | 2.16 | 2.22 | 0.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.07 | 0.00 | 2.16 | 2.22 | | |
| 56 | 15644 | פנוי טעינת רכבים לשעבר | 81016785 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 57 | 15660 | פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר | 81015040 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 58 | 15674 | פנוי מחסן קזנובה לשעבר | 81016600 - 3 | 15.97 | 0.00 | 96.58 | 112.55 | 0.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15.97 | 0.00 | 96.58 | 112.55 | | |
| 59 | 15694 | פנוי סופר פארם חיוני ח.101 לשעבר | 81016878 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 60 | 15740 | פנוי קלארקס ח.232 לשעבר | 81016935 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 61 | 15749 | פנוי קרייזי ליון ח.271 לשעבר | 81016363 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 62 | 15729 | צוקה ח.206 - פנוי | 81016785 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 63 | 15751 | ראשי שנאי 1 | 81029219 - 1 | 32,807.60 | 0.00 | 214,940.32 | 247,747.92 | 194.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 32,807.60 | 0.00 | 214,940.32 | 247,747.92 | | |
| 64 | 15752 | ראשי שנאי 2 | 81029268 - 1 | 50,477.97 | 0.00 | 307,575.47 | 358,053.45 | 392.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 50,477.97 | 0.00 | 307,575.47 | 358,053.45 | | |
| 65 | 15753 | ראשי שנאי 3 | 81029798 - 1 | 35,071.38 | 0.00 | 193,907.02 | 228,978.40 | 203.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 35,071.38 | 0.00 | 193,907.02 | 228,978.40 | | |
| 66 | 15754 | ראשי שנאי 4 | 81029237 - 1 | 37,300.60 | 0.00 | 199,606.42 | 236,907.02 | 124.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 37,300.60 | 0.00 | 199,606.42 | 236,907.02 | | |
| 67 | 15755 | ראשי שנאי 5 | 81029828 - 1 | 48,892.16 | 0.00 | 261,889.64 | 310,781.80 | 178.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 48,892.16 | 0.00 | 261,889.64 | 310,781.80 | | |
| 68 | 15764 | שוגר דדי פנוי | 81014219 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|----|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 601.79 | 160,220.80 | 129,609.60 | 0.00 | 30,611.20 | 22048052 - 1 | שנאי 6 | 52873 | 69 |
| | | 160,220.80 | 129,609.60 | 0.00 | 30,611.20 | סה"כ צריכה | | | |

