



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)


תאריך הפקה: 05/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1) LT	21055227 - 1	375.60	0.00	1,747.20	2,122.80	10.58	
			22009790 - 2	422.40	0.00	3,231.00	3,653.40	20.99	
			סה"כ צריכה	798.00	0.00	4,978.20	5,776.20		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2) LT	21055227 - 2	514.80	0.00	3,430.40	3,945.20	16.31	
			22009790 - 3	18.00	0.00	690.60	708.60	8.87	
			סה"כ צריכה	532.80	0.00	4,121.00	4,653.80		
3	62091	אי טי או סולאר	81013142 - 4	36.17	0.00	1,580.74	1,616.91	8.78	
			סה"כ צריכה	36.17	0.00	1,580.74	1,616.91		
4	58254	גיל עוזו שתלים דנטלים	81026429 - 1	36.76	0.00	813.39	850.15	5.45	
			סה"כ צריכה	36.76	0.00	813.39	850.15		
5	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	315.65	0.00	1,202.33	1,517.97	7.95	
			81013142 - 1	256.71	0.00	1,335.98	1,592.69	8.78	
			81013142 - 3	45.79	0.00	241.27	287.07	1.44	
			סה"כ צריכה	618.15	0.00	2,779.58	3,397.73		
6	30922	מפעל LT	70034417 - 1	259.97	0.00	9,398.27	9,658.24	111.17	
			סה"כ צריכה	259.97	0.00	9,398.27	9,658.24		
7	63488	סנמינה אס.סי.א"י ישראל מערכות רפואיות	22009790 - 1	0.00	0.00	14.00	14.00	5.36	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	14.00	14.00		
8	62145	ציבורי	21055227 - 1	-375.60	0.00	-1,747.20	-2,122.80	10.58	
			21055227 - 2	-514.80	0.00	-3,430.40	-3,945.20	16.31	
			22009790 - 1	0.00	0.00	-14.00	-14.00	5.36	
			22009790 - 2	-422.40	0.00	-3,231.00	-3,653.40	20.99	
			22009790 - 3	-18.00	0.00	-690.60	-708.60	8.87	
			70034417 - 1	-259.97	0.00	-9,398.27	-9,658.24	111.17	
			70034434 - 1	-315.65	0.00	-1,202.33	-1,517.97	7.95	
			81013142 - 1	-256.71	0.00	-1,335.98	-1,592.69	8.78	
			81013142 - 3	-45.79	0.00	-241.27	-287.07	1.44	
			81013142 - 4	-36.17	0.00	-1,580.74	-1,616.91	8.78	
			81013142 - 5	1,904.06	0.00	12,580.35	14,484.41	46.52	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81013142 - 6	590.18	0.00	15,492.36	16,082.54	116.96	
			81026429 - 1	-36.76	0.00	-813.39	-850.15	5.45	
			סה"כ צריכה	212.38	0.00	4,387.54	4,599.92		
			סה"כ צריכה	2,494.24	0.00	28,072.71	30,566.95		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				30,566.95		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (2,494.24 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (28,072.71 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60796	לא להפקה	21055227 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055227 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22009790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 2	0.00	0.00	16.30	16.30	2.25	
			81013142 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81013142 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	16.30	16.30		
2	62092	שנאי 1	81013142 - 5	1,904.06	0.00	12,580.35	14,484.41	46.52	
			סה"כ צריכה	1,904.06	0.00	12,580.35	14,484.41		
3	62093	שנאי 2	81013142 - 6	590.18	0.00	15,492.36	16,082.54	116.96	
			סה"כ צריכה	590.18	0.00	15,492.36	16,082.54		

