



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 05/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21696	*לוח צרכנים 3/3	20281499 - 1	11,507.90	0.00	36,113.20	47,621.10	11,086,069.76	
			סה"כ צריכה	11,507.90	0.00	36,113.20	47,621.10		
2	23152	*ציבורי שנאי 1	22048303 - 1	1,520.40	0.00	6,455.40	7,975.80	21.23	
			22048303 - 2	1,739.60	0.00	8,667.60	10,407.20	16.45	
			22048303 - 3	157.60	0.00	721.40	879.00	4.79	
			22048307 - 1	1,258.40	0.00	6,134.40	7,392.80	19.26	
			22048307 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	
			22048307 - 4	533.60	0.00	2,202.80	2,736.40	5.79	
			סה"כ צריכה	5,209.60	0.00	24,181.60	29,391.20		
3	23154	*ציבורי שנאי 2	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 2	66.50	0.00	263.60	330.10	0.74	
			15129217 - 8	349.00	0.00	1,023.20	1,372.20	4.13	
			15129217 - 9	320.40	0.00	1,706.00	2,026.40	3.99	
			15129217 - 10	762.00	0.00	2,057.40	2,819.40	11.67	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281506 - 1	11,579.50	0.00	46,110.50	57,690.00	7,870,873.60	
			סה"כ צריכה	13,077.40	0.00	51,160.70	64,238.10		
4	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	465.80	0.00	1,168.20	1,634.00	4.44	
			15129239 - 4	7,651.20	0.00	31,825.60	39,476.80	180.46	
			15129239 - 8	0.00	0.00	1.25	1.25	0.89	
			15129239 - 9	0.00	0.00	2.80	2.80	1.93	
			15129239 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 14	449.80	0.00	1,171.20	1,621.00	6.50	
			סה"כ צריכה	8,566.80	0.00	34,169.05	42,735.85		
5	23153	*ציבורי שנאי 4+5	16092245 - 4	-2,494.80	0.00	-8,564.80	-11,059.60	759.44	
			16226471 - 15	77,972.50	0.00	246,529.40	324,501.90	10.33	
			18029704 - 1	-3,035.20	0.00	-16,159.40	-19,194.60	27.12	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18029704 - 2	-2,671.60	0.00	-14,197.30	-16,868.90	23.91	
			18029704 - 5	-1,214.40	0.00	-6,233.20	-7,447.60	11.27	
			18029704 - 14	-27,984.80	0.00	-147,760.00	-175,744.80	249.28	
			20281823 - 1	-2,793.20	0.00	-8,822.00	-11,615.20	97.40	
			81029270 - 1	-14,796.07	0.00	-75,656.60	-90,452.67	276.86	
			81029731 - 1	60,143.50	0.00	323,412.40	383,555.90	841.32	
			סה"כ צריכה	83,125.93	0.00	292,548.50	375,674.43		
6	23158	*ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	1,568.10	0.00	4,210.80	5,778.90	21.64	
			14155701 - 3	713.87	0.00	3,249.63	3,963.50	9.97	
			15091164 - 2	940.90	0.00	1,475.90	2,416.80	12.56	
			15091164 - 3	94.50	0.00	260.70	355.20	1.80	
			15091164 - 4	506.10	0.00	1,215.40	1,721.50	6.14	
			16092245 - 3	454.60	0.00	1,773.80	2,228.40	4.04	
			סה"כ צריכה	4,278.07	0.00	12,186.23	16,464.30		
7	22294	*ציבורי שנאי 8	81011724 - 2	1,302.55	0.00	5,375.62	6,678.17	15.71	
			81036741 - 1	108.20	0.00	391.30	499.50	2.20	
			81036741 - 2	305.60	0.00	947.60	1,253.20	5.90	
			81036741 - 3	514.40	0.00	1,846.60	2,361.00	7.20	
			81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,230.75	0.00	8,561.12	10,791.87		
8	22535	*ציבורי שנאי 9	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 4	5,573.12	0.00	22,100.48	27,673.60	74.68	
			15129205 - 5	50.70	0.00	217.70	268.40	2.04	
			15129205 - 6	576.60	0.00	1,388.40	1,965.00	5.20	
			15129205 - 7	4,993.90	0.00	23,166.00	28,159.90	54.38	
			15129205 - 8	919.40	0.00	3,728.40	4,647.80	9.25	
			15129205 - 9	226.75	0.00	1,212.70	1,439.45	2.06	
			15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 11	869.10	0.00	1,758.70	2,627.80	9.54	
			15129205 - 12	273.20	0.00	1,403.00	1,676.20	2.55	
			15129205 - 13	79.60	0.00	420.00	499.60	0.71	
			15129205 - 14	833.20	0.00	2,059.40	2,892.60	8.58	
			סה"כ צריכה	14,395.57	0.00	57,454.78	71,850.35		
9	21558	דרגנועים	15091164 - 3	94.50	0.00	260.70	355.20	1.80	
			סה"כ צריכה	94.50	0.00	260.70	355.20		
10	21557	דרגנועים 2	15091164 - 2	940.90	0.00	1,475.90	2,416.80	12.56	
			סה"כ צריכה	940.90	0.00	1,475.90	2,416.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	14,796.07	0.00	75,656.60	90,452.67	276.86	
			סה"כ צריכה	14,796.07	0.00	75,656.60	90,452.67		
12	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	117.60	0.00	424.00	541.60	4.26	
			סה"כ צריכה	117.60	0.00	424.00	541.60		
13	22015	יטא 2	18029704 - 4	1,017.20	0.00	5,314.80	6,332.00	9.06	
			סה"כ צריכה	1,017.20	0.00	5,314.80	6,332.00		
14	23184	יטא 5	16226471 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	23183	יטא 6	16226471 - 8	560.40	0.00	1,942.80	2,503.20	5.61	
			סה"כ צריכה	560.40	0.00	1,942.80	2,503.20		
16	22014	יטא 7	18029704 - 3	674.00	0.00	2,149.40	2,823.40	9.62	
			סה"כ צריכה	674.00	0.00	2,149.40	2,823.40		
17	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	20281504 - 1	11,933.40	0.00	37,365.30	49,298.70	12,614,369.28	
			סה"כ צריכה	11,933.40	0.00	37,365.30	49,298.70		
20	15436	לוח 02E	15129205 - 12	273.20	0.00	1,403.00	1,676.20	2.55	
			סה"כ צריכה	273.20	0.00	1,403.00	1,676.20		
21	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	79.60	0.00	420.00	499.60	0.71	
			סה"כ צריכה	79.60	0.00	420.00	499.60		
22	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	226.75	0.00	1,212.70	1,439.45	2.06	
			סה"כ צריכה	226.75	0.00	1,212.70	1,439.45		
24	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	28,072.00	0.00	89,174.40	117,246.40	359.20	
			סה"כ צריכה	28,072.00	0.00	89,174.40	117,246.40		
26	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	16,042.80	0.00	41,758.80	57,801.60	244.88	
			סה"כ צריכה	16,042.80	0.00	41,758.80	57,801.60		
27	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	2,529.90	0.00	7,915.90	10,445.80	31.61	
			סה"כ צריכה	2,529.90	0.00	7,915.90	10,445.80		
28	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	5,573.12	0.00	22,100.48	27,673.60	74.68	
			סה"כ צריכה	5,573.12	0.00	22,100.48	27,673.60		
29	21552	לוח חיוני EN1	14155701 - 4	282.10	0.00	1,297.90	1,580.00	131.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	282.10	0.00	1,297.90	1,580.00		
30	22071	לוח חניון EPN1 F625	3 - 16092245	454.60	0.00	1,773.80	2,228.40	4.04	
			סה"כ צריכה	454.60	0.00	1,773.80	2,228.40		
31	15438	לוח יטאות	14 - 15129205	833.20	0.00	2,059.40	2,892.60	8.58	
			סה"כ צריכה	833.20	0.00	2,059.40	2,892.60		
32	22028	לוח מא	11 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	22024	לוח מא EP11	8 - 15129217	349.00	0.00	1,023.20	1,372.20	4.13	
			סה"כ צריכה	349.00	0.00	1,023.20	1,372.20		
34	22046	לוח מא EP12	1 - 16045527	37.44	0.00	98.42	135.86	10.16	
			סה"כ צריכה	37.44	0.00	98.42	135.86		
35	22048	לוח מא EP30	3 - 16045527	41.09	0.00	103.78	144.86	0.37	
			סה"כ צריכה	41.09	0.00	103.78	144.86		
36	22022	לוח מא EP31	1 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	22031	לוח מפוחים אויר צח	14 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	23182	לוח משאבות	5 - 16226471	10,880.00	0.00	33,473.60	44,353.60	134.46	
			סה"כ צריכה	10,880.00	0.00	33,473.60	44,353.60		
39	15435	לוח ציבורי E 2-7	11 - 15129205	869.10	0.00	1,758.70	2,627.80	9.54	
			סה"כ צריכה	869.10	0.00	1,758.70	2,627.80		
40	15431	לוח ציבורי E 2/1	7 - 15129205	4,993.90	0.00	23,166.00	28,159.90	54.38	
			סה"כ צריכה	4,993.90	0.00	23,166.00	28,159.90		
41	15432	לוח ציבורי E 2/3	8 - 15129205	919.40	0.00	3,728.40	4,647.80	9.25	
			סה"כ צריכה	919.40	0.00	3,728.40	4,647.80		
42	15430	לוח ציבורי E 2/5	6 - 15129205	576.60	0.00	1,388.40	1,965.00	5.20	
			סה"כ צריכה	576.60	0.00	1,388.40	1,965.00		
43	22023	לוח ציבורי E3-1	2 - 15129217	66.50	0.00	263.60	330.10	0.74	
			סה"כ צריכה	66.50	0.00	263.60	330.10		
44	22026	לוח ציבורי E3-3	9 - 15129217	320.40	0.00	1,706.00	2,026.40	3.99	
			סה"כ צריכה	320.40	0.00	1,706.00	2,026.40		
45	22027	לוח ציבורי E3-5	10 - 15129217	762.00	0.00	2,057.40	2,819.40	11.67	
			סה"כ צריכה	762.00	0.00	2,057.40	2,819.40		
46	21556	לוח ציבורי E5-7	1 - 15091164	1,315.80	0.00	3,356.90	4,672.70	15.82	
			סה"כ צריכה	1,315.80	0.00	3,356.90	4,672.70		
47	21550	לוח ציבורי E5-7-1	1 - 14155701	1,568.10	0.00	4,210.80	5,778.90	21.64	
			סה"כ צריכה	1,568.10	0.00	4,210.80	5,778.90		
48	21559	לוח ציבורי E5-7-2	4 - 15091164	506.10	0.00	1,215.40	1,721.50	6.14	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	506.10	0.00	1,215.40	1,721.50		
49	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	24.13	0.00	63.49	87.62	0.22	
			סה"כ צריכה	24.13	0.00	63.49	87.62		
50	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	1,320.00	0.00	3,439.60	4,759.60	47.13	
			סה"כ צריכה	1,320.00	0.00	3,439.60	4,759.60		
51	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	2,874.80	0.00	9,944.00	12,818.80	55.12	
			סה"כ צריכה	2,874.80	0.00	9,944.00	12,818.80		
52	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	4,227.20	0.00	13,659.20	17,886.40	66.84	
			סה"כ צריכה	4,227.20	0.00	13,659.20	17,886.40		
53	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	10,018.40	0.00	43,733.60	53,752.00	175.68	
			סה"כ צריכה	10,018.40	0.00	43,733.60	53,752.00		
54	22000	לוח צרכנים EE3/1	21262529 - 1	60.40	0.00	460.90	521.30	368,312.32	
			סה"כ צריכה	60.40	0.00	460.90	521.30		
55	23465	לידיעה-מגדלי קירור לחלוקה*	18029704 - 1	3,035.20	0.00	16,159.40	19,194.60	27.12	
			18029704 - 2	2,671.60	0.00	14,197.30	16,868.90	23.91	
			18029704 - 5	1,214.40	0.00	6,233.20	7,447.60	11.27	
			18029704 - 14	27,984.80	0.00	147,760.00	175,744.80	249.28	
			סה"כ צריכה	34,906.00	0.00	184,349.90	219,255.90		
56	56759	למאזן	22048247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048307 - 3	865.10	0.00	2,966.10	3,831.20	9.77	
			22048308 - 1	9,352.00	0.00	43,828.80	53,180.80	146.53	
			22048310 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048310 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048329 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048331 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048331 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048332 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	
			22048342 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048352 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048354 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011813 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011867 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011867 - 2	1,949.18	0.00	9,580.70	11,529.88	83.14	
			81011867 - 3	1,842.19	0.00	9,233.48	11,075.67	65.73	
			סה"כ צריכה	14,008.47	0.00	65,609.08	79,617.55		
57	21672	למעקב-8.1-פרטנר אנטנות*	22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
58	21685	למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמת*	22048335 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	21688	למעקב 151.1- קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. *	22048339 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	21707	למעקב 167-חדר מירס*	22048324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	22143	למעקב 180-קניון (לשעבר בודי שופ)*	16193880 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	22090	למעקב 267.4-שייפ מפוח עשן*	81011724 - 5	0.00	0.00	0.001	0.001		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.001	0.001		
63	21913	למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*	22048250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21963	למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*	22048226 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21970	למעקב פנוי 11 - 266-שנטי*	22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	21901	למעקב קניון (לשעבר 154-רויאלטי)*	22048354 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	21967	למעקב 004-קידום לחמן*	22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	22069	מעלית 17	16092245 - 1	24.60	0.00	112.75	137.35	65.57	
			סה"כ צריכה	24.60	0.00	112.75	137.35		
70	22070	מעלית 18	16092245 - 2	20.85	0.00	78.45	99.30	98.19	
			סה"כ צריכה	20.85	0.00	78.45	99.30		
71	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	0.00	0.00	8.40	8.40	28.15	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	8.40	8.40		
72	21736	משרד מוקד אמון	22048222 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	58146	פוטוולטאי	16224906 - 2	426.40	0.00	46,288.00	46,714.40	265.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	426.40	0.00	46,288.00	46,714.40		
74	59234	פוטולטאי	81011813 - 6	34.48	0.00	20,296.92	20,331.40	98.30	
			סה"כ צריכה	34.48	0.00	20,296.92	20,331.40		
75	21998	פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03	22048332 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
76	22106	פנוי - ניר ברזש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
77	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	0.92	0.00	5.58	6.49	0.009	
			סה"כ צריכה	0.92	0.00	5.58	6.49		
78	21647	פנוי 1 13177-06	22048345 - 2	8.95	0.00	47.45	56.40	0.08	
			סה"כ צריכה	8.95	0.00	47.45	56.40		
79	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	22048329 - 1	319.10	0.00	671.10	990.20	4.63	
			סה"כ צריכה	319.10	0.00	671.10	990.20		
80	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	22048329 - 4	76.40	0.00	261.15	337.55	1.37	
			סה"כ צריכה	76.40	0.00	261.15	337.55		
81	21709	פנוי 7 121-קרייזי לין לשעבר 24306-08	22048324 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	21849	פנוי 8 022-קדי סטאר 24318-06	22048338 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	22017	צילר 1	18029704 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	22020	צילר 2	18029704 - 11	6,740.40	0.00	23,837.20	30,577.60	149.08	
			סה"כ צריכה	6,740.40	0.00	23,837.20	30,577.60		
86	23181	צילר 3	16226471 - 1	13,062.40	0.00	39,590.40	52,652.80	176.50	
			סה"כ צריכה	13,062.40	0.00	39,590.40	52,652.80		
87	23180	צילר 4	16226471 - 2	19,728.00	0.00	60,991.20	80,719.20	290.26	
			סה"כ צריכה	19,728.00	0.00	60,991.20	80,719.20		
88	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	23178	צילר 6	16226471 - 4	10,746.40	0.00	30,518.40	41,264.80	137.28	
			סה"כ צריכה	10,746.40	0.00	30,518.40	41,264.80		
90	22018	צילר 7	18029704 - 9	6,451.20	0.00	19,450.00	25,901.20	91.52	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6,451.20	0.00	19,450.00	25,901.20		
91	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	7,430.40	0.00	23,443.60	30,874.00	102.98	
			סה"כ צריכה	7,430.40	0.00	23,443.60	30,874.00		
92	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	9,058.00	0.00	31,533.60	40,591.60	121.22	
			סה"כ צריכה	9,058.00	0.00	31,533.60	40,591.60		
93	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	713.87	0.00	3,249.63	3,963.50	9.97	
			סה"כ צריכה	713.87	0.00	3,249.63	3,963.50		
94	22126	ראשי מ"ג	11103436 - 1	455,662.40	0.00	1,719,571.50	2,175,233.90	0.39	
			סה"כ צריכה	455,662.40	0.00	1,719,571.50	2,175,233.90		
95	44095	ראשי מעגלים FSE- FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	1,100.80	0.00	5,786.40	6,887.20	10.70	
			סה"כ צריכה	1,100.80	0.00	5,786.40	6,887.20		
97	22049	שלט גולף	16045527 - 4	1.63	0.00	4.08	5.71	10.47	
			סה"כ צריכה	1.63	0.00	4.08	5.71		
98	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	5.33	0.00	13.87	19.20	0.05	
			סה"כ צריכה	5.33	0.00	13.87	19.20		
99	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	30.42	0.00	79.22	109.63	0.28	
			סה"כ צריכה	30.42	0.00	79.22	109.63		
101	22053	שלט קריניז	16045528 - 4	61.95	0.00	163.31	225.26	0.59	
			סה"כ צריכה	61.95	0.00	163.31	225.26		
102	22005	שנאי 1	22048303 - 4	67,224.00	0.00	215,988.00	283,212.00	926.60	
			סה"כ צריכה	67,224.00	0.00	215,988.00	283,212.00		
103	21700	שנאי 2	20281514 - 1	57,630.00	0.00	212,449.50	270,079.50	1,378,877.44	
			סה"כ צריכה	57,630.00	0.00	212,449.50	270,079.50		
104	21985	שנאי 3	20281500 - 1	47,870.00	0.00	179,858.50	227,728.50	382,730.24	
			סה"כ צריכה	47,870.00	0.00	179,858.50	227,728.50		
105	22075	שנאי 4	16226471 - 15	77,972.50	0.00	246,529.40	324,501.90	10.33	
			סה"כ צריכה	77,972.50	0.00	246,529.40	324,501.90		
106	22125	שנאי 5	81029731 - 1	60,143.50	0.00	323,412.40	383,555.90	841.32	
			סה"כ צריכה	60,143.50	0.00	323,412.40	383,555.90		
107	22105	שנאי 6	81011867 - 5	25,320.58	0.00	109,442.15	134,762.73	437.04	
			סה"כ צריכה	25,320.58	0.00	109,442.15	134,762.73		
108	22086	שנאי 8	81011724 - 1	26,862.80	0.00	129,053.95	155,916.75	442.37	
			סה"כ צריכה	26,862.80	0.00	129,053.95	155,916.75		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
109	22098	שנאי 9	81011813 - 5	36,473.40	0.00	164,130.84	200,604.24	620.95	
			סה"כ צריכה	36,473.40	0.00	164,130.84	200,604.24		
1	32087	*מחסן צוקה	16193880 - 3	232.00	0.00	1,814.60	2,046.60	9.55	
			סה"כ צריכה	232.00	0.00	1,814.60	2,046.60		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	22048319 - 3	1,120.30	0.00	5,691.05	6,811.35	11.82	
			סה"כ צריכה	1,120.30	0.00	5,691.05	6,811.35		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	22048226 - 1	183.60	0.00	944.40	1,128.00	2.19	
			סה"כ צריכה	183.60	0.00	944.40	1,128.00		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	22048309 - 4	589.80	0.00	3,128.25	3,718.05	6.00	
			סה"כ צריכה	589.80	0.00	3,128.25	3,718.05		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	22048326 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21644	002.4-סלקום	22048344 - 3	400.10	0.00	1,976.45	2,376.55	4.11	
			סה"כ צריכה	400.10	0.00	1,976.45	2,376.55		
7	21969	003-אתי פולישוק	22048351 - 4	176.20	0.00	92.90	269.10	7.54	
			סה"כ צריכה	176.20	0.00	92.90	269.10		
8	21693	005-טויס אר אס	22048306 - 2	682.00	0.00	3,593.60	4,275.60	19.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	660.57	0.00	3,486.05	4,146.62		
			סה"כ צריכה	1,342.57	0.00	7,079.65	8,422.22		
9	21641	008-ארומה	21262534 - 1	3,017.70	0.00	10,094.40	13,112.10	3,082,813.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	361.02	0.00	1,905.20	2,266.22		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	3,378.72	0.00	11,999.60	16,241.32		
10	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	08029811 - 1	31,800.00	0.00	131,600.00	163,400.00	483.20	
			סה"כ צריכה	31,800.00	0.00	131,600.00	163,400.00		
11	55109	102 עונות (חדש)	22048354 - 3	175.90	0.00	873.20	1,049.10	6.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	94.80	0.00	500.28	595.08		
			סה"כ צריכה	270.70	0.00	1,373.48	1,644.18		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	46283	103 דרך היופי	22048352 - 3	107.25	0.00	388.35	495.60	5.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.74	0.00	378.61	450.36		
			סה"כ צריכה	178.99	0.00	766.96	945.96		
13	42457	104 - קארטרס	22048352 - 2	124.90	0.00	570.30	695.20	8.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	150.14	0.00	792.35	942.50		
			סה"כ צריכה	275.04	0.00	1,362.65	1,637.70		
14	53240	105 ויקטוריה סיקרט	22048355 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	745.30	0.00	3,933.17	4,678.47		
			סה"כ צריכה	745.30	0.00	3,933.17	4,678.47		
15	22088	114 קסטרו	81011724 - 3	2,059.94	0.00	10,413.99	12,473.93	39.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	823.68	0.00	4,346.82	5,170.50		
			סה"כ צריכה	2,883.61	0.00	14,760.81	17,644.43		
16	21708	115- הודיס	22048324 - 3	808.90	0.00	3,557.05	4,365.95	17.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	211.43	0.00	1,115.79	1,327.22		
			סה"כ צריכה	1,020.33	0.00	4,672.84	5,693.17		
17	21713	116-סטוימצקי	22048304 - 4	622.45	0.00	2,780.70	3,403.15	10.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.94	0.00	1,044.61	1,242.55		
			סה"כ צריכה	820.39	0.00	3,825.31	4,645.70		
18	21706	117-118 טווינטי פור סבן	22048324 - 1	724.20	0.00	2,736.50	3,460.70	10.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	313.67	0.00	1,655.34	1,969.01		
			סה"כ צריכה	1,037.87	0.00	4,391.84	5,429.71		
19	32473	119-120 דיזל איטליה	22048323 - 3	527.30	0.00	2,795.90	3,323.20	24.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	285.79	0.00	1,508.20	1,793.98		
			סה"כ צריכה	813.09	0.00	4,304.10	5,117.18		
20	47217	121 - זיפ	22048306 - 1	844.30	0.00	3,202.10	4,046.40	21.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	579.77	0.00	3,059.61	3,639.38		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,424.07	0.00	6,261.71	7,685.78		
21	59677	122 ג'י.וו. אס מרקטינג גאנט	22048304 - 2	585.15	0.00	2,506.00	3,091.15	13.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	267.84	0.00	1,413.47	1,681.31		
			סה"כ צריכה	852.99	0.00	3,919.47	4,772.46		
22	21664	126 לנדור מטבח	22048225 - 1	2,707.40	0.00	12,259.00	14,966.40	45.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	214.43	0.00	1,131.61	1,346.03		
			סה"כ צריכה	2,921.83	0.00	13,390.61	16,312.43		
23	21749	126.1 מחסן לנדור	22048245 - 3	33.65	0.00	181.65	215.30	0.76	
			סה"כ צריכה	33.65	0.00	181.65	215.30		
24	55441	127 אוריג'ינלס (חדש)	22048224 - 4	593.60	0.00	2,657.15	3,250.75	11.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.86	0.00	790.88	940.75		
			סה"כ צריכה	743.46	0.00	3,448.03	4,191.50		
25	21661	128-פרג'	22048224 - 3	328.10	0.00	1,385.55	1,713.65	9.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.88	0.00	627.37	746.25		
			סה"כ צריכה	446.98	0.00	2,012.92	2,459.90		
26	21742	128.1 מחסן פרג	22048245 - 1	0.85	0.00	73.45	74.30	3.93	
			סה"כ צריכה	0.85	0.00	73.45	74.30		
27	62449	130 סוויט טיים	22048224 - 2	1,417.20	0.00	6,140.00	7,557.20	23.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.23	0.00	613.39	729.63		
			מנדפים	247.22	0.00	847.64	1,094.86		
			סה"כ צריכה	1,780.66	0.00	7,601.03	9,381.69		
28	42390	131 נייקי (נוסף)	16048032 - 3	5,294.40	0.00	14,179.20	19,473.60	101.50	
			סה"כ צריכה	5,294.40	0.00	14,179.20	19,473.60		
29	53113	131.1 ביוטיקר חדש	16048032 - 4	59.40	0.00	338.00	397.40	0.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	491.07	0.00	2,591.52	3,082.59		
			סה"כ צריכה	550.47	0.00	2,929.52	3,479.99		
30	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	22048221 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	21776	132.3 מחסן לגעת באוכל ק.2	22048221 - 4	45.30	0.00	223.85	269.15	0.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	45.30	0.00	223.85	269.15		
32	48524	133 - סטרדיווריוס	2 - 16048032	5,183.20	0.00	17,493.00	22,676.20	73.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	823.38	0.00	4,345.26	5,168.64		
			סה"כ צריכה	6,006.58	0.00	21,838.26	27,844.84		
33	21691	134-צילדרנס פלייס	4 - 22048339	1,230.40	0.00	4,069.00	5,299.40	22.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	459.35	0.00	2,424.15	2,883.50		
			סה"כ צריכה	1,689.75	0.00	6,493.15	8,182.90		
34	21915	134.2 - יאנגה	2 - 22048327	283.00	0.00	1,157.85	1,440.85	6.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.31	0.00	481.89	573.20		
			סה"כ צריכה	374.31	0.00	1,639.74	2,014.05		
35	21682	135 לי קופר	3 - 22048342	256.70	0.00	1,129.15	1,385.85	6.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	176.87	0.00	933.43	1,110.30		
			סה"כ צריכה	433.57	0.00	2,062.58	2,496.15		
36	21678	136-קרביץ	3 - 22048340	291.10	0.00	1,674.60	1,965.70	8.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	202.40	0.00	1,068.15	1,270.56		
			סה"כ צריכה	493.50	0.00	2,742.75	3,236.26		
37	21676	137-ללין	1 - 22048340	557.70	0.00	1,800.85	2,358.55	8.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	79.76	0.00	420.92	500.67		
			סה"כ צריכה	637.46	0.00	2,221.77	2,859.22		
38	21918	137.1 טופ טן	4 - 22048327	329.70	0.00	1,139.30	1,469.00	8.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	69.70	0.00	367.85	437.56		
			סה"כ צריכה	399.40	0.00	1,507.15	1,906.56		
39	21680	138-דיזל	1 - 22048342	555.15	0.00	1,975.45	2,530.60	10.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	120.41	0.00	635.47	755.88		
			סה"כ צריכה	675.56	0.00	2,610.92	3,286.48		
40	47545	14 - א.ל.מ חדש	2 - 22048308	1,080.20	0.00	4,633.60	5,713.80	37.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	712.73	0.00	3,761.29	4,474.02		
			סה"כ צריכה	1,792.93	0.00	8,394.89	10,187.82		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	21686	140 - טו ג	22048335 - 3	1,292.75	0.00	3,693.85	4,986.60	17.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	240.48	0.00	1,269.09	1,509.57		
			סה"כ צריכה	1,533.23	0.00	4,962.94	6,496.17		
42	58287	142-3 מאניה	22048335 - 1	763.95	0.00	2,915.05	3,679.00	12.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	285.79	0.00	1,508.20	1,793.98		
			סה"כ צריכה	1,049.74	0.00	4,423.25	5,472.98		
43	49662	142-3 סאקרה	22048331 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048340 - 2	1,343.10	0.00	4,464.10	5,807.20	26.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	372.74	0.00	1,967.09	2,339.84		
			סה"כ צריכה	1,715.84	0.00	6,431.19	8,147.04		
44	21689	143- סברובסקי	22048339 - 2	310.30	0.00	1,252.60	1,562.90	7.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	93.60	0.00	493.93	587.53		
			סה"כ צריכה	403.90	0.00	1,746.53	2,150.43		
45	21687	144 - גולברי	22048335 - 4	405.10	0.00	1,800.30	2,205.40	11.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	207.11	0.00	1,092.98	1,300.09		
			סה"כ צריכה	612.21	0.00	2,893.28	3,505.49		
46	22094	145-מנגו	81011813 - 1	2,121.43	0.00	9,721.66	11,843.09	41.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	687.67	0.00	3,629.05	4,316.72		
			סה"כ צריכה	2,809.10	0.00	13,350.71	16,159.80		
47	58667	146.1 קרייזי לין	22048327 - 3	469.20	0.00	1,947.00	2,416.20	12.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	204.06	0.00	1,076.89	1,280.95		
			סה"כ צריכה	673.26	0.00	3,023.89	3,697.15		
48	21683	146.1-קסטרו קיד	22048342 - 4	562.90	0.00	2,024.40	2,587.30	13.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	204.32	0.00	1,078.27	1,282.59		
			סה"כ צריכה	767.22	0.00	3,102.67	3,869.89		
49	21714	147-148 מחסן רנואר	22048309 - 1	10.30	0.00	55.45	65.75	0.09	
			סה"כ צריכה	10.30	0.00	55.45	65.75		
50	21679	149 א'-ארנקי שולה	22048340 - 4	380.90	0.00	1,477.60	1,858.50	10.81	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.81	0.00	521.43	620.24		
			סה"כ צריכה	479.71	0.00	1,999.03	2,478.74		
51	25901	150-2 רנואר	22048339 - 3	5,113.20	0.00	16,025.20	21,138.40	92.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,386.23	0.00	7,315.58	8,701.80		
			סה"כ צריכה	6,499.43	0.00	23,340.78	29,840.20		
52	21648	155-סחוט	22048345 - 3	607.05	0.00	2,346.90	2,953.95	10.60	
			סה"כ צריכה	607.05	0.00	2,346.90	2,953.95		
53	21639	155.1-סחוט - מחסן	22048320 - 4	132.25	0.00	705.00	837.25	1.64	
			סה"כ צריכה	132.25	0.00	705.00	837.25		
54	21703	156-דינמיקה	22048323 - 2	120.75	0.00	631.30	752.05	1.30	
			סה"כ צריכה	120.75	0.00	631.30	752.05		
55	21702	157-דזון עולם הממתקים	22048323 - 1	196.60	0.00	991.15	1,187.75	2.98	
			סה"כ צריכה	196.60	0.00	991.15	1,187.75		
56	21997	158-ריגושים	22048332 - 2	50.35	0.00	183.20	233.55	1.11	
			סה"כ צריכה	50.35	0.00	183.20	233.55		
57	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	22048245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	22048248 - 1	60.15	0.00	295.90	356.05	1.33	
			סה"כ צריכה	60.15	0.00	295.90	356.05		
59	21636	164-מגנוליה	22048320 - 1	67.05	0.00	245.70	312.75	0.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	29.62	0.00	156.34	185.96		
			סה"כ צריכה	96.67	0.00	402.04	498.71		
60	21651	170 אפרודיטה	22048330 - 4	244.30	0.00	877.70	1,122.00	5.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	246.37	0.00	1,300.17	1,546.54		
			סה"כ צריכה	490.67	0.00	2,177.87	2,668.54		
61	21656	171-ורדינון	22048330 - 3	421.90	0.00	1,738.40	2,160.30	12.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	202.40	0.00	1,068.15	1,270.56		
			סה"כ צריכה	624.30	0.00	2,806.55	3,430.86		
62	21655	175-177 שילב קידס	22048330 - 1	2,365.40	0.00	7,282.60	9,648.00	38.12	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	479.22	0.00	2,528.99	3,008.20		
			סה"כ צריכה	2,844.62	0.00	9,811.59	12,656.20		
63	21745	182 אושי אושי דוכן	22048248 - 2	466.95	0.00	2,090.65	2,557.60	10.55	
			סה"כ צריכה	466.95	0.00	2,090.65	2,557.60		
64	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	22048221 - 1	735.10	0.00	4,424.40	5,159.50	15.67	
			סה"כ צריכה	735.10	0.00	4,424.40	5,159.50		
65	54794	189 ריבר	22048248 - 3	326.20	0.00	1,353.50	1,679.70	6.37	
			סה"כ צריכה	326.20	0.00	1,353.50	1,679.70		
66	54795	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	299.20	0.00	1,293.90	1,593.10	3.36	
			סה"כ צריכה	299.20	0.00	1,293.90	1,593.10		
67	21671	202-פלי פוט	22048343 - 4	289.20	0.00	1,182.20	1,471.40	6.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.96	0.00	485.29	577.25		
			סה"כ צריכה	381.16	0.00	1,667.49	2,048.65		
68	21670	203-פלומר	22048343 - 3	351.80	0.00	1,318.70	1,670.50	6.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.02	0.00	385.33	458.34		
			סה"כ צריכה	424.82	0.00	1,704.03	2,128.84		
69	33829	204 - סולתם	22048346 - 3	228.20	0.00	1,053.40	1,281.60	6.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	130.70	0.00	689.72	820.42		
			סה"כ צריכה	358.90	0.00	1,743.12	2,102.02		
70	21645	209-הדור השלישי	22048344 - 4	421.00	0.00	1,875.05	2,296.05	9.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	163.11	0.00	860.78	1,023.88		
			סה"כ צריכה	584.11	0.00	2,735.83	3,319.93		
71	21643	210- גויה	22048344 - 2	135.45	0.00	614.50	749.95	5.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	106.82	0.00	563.73	670.56		
			סה"כ צריכה	242.27	0.00	1,178.23	1,420.51		
72	21675	211-סבון של פעם	22048346 - 4	253.60	0.00	1,116.80	1,370.40	7.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	93.93	0.00	495.68	589.61		
			סה"כ צריכה	347.53	0.00	1,612.48	1,960.008		
73	47548	212 - רויאלטי	22048346 - 2	237.30	0.00	1,143.50	1,380.80	6.33	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	87.13	0.00	459.82	546.95		
			סה"כ צריכה	324.43	0.00	1,603.32	1,927.75		
74	21649	212.1 אוינס	22048345 - 4	53.35	0.00	367.60	420.95	6.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	41.82	0.00	220.71	262.53		
			סה"כ צריכה	95.17	0.00	588.31	683.48		
75	48480	213.1 - אלקטרה WIWI	22048305 - 2	188.80	0.00	931.90	1,120.70	2.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	67.84	0.00	358.01	425.85		
			סה"כ צריכה	256.64	0.00	1,289.91	1,546.55		
76	21907	213.2 רולדין	22048305 - 4	2,275.20	0.00	12,932.40	15,207.60	43.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.50	0.00	730.92	869.43		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	2,413.70	0.00	13,663.32	16,822.20		
77	39913	214-215 נעמן גרופ	22048310 - 1	401.00	0.00	1,497.90	1,898.90	9.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	192.87	0.00	1,017.85	1,210.72		
			סה"כ צריכה	593.87	0.00	2,515.75	3,109.62		
78	60483	216-נין ווסט	22048250 - 2	288.40	0.00	1,279.50	1,567.90	8.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	131.67	0.00	694.87	826.54		
			סה"כ צריכה	420.07	0.00	1,974.37	2,394.44		
79	21903	217-נעלי נימרוד	22048305 - 1	298.50	0.00	1,224.30	1,522.80	7.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	131.67	0.00	694.87	826.54		
			סה"כ צריכה	430.17	0.00	1,919.17	2,349.34		
80	21910	218 - 219 פייר קרדן	22048250 - 1	843.60	0.00	3,396.30	4,239.90	19.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	272.54	0.00	1,438.30	1,710.85		
			סה"כ צריכה	1,116.14	0.00	4,834.60	5,950.75		
81	48167	220 - אריסטו שמש	22048247 - 3	203.50	0.00	905.40	1,108.90	6.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.66	0.00	483.73	575.39		
			סה"כ צריכה	295.16	0.00	1,389.13	1,684.29		
82	52622	221 רנובה	1 - 22048247	304.25	0.00	1,294.65	1,598.90	7.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	92.36	0.00	487.40	579.76		
			סה"כ צריכה	396.61	0.00	1,782.05	2,178.66		
83	54722	222 לילית קמעונאות בע"מ / נארס	3 - 22048310	731.95	0.00	2,819.85	3,551.80	13.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.24	0.00	645.12	767.37		
			סה"כ צריכה	854.19	0.00	3,464.97	4,319.17		
84	21888	223-224 אפריל H&M	4 - 22048247	1,073.90	0.00	5,307.00	6,380.90	25.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	301.82	0.00	1,592.80	1,894.62		
			סה"כ צריכה	1,375.72	0.00	6,899.80	8,275.52		
85	22104	225 חנות H&M	4 - 81011867	9,321.21	0.00	36,763.19	46,084.40	162.16	
			סה"כ צריכה	9,321.21	0.00	36,763.19	46,084.40		
86	21866	229 ריקושט	2 - 22048223	325.20	0.00	1,570.50	1,895.70	8.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	242.62	0.00	1,280.40	1,523.03		
			סה"כ צריכה	567.82	0.00	2,850.90	3,418.73		
87	51397	230 א - הוניגמן ילדים נוסף	2 - 22048226	619.70	0.00	1,967.95	2,587.65	10.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	152.30	0.00	803.76	956.06		
			סה"כ צריכה	772.00	0.00	2,771.71	3,543.71		
88	21863	230 קרוקס	1 - 22048223	588.60	0.00	2,137.60	2,726.20	15.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	154.17	0.00	813.60	967.77		
			סה"כ צריכה	742.77	0.00	2,951.20	3,693.97		
89	64118	232 סוויט גירל שופ	3 - 22048220	342.40	0.00	1,569.25	1,911.65	8.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	87.13	0.00	459.82	546.95		
			סה"כ צריכה	429.53	0.00	2,029.07	2,458.60		
90	21872	233 באג	1 - 22048219	563.70	0.00	2,054.90	2,618.60	8.05	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	209.11	0.00	1,103.56	1,312.67		
			סה"כ צריכה	772.81	0.00	3,158.46	3,931.27		
91	21943	234-הפינג	1 - 22048220	674.20	0.00	2,308.60	2,982.80	12.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	227.17	0.00	1,198.83	1,426.00		
			סה"כ צריכה	901.37	0.00	3,507.43	4,408.80		
92	21874	235 א'-גלידה ב"ש	2 - 22048219	600.60	0.00	2,596.40	3,197.00	11.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	52.28	0.00	275.89	328.17		
			סה"כ צריכה	652.88	0.00	2,872.29	3,525.17		
93	21965	235-עולם הממתקים	4 - 22048226	247.95	0.00	859.55	1,107.50	4.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	60.29	0.00	318.19	378.49		
			סה"כ צריכה	308.24	0.00	1,177.74	1,485.99		
94	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	2 - 22048320	43.60	0.00	211.75	255.35	1.32	
			סה"כ צריכה	43.60	0.00	211.75	255.35		
95	21634	235.2-מחסן גלידה בש	2 - 22048319	62.05	0.00	343.20	405.25	0.86	
			סה"כ צריכה	62.05	0.00	343.20	405.25		
96	21951	237-צבע הכסף 2	2 - 22048220	217.30	0.00	553.60	770.90	7.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.11	0.00	517.75	615.86		
			סה"כ צריכה	315.41	0.00	1,071.35	1,386.76		
97	21701	238-גלובוס מקס	1 - 20281513	20,442.00	0.00	77,533.60	97,975.60	18,800,967.68	
			סה"כ צריכה	20,442.00	0.00	77,533.60	97,975.60		
98	21995	239-צוקה	4 - 22048358	1,460.10	0.00	6,104.70	7,564.80	28.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	103.13	0.00	544.24	647.37		
			מנדפים 2	155.59	0.00	466.45	622.04		
			סה"כ צריכה	1,718.81	0.00	7,115.39	8,834.21		
99	21738	239.1-צוקה מחסן	3 - 22048222	22.40	0.00	115.50	137.90	0.30	
			סה"כ צריכה	22.40	0.00	115.50	137.90		
100	61382	241 מקסיקני	4 - 22048353	1,233.80	0.00	2,869.30	4,103.10	17.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	74.18	0.00	391.49	465.67		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,307.98	0.00	3,260.79	4,568.77		
101	61383	241.1 מחסן מקסיקני	22048222 - 2	137.65	0.00	728.05	865.70	1.82	
			סה"כ צריכה	137.65	0.00	728.05	865.70		
102	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	22048353 - 3	1,767.20	0.00	5,973.40	7,740.60	38.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.64	0.00	378.06	449.70		
			מנדפים 2	188.31	0.00	456.42	644.73		
			סה"כ צריכה	2,027.15	0.00	6,807.88	8,835.03		
103	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	22048221 - 3	50.90	0.00	274.05	324.95	0.55	
			סה"כ צריכה	50.90	0.00	274.05	324.95		
104	21799	243-קרפצו	22048322 - 1	1,294.50	0.00	4,635.40	5,929.90	40.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	46.70	0.00	246.46	293.16		
			סה"כ צריכה	1,341.20	0.00	4,881.86	6,223.06		
105	38752	244-סיציליאנו	22048358 - 1	838.30	0.00	3,524.50	4,362.80	22.74	
			סה"כ צריכה	838.30	0.00	3,524.50	4,362.80		
106	41850	245 - בורגרנץ'	22048338 - 1	1,693.90	0.00	6,434.60	8,128.50	22.41	
			סה"כ צריכה	1,693.90	0.00	6,434.60	8,128.50		
107	21987	245 א-מקדונלס	22048353 - 1	3,150.60	0.00	12,553.20	15,703.80	41.64	
			העמסת מנדף	384.37	0.00	1,180.39	1,564.75		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	169.03	0.00	892.04	1,061.08		
			סה"כ צריכה	3,704.00	0.00	14,625.63	18,329.63		
108	21633	245.1-מקדונלס- מחסן	22048319 - 1	405.05	0.00	2,170.45	2,575.50	3.95	
			סה"כ צריכה	405.05	0.00	2,170.45	2,575.50		
109	21840	246-אינגליש קייק	22048336 - 4	1,611.10	0.00	9,400.70	11,011.80	38.97	
			העמסת מנדפים	196.55	0.00	883.96	1,080.51		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	157.32	0.00	830.24	987.57		
			סה"כ צריכה	1,964.97	0.00	11,114.90	13,079.87		
110	35574	247 - ריפליי	22048326 - 1	668.20	0.00	2,913.30	3,581.50	14.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.44	0.00	1,041.94	1,239.38		
			סה"כ צריכה	865.64	0.00	3,955.24	4,820.88		
111	21805	248 - קיווי	22048322 - 3	302.25	0.00	1,201.05	1,503.30	9.36	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	141.73	0.00	747.94	889.66		
			סה"כ צריכה	443.98	0.00	1,948.99	2,392.96		
112	19670	249 בובי בראון	23000731 - 1	432.40	0.00	1,279.60	1,712.00	8.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	57.82	0.00	305.13	362.95		
			סה"כ צריכה	490.22	0.00	1,584.73	2,074.95		
113	27301	249-250 ביגה	22048353 - 2	971.20	0.00	4,467.20	5,438.40	145.36	
			מיזוג אוויר	142.89	0.00	754.10	896.99		
			מנדפים להעמסה	118.48	0.00	420.05	538.54		
			סה"כ צריכה	1,232.58	0.00	5,641.35	6,873.93		
114	21638	249.1-מחסן רולדין	22048320 - 3	226.90	0.00	1,233.55	1,460.45	4.72	
			סה"כ צריכה	226.90	0.00	1,233.55	1,460.45		
115	27302	249.2 ביגה	22048222 - 4	493.85	0.00	2,658.80	3,152.65	7.23	
			סה"כ צריכה	493.85	0.00	2,658.80	3,152.65		
116	21802	251-גנטלמן	22048322 - 2	319.35	0.00	1,148.10	1,467.45	8.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	97.41	0.00	514.07	611.49		
			סה"כ צריכה	416.76	0.00	1,662.17	2,078.94		
117	21819	253-הבורסה לתכשיטים	22048326 - 2	168.40	0.00	802.05	970.45	4.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	67.96	0.00	358.66	426.62		
			סה"כ צריכה	236.36	0.00	1,160.71	1,397.07		
118	21852	254-היינס	22048338 - 3	753.50	0.00	2,988.60	3,742.10	14.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	315.12	0.00	1,662.97	1,978.08		
			סה"כ צריכה	1,068.62	0.00	4,651.57	5,720.18		
119	19672	254.1 נעלי פאפיה	23000731 - 3	333.30	0.00	811.85	1,145.15	5.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	135.19	0.00	713.45	848.64		
			סה"כ צריכה	468.49	0.00	1,525.30	1,993.79		
120	21822	254.2 תפור עלי	22048326 - 3	161.10	0.00	1,211.00	1,372.10	8.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	84.17	0.00	444.18	528.35		
			סה"כ צריכה	245.27	0.00	1,655.18	1,900.45		
121	21791	254.2.1 מחסן תפור עלי	22048248 - 4	0.00	0.00	16.10	16.10	1.45	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	16.10	16.10		
122	21831	גלי-255	22048336 - 1	1,301.40	0.00	4,224.20	5,525.60	19.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	368.74	0.00	1,945.94	2,314.68		
			סה"כ צריכה	1,670.14	0.00	6,170.14	7,840.28		
123	21837	257-צומת ספרים	22048336 - 3	995.10	0.00	3,509.60	4,504.70	19.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	367.69	0.00	1,940.42	2,308.11		
			סה"כ צריכה	1,362.79	0.00	5,450.02	6,812.81		
124	61784	258 - באת' אנד בודי	22048336 - 2	783.25	0.00	3,042.35	3,825.60	16.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	170.34	0.00	898.94	1,069.28		
			סה"כ צריכה	953.59	0.00	3,941.29	4,894.88		
125	63947	259 חנות מותגים פופ אפ	22048338 - 4	536.80	0.00	1,907.40	2,444.20	15.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	256.51	0.00	1,353.70	1,610.21		
			סה"כ צריכה	793.31	0.00	3,261.10	4,054.41		
126	21992	260-262 גולף אנד קו	22048358 - 2	3,720.00	0.00	17,148.40	20,868.40	69.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,662.45	0.00	8,773.28	10,435.73		
			סה"כ צריכה	5,382.45	0.00	25,921.68	31,304.13		
127	54762	T-BAR - 265	22048225 - 3	334.20	0.00	1,212.70	1,546.90	10.78	
			סה"כ צריכה	334.20	0.00	1,212.70	1,546.90		
128	54907	265 מחסן סחוט	22048309 - 2	190.05	0.00	982.05	1,172.10	2.89	
			סה"כ צריכה	190.05	0.00	982.05	1,172.10		
129	49075	268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים)	22048351 - 3	582.10	0.00	2,995.90	3,578.00	17.13	
			סה"כ צריכה	582.10	0.00	2,995.90	3,578.00		
130	22114	301-פוקס	81018431 - 8	4,891.20	0.00	23,115.60	28,006.80	100.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,481.51	0.00	7,818.43	9,299.94		
			סה"כ צריכה	6,372.71	0.00	30,934.03	37,306.74		
131	44597	301.1 נאטורפיל	81039935 - 8	374.20	0.00	1,683.70	2,057.90	10.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	252.68	0.00	1,333.47	1,586.14		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	626.88	0.00	3,017.17	3,644.04		
132	57227	302-1 פוד אפיל	7 - 81018444	608.60	0.00	2,684.10	3,292.70	14.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	264.93	0.00	1,398.12	1,663.04		
			סה"כ צריכה	873.53	0.00	4,082.22	4,955.74		
133	22129	303.1 פנדורה	3 - 81034859	367.60	0.00	1,624.20	1,991.80	6.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	81.90	0.00	432.23	514.13		
			סה"כ צריכה	449.50	0.00	2,056.43	2,505.93		
134	25902	304 - אי דיגטל	4 - 81034859	689.40	0.00	2,977.50	3,666.90	12.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	209.43	0.00	1,105.21	1,314.64		
			סה"כ צריכה	898.83	0.00	4,082.71	4,981.54		
135	22128	304.2 בילבונג	2 - 81034859	344.40	0.00	1,561.80	1,906.20	7.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.74	0.00	626.64	745.38		
			סה"כ צריכה	463.14	0.00	2,188.44	2,651.58		
136	22131	305 פיקס	5 - 81034859	452.70	0.00	1,752.10	2,204.80	7.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.24	0.00	645.12	767.37		
			סה"כ צריכה	574.94	0.00	2,397.22	2,972.17		
137	22132	306 רונן חן	6 - 81034859	244.80	0.00	1,261.30	1,506.10	6.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.26	0.00	608.24	723.50		
			סה"כ צריכה	360.06	0.00	1,869.54	2,229.60		
138	22133	307 יונס קמוטו	7 - 81034859	241.50	0.00	1,242.80	1,484.30	7.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	117.03	0.00	617.62	734.66		
			סה"כ צריכה	358.53	0.00	1,860.42	2,218.96		
139	22115	309.1-טבע נאות	1 - 81018444	170.60	0.00	935.90	1,106.50	6.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	100.20	0.00	528.79	628.99		
			סה"כ צריכה	270.80	0.00	1,464.69	1,735.49		
140	22116	309.2- לידי קומפורט	2 - 81018444	87.10	0.00	428.80	515.90	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	93.68	0.00	494.39	588.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	180.78	0.00	923.19	1,103.98		
141	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	3,715.04	0.00	16,494.75	20,209.79	60.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	121.44	0.00	640.89	762.33		
			סה"כ צריכה	3,836.48	0.00	17,135.64	20,972.12		
142	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	115.30	0.00	398.15	513.45	1.20	
			סה"כ צריכה	115.30	0.00	398.15	513.45		
143	22079	312 ניו	81011509 - 2	457.45	0.00	2,011.30	2,468.75	10.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	120.24	0.00	634.55	754.79		
			סה"כ צריכה	577.69	0.00	2,645.84	3,223.54		
144	64100	313-פנטה ריי תאריך כניסה: 19/09/25	81011509 - 3	21.69	0.00	111.97	133.66	2.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	43.33	0.00	367.98	411.31		
			סה"כ צריכה	65.02	0.00	479.95	544.98		
145	60426	314 אלדו	81011509 - 4	823.84	0.00	3,769.17	4,593.01	15.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.06	0.00	855.26	1,017.32		
			סה"כ צריכה	985.91	0.00	4,624.43	5,610.33		
146	54725	315 6P-מיה אינספריישן (פופ אפ יחידה 315)	81037207 - 1	191.40	0.00	1,060.65	1,252.05	7.55	
			סה"כ צריכה	191.40	0.00	1,060.65	1,252.05		
147	62112	315 לורד קיטש	81011509 - 5	145.78	0.00	748.11	893.89	5.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.49	0.00	503.96	599.45		
			סה"כ צריכה	241.27	0.00	1,252.07	1,493.34		
148	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	338.97	0.00	2,037.05	2,376.02	8.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	109.80	0.00	579.46	689.26		
			סה"כ צריכה	448.78	0.00	2,616.51	3,065.28		
149	53242	317 פינגוין Charles/ Tyrwhitt	81037207 - 2	316.70	0.00	1,537.75	1,854.45	7.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	121.98	0.00	643.74	765.72		
			סה"כ צריכה	438.68	0.00	2,181.49	2,620.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
150	22084	318 מאק	7 - 81011509	422.97	0.00	2,196.46	2,619.42	9.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.84	0.00	606.04	720.87		
			סה"כ צריכה	537.80	0.00	2,802.49	3,340.30		
151	45430	GUESS 319	8 - 81011509	464.70	0.00	1,908.80	2,373.51	12.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	230.06	0.00	1,214.10	1,444.16		
			סה"כ צריכה	694.76	0.00	3,122.90	3,817.66		
152	59652	325 ברשקה	2 - 81018431	2,971.40	0.00	15,641.60	18,613.00	64.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	548.57	0.00	2,895.00	3,443.57		
			סה"כ צריכה	3,519.97	0.00	18,536.60	22,056.57		
153	59653	327 פול אנד בר	3 - 81018431	3,890.20	0.00	22,834.40	26,724.60	81.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	460.05	0.00	2,427.83	2,887.87		
			סה"כ צריכה	4,350.25	0.00	25,262.23	29,612.47		
154	22155	332 דלתא	6 - 81039935	599.95	0.00	3,072.30	3,672.25	15.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	348.52	0.00	1,839.26	2,187.78		
			סה"כ צריכה	948.47	0.00	4,911.56	5,860.03		
155	55226	333 א.ל ספורט - אדיס	1 - 81039935	1,410.20	0.00	5,244.90	6,655.10	28.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	464.23	0.00	2,449.90	2,914.13		
			סה"כ צריכה	1,874.43	0.00	7,694.80	9,569.23		
156	30494	336 קולומביה	3 - 81039935	429.10	0.00	2,514.00	2,943.10	14.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	331.10	0.00	1,747.30	2,078.39		
			סה"כ צריכה	760.20	0.00	4,261.30	5,021.49		
157	44107	337 -מגה ספורט	7 - 81039935	957.95	0.00	4,225.15	5,183.10	16.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	348.52	0.00	1,839.26	2,187.78		
			סה"כ צריכה	1,306.47	0.00	6,064.41	7,370.88		
158	22153	338 אמריקן איגל	4 - 81039935	2,615.60	0.00	10,633.20	13,248.80	54.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,001.65	0.00	5,286.04	6,287.69		
			סה"כ צריכה	3,617.25	0.00	15,919.24	19,536.49		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
159	62448	343 מחסן סוויט טיים	7 - 81018431	10.90	0.00	65.60	76.50	0.20	
			סה"כ צריכה	10.90	0.00	65.60	76.50		
160	22112	344-קרולינה למקה	6 - 81018431	90.45	0.00	382.75	473.20	1.55	
			סה"כ צריכה	90.45	0.00	382.75	473.20		
161	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	109.10	0.00	669.95	779.05	1.95	
			סה"כ צריכה	109.10	0.00	669.95	779.05		
162	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	532.95	0.00	2,495.80	3,028.75	10.80	
			סה"כ צריכה	532.95	0.00	2,495.80	3,028.75		
163	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	664.20	0.00	3,838.00	4,502.20	11.50	
			סה"כ צריכה	664.20	0.00	3,838.00	4,502.20		
164	21635	8.2-פרטרנר אנטנות	4 - 22048319	1,134.00	0.00	5,670.90	6,804.90	14.97	
			סה"כ צריכה	1,134.00	0.00	5,670.90	6,804.90		
165	54446	אופטיקה הלפרין (שטח נוסף)	1 - 22048327	173.60	0.00	683.60	857.20	7.04	
			סה"כ צריכה	173.60	0.00	683.60	857.20		
166	39921	אופטיקנה	1 - 22048304	511.40	0.00	2,648.20	3,159.60	11.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	195.17	0.00	1,029.99	1,225.16		
			סה"כ צריכה	706.57	0.00	3,678.19	4,384.76		
167	42426	אופטיקנה שמיעה	3 - 22048306	25.65	0.00	221.55	247.20	2.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	54.02	0.00	285.09	339.11		
			סה"כ צריכה	79.67	0.00	506.64	586.31		
168	43364	אורבניקה	4 - 16092245	2,494.80	0.00	8,564.80	11,059.60	759.44	
			1 - 20281823	2,793.20	0.00	8,822.00	11,615.20	97.40	
			4 - 81011724	6,107.80	0.00	30,045.51	36,153.31	76.12	
			סה"כ צריכה	11,395.80	0.00	47,432.31	58,828.11		
169	29015	א"י אופטיק - 252-3	4 - 22048322	184.55	0.00	641.00	825.55	5.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.24	0.00	645.12	767.37		
			סה"כ צריכה	306.79	0.00	1,286.12	1,592.92		
170	26994	איל מקיאג	2 - 22048331	122.00	0.00	507.65	629.65	1.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	90.18	0.00	475.91	566.09		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	212.18	0.00	983.56	1,195.74		
171	56619	אימפרס יחידה 130א	17313417 - 1	659.30	0.00	1,728.70	2,388.00	613,416.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.43	0.00	387.53	460.97		
			סה"כ צריכה	732.73	0.00	2,116.23	2,848.97		
172	56978	אינטימיסימי	122048224 - 1	299.00	0.00	1,218.00	1,517.00	72.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	132.87	0.00	701.22	834.09		
			סה"כ צריכה	431.87	0.00	1,919.22	2,351.09		
173	60842	איתי ברנדס	122344407 - 1	61.10	0.00	198.80	259.90	3.72	
			סה"כ צריכה	61.10	0.00	198.80	259.90		
174	37254	אקס מוס יהלומים	181029274 - 1	382.90	0.00	2,212.10	2,595.00	10.70	
			סה"כ צריכה	382.90	0.00	2,212.10	2,595.00		
175	47941	בודי שופ קומת ארומה	322048308 - 3	171.10	0.00	528.40	699.50	7.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	100.20	0.00	528.79	628.99		
			סה"כ צריכה	271.30	0.00	1,057.19	1,328.49		
176	34779	ברינקס	181029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
177	60019	גו מלון	322048333 - 3	85.28	0.00	357.39	442.67	1.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	36.07	0.00	190.36	226.44		
			סה"כ צריכה	121.35	0.00	547.76	669.11		
178	61865	גוד פארם	422048308 - 4	1,709.10	0.00	7,223.20	8,932.30	33.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	523.01	0.00	2,760.09	3,283.10		
			סה"כ צריכה	2,232.11	0.00	9,983.29	12,215.40		
179	22063	דוכן הוט	316092218 - 3	43.01	0.00	228.72	271.73	0.48	
			סה"כ צריכה	43.01	0.00	228.72	271.73		
180	21894	דוכן שאנטי	122048354 - 1	23.06	0.00	113.09	136.14	0.27	
			סה"כ צריכה	23.06	0.00	113.09	136.14		
181	63970	דינימיקה	117312829 - 1	209.70	0.00	734.80	944.50	793,640.96	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	62.73	0.00	331.07	393.80		
			סה"כ צריכה	272.43	0.00	1,065.87	1,338.30		
182	57666	המטבח של סימה	322048358 - 3	1,391.60	0.00	4,887.40	6,279.00	28.15	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.89	0.00	754.10	896.99		
			מנדפים 2	148.29	0.00	373.44	521.73		
			סה"כ צריכה	1,682.78	0.00	6,014.94	7,697.72		
183	39253	ואהבת	22048220 - 4	495.95	0.00	1,501.80	1,997.75	8.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	108.51	0.00	572.65	681.17		
			סה"כ צריכה	604.46	0.00	2,074.45	2,678.92		
184	54201	ויקטוריה סיקרט	22048352 - 1	1,182.20	0.00	5,624.80	6,807.00	41.75	
			סה"כ צריכה	1,182.20	0.00	5,624.80	6,807.00		
185	56980	זארה חדש	15129217 - 3	11,013.42	0.00	44,392.92	55,406.34	109.51	
			סה"כ צריכה	11,013.42	0.00	44,392.92	55,406.34		
186	56981	זארה צילר	15129239 - 7	6,107.00	0.00	31,794.00	37,901.00	228.43	
			סה"כ צריכה	6,107.00	0.00	31,794.00	37,901.00		
187	42141	חדר קירור מאפה נאמן	17313351 - 1	527.40	0.00	2,642.90	3,170.30	8.02	
			סה"כ צריכה	527.40	0.00	2,642.90	3,170.30		
188	56508	חדר שומרים חניון 5	17313129 - 1	332.80	0.00	1,519.00	1,851.80	4.78	
			סה"כ צריכה	332.80	0.00	1,519.00	1,851.80		
189	34769	טוז (אלפא תכשיטים בע"מ)	81018444 - 3	345.60	0.00	1,776.60	2,122.20	7.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	109.78	0.00	579.37	689.15		
			סה"כ צריכה	455.38	0.00	2,355.97	2,811.35		
190	58288	מאניה ילדים	22048343 - 2	392.50	0.00	1,607.50	2,000.00	8.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.41	0.00	614.31	730.72		
			סה"כ צריכה	508.91	0.00	2,221.81	2,730.72		
191	50944	מחסן אורבניקה	22048355 - 4	187.80	0.00	1,033.10	1,220.90	1.83	
			סה"כ צריכה	187.80	0.00	1,033.10	1,220.90		
192	57667	מחסן המטבח של סימה	22344721 - 1	392.60	0.00	2,105.20	2,497.80	264,765.44	
			סה"כ צריכה	392.60	0.00	2,105.20	2,497.80		
193	56509	מחסן זארה מרתף	15129217 - 13	1,308.48	0.00	4,684.64	5,993.12	26.91	
			סה"כ צריכה	1,308.48	0.00	4,684.64	5,993.12		
194	32611	מחסן חברת נקיון	22048333 - 2	128.35	0.00	452.20	580.55	1.91	
			סה"כ צריכה	128.35	0.00	452.20	580.55		
195	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.26	0.00	1.46	1.71	10.49	
			סה"כ צריכה	0.26	0.00	1.46	1.71		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
196	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	57.20	0.00	281.80	339.00	368,967.68	
			סה"כ צריכה	57.20	0.00	281.80	339.00		
197	51619	מחסן סקארה	21262583 - 1	151.40	0.00	762.30	913.70	3.16	
			סה"כ צריכה	151.40	0.00	762.30	913.70		
198	58463	מחסן שמו	17313283 - 1	10.30	0.00	54.40	64.70	5,898.24	
			סה"כ צריכה	10.30	0.00	54.40	64.70		
199	47412	מחסן תפוחי אדמה	22048245 - 2	65.95	0.00	352.98	418.93	1.00	
			סה"כ צריכה	65.95	0.00	352.98	418.93		
200	61380	מיננה	81039935 - 5	717.30	0.00	3,096.40	3,813.70	16.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	187.33	0.00	988.60	1,175.93		
			סה"כ צריכה	904.63	0.00	4,085.00	4,989.63		
201	43363	מלדיני	16048039 - 3	935.95	0.00	2,162.40	3,098.35	13.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	184.37	0.00	972.97	1,157.34		
			סה"כ צריכה	1,120.32	0.00	3,135.37	4,255.69		
202	60843	מסחן מאחורי נטורפיל	81029718 - 1	138.49	0.00	893.88	1,032.37	8.04	
			סה"כ צריכה	138.49	0.00	893.88	1,032.37		
203	46277	מסטר קורן	23000731 - 4	1,117.05	0.00	3,070.85	4,187.90	17.26	
			סה"כ צריכה	1,117.05	0.00	3,070.85	4,187.90		
204	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	23000731 - 2	738.90	0.00	2,088.70	2,827.60	9.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	368.87	0.00	1,946.68	2,315.55		
			סה"כ צריכה	1,107.77	0.00	4,035.38	5,143.15		
205	55033	סופר פארם	22048330 - 2	3,317.30	0.00	12,125.50	15,442.80	39.75	
			סה"כ צריכה	3,317.30	0.00	12,125.50	15,442.80		
206	54851	סחוט	22048323 - 4	551.60	0.00	2,466.50	3,018.10	10.57	
			סה"כ צריכה	551.60	0.00	2,466.50	3,018.10		
207	57442	סקאלה - טעינת רכבים	81011813 - 2	1,703.45	0.00	8,732.41	10,435.86	176.26	
			81011813 - 8	394.08	0.00	2,648.42	3,042.50	64.28	
			סה"כ צריכה	2,097.53	0.00	11,380.84	13,478.37		
208	57523	סקאלה טעינת רכבים עליון	22048351 - 1	492.10	0.00	1,939.10	2,431.20	39.99	
			סה"כ צריכה	492.10	0.00	1,939.10	2,431.20		
209	28769	סקיצרס - 207-1	81011813 - 3	1,131.44	0.00	4,648.84	5,780.28	23.89	
			סה"כ צריכה	1,131.44	0.00	4,648.84	5,780.28		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
210	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	2,812.10	0.00	13,460.10	16,272.20	52.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	899.79	0.00	4,748.52	5,648.31		
			סה"כ צריכה	3,711.89	0.00	18,208.62	21,920.51		
211	62409	פופ אפ יחידה 238	16048039 - 2	233.44	0.00	714.72	948.16	4.16	
			סה"כ צריכה	233.44	0.00	714.72	948.16		
212	22151	פליינטייגר 334	81039935 - 2	1,301.30	0.00	4,734.30	6,035.60	22.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	386.56	0.00	2,040.02	2,426.58		
			סה"כ צריכה	1,687.86	0.00	6,774.32	8,462.18		
213	39255	פמינה	81034859 - 8	246.80	0.00	1,456.10	1,702.90	8.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.75	0.00	616.15	732.91		
			סה"כ צריכה	363.55	0.00	2,072.25	2,435.81		
214	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	30.10	0.00	152.85	182.95	0.39	
			סה"כ צריכה	30.10	0.00	152.85	182.95		
215	21716	פנוי 160-2	22048309 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
216	19669	פעלתון	16048039 - 1	927.30	0.00	3,857.50	4,784.80	31.94	
			סה"כ צריכה	927.30	0.00	3,857.50	4,784.80		
217	27584	פרטנר חנות	22048344 - 1	364.30	0.00	1,986.30	2,350.60	7.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	174.05	0.00	918.53	1,092.58		
			סה"כ צריכה	538.35	0.00	2,904.83	3,443.18		
218	58410	קונדוטריית שמו	22048223 - 3	1,118.00	0.00	5,519.10	6,637.10	16.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	57.51	0.00	303.48	360.98		
			סה"כ צריכה	1,175.51	0.00	5,822.58	6,998.08		
219	47218	קופיקס (רמי לוי)	22048306 - 4	3,742.80	0.00	19,763.60	23,506.40	61.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	611.22	0.00	3,225.61	3,836.83		
			סה"כ צריכה	4,354.02	0.00	22,989.21	27,343.23		
220	56979	קלצדוניה יחידה 126	22048225 - 4	359.55	0.00	1,260.45	1,620.00	7.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	108.67	0.00	573.48	682.15		
			סה"כ צריכה	468.22	0.00	1,833.93	2,302.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
221	38884	קפה נאמן	22048225 - 2	2,082.40	0.00	15,713.20	17,795.60	75.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	160.32	0.00	846.06	1,006.38		
			מנדפים 2	221.90	0.00	1,200.63	1,422.53		
			סה"כ צריכה	2,464.62	0.00	17,759.89	20,224.51		
222	47222	קרולינה למקה - חנות	22048304 - 3	847.30	0.00	3,110.30	3,957.60	13.66	
			סה"כ צריכה	847.30	0.00	3,110.30	3,957.60		
223	32609	שקעי כח חברת נקיון	22048332 - 4	150.65	0.00	746.85	897.50	4.70	
			סה"כ צריכה	150.65	0.00	746.85	897.50		
224	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	22048333 - 1	35.12	0.00	172.20	207.32	0.35	
			סה"כ צריכה	35.12	0.00	172.20	207.32		
225	48881	תמנון חדש	20281505 - 1	2,994.90	0.00	6,917.50	9,912.40	3,035,627.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	999.99	0.00	5,277.30	6,277.30		
			סה"כ צריכה	3,994.89	0.00	12,194.80	16,189.70		
			סה"כ צריכה	289,988.75	0.00	1,249,231.32	1,540,828.24		
			חשבון חברת חשמל	0.00			0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,540,828.24		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 289,988.75)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 1,249,231.32)

