



**דוח קוט"ש**

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (01/09/25 - 30/09/25)


תאריך הפקה: 06/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	106.40	0.00	983.60	1,090.00	7.54	
			סה"כ צריכה	106.40	0.00	983.60	1,090.00		
2	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	465.95	0.00	3,106.90	3,572.85	12.46	
			סה"כ צריכה	465.95	0.00	3,106.90	3,572.85		
3	28462	דור אלון	16092160 - 4	3,950.00	0.00	24,462.00	28,412.00	71.37	
			16092185 - 2	317.00	0.00	2,184.00	2,501.00	11.78	
			סה"כ צריכה	4,267.00	0.00	26,646.00	30,913.00		
4	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	2.20	0.00	1,513.60	1,515.80	42.45	
			סה"כ צריכה	2.20	0.00	1,513.60	1,515.80		
5	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	127.30	0.00	1,196.50	1,323.80	8.01	
			16092184 - 4	-106.40	0.00	-983.60	-1,090.00	7.54	
			סה"כ צריכה	20.90	0.00	212.90	233.80		
6	61977	טמפו ישראל	16092160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	
			16092184 - 1	22.80	0.00	592.40	615.20	4.89	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	22.80	0.00	592.40	615.20		
7	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 2	1,576.80	0.00	12,121.60	13,698.40	101.91	
			16092185 - 3	2,558.00	0.00	36,298.00	38,856.00	1,822.71	
			סה"כ צריכה	4,134.80	0.00	48,419.60	52,554.40		
8	44057	מסטינג	20004338 - 3	180.00	0.00	1,029.60	1,209.60	4.99	
			סה"כ צריכה	180.00	0.00	1,029.60	1,209.60		
9	28541	ציבורי	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 4	-3,950.00	0.00	-24,462.00	-28,412.00	71.37	
			16092161 - 1	-127.30	0.00	-1,196.50	-1,323.80	8.01	
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092161 - 3	-465.95	0.00	-3,106.90	-3,572.85	12.46	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 1	-22.80	0.00	-592.40	-615.20	4.89	
			16092184 - 2	-1,576.80	0.00	-12,121.60	-13,698.40	101.91	
			16092184 - 3	14,002.65	0.00	50,312.97	64,315.62	196.14	
			16092185 - 2	-317.00	0.00	-2,184.00	-2,501.00	11.78	
			16092185 - 3	-2,558.00	0.00	-36,298.00	-38,856.00	1,822.71	
			17313286 - 1	142.20	0.00	38,715.20	38,857.40	209.28	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004338 - 1	-2.20	0.00	-1,513.60	-1,515.80	42.45	
			20004338 - 3	-180.00	0.00	-1,029.60	-1,209.60	4.99	
			סה"כ צריכה	4,944.80	0.00	6,523.57	11,468.37		
			סה"כ צריכה	14,144.85	0.00	89,028.17	103,173.02		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				103,173.02		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 14,144.85)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 89,028.17)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטולטאי	17313286 - 1	142.20	0.00	38,715.20	38,857.40	209.28	
			סה"כ צריכה	142.20	0.00	38,715.20	38,857.40		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	14,002.65	0.00	50,312.97	64,315.62	196.14	
			סה"כ צריכה	14,002.65	0.00	50,312.97	64,315.62		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

