



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 06/10/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	46.11	11,670.60	10,201.80	0.00	1,468.80	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		11,670.60	10,201.80	0.00	1,468.80	סה"כ צריכה			
		11,670.60	10,201.80	0.00	1,468.80	סה"כ צריכה			
	0.00						חשבון חברת חשמל		
	11,670.60						הפרש בקוט"ש		
							הפרש באחוזים		



■ פסגה (Kwh 1,468.80)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 10,201.80)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 1	לא להפקה	60800	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	142.40	3,515.90	3,021.60	0.00	494.30	21262477 - 1	צילר 1	50117	2
		3,515.90	3,021.60	0.00	494.30	סה"כ צריכה			
	184.88	4,507.70	4,029.40	0.00	478.30	21262478 - 1	צילר 2	50118	3
		4,507.70	4,029.40	0.00	478.30	סה"כ צריכה			
	183.28	4,919.20	4,280.20	0.00	639.00	20281854 - 1	צילר 3	50513	4
		4,919.20	4,280.20	0.00	639.00	סה"כ צריכה			

