



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 13/10/25

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש


תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14509	***אוויר צח ומשאבות חריג	21055301 - 2	1,008.48	0.00	7,869.60	8,878.08		
		סה"כ צריכה		1,008.48	0.00	7,869.60	8,878.08		
2	14544	***אוויר צח ומשאבות רגיל	21055301 - 2	1,149.12	0.00	4,692.00	5,841.12		
		סה"כ צריכה		1,149.12	0.00	4,692.00	5,841.12		
3	14533	***צילר 16.1 חריג	21055301 - 4	0.00	0.00	5.2386894822121 E-11	5.2386894822121 E-11		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	5.2386894822121 E-11	5.2386894822121 E-11		
4	14540	***צילר 16.1 רגיל	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
5	14534	***צילר 16.2 חריג	21055301 - 1	2,389.44	0.00	18,716.16	21,105.60		
		סה"כ צריכה		2,389.44	0.00	18,716.16	21,105.60		
6	14541	***צילר 16.2 רגיל	21055301 - 1	5,288.64	0.00	26,736.48	32,025.12		
		סה"כ צריכה		5,288.64	0.00	26,736.48	32,025.12		
7	48024	***צילר 16.3 חריג	21055301 - 3	0.00	0.00	5.2386894822121 E-11	5.2386894822121 E-11		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	5.2386894822121 E-11	5.2386894822121 E-11		
8	14542	***צילר 16.3 רגיל	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	14536	**צילר 24/7 חריג	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	14543	**צילר 24/7 רגיל	21055300 - 3	0.00	0.00	38.60	38.60		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	38.60	38.60		
11	14507	אדטרן נטוורקדס ישראל בעמ מטבח ק. 12	81022632 - 4	36.96	0.00	232.75	269.71	1.26	
		סה"כ צריכה		36.96	0.00	232.75	269.71		
12	14520	אוטורן בע"מ	81022632 - 5	116.40	0.00	3,496.20	3,612.60	14.90	
		סה"כ צריכה		116.40	0.00	3,496.20	3,612.60		
13	14519	הולמס פלייס - שלט	81022632 - 7	94.50	0.00	245.05	339.55	1.15	
		סה"כ צריכה		94.50	0.00	245.05	339.55		
14	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	21055300 - 1	0.00	0.00	817.00	817.00	7.30	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	817.00	817.00		
15	59975	חברת סקאלה	21262380 - 1	129.00	0.00	1,076.30	1,205.30	32.32	
		סה"כ צריכה		129.00	0.00	1,076.30	1,205.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	29047	חניון P1+P2 F123	18017237 - 1	1,216.90	0.00	6,487.60	7,704.50	13.73	
			סה"כ צריכה	1,216.90	0.00	6,487.60	7,704.50		
17	29048	חניון P3 F121	18017237 - 2	530.90	0.00	3,283.10	3,814.00	37.52	
			סה"כ צריכה	530.90	0.00	3,283.10	3,814.00		
18	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	18017237 - 3	416.30	0.00	1,072.00	1,488.30	4.38	
			סה"כ צריכה	416.30	0.00	1,072.00	1,488.30		
19	14522	לוח חשמל ראשי גג	21055300 - 2	19,898.00	0.00	107,394.00	127,292.00	359.58	
			סה"כ צריכה	19,898.00	0.00	107,394.00	127,292.00		
20	14524	מגדל קירור	16048035 - 1	1,883.00	0.00	11,314.40	13,197.40	57.77	
			סה"כ צריכה	1,883.00	0.00	11,314.40	13,197.40		
21	14526	מעלית 10	16048035 - 4	107.60	0.00	378.00	485.60	1.39	
			סה"כ צריכה	107.60	0.00	378.00	485.60		
22	14527	מעלית 11	16048035 - 3	73.80	0.00	321.70	395.50	65.69	
			סה"כ צריכה	73.80	0.00	321.70	395.50		
23	14531	ספרינקלרים	16048035 - 2	310.80	0.00	1,256.60	1,567.40	15.00	
			סה"כ צריכה	310.80	0.00	1,256.60	1,567.40		
24	61824	עמדת טעינה P3 - קלוד אברבנל	21262381 - 1	2.00	0.00	16.40	18.40	2.07	
			סה"כ צריכה	2.00	0.00	16.40	18.40		
25	58009	צילר 24/7 חריג	21055300 - 3	0.00	0.00	26.38	26.38	31.48	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	26.38	26.38		
26	58010	צילר 24/7 רגיל	21055300 - 3	0.00	0.00	12.42	12.42	31.48	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	12.42	12.42		
27	62266	קומה 07 - פייב פרסנט 7.ק.	81022258 - 7	44.94	0.00	275.75	320.69	0.63	
			סה"כ צריכה	44.94	0.00	275.75	320.69		
			סה"כ צריכה	34,696.78	0.00	195,758.49	230,455.28		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				230,455.28		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (34,696.78 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (195,758.49 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48022	***אוויר צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	2,275.20	0.00	12,444.48	14,719.68	24.56	
			סה"כ צריכה	2,275.20	0.00	12,444.48	14,719.68		
2	48027	***צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	48020	***צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	8,185.44	0.00	44,944.80	53,130.24	168.95	
			סה"כ צריכה	8,185.44	0.00	44,944.80	53,130.24		
4	14535	***צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	48028	**צילר 24/7 מלא	21055300 - 3	0.00	0.00	38.80	38.80	31.48	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	38.80	38.80		

