

דוח קוט"ש

עבור: תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מ

דוח מסכם עבור: בית ישראל


תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 22/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	56815	בנק הפועלים	22344783 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	
			22344830 - 1	236.80	0.00	1,256.30	1,493.10	8.78	
			23000912 - 1	2,206.28	0.00	13,017.15	15,223.43	41.33	
			23000913 - 3	5,555.20	0.00	29,908.80	35,464.00	53.94	
			23000982 - 1	1,486.40	0.00	8,034.40	9,520.80	1,044.74	
			23000982 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000982 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי/מושכר	7,177.31	0.00	34,623.72	41,801.02		
			סה"כ צריכה	16,661.98	0.00	86,840.37	103,502.35		
2	48493	בנק הפועלים קומות 11-12	22344841 - 1	277.70	0.00	1,544.30	1,822.00	12.96	
			סה"כ צריכה	277.70	0.00	1,544.30	1,822.00		
3	48495	בנק הפועלים קומות 7-10	22344840 - 1	339.30	0.00	1,809.80	2,149.10	6.38	
			סה"כ צריכה	339.30	0.00	1,809.80	2,149.10		
4	48494	בנק הפועלים קומות 13-15	17313188 - 1	1,764.40	0.00	9,479.10	11,243.50	39.12	
			סה"כ צריכה	1,764.40	0.00	9,479.10	11,243.50		
5	48488	בנק הפועלים קומות 9-10	23000985 - 2	1,350.00	0.00	7,121.60	8,471.60	15.91	
			סה"כ צריכה	1,350.00	0.00	7,121.60	8,471.60		
6	53983	וואן זירו	22048268 - 1	4,991.40	0.00	21,258.00	26,249.40	83.99	
			24050084 - 1	447.86	0.00	2,599.04	3,046.90	7.33	
			24050084 - 2	2,245.87	0.00	12,853.25	15,099.12	97.20	
			סה"כ צריכה	7,685.13	0.00	36,710.29	44,395.42		
7	64231	חדר בזק תאריך כניסה: 25/09/25	25020810 - 2	69.95	0.00	395.25	465.20	3.96	
			סה"כ צריכה	69.95	0.00	395.25	465.20		
8	56814	סויצאפ	22048267 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048267 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048267 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22344648 - 1	87.70	0.00	458.20	545.90	3.79	
			22344782 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			23000902 - 3	1,041.20	0.00	5,968.00	7,009.20	23.48	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			23000935 - 1	179.90	0.00	949.30	1,129.20	1.61	
			23000935 - 2	454.90	0.00	2,233.80	2,688.70	4.50	
			23000935 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000935 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			23000936 - 1	85.80	0.00	458.10	543.90	66.28	
			23000936 - 2	282.00	0.00	1,483.70	1,765.70	2.67	
			23000936 - 3	177.70	0.00	938.00	1,115.70	1.70	
			23000936 - 4	241.02	0.00	1,197.60	1,438.62	2.34	
			23000981 - 1	201.12	0.00	1,110.30	1,311.42	2.16	
			23000981 - 4	162.80	0.00	861.20	1,024.00	1.45	
			23000984 - 1	168.40	0.00	886.50	1,054.90	1.58	
			23000984 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000984 - 3	3,008.40	0.00	15,400.00	18,408.40	80.79	
			23000984 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי/מושכר	31,163.00	0.00	150,332.03	181,495.04		
			סה"כ צריכה	37,253.94	0.00	182,276.73	219,530.68		
9	62297	סויצאפ- קומה 5	22048269 - 1	544.25	0.00	3,140.50	3,684.75	14.38	
			סה"כ צריכה	544.25	0.00	3,140.50	3,684.75		
10	62299	סויצאפ- קומה 6	22048269 - 2	455.00	0.00	2,899.25	3,354.25	12.35	
			סה"כ צריכה	455.00	0.00	2,899.25	3,354.25		
11	62300	סויצאפ- קומה 7	22048269 - 3	372.00	0.00	1,519.00	1,891.00	11.47	
			סה"כ צריכה	372.00	0.00	1,519.00	1,891.00		
12	62301	סויצאפ- קומה 8	22048269 - 4	474.00	0.00	1,697.50	2,171.50	12.05	
			סה"כ צריכה	474.00	0.00	1,697.50	2,171.50		
13	64229	שטחים ציבורים תאריך כניסה: 25/09/25	25020810 - 1	44.90	0.00	255.10	300.00	3.21	
			25020810 - 3	25.20	0.00	69.20	94.40	7.20	
			25020810 - 4	104.20	0.00	595.90	700.10	8.32	
			25020811 - 1	100.80	0.00	349.90	450.70	9.12	
			25020811 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			25020811 - 3	241.70	0.00	1,380.20	1,621.90	13.78	
			25020811 - 4	32.20	0.00	182.40	214.60	1.82	
			25020812 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	549.00	0.00	2,832.70	3,381.70		
			סה"כ צריכה	67,796.66	0.00	338,266.39	406,063.04		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				406,063.04		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (67,796.66 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (338,266.39 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60252	מונים לא להפקה- לבדיקה	22048267 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000902 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000911 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000911 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000911 - 3	160.44	0.00	883.86	1,044.30	1.79	
			23000981 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000981 - 3	454.30	0.00	2,401.10	2,855.40	4.15	
			23000983 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			23000983 - 3	229.12	0.00	1,042.72	1,271.84	4.19	
			סה"כ צריכה	843.86	0.00	4,327.68	5,171.54		
2	63635	מפסק ראשי בנק ONE ZERO	24050937 - 2	5,665.80	0.00	28,324.80	33,990.60	117.04	
			סה"כ צריכה	5,665.80	0.00	28,324.80	33,990.60		
3	58219	ציבורי מחושב	00099902 - 1	60,502.40	0.00	297,708.00	358,210.40		
			17313188 - 1	-1,764.40	0.00	-9,479.10	-11,243.50	39.12	
			22048267 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048267 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048267 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048268 - 1	-4,991.40	0.00	-21,258.00	-26,249.40	83.99	
			22344648 - 1	-87.70	0.00	-458.20	-545.90	3.79	
			22344782 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			22344783 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	
			22344830 - 1	-236.80	0.00	-1,256.30	-1,493.10	8.78	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22344840 - 1	-339.30	0.00	-1,809.80	-2,149.10	6.38	
			22344841 - 1	-277.70	0.00	-1,544.30	-1,822.00	12.96	
			23000902 - 3	-1,041.20	0.00	-5,968.00	-7,009.20	23.48	
			23000913 - 3	-5,555.20	0.00	-29,908.80	-35,464.00	53.94	
			23000935 - 1	-179.90	0.00	-949.30	-1,129.20	1.61	
			23000935 - 2	-454.90	0.00	-2,233.80	-2,688.70	4.50	
			23000935 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000935 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			23000936 - 1	-85.80	0.00	-458.10	-543.90	66.28	
			23000936 - 2	-282.00	0.00	-1,483.70	-1,765.70	2.67	
			23000936 - 3	-177.70	0.00	-938.00	-1,115.70	1.70	
			23000936 - 4	-241.02	0.00	-1,197.60	-1,438.62	2.34	
			23000981 - 1	-201.12	0.00	-1,110.30	-1,311.42	2.16	
			23000981 - 4	-162.80	0.00	-861.20	-1,024.00	1.45	
			23000982 - 1	-1,486.40	0.00	-8,034.40	-9,520.80	1,044.74	
			23000982 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000982 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000984 - 1	-168.40	0.00	-886.50	-1,054.90	1.58	
			23000984 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000984 - 3	-3,008.40	0.00	-15,400.00	-18,408.40	80.79	
			23000984 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23000985 - 2	-1,350.00	0.00	-7,121.60	-8,471.60	15.91	
			25020810 - 2	-69.95	0.00	-395.25	-465.20	3.96	
			סה"כ צריכה	38,340.31	0.00	184,955.75	223,296.06		
4	60250	צילרים לידיעה בלבד	22344780 - 1	10,990.40	0.00	58,137.90	69,128.30	217.80	
			22344815 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
			23000902 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			23000983 - 1	173.44	0.00	914.08	1,087.52	1.55	
			23000983 - 4	800.40	0.00	4,229.60	5,030.00	7.05	
			23000985 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
			23000985 - 4	2,545.00	0.00	15,594.00	18,139.00	1,363.52	
			סה"כ צריכה	14,509.24	0.00	78,875.58	93,384.82		
5	63634	ראשי בקרה סויצאפ לקומות- 5,6,7,8	24050937 - 1	1,617.60	0.00	8,665.80	10,283.40	36.43	
			סה"כ צריכה	1,617.60	0.00	8,665.80	10,283.40		
6	60251	שנאים- לידיעה בלבד	23000902 - 4	7,680.00	0.00	42,377.60	50,057.60	93.18	
			23000982 - 4	40,380.80	0.00	213,881.60	254,262.40	732.70	
			סה"כ צריכה	48,060.80	0.00	256,259.20	304,320.00		