



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/09/25 - 30/09/25)

תאריך הפקה: 25/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	53059	בניין A סריוס - ק.1 בית סופר פארם	23044239 - 2	1,077.60	0.00	6,076.80	7,154.40	23.05	
			23044244 - 4	86.20	0.00	451.45	537.65	1.93	
			סה"כ צריכה	1,163.80	0.00	6,528.25	7,692.05		
2	56836	בניין A סריוס - חדש בגג UPS	23044245 - 4	2,060.80	0.00	10,849.60	12,910.40	20.57	
			סה"כ צריכה	2,060.80	0.00	10,849.60	12,910.40		
3	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	23044240 - 4	1,428.00	0.00	9,753.60	11,181.60	36.72	
			23044241 - 1	149.50	0.00	921.10	1,070.60	2.86	
			23044241 - 2	226.10	0.00	1,211.80	1,437.90	2.82	
			23044241 - 3	741.00	0.00	4,213.00	4,954.00	12.45	
			סה"כ צריכה	2,544.60	0.00	16,099.50	18,644.10		
4	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	23044245 - 2	7,610.40	0.00	41,370.40	48,980.80	80.79	
			סה"כ צריכה	7,610.40	0.00	41,370.40	48,980.80		
5	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	23044242 - 2	194.90	0.00	1,151.50	1,346.40	4.93	
			סה"כ צריכה	194.90	0.00	1,151.50	1,346.40		
6	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	23044244 - 3	170.20	0.00	871.70	1,041.90	6.32	
			סה"כ צריכה	170.20	0.00	871.70	1,041.90		
7	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	23044240 - 1	241.80	0.00	1,547.20	1,789.00	7.34	
			23044240 - 2	185.60	0.00	1,010.15	1,195.75	3.51	
			סה"כ צריכה	427.40	0.00	2,557.35	2,984.75		
8	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	23044239 - 4	790.72	0.00	4,687.04	5,477.76	16.12	
			סה"כ צריכה	790.72	0.00	4,687.04	5,477.76		
9	42197	בניין A לייף פלאזה - ח'ינאווי	23044239 - 3	2,629.00	0.00	15,249.60	17,878.60	61.22	
			סה"כ צריכה	2,629.00	0.00	15,249.60	17,878.60		
10	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	641.48	0.00	3,378.20	4,019.67	6.99	
			סה"כ צריכה	641.48	0.00	3,378.20	4,019.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	23044240 - 3	3,213.90	0.00	14,813.50	18,027.40	28.80	
		סה"כ צריכה		3,213.90	0.00	14,813.50	18,027.40		
12	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	23044244 - 1	704.20	0.00	4,135.20	4,839.40	40.002	
		סה"כ צריכה		704.20	0.00	4,135.20	4,839.40		
13	61413	בניין B צילו-בלו	23044247 - 3	156.90	0.00	793.80	950.70	5.36	
		סה"כ צריכה		156.90	0.00	793.80	950.70		
14	50808	בניין B אוקס טק קומה 3	14155760 - 1	160.80	0.00	598.40	759.20	7.56	
		סה"כ צריכה		160.80	0.00	598.40	759.20		
15	48402	בניין B כהנא	23044247 - 2	179.20	0.00	2,799.60	2,978.80	17.84	
		סה"כ צריכה		179.20	0.00	2,799.60	2,978.80		
16	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	23044246 - 2	338.40	0.00	1,507.40	1,845.80	393.21	
		סה"כ צריכה		338.40	0.00	1,507.40	1,845.80		
17	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	23044249 - 2	192.50	0.00	901.80	1,094.30	5.69	
		סה"כ צריכה		192.50	0.00	901.80	1,094.30		
18	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	23044249 - 3	1,934.40	0.00	8,294.70	10,229.10	34.54	
		סה"כ צריכה		1,934.40	0.00	8,294.70	10,229.10		
19	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	23044246 - 1	939.60	0.00	8,757.60	9,697.20	786.42	
		סה"כ צריכה		939.60	0.00	8,757.60	9,697.20		
20	55055	בניין B לייף פלאזה - פורצלנוסה 0 ק.	23044249 - 1	617.40	0.00	3,465.20	4,082.60	9.57	
		סה"כ צריכה		617.40	0.00	3,465.20	4,082.60		
21	56834	בניין B סלקום	17313130 - 1	100.60	0.00	537.20	637.80	3.69	
		סה"כ צריכה		100.60	0.00	537.20	637.80		
22	60247	בניין B עמדות טעינת רכב סופר פארם מינוס 1	23070529 - 2	19.00	0.00	2,754.50	2,773.50	64.66	
		סה"כ צריכה		19.00	0.00	2,754.50	2,773.50		
23	63717	בניין B עמדות טעינת רכבים ציבורי	23070529 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	56835	בניין B פלאפון	22344753 - 1	60.00	0.00	320.20	380.20	0.63	
		סה"כ צריכה		60.00	0.00	320.20	380.20		
25	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	23044249 - 4	224.40	0.00	1,286.00	1,510.40	3.18	
		סה"כ צריכה		224.40	0.00	1,286.00	1,510.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	23044247 - 4	1,309.20	0.00	6,686.40	7,995.60	17.93	
		סה"כ צריכה		1,309.20	0.00	6,686.40	7,995.60		
27	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	1,516.40	0.00	5,970.40	7,486.80	23.07	
		סה"כ צריכה		1,516.40	0.00	5,970.40	7,486.80		
28	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	1,110.94	0.00	4,361.03	5,471.97	53.72	
		סה"כ צריכה		1,110.94	0.00	4,361.03	5,471.97		
29	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	1,189.20	0.00	5,806.00	6,995.20	21.13	
		סה"כ צריכה		1,189.20	0.00	5,806.00	6,995.20		
30	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	138.80	0.00	1,506.00	1,644.80	8.42	
		סה"כ צריכה		138.80	0.00	1,506.00	1,644.80		
31	42188	בניין C *אויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	2,857.80	0.00	17,486.40	20,344.20	77.15	
		סה"כ צריכה		2,857.80	0.00	17,486.40	20,344.20		
32	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	1,526.00	0.00	7,235.60	8,761.60	23.98	
		סה"כ צריכה		1,526.00	0.00	7,235.60	8,761.60		
33	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	622.80	0.00	4,176.80	4,799.60	15.32	
		סה"כ צריכה		622.80	0.00	4,176.80	4,799.60		
34	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	963.20	0.00	10,696.40	11,659.60	95.20	
		סה"כ צריכה		963.20	0.00	10,696.40	11,659.60		
35	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	2,526.00	0.00	16,119.20	18,645.20	94.85	
		סה"כ צריכה		2,526.00	0.00	16,119.20	18,645.20		
36	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	1,067.40	0.00	4,846.80	5,914.20	472.00	
		סה"כ צריכה		1,067.40	0.00	4,846.80	5,914.20		
37	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	5,058.00	0.00	27,913.80	32,971.80	212.26	
		סה"כ צריכה		5,058.00	0.00	27,913.80	32,971.80		
38	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	23044251 - 4	4,588.20	0.00	23,509.20	28,097.40	177.30	
		סה"כ צריכה		4,588.20	0.00	23,509.20	28,097.40		
39	42252	בניין C איגל	23044253 - 4	1,322.80	0.00	7,241.20	8,564.00	22.90	
		סה"כ צריכה		1,322.80	0.00	7,241.20	8,564.00		
40	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	22344686 - 1	174.90	0.00	861.20	1,036.10	10.30	
		סה"כ צריכה		174.90	0.00	861.20	1,036.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	62224	בניין C בטר לייף	23044253 - 2	67.75	0.00	599.70	667.45	4.31	
			סה"כ צריכה	67.75	0.00	599.70	667.45		
42	42474	בניין C ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	23044252 - 1	151.30	0.00	709.10	860.40	6.50	
			סה"כ צריכה	151.30	0.00	709.10	860.40		
43	54607	בניין C מייבן דאבליו אמ בע"מ	23044253 - 3	109.10	0.00	564.55	673.65	5.07	
			סה"כ צריכה	109.10	0.00	564.55	673.65		
44	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	23044251 - 1	357.00	0.00	2,241.30	2,598.30	10.008	
			סה"כ צריכה	357.00	0.00	2,241.30	2,598.30		
45	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה	23044250 - 4	71.85	0.00	429.10	500.95	1.60	
			סה"כ צריכה	71.85	0.00	429.10	500.95		
47	42232	בניין C פלייטיקה שלט	21055347 - 2	21.90	0.00	116.40	138.30	0.20	
			סה"כ צריכה	21.90	0.00	116.40	138.30		
48	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 1	84.40	0.00	449.80	534.20	0.85	
			סה"כ צריכה	4,470.80	0.00	23,413.60	27,884.40	55.72	
			סה"כ צריכה	4,555.20	0.00	23,863.40	28,418.60		
49	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	16092203 - 2	118.00	0.00	626.50	744.50	1.10	
			סה"כ צריכה	2,046.00	0.00	9,728.40	11,774.40	31.51	
			סה"כ צריכה	2,164.00	0.00	10,354.90	12,518.90		
50	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	380.50	0.00	1,480.90	1,861.40	7.89	
			סה"כ צריכה	380.50	0.00	1,480.90	1,861.40		
51	42242	בניין C ק.4 פלייטיקה	23044254 - 3	1,065.60	0.00	4,443.20	5,508.80	21.39	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,065.60	0.00	4,443.20	5,508.80		
52	42228	בניין C ק.5 פלייטיקה	23044250 - 2	1,628.40	0.00	8,026.80	9,655.20	30.72	
			סה"כ צריכה	1,628.40	0.00	8,026.80	9,655.20		
53	48255	בניין C ק.6 פלייטיקה	21055348 - 3	428.40	0.00	2,007.00	2,435.40	10.72	
			סה"כ צריכה	428.40	0.00	2,007.00	2,435.40		
54	52912	בניין C ק.6 רינבו	21055348 - 2	433.20	0.00	2,234.20	2,667.40	15.13	
			סה"כ צריכה	433.20	0.00	2,234.20	2,667.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	51795	בניין C ק.7 מילטון	23044252 - 3	400.80	0.00	1,654.00	2,054.80	9.85	
		סה"כ צריכה		400.80	0.00	1,654.00	2,054.80		
56	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	23044252 - 2	1,676.80	0.00	8,517.80	10,194.60	26.92	
		סה"כ צריכה		1,676.80	0.00	8,517.80	10,194.60		
57	42248	בניין C ק.8 כהנאה	23044252 - 4	330.10	0.00	2,013.80	2,343.90	7.13	
		סה"כ צריכה		330.10	0.00	2,013.80	2,343.90		
58	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	23044251 - 3	2,845.20	0.00	12,557.40	15,402.60	39.29	
		סה"כ צריכה		2,845.20	0.00	12,557.40	15,402.60		
59	57841	בניין C ריינבו מטענים-2	20004341 - 1	59.50	0.00	1,941.30	2,000.80	29.87	
		סה"כ צריכה		59.50	0.00	1,941.30	2,000.80		
60	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	23044242 - 3	13,442.50	0.00	65,075.00	78,517.50	223.68	
			23044242 - 4	11,110.00	0.00	58,047.50	69,157.50	202.43	
			סה"כ צריכה	24,552.50	0.00	123,122.50	147,675.00		
61	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	23044248 - 1	6,544.00	0.00	31,298.00	37,842.00	175.46	
			23044248 - 2	6,410.00	0.00	35,832.00	42,242.00	153.76	
			סה"כ צריכה	12,954.00	0.00	67,130.00	80,084.00		
62	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	23044241 - 4	2,873.10	0.00	15,681.00	18,554.10	28.23	
			23044242 - 1	4,086.00	0.00	16,450.00	20,536.00	125.94	
			סה"כ צריכה	6,959.10	0.00	32,131.00	39,090.10		
63	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	23044248 - 3	282.40	0.00	2,923.20	3,205.60	73.34	
			23044248 - 4	141.10	0.00	1,142.90	1,284.00	8.10	
			סה"כ צריכה	423.50	0.00	4,066.10	4,489.60		
64	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
66	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	42212	לייף פלאזה - חניון	18075265 - 1	4,076.27	0.00	27,220.67	31,296.94		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23044243 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,076.27	0.00	27,220.67	31,296.94		
68	45431	ציבורי בניין A	17313183 - 1	63,256.60	0.00	339,064.40	402,321.00	1,014.60	
			18075265 - 1	-4,076.27	0.00	-27,220.67	-31,296.94		
			21055370 - 1	-641.48	0.00	-3,378.20	-4,019.67	6.99	
			23044239 - 2	-1,077.60	0.00	-6,076.80	-7,154.40	23.05	
			23044239 - 3	-2,629.00	0.00	-15,249.60	-17,878.60	61.22	
			23044239 - 4	-790.72	0.00	-4,687.04	-5,477.76	16.12	
			23044240 - 1	-241.80	0.00	-1,547.20	-1,789.00	7.34	
			23044240 - 2	-185.60	0.00	-1,010.15	-1,195.75	3.51	
			23044240 - 3	-3,213.90	0.00	-14,813.50	-18,027.40	28.80	
			23044240 - 4	-1,428.00	0.00	-9,753.60	-11,181.60	36.72	
			23044241 - 1	-149.50	0.00	-921.10	-1,070.60	2.86	
			23044241 - 2	-226.10	0.00	-1,211.80	-1,437.90	2.82	
			23044241 - 3	-741.00	0.00	-4,213.00	-4,954.00	12.45	
			23044241 - 4	-2,873.10	0.00	-15,681.00	-18,554.10	28.23	
			23044242 - 1	-4,086.00	0.00	-16,450.00	-20,536.00	125.94	
			23044242 - 2	-194.90	0.00	-1,151.50	-1,346.40	4.93	
			23044242 - 3	-13,442.50	0.00	-65,075.00	-78,517.50	223.68	
			23044242 - 4	-11,110.00	0.00	-58,047.50	-69,157.50	202.43	
			23044244 - 1	-704.20	0.00	-4,135.20	-4,839.40	40.002	
			23044244 - 3	-170.20	0.00	-871.70	-1,041.90	6.32	
			23044244 - 4	-86.20	0.00	-451.45	-537.65	1.93	
			23044245 - 2	-7,610.40	0.00	-41,370.40	-48,980.80	80.79	
			23044245 - 4	-2,060.80	0.00	-10,849.60	-12,910.40	20.57	
			סה"כ צריכה	5,517.33	0.00	34,898.39	40,415.73		
69	45432	ציבורי בניין B	14155760 - 1	-160.80	0.00	-598.40	-759.20	7.56	
			14155760 - 2	-138.80	0.00	-1,506.00	-1,644.80	8.42	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155760 - 3	-1,516.40	0.00	-5,970.40	-7,486.80	23.07	
			14155760 - 4	-1,189.20	0.00	-5,806.00	-6,995.20	21.13	
			17312743 - 1	-1,110.94	0.00	-4,361.03	-5,471.97	53.72	
			17313130 - 1	-100.60	0.00	-537.20	-637.80	3.69	
			20281675 - 1	27,613.84	0.00	127,677.57	155,291.41	583.20	
			22344753 - 1	-60.00	0.00	-320.20	-380.20	0.63	
			23044246 - 1	-939.60	0.00	-8,757.60	-9,697.20	786.42	
			23044246 - 2	-338.40	0.00	-1,507.40	-1,845.80	393.21	
			23044247 - 2	-179.20	0.00	-2,799.60	-2,978.80	17.84	
			23044247 - 3	-156.90	0.00	-793.80	-950.70	5.36	
			23044247 - 4	-1,309.20	0.00	-6,686.40	-7,995.60	17.93	
			23044248 - 1	-6,544.00	0.00	-31,298.00	-37,842.00	175.46	
			23044248 - 2	-6,410.00	0.00	-35,832.00	-42,242.00	153.76	
			23044248 - 3	-282.40	0.00	-2,923.20	-3,205.60	73.34	
			23044248 - 4	-141.10	0.00	-1,142.90	-1,284.00	8.10	
			23044249 - 1	-617.40	0.00	-3,465.20	-4,082.60	9.57	
			23044249 - 2	-192.50	0.00	-901.80	-1,094.30	5.69	
			23044249 - 3	-1,934.40	0.00	-8,294.70	-10,229.10	34.54	
			23044249 - 4	-224.40	0.00	-1,286.00	-1,510.40	3.18	
			23070529 - 2	-19.00	0.00	-2,754.50	-2,773.50	64.66	
			23070529 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,048.60	0.00	135.23	4,183.84		
		ציבורי בניין C	16092203 - 1	-84.40	0.00	-449.80	-534.20	0.85	
			16092203 - 2	-118.00	0.00	-626.50	-744.50	1.10	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004341 - 1	-59.50	0.00	-1,941.30	-2,000.80	29.87	
			20281665 - 1	35,695.60	0.00	237,184.40	272,880.00	986.70	
			21055347 - 2	-21.90	0.00	-116.40	-138.30	0.20	
			21055347 - 3	-380.50	0.00	-1,480.90	-1,861.40	7.89	
			21055348 - 2	-433.20	0.00	-2,234.20	-2,667.40	15.13	
			21055348 - 3	-428.40	0.00	-2,007.00	-2,435.40	10.72	
			21055417 - 2	-1,067.40	0.00	-4,846.80	-5,914.20	472.00	
			21055417 - 3	-2,857.80	0.00	-17,486.40	-20,344.20	77.15	
			21055417 - 4	-1,526.00	0.00	-7,235.60	-8,761.60	23.98	
			21055418 - 1	-5,058.00	0.00	-27,913.80	-32,971.80	212.26	
			21055418 - 2	-622.80	0.00	-4,176.80	-4,799.60	15.32	
			21055418 - 3	-963.20	0.00	-10,696.40	-11,659.60	95.20	
			21055418 - 4	-2,526.00	0.00	-16,119.20	-18,645.20	94.85	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22344686 - 1	-174.90	0.00	-861.20	-1,036.10	10.30	
			23044250 - 2	-1,628.40	0.00	-8,026.80	-9,655.20	30.72	
			23044250 - 4	-71.85	0.00	-429.10	-500.95	1.60	
			23044251 - 1	-357.00	0.00	-2,241.30	-2,598.30	10.008	
			23044251 - 3	-2,845.20	0.00	-12,557.40	-15,402.60	39.29	
			23044251 - 4	-4,588.20	0.00	-23,509.20	-28,097.40	177.30	
			23044252 - 1	-151.30	0.00	-709.10	-860.40	6.50	
			23044252 - 2	-1,676.80	0.00	-8,517.80	-10,194.60	26.92	
			23044252 - 3	-400.80	0.00	-1,654.00	-2,054.80	9.85	
			23044252 - 4	-330.10	0.00	-2,013.80	-2,343.90	7.13	
			23044253 - 2	-67.75	0.00	-599.70	-667.45	4.31	
			23044253 - 3	-109.10	0.00	-564.55	-673.65	5.07	
			23044253 - 4	-1,322.80	0.00	-7,241.20	-8,564.00	22.90	
			23044254 - 1	-4,470.80	0.00	-23,413.60	-27,884.40	55.72	
			23044254 - 2	-2,046.00	0.00	-9,728.40	-11,774.40	31.51	
			23044254 - 3	-1,065.60	0.00	-4,443.20	-5,508.80	21.39	
			23044254 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070529 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-1,758.10	0.00	33,342.95	31,584.85		
			סה"כ צריכה	126,566.04	0.00	703,926.37	830,492.41		
			חשבון חברת חשמל	138,520.00		715,240.00	853,760.00		
			הפרש בקוט"ש	-11,953.96		-11,313.63	-23,267.59		
			הפרש באחוזים	-8.63%		-1.58%	-2.73%		



- פסגה (Kwh 126,566.04)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 703,926.37)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	63,256.60	0.00	339,064.40	402,321.00	1,014.60	
			סה"כ צריכה	63,256.60	0.00	339,064.40	402,321.00		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	27,613.84	0.00	127,677.57	155,291.41	583.20	
			סה"כ צריכה	27,613.84	0.00	127,677.57	155,291.41		
3	42211	בניין C מיקדן (שנאי T3 ישן) חדש	20281665 - 1	35,695.60	0.00	237,184.40	272,880.00	986.70	
			סה"כ צריכה	35,695.60	0.00	237,184.40	272,880.00		
4	59059	בניין C שנאי 4	23070529 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	42253	לידיעה - בניין C לוח ראשי Q1	23044250 - 1	15,204.00	0.00	75,656.00	90,860.00	320.80	
			סה"כ צריכה	15,204.00	0.00	75,656.00	90,860.00		
6	42186	לידיעה - בניין C לוח ראשי Q0	21055417 - 1	26,716.00	0.00	150,024.00	176,740.00	569.28	
			סה"כ צריכה	26,716.00	0.00	150,024.00	176,740.00		

