



**דוח קוט"ש**

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (24/10/25 - 01/10/25)


תאריך הפקה: 26/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	58.50	0.00	848.50	907.00	7.55	
			סה"כ צריכה	58.50	0.00	848.50	907.00		
2	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	165.90	0.00	1,798.80	1,964.70	12.05	
			סה"כ צריכה	165.90	0.00	1,798.80	1,964.70		
3	28462	דור אלון	16092160 - 4	1,994.00	0.00	20,132.00	22,126.00	70.55	
			16092185 - 2	178.00	0.00	1,694.00	1,872.00	11.24	
			סה"כ צריכה	2,172.00	0.00	21,826.00	23,998.00		
4	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	3.60	0.00	514.40	518.00	35.78	
			סה"כ צריכה	3.60	0.00	514.40	518.00		
5	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	70.90	0.00	986.90	1,057.80	7.89	
			16092184 - 4	-58.50	0.00	-848.50	-907.00	7.55	
			סה"כ צריכה	12.40	0.00	138.40	150.80		
6	61977	טמפו ישראל	16092160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			16092184 - 1	14.00	0.00	359.20	373.20	3.91	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	14.00	0.00	359.20	373.20		
7	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	
			16092184 - 2	461.60	0.00	5,034.40	5,496.00	88.69	
			16092185 - 3	1,337.00	0.00	25,744.00	27,081.00	1,848.13	
			סה"כ צריכה	1,798.60	0.00	30,778.40	32,577.00		
8	44057	מסטינג	20004338 - 3	73.12	0.00	471.84	544.96	7.87	
			סה"כ צריכה	73.12	0.00	471.84	544.96		
9	28541	ציבורי	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092160 - 4	-1,994.00	0.00	-20,132.00	-22,126.00	70.55	
			16092161 - 1	-70.90	0.00	-986.90	-1,057.80	7.89	
			16092161 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092161 - 3	-165.90	0.00	-1,798.80	-1,964.70	12.05	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	
			16092184 - 1	-14.00	0.00	-359.20	-373.20	3.91	
			16092184 - 2	-461.60	0.00	-5,034.40	-5,496.00	88.69	
			16092184 - 3	6,463.53	0.00	41,018.94	47,482.47	315.25	
			16092185 - 2	-178.00	0.00	-1,694.00	-1,872.00	11.24	
			16092185 - 3	-1,337.00	0.00	-25,744.00	-27,081.00	1,848.13	
			17313286 - 1	3.50	0.00	25,759.00	25,762.50	209.28	
			19093477 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			19093477 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004338 - 1	-3.60	0.00	-514.40	-518.00	35.78	
			20004338 - 3	-73.12	0.00	-471.84	-544.96	7.87	
			סה"כ צריכה	2,168.91	0.00	10,042.40	12,211.31		
			סה"כ צריכה	6,467.03	0.00	66,777.94	73,244.97		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				73,244.97		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 6,467.03)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 66,777.94)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטולטאי	17313286 - 1	3.50	0.00	25,759.00	25,762.50	209.28	
			סה"כ צריכה	3.50	0.00	25,759.00	25,762.50		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	6,463.53	0.00	41,018.94	47,482.47	315.25	
			סה"כ צריכה	6,463.53	0.00	41,018.94	47,482.47		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

