

### דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (20/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 26/10/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	34.73	4,620.60	4,273.80	0.00	346.80	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		4,620.60	4,273.80	0.00	346.80	סה"כ צריכה			
		4,620.60	4,273.80	0.00	346.80	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	4,620.60					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (346.80 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (4,273.80 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 1	לא להפקה	60800	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	142.40	466.00	427.30	0.00	38.70	21262477 - 1	צילר 1	50117	2
		466.00	427.30	0.00	38.70	סה"כ צריכה			
	184.88	1,420.10	1,268.70	0.00	151.40	21262478 - 1	צילר 2	50118	3
		1,420.10	1,268.70	0.00	151.40	סה"כ צריכה			
	183.28	1,783.40	1,651.30	0.00	132.10	20281854 - 1	צילר 3	50513	4
		1,783.40	1,651.30	0.00	132.10	סה"כ צריכה			