



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (20/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 27/10/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33760	****מרפאת שניים ש.ל.ה	7 - 81016947	386.40	0.00	2,396.60	2,783.00	10.80	
			סה"כ צריכה	386.40	0.00	2,396.60	2,783.00		
2	33770	*אוקסיגן IBS	8 - 81022638	20.70	0.00	90.80	111.50	0.80	
			מיזוג אוויר	28.87	0.00	215.99	244.86		
			סה"כ צריכה	49.57	0.00	306.79	356.36		
3	33761	*בזק IBS	2 - 81018676	150.40	0.00	1,152.65	1,303.05	3.00	
			סה"כ צריכה	150.40	0.00	1,152.65	1,303.05		
4	33772	*ברטק IBS	3 - 81037893	26.50	0.00	165.56	192.06	1.05	
			מיזוג אוויר	14.98	0.00	112.07	127.05		
			סה"כ צריכה	41.48	0.00	277.63	319.11		
5	33766	*ד"ר פנינה שמש IBS	4 - 81022638	27.70	0.00	234.65	262.35	0.40	
			מיזוג אוויר	18.75	0.00	140.34	159.09		
			סה"כ צריכה	46.45	0.00	374.99	421.44		
6	52869	*זארה	2 - 22048052	4,155.00	0.00	28,131.00	32,286.00	156.74	
			סה"כ צריכה	6,469.80	0.00	41,806.80	48,276.60	159.41	
7	33764	*כללית אסתטיקה IBS	2 - 81022638	369.90	0.00	1,826.20	2,196.10	1.90	
			סה"כ צריכה	369.90	0.00	1,826.20	2,196.10		
8	15640	*מגדל חניה	8 - 81016887	744.65	0.00	4,634.43	5,379.08	17.95	
			סה"כ צריכה	744.65	0.00	4,634.43	5,379.08		
9	33765	*מרפאת שיניים IBS	3 - 81022638	38.10	0.00	281.00	319.10	0.40	
			מיזוג אוויר	28.05	0.00	209.88	237.93		
			סה"כ צריכה	66.15	0.00	490.88	557.03		
10	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	7 - 81022638	9.20	0.00	101.90	111.10	0.20	
			מיזוג אוויר	19.51	0.00	145.99	165.50		
			סה"כ צריכה	28.71	0.00	247.89	276.60		
11	33763	*עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	45.70	0.00	350.90	396.60	0.70	
			מיזוג אוויר	74.20	0.00	555.23	629.43		
			סה"כ צריכה	119.90	0.00	906.13	1,026.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	32603	*פרטנר חדר תקשורת	17313207 - 1	273.30	0.00	2,989.30	3,262.60	11.46	
			סה"כ צריכה	273.30	0.00	2,989.30	3,262.60		
13	33762	*ציבורי IBS	81018676 - 1	-227.00	0.00	-1,698.60	-1,925.60	25.80	
			81018676 - 2	-150.40	0.00	-1,152.65	-1,303.05	3.00	
			81018676 - 4	1,634.40	0.00	11,284.80	12,919.20	43.20	
			81022638 - 1	-45.70	0.00	-350.90	-396.60	0.70	
			81022638 - 2	-369.90	0.00	-1,826.20	-2,196.10	1.90	
			81022638 - 3	-38.10	0.00	-281.00	-319.10	0.40	
			81022638 - 4	-27.70	0.00	-234.65	-262.35	0.40	
			81022638 - 5	-55.50	0.00	-429.40	-484.90	1.20	
			81022638 - 7	-9.20	0.00	-101.90	-111.10	0.20	
			81022638 - 8	-20.70	0.00	-90.80	-111.50	0.80	
			81037893 - 1	-66.38	0.00	-539.94	-606.31	3.15	
			81037893 - 3	-26.50	0.00	-165.56	-192.06	1.05	
			81037893 - 5	-5.61	0.00	-42.44	-48.05	1.50	
			סה"כ צריכה	591.71	0.00	4,370.76	4,962.47		
14	15750	*ראשי לוח איורור חניונים	81016878 - 7	1,373.70	0.00	10,926.86	12,300.56	58.34	
			סה"כ צריכה	1,373.70	0.00	10,926.86	12,300.56		
15	15693	15693 - סופר פארם ב.חיוני ח.101	81016878 - 6	4,428.15	0.00	30,815.12	35,243.27	87.68	
			סה"כ צריכה	4,428.15	0.00	30,815.12	35,243.27		
16	43828	253 ראלף לורן חדש	81016600 - 1	782.97	0.00	3,990.74	4,773.71	1.35	
			מיזוג אויר	320.76	0.00	1,500.93	1,821.69		
			סה"כ צריכה	1,103.73	0.00	5,491.67	6,595.40		
17	15565	166.n ASH	81014245 - 5	192.83	0.00	878.93	1,071.76	7.70	
			מיזוג אויר	59.77	0.00	279.70	339.47		
			סה"כ צריכה	252.61	0.00	1,158.63	1,411.24		
18	45526	Bang & olufsen ח.273	81016363 - 6	225.07	0.00	1,066.07	1,291.13	11.06	
			מיזוג אויר	51.36	0.00	240.31	291.66		
			סה"כ צריכה	276.42	0.00	1,306.37	1,582.79		
19	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	461.39	0.00	2,742.32	3,203.70	22.26	
			מיזוג אויר	138.91	0.00	650.009	788.92		
			סה"כ צריכה	600.30	0.00	3,392.32	3,992.62		
20	15567	288.n IDIGITAL	23070784 - 1	182.25	0.00	1,046.35	1,228.60	65.12	
			מיזוג אויר	250.88	0.00	1,173.96	1,424.84		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	433.13	0.00	2,220.31	2,653.44		
21	57748	Q8 סקאלה	3 - 22048053	1,104.00	0.00	8,416.00	9,520.00	219.82	
			סה"כ צריכה	1,104.00	0.00	8,416.00	9,520.00		
22	57749	Q9 סקאלה	4 - 22048053	398.80	0.00	4,351.20	4,750.00	141.01	
			סה"כ צריכה	398.80	0.00	4,351.20	4,750.00		
23	15572	TUMY ח.259	1 - 81016331	144.25	0.00	759.66	903.91	9.26	
			מיזוג אויר	47.15	0.00	220.61	267.75		
			סה"כ צריכה	191.40	0.00	980.27	1,171.67		
24	15574	אדיס ח.250	3 - 81014232	190.20	0.00	746.50	936.70	0.40	
			מיזוג אויר	133.86	0.00	626.37	760.23		
			סה"כ צריכה	324.06	0.00	1,372.87	1,696.93		
25	15606	אוטלו ח.174	3 - 81014241	715.38	0.00	3,441.29	4,156.66	19.02	
			סה"כ צריכה	715.38	0.00	3,441.29	4,156.66		
26	15544	אופטיק דורון ח.151	5 - 81016191	260.11	0.00	1,153.16	1,413.28	9.48	
			מיזוג אויר	62.30	0.00	291.52	353.82		
			סה"כ צריכה	322.41	0.00	1,444.68	1,767.10		
27	16031	אופטיקנה ח.167	8 - 81016358	238.28	0.00	1,386.86	1,625.14	18.48	
			מיזוג אויר	59.77	0.00	279.70	339.47		
			סה"כ צריכה	298.05	0.00	1,666.56	1,964.61		
28	15576	אוריג'ינלס ח.176	2 - 81015037	503.70	0.00	2,215.40	2,719.10	16.80	
			מיזוג אויר	116.18	0.00	543.64	659.82		
			סה"כ צריכה	619.88	0.00	2,759.04	3,378.92		
29	54023	אחלה קאר - שטיפת רכבים	1 - 22345342	107.50	0.00	1,393.00	1,500.50	1,654,128.64	
			סה"כ צריכה	107.50	0.00	1,393.00	1,500.50		
30	15542	איי אופטיק קונספט ח.214	2 - 81014231	378.84	0.00	1,740.34	2,119.17	3.68	
			מיזוג אויר	51.36	0.00	240.31	291.66		
			סה"כ צריכה	430.19	0.00	1,980.64	2,410.84		
31	15631	איל מקיאג' ח.168	3 - 81016321	332.20	0.00	1,350.38	1,682.58	9.65	
			מיזוג אויר	45.46	0.00	212.73	258.19		
			סה"כ צריכה	377.66	0.00	1,563.11	1,940.77		
32	15579	אימפרס ח.233	2 - 81016935	241.78	0.00	1,375.75	1,617.53	15.18	
			מיזוג אויר	43.78	0.00	204.85	248.63		
			סה"כ צריכה	285.56	0.00	1,580.60	1,866.16		
33	15580	אינדיגו ח.212	6 - 81016353	115.35	0.00	656.69	772.04	6.18	
			מיזוג אויר	46.30	0.00	216.67	262.97		
			סה"כ צריכה	161.65	0.00	873.36	1,035.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
34	15581	אינטימה ח.165	81016358 - 4	148.26	0.00	963.00	1,111.25	6.38	
			מיזוג אויר	58.93	0.00	275.76	334.69		
			סה"כ צריכה	207.19	0.00	1,238.76	1,445.95		
35	55448	איציק הגדול	23000491 - 3	87.28	0.00	953.34	1,040.62	2.52	
			סה"כ צריכה	87.28	0.00	953.34	1,040.62		
36	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	249.90	0.00	1,413.41	1,663.30	12.28	
			מיזוג אויר	34.52	0.00	161.52	196.03		
			סה"כ צריכה	284.41	0.00	1,574.92	1,859.34		
37	15637	איתי ברנדס ח.217	81016347 - 6	278.40	0.00	1,165.51	1,443.91	7.82	
			מיזוג אויר	52.20	0.00	244.25	296.44		
			סה"כ צריכה	330.60	0.00	1,409.75	1,740.35		
38	64267	איתי ברנדס קומה א' ח.164 תאריך כניסה: 19/10/25	81014241 - 5	4.48	0.00	36.52	41.01	0.61	
			מיזוג אויר	15.09	0.00	35.54	50.62		
			סה"כ צריכה	19.57	0.00	72.06	91.63		
39	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	630.80	0.00	2,582.90	3,213.70	25.80	
			מיזוג אויר	285.40	0.00	1,335.47	1,620.87		
			סה"כ צריכה	916.20	0.00	3,918.37	4,834.57		
40	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15588	אמריקן איגל ח.248	81016984 - 7	32.20	0.00	248.40	280.60	1.60	
			סה"כ צריכה	32.20	0.00	248.40	280.60		
42	15589	אמריקן וינטג ח.269	81016363 - 2	226.65	0.00	938.34	1,165.00	10.67	
			מיזוג אויר	51.36	0.00	240.31	291.66		
			סה"כ צריכה	278.01	0.00	1,178.65	1,456.66		
43	15590	אן פונטיין ח.131	81014245 - 3	41.22	0.00	261.85	303.07	4.55	
			מיזוג אויר	30.31	0.00	141.82	172.13		
			סה"כ צריכה	71.53	0.00	403.67	475.20		
44	15594	אפריל ח.156-157	81016358 - 2	498.53	0.00	1,979.97	2,478.50	13.36	
			מיזוג אויר	96.82	0.00	453.04	549.85		
			סה"כ צריכה	595.35	0.00	2,433.01	3,028.36		
45	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	24022076 - 3	135.40	0.00	1,457.60	1,593.00	12.34	
			מיזוג אויר מגדלים	265.85	0.00	2,061.44	2,327.29		
			סה"כ צריכה	401.25	0.00	3,519.04	3,920.29		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
46	15596	אקס טי ספנות ק. 8	1 - 24022076	54.00	0.00	550.50	604.50	5.40	
		מיזוג אוויר מגדלים		104.67	0.00	811.63	916.30		
		סה"כ צריכה		158.67	0.00	1,362.13	1,520.80		
47	15665	אקס טי שטח נוסף קומה 8	4 - 24022075	13.00	0.00	116.60	129.60	2.48	
		מיזוג אוויר מגדלים		161.18	0.00	1,249.81	1,410.99		
		סה"כ צריכה		174.18	0.00	1,366.41	1,540.59		
48	15598	ארומה ח.280	2 - 81016878	663.81	0.00	4,475.21	5,139.02	18.18	
		מיזוג אוויר		42.09	0.00	196.97	239.07		
		סה"כ צריכה		705.90	0.00	4,672.18	5,378.08		
49	15685	ארמני אקסציינג ח.180	1 - 81016984	889.70	0.00	4,109.60	4,999.30	25.30	
		מיזוג אוויר		98.50	0.00	460.92	559.42		
		סה"כ צריכה		988.20	0.00	4,570.52	5,558.72		
50	15599	ארקפה ח.147	1 - 81016887	1,612.19	0.00	11,193.42	12,805.61	54.72	
		מיזוג אוויר		103.55	0.00	484.55	588.10		
		סה"כ צריכה		1,715.74	0.00	11,677.97	13,393.71		
51	15600	באג מחשבים ח.276	3 - 81016351	268.55	0.00	1,035.43	1,303.98	5.64	
		מיזוג אוויר		51.36	0.00	240.31	291.66		
		סה"כ צריכה		319.91	0.00	1,275.73	1,595.64		
52	15601	בובי בראון ח.111	1 - 81014174	485.85	0.00	2,141.95	2,627.80	7.81	
		מיזוג אוויר		58.93	0.00	275.76	334.69		
		סה"כ צריכה		544.78	0.00	2,417.71	2,962.50		
53	35354	בוטיק מימוזה ח.257	7 - 81014219	292.16	0.00	1,185.30	1,477.46	10.83	
		מיזוג אוויר		47.15	0.00	220.61	267.75		
		סה"כ צריכה		339.30	0.00	1,405.91	1,745.21		
54	15638	בוס ח.224-226	5 - 81014212	643.11	0.00	2,908.47	3,551.58	25.62	
		סה"כ צריכה		643.11	0.00	2,908.47	3,551.58		
55	15625	ביונד סקין ח.220	8 - 81016347	412.23	0.00	1,634.98	2,047.20	13.33	
		מיזוג אוויר		74.93	0.00	350.61	425.54		
		סה"כ צריכה		487.15	0.00	1,985.59	2,472.74		
56	15602	בילבונג ח.121	6 - 81014245	346.71	0.00	1,577.62	1,924.32	15.50	
		מיזוג אוויר		81.66	0.00	382.13	463.79		
		סה"כ צריכה		428.37	0.00	1,959.74	2,388.11		
57	15632	בירקשטוק ח.216	5 - 81016347	223.89	0.00	1,314.66	1,538.55	11.17	
		מיזוג אוויר		51.36	0.00	240.31	291.66		
		סה"כ צריכה		275.25	0.00	1,554.97	1,830.22		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
58	60319	בית כנסת	24022439 - 3	14.62	0.00	160.70	175.33	1.36	
			סה"כ צריכה	14.62	0.00	160.70	175.33		
59	44245	ברינקס	81025708 - 1	10.51	0.00	81.70	92.20	0.21	
			סה"כ צריכה	10.51	0.00	81.70	92.20		
60	15706	ברנדיס ח.164 תאריך יציאה: 18/10/25	81014241 - 5	136.23	0.00	821.56	957.79	7.11	
		מיזוג אויר		44.69	0.00	244.16	288.85		
			סה"כ צריכה	180.92	0.00	1,065.72	1,246.64		
61	15613	ג'ורג'י צ'רנינג בע"מ	81016600 - 2	0.00	0.00	0.40	0.40		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.40	0.40		
62	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	493.30	0.00	1,944.40	2,437.70	1.00	
		מיזוג אויר		105.24	0.00	492.43	597.67		
			סה"כ צריכה	598.54	0.00	2,436.83	3,035.37		
63	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	178.00	0.00	889.63	1,067.63	7.42	
		מיזוג אויר		34.52	0.00	161.52	196.03		
			סה"כ צריכה	212.52	0.00	1,051.14	1,263.66		
64	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	635.08	0.00	3,003.55	3,638.63	16.85	
			סה"כ צריכה	635.08	0.00	3,003.55	3,638.63		
65	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	56.00	0.00	433.80	489.80	1.30	
		מיזוג אויר מגדלים		88.62	0.00	687.15	775.76		
			סה"כ צריכה	144.62	0.00	1,120.95	1,265.56		
66	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	340.53	0.00	1,439.99	1,780.52	17.20	
		מיזוג אויר		102.71	0.00	480.61	583.32		
			סה"כ צריכה	443.24	0.00	1,920.60	2,363.84		
67	15554	דה רוקוקו ח.272	81016363 - 5	185.09	0.00	788.51	973.60	10.37	
		מיזוג אויר		51.36	0.00	240.31	291.66		
			סה"כ צריכה	236.44	0.00	1,028.82	1,265.26		
68	15615	דוכן אורנג	81025453 - 2	6.02	0.00	43.57	49.59		
			סה"כ צריכה	6.02	0.00	43.57	49.59		
69	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	117.20	0.00	789.20	906.40	6.03	
			סה"כ צריכה	117.20	0.00	789.20	906.40		
70	15622	דוכן גביות באשר	81016600 - 6	280.35	0.00	2,006.72	2,287.07	5.80	
			סה"כ צריכה	280.35	0.00	2,006.72	2,287.07		
71	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	22.17	0.00	164.90	187.07		
			סה"כ צריכה	22.17	0.00	164.90	187.07		
72	44070	דוכן פייס	23000491 - 2	18.93	0.00	193.28	212.21	1.27	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	18.93	0.00	193.28	212.21		
73	44243	דוכן פרחים	24022439 - 2	1.86	0.00	17.06	18.91	0.07	
			סה"כ צריכה	1.86	0.00	17.06	18.91		
74	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	542.12	0.00	2,248.86	2,790.98	18.88	
			סה"כ צריכה	542.12	0.00	2,248.86	2,790.98		
75	35291	דורית שדה	81014210 - 5	53.73	0.00	314.29	368.02	0.94	
			מיזוג אוויר	21.05	0.00	98.49	119.53		
			סה"כ צריכה	74.77	0.00	412.78	487.55		
76	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	743.29	0.00	2,946.21	3,689.50	21.58	
			מיזוג אוויר	184.37	0.00	862.74	1,047.11		
			סה"כ צריכה	927.67	0.00	3,808.95	4,736.62		
77	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	41.08	0.00	204.13	245.21	3.03	
			מיזוג אוויר	21.05	0.00	98.49	119.53		
			סה"כ צריכה	62.13	0.00	302.62	364.75		
78	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	171.78	0.00	951.38	1,123.16	8.42	
			מיזוג אוויר	51.36	0.00	240.31	291.66		
			סה"כ צריכה	223.13	0.00	1,191.69	1,414.82		
79	15545	דר זרחה ק.3	81015040 - 6	8.70	0.00	110.50	119.20	0.30	
			מיזוג אוויר מגדלים	46.88	0.00	363.49	410.37		
			סה"כ צריכה	55.58	0.00	473.99	529.57		
80	35358	ה. שטרן חדש ח. A. 240	81016441 - 4	382.97	0.00	1,969.22	2,352.19	18.72	
			סה"כ צריכה	382.97	0.00	1,969.22	2,352.19		
81	15761	האקט	81016441 - 6	412.11	0.00	2,023.43	2,435.54	16.00	
			מיזוג	82.50	0.00	386.07	468.57		
			סה"כ צריכה	494.61	0.00	2,409.50	2,904.11		
82	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	275.11	0.00	1,194.92	1,470.03	8.65	
			מיזוג אוויר	55.56	0.00	260.004	315.57		
			סה"כ צריכה	330.68	0.00	1,454.92	1,785.60		
83	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	413.28	0.00	1,573.40	1,986.67	19.36	
			מיזוג אוויר	97.66	0.00	456.98	554.63		
			סה"כ צריכה	510.93	0.00	2,030.37	2,541.31		
84	23642	הפניקס חיתום קומה 10	24022076 - 2	29.20	0.00	185.90	215.10	2.19	
			מיזוג אוויר מגדלים	75.13	0.00	582.58	657.71		
			סה"כ צריכה	104.33	0.00	768.48	872.81		
85	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	143.81	0.00	1,147.53	1,291.35	1.58	
			מיזוג אוויר	44.62	0.00	208.79	253.41		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	188.43	0.00	1,356.32	1,544.76		
86	37388	ורנר אופנה ת. 227	81014245 - 4	168.21	0.00	769.64	937.85	7.33	
			מיזוג אויר	80.82	0.00	378.19	459.01		
			סה"כ צריכה	249.03	0.00	1,147.83	1,396.86		
87	64012	זארה הום ת. 201	81016785 - 5	609.02	0.00	2,868.56	3,477.57	19.23	
			מיזוג אויר	400.74	0.00	1,875.18	2,275.92		
			סה"כ צריכה	1,009.75	0.00	4,743.73	5,753.49		
88	42944	ת. 181 לקוסט	81016984 - 2	540.90	0.00	2,627.00	3,167.90	16.40	
			מיזוג אוויר	118.71	0.00	555.46	674.17		
			סה"כ צריכה	659.61	0.00	3,182.46	3,842.07		
89	44718	ת. 222	81016347 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	244.15	0.00	1,142.44	1,386.59		
			סה"כ צריכה	244.15	0.00	1,142.44	1,386.59		
90	42945	ת. 227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	289.56	0.00	1,268.72	1,558.28	10.16	
			מיזוג אוויר	87.56	0.00	409.70	497.26		
			סה"כ צריכה	377.12	0.00	1,678.42	2,055.54		
91	42942	ת. 254 פורלה	81016441 - 8	218.41	0.00	1,100.06	1,318.47	9.17	
			מיזוג אויר	50.51	0.00	236.37	286.88		
			סה"כ צריכה	268.92	0.00	1,336.43	1,605.35		
92	58404	ת. 265 - אולטיינס	81016331 - 5	349.90	0.00	1,387.38	1,737.28	11.18	
			מיזוג אוויר	91.77	0.00	429.40	521.17		
			סה"כ צריכה	441.67	0.00	1,816.78	2,258.45		
93	15741	ת. 113-114 אלו יונה	81014245 - 8	429.66	0.00	2,184.08	2,613.74	24.80	
			מיזוג אויר	181.01	0.00	846.98	1,027.99		
			סה"כ צריכה	610.66	0.00	3,031.06	3,641.73		
94	15550	ת. 208-209 - לולו למון	81016785 - 4	1,746.46	0.00	10,491.66	12,238.12	44.70	
			סה"כ צריכה	1,746.46	0.00	10,491.66	12,238.12		
95	15571	ת. 228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	15702	ת. 244-245 פאם קליניק	81014211 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	15551	ת. 267 - אמפריו ארמני	81016331 - 6	508.24	0.00	2,090.88	2,599.12	20.82	
			מיזוג אוויר	102.71	0.00	480.61	583.32		
			סה"כ צריכה	610.95	0.00	2,571.50	3,182.45		
98	64221	חנות קוס	23070784 - 3	310.75	0.00	530.75	841.50	57.63	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	310.75	0.00	530.75	841.50		
99	61101	חניונים ראשי שנאי 1	13141002 - 1	-60.10	0.00	-526.10	-586.20		
			13148234 - 1	-31.40	0.00	-372.10	-403.50		
			17313207 - 1	-273.30	0.00	-2,989.30	-3,262.60	11.46	
			17313208 - 1	-24.70	0.00	-272.10	-296.80	1.54	
			18040248 - 1	-2.40	0.00	-26.60	-29.00	0.06	
			18040248 - 2	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.12	
			18040248 - 3	-31.70	0.00	-536.35	-568.05	2.30	
			18040248 - 4	-31.70	0.00	-331.85	-363.55	1.19	
			20281752 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	
			23000491 - 1	-48.20	0.00	-553.80	-602.00	2.56	
			23000491 - 2	-18.93	0.00	-193.28	-212.21	1.27	
			23000491 - 3	-87.28	0.00	-953.34	-1,040.62	2.52	
			24022439 - 1	-69.35	0.00	-671.40	-740.75	2.84	
			24022439 - 2	-1.86	0.00	-17.06	-18.91	0.07	
			24022439 - 3	-14.62	0.00	-160.70	-175.33	1.36	
			24022439 - 4	-40.38	0.00	-185.20	-225.58	1.89	
			24022440 - 1	-39.76	0.00	-417.98	-457.74	2.51	
			24022440 - 2	-28.80	0.00	-387.40	-416.20	4.84	
			24022440 - 3	-31.50	0.00	-141.79	-173.30	1.96	
			81016878 - 3	-40.59	0.00	-188.94	-229.53	3.86	
			81016887 - 1	-1,612.19	0.00	-11,193.42	-12,805.61	54.72	
			81016887 - 2	-1,064.73	0.00	-4,475.88	-5,540.61	32.40	
			81016887 - 3	7,159.35	0.00	43,779.60	50,938.95	141.30	
			81016887 - 4	2,378.23	0.00	15,874.50	18,252.73	62.02	
			81025335 - 1	-169.01	0.00	-1,182.96	-1,351.97	3.94	
			81025453 - 1	-22.17	0.00	-164.90	-187.07		
			81025453 - 2	-6.02	0.00	-43.57	-49.59		
			81025708 - 1	-10.51	0.00	-81.70	-92.20	0.21	
			81026474 - 1	-17.49	0.00	-134.25	-151.74	0.36	
			סה"כ צריכה	5,758.90	0.00	33,452.08	39,210.97		
100	15641	טוליפ גלארי ח.215	81014231 - 3	153.90	0.00	755.40	909.29	8.48	
			מיזוג אויר	51.36	0.00	240.31	291.66		
			סה"כ צריכה	205.25	0.00	995.70	1,200.96		
101	15725	טומי הילפיגר ח.136	81016887 - 2	1,064.73	0.00	4,475.88	5,540.61	32.40	
			מיזוג אויר	179.32	0.00	839.10	1,018.42		
			סה"כ צריכה	1,244.05	0.00	5,314.98	6,559.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
102	15765	טורקזי משלוחים	24022440 - 3	31.50	0.00	141.79	173.30	1.96	
			סה"כ צריכה	31.50	0.00	141.79	173.30		
103	45162	טעינת רכבים 2 סקאלה	17312750 - 1	7.70	0.00	446.60	454.30	43.67	
			סה"כ צריכה	7.70	0.00	446.60	454.30		
104	15650	לאונידיס	81026474 - 1	17.49	0.00	134.25	151.74	0.36	
			סה"כ צריכה	17.49	0.00	134.25	151.74		
105	15645	לאוקסיטן ח.132	81014231 - 5	131.25	0.00	675.29	806.54	2.28	
			מיזוג אויר	36.20	0.00	169.40	205.60		
			סה"כ צריכה	167.45	0.00	844.68	1,012.13		
106	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	1,541.80	0.00	6,843.60	8,385.40	6.60	
			סה"כ צריכה	1,541.80	0.00	6,843.60	8,385.40		
107	15647	לואי ויטון ק. 5	81015040 - 7	82.10	0.00	488.20	570.30	2.70	
			מיזוג אוויר מגדלים	61.00	0.00	473.04	534.04		
			סה"כ צריכה	143.10	0.00	961.24	1,104.34		
108	57012	לוח מ"א קומה א	22048054 - 3	206.20	0.00	2,029.20	2,235.40	5.28	
			סה"כ צריכה	206.20	0.00	2,029.20	2,235.40		
109	57011	לוח מ"א קומת קרקע	22048054 - 2	260.60	0.00	2,561.20	2,821.80	8.49	
			סה"כ צריכה	260.60	0.00	2,561.20	2,821.80		
110	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	568.10	0.00	2,127.08	2,695.18	21.46	
			מיזוג אויר	89.24	0.00	417.58	506.82		
			סה"כ צריכה	657.34	0.00	2,544.66	3,202.01		
111	15591	לנדור ח.139	81016785 - 2	823.02	0.00	4,185.39	5,008.41	21.84	
			מיזוג אויר	38.73	0.00	181.21	219.94		
			סה"כ צריכה	861.75	0.00	4,366.60	5,228.35		
112	15707	לשעבר פוקס הום ח. 248	81015037 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	1,418.54	0.00	7,355.21	8,773.76	44.61	
			מיזוג אויר	386.43	0.00	1,808.21	2,194.63		
			סה"כ צריכה	1,804.97	0.00	9,163.42	10,968.39		
114	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	256.63	0.00	1,385.07	1,641.70	5.90	
			מיזוג אויר	69.88	0.00	326.97	396.85		
			סה"כ צריכה	326.51	0.00	1,712.04	2,038.55		
115	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	187.70	0.00	1,444.00	1,631.70	3.50	
			סה"כ צריכה	187.70	0.00	1,444.00	1,631.70		
116	15655	מגדל משרדים אפסילין ק. 7	24022075 - 3	97.10	0.00	1,165.90	1,263.00	9.69	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר מגדלים	209.34	0.00	1,623.26	1,832.60		
			סה"כ צריכה	306.44	0.00	2,789.16	3,095.60		
117	15657	מגדל משרדים אייקון 4.ק	81015040 - 2	23.20	0.00	94.80	118.00	0.30	
			מיזוג אוויר מגדלים	39.17	0.00	303.74	342.91		
			סה"כ צריכה	62.37	0.00	398.54	460.91		
118	15658	מגדל משרדים אפסילון 5.ק	81014871 - 4	44.30	0.00	222.30	266.60	0.40	
			מיזוג אוויר מגדלים	83.48	0.00	647.31	730.79		
			סה"כ צריכה	127.78	0.00	869.61	997.39		
119	15659	מגדל משרדים גיזה 12.ק	81016947 - 1	49.80	0.00	596.80	646.60	3.40	
			מיזוג אוויר מגדלים	147.05	0.00	1,140.27	1,287.32		
			סה"כ צריכה	196.85	0.00	1,737.07	1,933.92		
120	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 04.ק	81015040 - 3	81.40	0.00	599.10	680.50	2.70	
			מיזוג אוויר מגדלים	215.76	0.00	1,673.06	1,888.81		
			סה"כ צריכה	297.16	0.00	2,272.16	2,569.31		
121	15662	מגדל משרדים נור מד 4.ק	81015040 - 4	141.60	0.00	1,484.60	1,626.20	10.30	
			סה"כ צריכה	141.60	0.00	1,484.60	1,626.20		
122	15663	מגדל משרדים נור מד 5.ק	81014871 - 5	25.90	0.00	300.40	326.30	1.90	
			מיזוג אוויר מגדלים	76.41	0.00	592.54	668.96		
			סה"כ צריכה	102.31	0.00	892.94	995.26		
123	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10.ק	81016947 - 3	96.50	0.00	483.00	579.50	1.50	
			מיזוג אוויר מגדלים	107.24	0.00	831.55	938.79		
			סה"כ צריכה	203.74	0.00	1,314.55	1,518.29		
124	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	24022075 - 1	159.20	0.00	1,834.00	1,993.20	12.30	
			מיזוג אוויר מגדלים	265.85	0.00	2,061.44	2,327.29		
			סה"כ צריכה	425.05	0.00	3,895.44	4,320.49		
125	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	2.40	0.00	26.60	29.00	0.06	
			סה"כ צריכה	2.40	0.00	26.60	29.00		
126	28178	מחסן ארמני	17313208 - 1	24.70	0.00	272.10	296.80	1.54	
			סה"כ צריכה	24.70	0.00	272.10	296.80		
127	35517	מחסן מטבח טורקוז	81016351 - 1	400.65	0.00	3,375.08	3,775.73	11.30	
			סה"כ צריכה	400.65	0.00	3,375.08	3,775.73		
128	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	31.70	0.00	536.35	568.05	2.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	31.70	0.00	536.35	568.05		
129	36382	מחסן באשר	1 - 18247403	15.10	0.00	167.90	183.00	86,507.52	
			סה"כ צריכה	15.10	0.00	167.90	183.00		
130	28362	מחסן גיזה	1 - 13148234	31.40	0.00	372.10	403.50		
			סה"כ צריכה	31.40	0.00	372.10	403.50		
131	28405	מחסן דומו	1 - 17313059	8.20	0.00	133.30	141.50	4.93	
			סה"כ צריכה	8.20	0.00	133.30	141.50		
132	28404	מחסן לאונידס	1 - 24022439	69.35	0.00	671.40	740.75	2.84	
			סה"כ צריכה	69.35	0.00	671.40	740.75		
133	15546	מחסן מייקל קורס	7 - 81016600	87.14	0.00	673.23	760.38	4.75	
			סה"כ צריכה	87.14	0.00	673.23	760.38		
134	15673	מחסן מימסו צוקה	3 - 23070771	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	44299	מחסן מיסטר קוויק	1 - 20281752	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
136	39547	מחסן נייק	1 - 23000491	48.20	0.00	553.80	602.00	2.56	
			סה"כ צריכה	48.20	0.00	553.80	602.00		
137	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	2 - 18040248	0.00	0.00	0.05	0.05	0.12	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.05	0.05		
138	59492	מחסן פולה	2 - 24022698	25.97	0.00	278.70	304.68	1.09	
			סה"כ צריכה	25.97	0.00	278.70	304.68		
139	28180	מחסן שילב בשבלול	4 - 18040248	31.70	0.00	331.85	363.55	1.19	
			סה"כ צריכה	31.70	0.00	331.85	363.55		
140	60335	מחסנים סבי - אור לי	1 - 17312972	30.00	0.00	330.30	360.30	4.63	
			סה"כ צריכה	30.00	0.00	330.30	360.30		
141	15675	מייקל קורס ח.143	2 - 81014210	474.12	0.00	2,166.29	2,640.41	7.66	
			מיזוג אוויר	161.64	0.00	756.37	918.02		
			סה"כ צריכה	635.76	0.00	2,922.67	3,558.43		
142	15678	מיסטר קוויק ח.172	6 - 81016321	98.56	0.00	953.48	1,052.05	4.58	
			מיזוג אוויר	61.46	0.00	287.58	349.04		
			סה"כ צריכה	160.02	0.00	1,241.06	1,401.08		
143	62289	מירב טל (מכון כושר)	5 - 81037893	5.61	0.00	42.44	48.05	1.50	
			מיזוג אוויר	42.64	0.00	319.10	361.74		
			סה"כ צריכה	48.26	0.00	361.54	409.79		
144	15680	ממטר יועצים ק. 5	3 - 81014871	3.00	0.00	25.10	28.10	0.10	
			מיזוג אוויר מגדלים	49.44	0.00	383.41	432.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	52.44	0.00	408.51	460.95		
145	15742	מנגו ח.116-115	5 - 81016441	696.56	0.00	3,122.90	3,819.47	26.98	
			מיזוג אויר	204.58	0.00	957.29	1,161.86		
			סה"כ צריכה	901.14	0.00	4,080.19	4,981.33		
146	52868	מנגו מחסן	2 - 24022440	28.80	0.00	387.40	416.20	4.84	
			סה"כ צריכה	28.80	0.00	387.40	416.20		
147	15684	מרק קיין ח.221	1 - 81016347	441.07	0.00	1,761.34	2,202.42	13.49	
			מיזוג אויר	50.51	0.00	236.37	286.88		
			סה"כ צריכה	491.59	0.00	1,997.71	2,489.30		
148	64268	משרד עולם הממתקים IBS	5 - 81022638	55.50	0.00	429.40	484.90	1.20	
			סה"כ צריכה	55.50	0.00	429.40	484.90		
149	23643	משרדי הנהלה ק.12	8 - 81016947	79.10	0.00	602.50	681.60	2.60	
			סה"כ צריכה	79.10	0.00	602.50	681.60		
150	43897	נארס	6 - 81016191	357.88	0.00	1,529.57	1,887.45	13.16	
			מיזוג אויר	79.14	0.00	370.31	449.45		
			סה"כ צריכה	437.01	0.00	1,899.88	2,336.89		
151	15687	נור מד ק.6	6 - 81014871	168.00	0.00	1,209.80	1,377.80	4.20	
			מיזוג אוויר מגדלים	287.68	0.00	2,230.74	2,518.42		
			סה"כ צריכה	455.68	0.00	3,440.54	3,896.22		
152	15686	נור מד ק.3	4 - 81016878	5,066.69	0.00	36,080.18	41,146.86	123.71	
			מיזוג אוויר מגדלים	147.05	0.00	1,140.27	1,287.32		
			סה"כ צריכה	5,213.74	0.00	37,220.44	42,434.18		
153	15708	נייק ח.155-152	8 - 81016191	747.54	0.00	3,733.06	4,480.60	25.70	
			מיזוג אוויר	241.62	0.00	1,130.62	1,372.24		
			סה"כ צריכה	989.16	0.00	4,863.68	5,852.84		
154	15689	נספרוס ח.234	3 - 81016935	537.18	0.00	2,986.02	3,523.21	13.18	
			מיזוג אויר	171.74	0.00	803.65	975.39		
			סה"כ צריכה	708.93	0.00	3,789.67	4,498.60		
155	58091	סאטה	3 - 81016878	40.59	0.00	188.94	229.53	3.86	
			מיזוג אוויר	18.52	0.00	86.67	105.19		
			סה"כ צריכה	59.11	0.00	275.61	334.72		
156	15690	סאקס ח.118	8 - 81014174	325.80	0.00	1,490.88	1,816.68	12.90	
			מיזוג אויר	87.56	0.00	409.70	497.26		
			סה"כ צריכה	413.36	0.00	1,900.58	2,313.94		
157	15585	סבון ח.277	5 - 81016351	62.14	0.00	269.82	331.96	1.72	
			מיזוג אוויר	21.89	0.00	102.43	124.31		
			סה"כ צריכה	84.03	0.00	372.24	456.27		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
158	15691	סוהו ח.261-262	3 - 81016331	155.55	0.00	825.86	981.40	8.60	
			מיזוג אויר	76.61	0.00	358.49	435.10		
			סה"כ צריכה	232.16	0.00	1,184.35	1,416.50		
159	15692	סוורבסקי ח.170	5 - 81016321	135.07	0.00	672.92	808.00	6.14	
			מיזוג אויר	35.36	0.00	165.46	200.82		
			סה"כ צריכה	170.43	0.00	838.38	1,008.81		
160	51296	סחוט	5 - 81016600	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
161	15762	סטורי ח.163	7 - 81016441	455.09	0.00	2,075.48	2,530.57	21.66	
			מיזוג אויר	118.71	0.00	555.46	674.17		
			סה"כ צריכה	573.80	0.00	2,630.94	3,204.74		
162	15569	סטיב מאדן ח.122	6 - 81014241	253.37	0.00	1,036.23	1,289.60	10.32	
			מיזוג אויר	81.66	0.00	382.13	463.79		
			סה"כ צריכה	335.03	0.00	1,418.35	1,753.39		
163	15697	סטימצקי ח.130	2 - 81014245	289.56	0.00	1,382.42	1,671.99	10.50	
			מיזוג אויר	90.08	0.00	421.52	511.60		
			סה"כ צריכה	379.65	0.00	1,803.94	2,183.59		
164	15699	סלקום אנטנות	6 - 81016887	537.51	0.00	4,126.74	4,664.25	10.00	
			סה"כ צריכה	537.51	0.00	4,126.74	4,664.25		
165	15609	סלקום תקשורת ק.13	5 - 81016947	119.04	0.00	801.54	920.58	2.28	
			סה"כ צריכה	119.04	0.00	801.54	920.58		
166	15612	סמסונייט ח.258	8 - 81014219	173.23	0.00	839.90	1,013.14	7.76	
			מיזוג אויר	37.88	0.00	177.28	215.16		
			סה"כ צריכה	211.12	0.00	1,017.18	1,228.30		
167	15621	עולם המתקים	1 - 13141002	60.10	0.00	526.10	586.20		
			סה"כ צריכה	60.10	0.00	526.10	586.20		
168	64144	עמנואל נועה 2	1 - 81037893	66.38	0.00	539.94	606.31	3.15	
			סה"כ צריכה	66.38	0.00	539.94	606.31		
169	15700	עמנואל נועה ח.231	8 - 81016935	172.20	0.00	1,241.93	1,414.13	8.22	
			מיזוג אויר	90.92	0.00	425.46	516.38		
			סה"כ צריכה	263.12	0.00	1,667.39	1,930.52		
170	15583	פאטיט באטו ח.218-219	7 - 81016347	235.96	0.00	1,413.73	1,649.69	16.74	
			מיזוג אויר	76.61	0.00	358.49	435.10		
			סה"כ צריכה	312.57	0.00	1,772.22	2,084.79		
171	15703	פדני ח.133-134	6 - 81014211	452.21	0.00	2,439.50	2,891.71	17.92	
			מיזוג אויר	114.50	0.00	535.77	650.26		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	566.71	0.00	2,975.26	3,541.97		
172	15704	פוזילוב ח.112	2 - 81014174	198.97	0.00	917.16	1,116.13	7.86	
			מיזוג אויר	34.52	0.00	161.52	196.03		
			סה"כ צריכה	233.49	0.00	1,078.68	1,312.17		
173	15688	פוט לוקר ח.177	3 - 81015037	974.40	0.00	3,721.10	4,695.50	27.20	
			מיזוג אויר	189.42	0.00	886.38	1,075.80		
			סה"כ צריכה	1,163.82	0.00	4,607.48	5,771.30		
174	15586	פול אנד שארק ח.263-264	4 - 81016331	286.60	0.00	1,225.36	1,511.96	12.43	
			מיזוג אויר	77.45	0.00	362.43	439.88		
			סה"כ צריכה	364.06	0.00	1,587.79	1,951.84		
175	15683	פולגת ח.254-255	2 - 81016351	370.60	0.00	1,771.16	2,141.76	16.62	
			מיזוג אויר	94.29	0.00	441.22	535.51		
			סה"כ צריכה	464.89	0.00	2,212.38	2,677.27		
176	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטרנר 13	1 - 81025335	169.01	0.00	1,182.96	1,351.97	3.94	
			סה"כ צריכה	169.01	0.00	1,182.96	1,351.97		
177	15709	פלאנט טיים ח.146	2 - 81016191	227.77	0.00	999.01	1,226.79	7.85	
			מיזוג אויר	41.25	0.00	193.03	234.29		
			סה"כ צריכה	269.03	0.00	1,192.05	1,461.07		
178	15710	פלאפון אנטנות	7 - 81014871	361.35	0.00	2,504.70	2,866.05	6.40	
			סה"כ צריכה	361.35	0.00	2,504.70	2,866.05		
179	15719	פנוי	1 - 81016358	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
180	15543	פנוי ח.144	8 - 81016321	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	15617	פנוי דוכן יין לשעבר	7 - 81014232	0.00	0.00	0.10	0.10		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.10	0.10		
182	15624	פנוי דורית שדה ח.235 לשעבר	4 - 81016935	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	60325	פנוי מחסן 1 עובד לשעבר	1 - 20281935	109.80	0.00	1,227.80	1,337.60	438,435.84	
			סה"כ צריכה	109.80	0.00	1,227.80	1,337.60		
184	44242	פנוי מחסן לנדזור לשעבר	1 - 17312749	81.30	0.00	925.30	1,006.60	4.66	
			סה"כ צריכה	81.30	0.00	925.30	1,006.60		
185	61938	פנוי מילר ח.211 לשעבר	5 - 81016353	0.07	0.00	0.12	0.19	0.002	
			מיזוג אויר	0.02	0.00	0.03	0.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.09	0.00	0.14	0.23		
186	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	211.84	0.00	1,219.01	1,430.85	7.36	
			מיזוג אויר	119.55	0.00	559.40	678.95		
			סה"כ צריכה	331.38	0.00	1,778.41	2,109.79		
187	38734	פקטורי	81014211 - 5	553.03	0.00	2,788.35	3,341.39	28.00	
			מיזוג אויר	168.38	0.00	787.89	956.27		
			סה"כ צריכה	721.41	0.00	3,576.24	4,297.65		
188	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014212 - 6	602.29	0.00	2,749.16	3,351.45	20.35	
			מיזוג אויר	337.60	0.00	1,579.72	1,917.32		
			סה"כ צריכה	939.89	0.00	4,328.88	5,268.77		
189	15577	פקטורי קפה	81014219 - 5	106.27	0.00	659.05	765.32	2.67	
			סה"כ צריכה	106.27	0.00	659.05	765.32		
190	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	44.23	0.00	214.17	258.40	1.15	
			מיזוג אויר	12.63	0.00	59.09	71.72		
			סה"כ צריכה	56.86	0.00	273.27	330.13		
191	15555	פרטנר תקשורת	81016321 - 7	348.78	0.00	2,443.29	2,792.07	8.11	
			סה"כ צריכה	348.78	0.00	2,443.29	2,792.07		
192	50749	צ'יטה	18247231 - 1	22.80	0.00	166.60	189.40	4.85	
			סה"כ צריכה	22.80	0.00	166.60	189.40		
193	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
194	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	1,389.50	0.00	7,873.18	9,262.68	31.14	
			סה"כ צריכה	1,389.50	0.00	7,873.18	9,262.68		
195	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	2,131.59	0.00	11,305.81	13,437.40	50.20	
			סה"כ צריכה	2,131.59	0.00	11,305.81	13,437.40		
196	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	2,820.78	0.00	20,013.81	22,834.59	47.39	
			סה"כ צריכה	2,820.78	0.00	20,013.81	22,834.59		
197	23470	ציבורי א1 - א7 , ב12	81014211 - 4	2,118.68	0.00	11,086.85	13,205.53	60.32	
			סה"כ צריכה	700.14	0.00	3,731.64	4,431.77	44.61	
			81014241 - 8	-1,418.54	0.00	-7,355.21	-8,773.76		
198	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	2,868.00	0.00	19,911.00	22,779.00	58.00	
			81040358 - 7	-187.70	0.00	-1,444.00	-1,631.70	3.50	
			81040358 - 8	-1,392.00	0.00	-9,046.80	-10,438.80	33.60	
			סה"כ צריכה	1,288.30	0.00	9,420.20	10,708.50		
199	15681	ציבורי מעלית 11	81016984 - 6	6.00	0.00	52.80	58.80	0.80	
			סה"כ צריכה	6.00	0.00	52.80	58.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
200	15556	ציבורי, לוח מ"א על QE1.2	81040358 - 6	765.76	0.00	5,251.84	6,017.60	15.68	
			סה"כ צריכה	765.76	0.00	5,251.84	6,017.60		
201	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	1,126.48	0.00	7,458.58	8,585.06	96.96	
			סה"כ צריכה	1,126.48	0.00	7,458.58	8,585.06		
202	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1 צילרים קומה 3	81040358 - 1	1,270.80	0.00	4,993.20	6,264.00	86.40	
			סה"כ צריכה	1,270.80	0.00	4,993.20	6,264.00		
203	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	3,337.20	0.00	31,383.60	34,720.80	139.20	
			סה"כ צריכה	3,337.20	0.00	31,383.60	34,720.80		
204	15559	ציבורי, מ"א	81040358 - 4	1,557.60	0.00	11,683.20	13,240.80	103.20	
			סה"כ צריכה	1,557.60	0.00	11,683.20	13,240.80		
205	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	1,392.00	0.00	9,046.80	10,438.80	33.60	
			סה"כ צריכה	1,392.00	0.00	9,046.80	10,438.80		
206	15561	ציבורי, משאבות איורור QE2	81040358 - 3	3,248.00	0.00	22,610.00	25,858.00	76.00	
			סה"כ צריכה	3,248.00	0.00	22,610.00	25,858.00		
207	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	56.04	0.00	266.36	322.40	1.92	
			מיזוג אויר	22.73	0.00	106.37	129.10		
			סה"כ צריכה	78.77	0.00	372.72	451.50		
208	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	12.60	0.00	145.70	158.30	0.60	
			סה"כ צריכה	12.60	0.00	145.70	158.30		
209	59824	קומה 07 - אקס טי ניהול בע"מ	81014871 - 2	15.80	0.00	128.40	144.20	1.20	
			מיזוג אוויר מגדלים	58.43	0.00	453.12	511.55		
			סה"כ צריכה	74.23	0.00	581.52	655.75		
210	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	230.60	0.00	1,161.50	1,392.10	3.58	
			מיזוג אויר	32.83	0.00	153.64	186.47		
			סה"כ צריכה	263.43	0.00	1,315.14	1,578.58		
211	23644	קפה אלברט מחסן קרור	81016984 - 8	385.40	0.00	2,970.60	3,356.00	8.50	
			סה"כ צריכה	385.40	0.00	2,970.60	3,356.00		
212	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	81016878 - 5	945.28	0.00	7,563.59	8,508.87	43.58	
			מיזוג אויר	22.73	0.00	106.37	129.10		
			סה"כ צריכה	968.01	0.00	7,669.96	8,637.97		
213	15727	קפה גרין ח.266	81016363 - 8	249.20	0.00	3,059.67	3,308.87	7.84	
			מיזוג אוויר	26.10	0.00	122.12	148.22		
			סה"כ צריכה	275.29	0.00	3,181.80	3,457.09		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
214	15745	קפה טורקוז	81014232 - 5	4,322.00	0.00	29,045.60	33,367.60	90.00	
		מיזוג אוויר		166.69	0.00	780.01	946.70		
		סה"כ צריכה		4,488.69	0.00	29,825.61	34,314.30		
215	15746	קרביץ ח.108A	81014174 - 5	385.46	0.00	1,943.30	2,328.76	16.11	
		מיזוג אוויר		85.87	0.00	401.82	487.70		
		סה"כ צריכה		471.33	0.00	2,345.13	2,816.46		
216	15747	קרולינה הררה ח.260	81016331 - 2	246.55	0.00	1,110.61	1,357.16	19.22	
		מיזוג אוויר		77.45	0.00	362.43	439.88		
		סה"כ צריכה		324.00	0.00	1,473.04	1,797.04		
217	60322	ראדק	24022439 - 4	40.38	0.00	185.20	225.58	1.89	
		סה"כ צריכה		40.38	0.00	185.20	225.58		
218	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	66.24	0.00	339.85	406.09	3.12	
		מיזוג אוויר		17.68	0.00	82.73	100.41		
		סה"כ צריכה		83.92	0.00	422.58	506.50		
219	15757	רויאליטי ח.145	81016191 - 1	148.51	0.00	677.83	826.35	7.19	
		מיזוג אוויר		31.15	0.00	145.76	176.91		
		סה"כ צריכה		179.66	0.00	823.59	1,003.25		
220	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	210.50	0.00	1,027.30	1,237.80	1.00	
		מיזוג אוויר		46.30	0.00	216.67	262.97		
		סה"כ צריכה		256.80	0.00	1,243.97	1,500.77		
221	38194	רונו ח.275	81016331 - 8	159.69	0.00	755.70	915.39	8.82	
		מיזוג אוויר		51.36	0.00	240.31	291.66		
		סה"כ צריכה		211.05	0.00	996.01	1,207.06		
222	15758	רוזיל ח.109	81016441 - 2	191.29	0.00	993.54	1,184.83	16.78	
		מיזוג אוויר		86.71	0.00	405.76	492.48		
		סה"כ צריכה		278.00	0.00	1,399.30	1,677.30		
223	15760	רלף לורן ח.124-126	81014241 - 1	586.27	0.00	2,990.82	3,577.09	20.24	
		מיזוג אוויר		212.16	0.00	992.74	1,204.90		
		סה"כ צריכה		798.43	0.00	3,983.56	4,781.99		
224	15630	שאנל ח.129	81014245 - 1	125.03	0.00	666.15	791.18	6.52	
		מיזוג אוויר		44.62	0.00	208.79	253.41		
		סה"כ צריכה		169.65	0.00	874.94	1,044.59		
225	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	209.64	0.00	999.59	1,209.24	8.86	
		מיזוג אוויר		60.62	0.00	283.64	344.26		
		סה"כ צריכה		270.26	0.00	1,283.23	1,553.49		
226	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	680.16	0.00	2,577.61	3,257.78	22.91	
		מיזוג אוויר		174.27	0.00	815.47	989.74		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	854.43	0.00	3,393.08	4,247.51		
227	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	853.80	0.00	6,376.55	7,230.35	15.25	
			סה"כ צריכה	853.80	0.00	6,376.55	7,230.35		
228	15701	תכשיטי פלאנט ה.243A	3 - 81014211	182.65	0.00	763.57	946.22	0.25	
			מיזוג אויר	23.57	0.00	110.30	133.88		
			סה"כ צריכה	206.22	0.00	873.87	1,080.09		
			סה"כ צריכה	115,552.68	0.00	698,343.94	813,896.62		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				813,896.62		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (115,552.68 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (698,343.94 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מנדלי קירור 100 %	1 - 22344649	9,846.70	0.00	46,075.80	55,922.50	476.20	
			סה"כ צריכה	9,846.70	0.00	46,075.80	55,922.50		
2	49661	***מנדלי קירור 6+7	4 - 16193811	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	33777	*מ"א על הגג IBS	1 - 81018676	227.00	0.00	1,698.60	1,925.60	25.80	
			סה"כ צריכה	227.00	0.00	1,698.60	1,925.60		
4	33774	*פנוי סמארט סנטר IBS לשעבר	2 - 81037893	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	33776	*ראשי בנין IBS	4 - 81018676	1,634.40	0.00	11,284.80	12,919.20	43.20	
			סה"כ צריכה	1,634.40	0.00	11,284.80	12,919.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16014	81014219-2 חנות-לא להפקה	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16016	81014219-4 חנות-לא להפקה	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16020	81015037-1 חנות-לא להפקה	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16007	81014210-6 חנות-לא להפקה	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16009	81014210-7 חנות-לא להפקה	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16010	81014212-2 חנות-לא להפקה	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16011	81014212-7 חנות-לא להפקה	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16013	81014219-1 חנות-לא להפקה	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16018	81014231-8 חנות-לא להפקה	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16021	81015037-4 חנות-לא להפקה	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16022	81015037-5 חנות-לא להפקה	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16023	81016191-3 חנות-לא להפקה	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16024	81016347-4 חנות-לא להפקה	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	52926	לוח חלוקה דיירים קומה עליונה	22048052 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	52874	לוח חלוקה מא בגג - שנאי 6	22048053 - 1	1,422.00	0.00	16,396.80	17,818.80	41.35	
			סה"כ צריכה	1,422.00	0.00	16,396.80	17,818.80		
30	52927	לוח חרום משנאי 6	22048053 - 2	8.40	0.00	54.00	62.40	5.65	
			סה"כ צריכה	8.40	0.00	54.00	62.40		
31	60198	מעלית A,B מגדל משרדים	24022258 - 1	102.40	0.00	748.40	850.80	6.68	
			סה"כ צריכה	102.40	0.00	748.40	850.80		
32	60199	מעלית C מגדל משרדים	24022258 - 2	58.40	0.00	502.80	561.20	392.40	
			סה"כ צריכה	58.40	0.00	502.80	561.20		
33	60200	מפוח יניקה ק. 14	24022258 - 3	109.35	0.00	1,231.05	1,340.40	66.26	
			סה"כ צריכה	109.35	0.00	1,231.05	1,340.40		
34	15667	פנוי	81015040 - 5	32.90	0.00	204.90	237.80	1.30	
			סה"כ צריכה	32.90	0.00	204.90	237.80		
35	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
36	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	16029	פנוי	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	61922	פנוי	81016984 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	61923	פנוי	24022075 - 2	0.20	0.00	1.00	1.20	0.07	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	1.00	1.20		
44	61924	פנוי	81014211 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	31608	פנוי אוכל בריא ח לשעבר 266	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15566	פנוי אמפריון ארמני ח.268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	15619	פנוי דוכן סחוט ח.207 לשעבר	81014231 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	33775	פנוי דליה דן - חווה פרידוולד IBS לשעבר	81037893 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	15552	פנוי ה.שטרן חדש ח.282 לשעבר	81014212 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	15634	פנוי המטבח של סימה ח.203 לשעבר	81016785 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	15639	פנוי זארה לשעבר	81014241 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
54	15549	פנוי ח.205 - מחסן סופר פארם	81016785 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	15570	פנוי ח.240 PLANET לשעבר	81014241 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	15644	פנוי טעינת רכבים לשעבר	81016785 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	8.62	0.00	66.26	74.88	0.16	
			סה"כ צריכה	8.62	0.00	66.26	74.88		
59	15694	פנוי סופר פארם חיוני ח.101 לשעבר	81016878 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	15740	פנוי קלארקס ח.232 לשעבר	81016935 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	15749	פנוי קרייזי לין ח.271 לשעבר	81016363 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	15729	צוקה ח.206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	15541	צבורי ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81014871 - 7	-361.35	0.00	-2,504.70	-2,866.05	6.40	
			81016887 - 7	2,970.60	0.00	22,616.10	25,586.70	447.84	
			81016947 - 5	-119.04	0.00	-801.54	-920.58	2.28	
			סה"כ צריכה	2,490.21	0.00	19,309.86	21,800.07		
64	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	16,286.38	0.00	108,765.35	125,051.73	549.60	
			סה"כ צריכה	16,286.38	0.00	108,765.35	125,051.73		
65	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	23,611.80	0.00	166,695.13	190,306.93	470.80	
			סה"כ צריכה	23,611.80	0.00	166,695.13	190,306.93		
66	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	20,428.90	0.00	117,316.25	137,745.15	502.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20,428.90	0.00	117,316.25	137,745.15		
67	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	18,718.22	0.00	97,808.82	116,527.05	530.80	
			סה"כ צריכה	18,718.22	0.00	97,808.82	116,527.05		
68	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	29,373.18	0.00	146,018.07	175,391.26	899.48	
			סה"כ צריכה	29,373.18	0.00	146,018.07	175,391.26		
69	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
70	52873	שנאי 6	22048052 - 1	10,518.40	0.00	82,988.80	93,507.20	551.55	
			סה"כ צריכה	10,518.40	0.00	82,988.80	93,507.20		

