



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (27/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 29/10/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	35.11	6,925.20	6,297.60	0.00	627.60	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		6,925.20	6,297.60	0.00	627.60	סה"כ צריכה			
		6,925.20	6,297.60	0.00	627.60	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	6,925.20					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (627.60 Kwh) 91%  
■ גבע (0.00 Kwh) 9%  
■ שפל (6,297.60 Kwh) 0%

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 1	לא להפקה	60800	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	19093445 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	142.40	824.50	737.00	0.00	87.50	21262477 - 1	צילר 1	50117	2
		824.50	737.00	0.00	87.50	סה"כ צריכה			
	184.88	1,486.50	1,333.90	0.00	152.60	21262478 - 1	צילר 2	50118	3
		1,486.50	1,333.90	0.00	152.60	סה"כ צריכה			
	183.28	3,815.10	3,386.80	0.00	428.30	20281854 - 1	צילר 3	50513	4
		3,815.10	3,386.80	0.00	428.30	סה"כ צריכה			

