

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בניין שקד


תקופת דוח: (31/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 02/11/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.97	1,413.40	1,261.20	0.00	152.20	16193939 - 1	אזורי מלל (שטח של מארוול לשעבר)	57322	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	16193939 - 2			
	50.67	32,128.00	28,706.40	0.00	3,421.60	16193939 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16225072 - 2			
	3.98	1,426.00	1,330.40	0.00	95.60	16225072 - 3			
	8.50	980.80	820.00	0.00	160.80	16225072 - 4			
	52.18	3,592.40	3,308.20	0.00	284.20	16254121 - 1			
	1.13	0.60	0.60	0.00	0.00	16254121 - 3			
	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16254121 - 4			
		39,541.20	35,426.80	0.00	4,114.40	סה"כ צריכה			
	85.08	26,130.00	23,318.00	0.00	2,812.00	16092126 - 1	מיזוג אוויר	19947	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092126 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 2			
	93.96	31,790.00	28,084.00	0.00	3,706.00	16092127 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092127 - 4			
	70.97	52,404.80	46,745.60	0.00	5,659.20	16092129 - 1			
	5.85	3,180.90	2,875.20	0.00	305.70	18170746 - 2			
		113,505.70	101,022.80	0.00	12,482.90	סה"כ צריכה			
	5.38	3,001.40	2,623.80	0.00	377.60	15091185 - 1	משרדים	19948	3
	9.57	3,969.60	3,525.20	0.00	444.40	15091185 - 2			
	18.84	5,072.80	4,427.60	0.00	645.20	15091185 - 3			
	22.02	5,982.80	5,252.00	0.00	730.80	15091185 - 4			
	7.48	2,269.60	1,940.20	0.00	329.40	16092126 - 3			
	6.18	2,654.80	2,200.60	0.00	454.20	16092126 - 4			
	22.01	4,684.80	3,938.80	0.00	746.00	16092127 - 1			
	5.08	2,390.00	2,062.20	0.00	327.80	16092129 - 2			
	18.32	5,045.60	4,362.40	0.00	683.20	16092129 - 3			
	23.72	7,264.40	6,349.60	0.00	914.80	16092129 - 4			
		42,335.80	36,682.40	0.00	5,653.40	סה"כ צריכה			
	7.09	119.20	105.20	0.00	14.00	18120008 - 1	עמדת טעינה חניה 21	43511	4



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	34772	ציבורי	סה"כ צריכה	14.00	0.00	105.20	119.20		
			16193939 - 3	133.90	0.00	834.80	968.70	7.12	
			16224988 - 1	184.80	0.00	1,105.60	1,290.40	12.97	
			16224988 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			16224988 - 3	485.20	0.00	4,036.40	4,521.60	10.02	
			16224988 - 4	208.60	0.00	1,708.00	1,916.60	3.45	
			16254121 - 2	72.40	0.00	695.60	768.00	1.87	
			16254190 - 1	8.30	0.00	103.30	111.60	0.24	
			16254190 - 3	340.00	0.00	2,631.20	2,971.20	7.61	
			16254190 - 4	263.00	0.00	2,414.60	2,677.60	4.33	
			סה"כ צריכה	1,696.20	0.00	13,529.50	15,225.70		
			סה"כ צריכה	23,960.90	0.00	186,766.70	210,727.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				210,727.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (23,960.90 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (186,766.70 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	52720	לא להפקה	16254190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313209 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	
			18170745 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170745 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170746 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	56821	שנאי 1	18170746 - 3	13,420.80	0.00	105,734.40	119,155.20	234.72	
			סה"כ צריכה	13,420.80	0.00	105,734.40	119,155.20		
3	56822	שנאי 2	18170745 - 3	10,860.80	0.00	83,948.80	94,809.60	247.46	
			סה"כ צריכה	10,860.80	0.00	83,948.80	94,809.60		
4	53674	שנאי מתח גבוה	01103347 - 1	24,606.70	0.00	192,296.90	216,903.60	0.24	
			סה"כ צריכה	24,606.70	0.00	192,296.90	216,903.60		

