

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה הידקו קריית גת

תקופת דוח: (31/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 05/11/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	57466	KLA	22345321 - 1	250.50	0.00	2,477.00	2,727.50	57.42	
			ציבורי	119.30	0.00	1,129.57	1,248.87		
			סה"כ צריכה	369.80	0.00	3,606.57	3,976.37		
2	56387	אוסם קומה 1	23000143 - 3	1,034.00	0.00	9,390.00	10,424.00	37.72	
			ציבורי	492.43	0.00	4,282.07	4,774.50		
			סה"כ צריכה	1,526.43	0.00	13,672.07	15,198.50		
3	55996	מיזוג אוויר	23000143 - 4	0.00	0.00	2,195.60	2,195.60	65.85	
			23000919 - 2	1,792.40	0.00	14,908.00	16,700.40	93.56	
			23000919 - 4	1,172.00	0.00	10,139.20	11,311.20	23.23	
			סה"כ צריכה	2,964.40	0.00	27,242.80	30,207.20		
4	62439	מעדניה ליטס	22345184 - 1	1,645.20	0.00	9,601.30	11,246.50	35.36	
			סה"כ צריכה	1,645.20	0.00	9,601.30	11,246.50		
5	55994	פבליקו ק.3	23000919 - 3	462.80	0.00	2,960.40	3,423.20	15.00	
			ציבורי	220.40	0.00	1,350.02	1,570.42		
			סה"כ צריכה	683.20	0.00	4,310.42	4,993.62		
6	60685	פבליקו חניון	22345001 - 1	4.00	0.00	34.30	38.30	0.94	
			סה"כ צריכה	4.00	0.00	34.30	38.30		
7	55993	רפואה דחופה	23000143 - 2	684.96	0.00	5,122.88	5,807.84	19.46	
			ציבורי	326.21	0.00	2,336.16	2,662.37		
			סה"כ צריכה	1,011.17	0.00	7,459.04	8,470.21		
			סה"כ צריכה	8,204.20	0.00	65,926.50	74,130.70		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				74,130.70		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (8,204.20 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (65,926.50 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	36.55	5,233.10	5,220.90	0.00	12.20	22345422 - 1	PV1 סולארי (שנאי 2)	60609	1
		5,233.10	5,220.90	0.00	12.20	סה"כ צריכה			
	0.94	-38.30	-34.30	0.00	-4.00	22345001 - 1	ציבורי	55995	2
	35.36	-11,246.50	-9,601.30	0.00	-1,645.20	22345184 - 1			
	57.42	-2,727.50	-2,477.00	0.00	-250.50	22345321 - 1			
	36.55	5,233.10	5,220.90	0.00	12.20	22345422 - 1			
	102.06	36,910.40	32,739.20	0.00	4,171.20	23000143 - 1			
	19.46	-5,807.84	-5,122.88	0.00	-684.96	23000143 - 2			
	37.72	-10,424.00	-9,390.00	0.00	-1,034.00	23000143 - 3			
	65.85	-2,195.60	-2,195.60	0.00	0.00	23000143 - 4			
	121.79	31,987.20	27,966.40	0.00	4,020.80	23000919 - 1			
	93.56	-16,700.40	-14,908.00	0.00	-1,792.40	23000919 - 2			
	15.00	-3,423.20	-2,960.40	0.00	-462.80	23000919 - 3			
	23.23	-11,311.20	-10,139.20	0.00	-1,172.00	23000919 - 4			
		10,256.16	9,097.82	0.00	1,158.34	סה"כ צריכה			
	102.06	36,910.40	32,739.20	0.00	4,171.20	23000143 - 1	ראשי שנאי 1	55997	3
		36,910.40	32,739.20	0.00	4,171.20	סה"כ צריכה			
	121.79	31,987.20	27,966.40	0.00	4,020.80	23000919 - 1	ראשי שנאי 2	55998	4
		31,987.20	27,966.40	0.00	4,020.80	סה"כ צריכה			

