



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 06/11/25

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש

תקופת דוח: (31/10/25 - 01/10/25)


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14509	***אוויר צח ומשאבות חריג	21055301 - 2	1,194.24	0.00	17,439.84	18,634.08		
			סה"כ צריכה	1,194.24	0.00	17,439.84	18,634.08		
2	14544	***אוויר צח ומשאבות רגיל	21055301 - 2	1,824.48	0.00	54,886.08	56,710.56		
			סה"כ צריכה	1,824.48	0.00	54,886.08	56,710.56		
3	14533	***צילר 16.1 חריג	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	14540	***צילר 16.1 רגיל	21055301 - 4	0.00	0.00	4.32	4.32		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	4.32	4.32		
5	14534	***צילר 16.2 חריג	21055301 - 1	1,889.28	0.00	45,048.00	46,937.28		
			סה"כ צריכה	1,889.28	0.00	45,048.00	46,937.28		
6	14541	***צילר 16.2 רגיל	21055301 - 1	3,012.00	0.00	205,955.52	208,967.52		
			סה"כ צריכה	3,012.00	0.00	205,955.52	208,967.52		
7	48024	***צילר 16.3 חריג	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	14542	***צילר 16.3 רגיל	21055301 - 3	0.00	0.00	18.24	18.24		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	18.24	18.24		
9	14536	**צילר 24/7 חריג	21055300 - 3	0.00	0.00	194.60	194.60		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	194.60	194.60		
10	14543	**צילר 24/7 רגיל	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	14507	אדטרן נטוורקס ישראל בעמ מטבח ק. 12	81022632 - 4	31.71	0.00	214.53	246.24	1.23	
			סה"כ צריכה	31.71	0.00	214.53	246.24		
12	14520	אוטורן בע"מ	81022632 - 5	303.40	0.00	2,576.60	2,880.00	13.90	
			סה"כ צריכה	303.40	0.00	2,576.60	2,880.00		
13	14519	הולמס פלייס - שלט	81022632 - 7	62.95	0.00	286.45	349.40	1.15	
			סה"כ צריכה	62.95	0.00	286.45	349.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	21055300 - 1	0.00	0.00	688.00	688.00	7.40	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	688.00	688.00		
15	59975	חברת סקאלה	21262380 - 1	28.40	0.00	978.40	1,006.80	32.32	
			סה"כ צריכה	28.40	0.00	978.40	1,006.80		
16	29047	חניון P1+P2 F123	18017237 - 1	849.00	0.00	6,992.90	7,841.90	13.72	
			סה"כ צריכה	849.00	0.00	6,992.90	7,841.90		
17	29048	חניון P3 F121	18017237 - 2	278.50	0.00	3,148.50	3,427.00	36.05	
			סה"כ צריכה	278.50	0.00	3,148.50	3,427.00		
18	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	18017237 - 3	293.00	0.00	1,251.30	1,544.30	4.39	
			סה"כ צריכה	293.00	0.00	1,251.30	1,544.30		
19	14522	לוח חשמל ראשי גג	21055300 - 2	12,418.00	0.00	99,690.00	112,108.00	330.36	
			סה"כ צריכה	12,418.00	0.00	99,690.00	112,108.00		
20	14524	מגדלל קירור	16048035 - 1	1,482.80	0.00	11,129.00	12,611.80	47.92	
			סה"כ צריכה	1,482.80	0.00	11,129.00	12,611.80		
21	14526	מעלית 10	16048035 - 4	72.00	0.00	330.90	402.90	65.86	
			סה"כ צריכה	72.00	0.00	330.90	402.90		
22	14527	מעלית 11	16048035 - 3	56.70	0.00	352.90	409.60	1.43	
			סה"כ צריכה	56.70	0.00	352.90	409.60		
23	14531	ספרינקלרים	16048035 - 2	196.80	0.00	1,304.60	1,501.40	14.23	
			סה"כ צריכה	196.80	0.00	1,304.60	1,501.40		
24	61824	עמדת טעינה P3 - קלוד אברנבל	21262381 - 1	0.20	0.00	55.80	56.00	2.09	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	55.80	56.00		
25	62266	קומה 07 - פיב פרסנט ק.7	81022258 - 7	40.88	0.00	271.76	312.64	0.63	
			סה"כ צריכה	40.88	0.00	271.76	312.64		
			סה"כ צריכה	24,034.34	0.00	452,818.24	476,852.58		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				476,852.58		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 24,034.34)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 452,818.24)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48022	***אוור צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	1,622.88	0.00	13,593.12	15,216.00	24.62	
			סה"כ צריכה	1,622.88	0.00	13,593.12	15,216.00		
2	48027	***צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	48020	***צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	4,301.28	0.00	36,045.12	40,346.40	148.71	
			סה"כ צריכה	4,301.28	0.00	36,045.12	40,346.40		
4	14535	***צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	48028	**צילר 24/7 מלא	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

