

דוח קוט"ש

עבור: נכסי אריאל - מגדל המוזיאון

דוח מסכם עבור: מגדל המוזיאון ת"א

תקופת דוח: (01/10/25 - 31/10/25)

תאריך הפקה: 06/11/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54221	#### משאבות צילרים קטנים מ"א חריג שרתים 22026596-1	22026596 - 1	257.15	0.00	5,344.30	5,601.45		
		סה"כ צריכה		257.15	0.00	5,344.30	5,601.45		
2	54222	#### משאבות צילרים קטנים שעות רגילות שרתים 22026596-1	22026596 - 1	1,372.28	0.00	4,959.98	6,332.25		
		סה"כ צריכה		1,372.28	0.00	4,959.98	6,332.25		
3	54224	## משאבות צילרים גדולים מ"א חריג שרתים 23000242-3	23000242 - 3	217.60	0.00	3,436.20	3,653.80		
		סה"כ צריכה		217.60	0.00	3,436.20	3,653.80		
4	54223	## משאבות צילרים גדולים שעות רגילות שרתים 23000242-3	23000242 - 3	2,662.80	0.00	11,101.80	13,764.60		
		סה"כ צריכה		2,662.80	0.00	11,101.80	13,764.60		
5	54220	## צילר קטן 1 שעות רגילות שרתים 22026596-2	22026596 - 2	1,927.80	0.00	11,911.20	13,839.00		
		סה"כ צריכה		1,927.80	0.00	11,911.20	13,839.00		
6	54219	## צילר קטן 5 מ"א שרתים 22026596-2	22026596 - 2	453.60	0.00	11,409.60	11,863.20		
		סה"כ צריכה		453.60	0.00	11,409.60	11,863.20		
7	54216	** 100% - צ - צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות 22026596-2	22026596 - 2	2,381.40	0.00	23,320.20	25,701.60	142.44	
		סה"כ צריכה		2,381.40	0.00	23,320.20	25,701.60		
8	54214	** 100% - צ - מ"א ראשי משאבות 1,2,3,4 צילרים גדולים 23000242-3	23000242 - 3	3,113.60	0.00	14,305.20	17,418.80	81.35	
		סה"כ צריכה		3,113.60	0.00	14,305.20	17,418.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	54217	צילר קטן יחידת מיזוג אויר - 24 שעות	22026596 - 3	2,802.60	0.00	20,147.40	22,950.00	138.64	
		סה"כ צריכה		2,802.60	0.00	20,147.40	22,950.00		
10	54215	משאבות מים 5,6,7 צילרים קטנים - 24 שעות	22026596 - 1	1,314.50	0.00	10,619.20	11,933.70	17.95	
		סה"כ צריכה		1,314.50	0.00	10,619.20	11,933.70		
11	56640	מערכת אויר צח מא חריג	23044835 - 1	49.40	0.00	3,538.42	3,587.82		
		סה"כ צריכה		49.40	0.00	3,538.42	3,587.82		
12	56632	צילר 1 מעגל 1 מא חריג	23044845 - 2	36.00	0.00	6,462.00	6,498.00		
		סה"כ צריכה		36.00	0.00	6,462.00	6,498.00		
13	56633	צילר 1 מעגל 1 מא שעות רגילות	23044845 - 2	2,304.60	0.00	13,859.40	16,164.00		
		סה"כ צריכה		2,304.60	0.00	13,859.40	16,164.00		
14	56539	צ - שנאי 1 ראשי	23044843 - 1	33,254.40	0.00	212,384.00	245,638.40	955.90	
		סה"כ צריכה		33,254.40	0.00	212,384.00	245,638.40		
15	56552	צ - שנאי 2 ראשי	23044841 - 1	18,784.00	0.00	131,424.00	150,208.00	384.13	
		סה"כ צריכה		18,784.00	0.00	131,424.00	150,208.00		
16	56564	צ - שנאי 3 ראשי	23044315 - 1	23,315.20	0.00	133,651.20	156,966.40	712.19	
		סה"כ צריכה		23,315.20	0.00	133,651.20	156,966.40		
17	56558	צ - שנאי 4 ראשי	23044311 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54225	## צילר קטן 6 מ"א חריג שרתים	22026596 - 3	530.70	0.00	8,085.00	8,615.70		
		סה"כ צריכה		530.70	0.00	8,085.00	8,615.70		
2	54226	## צילר קטן 6 שעות רגילות שרתים	22026596 - 3	3,540.15	0.00	10,792.95	14,333.10		
		סה"כ צריכה		3,540.15	0.00	10,792.95	14,333.10		
3	54213	צ - הונה לחדרי חשמל - לוח שירות לגג	23000242 - 4	714.70	0.00	3,691.30	4,406.00	11.41	
		סה"כ צריכה		714.70	0.00	3,691.30	4,406.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
4	56555	צ** - מעליות (6)	23044841 - 4	1,370.40	0.00	6,573.60	7,944.00	34.20	
			סה"כ צריכה	1,370.40	0.00	6,573.60	7,944.00		
5	56572	צ** - מערכת אויר צח מא גדול 100 % 23044835-1	23044835 - 1	1,997.90	0.00	11,332.40	13,330.30	31.01	
			סה"כ צריכה	1,997.90	0.00	11,332.40	13,330.30		
6	54212	צ** - מפוחי אורור ק.קרקע	23000242 - 1	765.40	0.00	6,005.60	6,771.00	10.37	
			סה"כ צריכה	765.40	0.00	6,005.60	6,771.00		
7	56547	צ** - צילר 1 מעגל 1 100 % 23044845-2	23044845 - 2	2,832.60	0.00	19,829.40	22,662.00	228.66	
			סה"כ צריכה	2,832.60	0.00	19,829.40	22,662.00		
8	56548	צ** - צילר 1 מעגל 2	23044845 - 3	3,865.80	0.00	22,461.00	26,326.80	249.00	
			סה"כ צריכה	3,865.80	0.00	22,461.00	26,326.80		
9	56573	צ** - צילר 2 מעגל 1 100 % 23044835-2	23044835 - 2	1,399.20	0.00	9,352.80	10,752.00	133.15	
			סה"כ צריכה	1,399.20	0.00	9,352.80	10,752.00		
10	56574	צ** - צילר 2 מעגל 2 100 % 23044835-3	23044835 - 3	8,796.60	0.00	39,602.40	48,399.00	252.83	
			סה"כ צריכה	8,796.60	0.00	39,602.40	48,399.00		
11	56549	צ** - צילר 3 מעגל 1	23044845 - 4	2,406.00	0.00	17,935.20	20,341.20	243.23	
			סה"כ צריכה	2,406.00	0.00	17,935.20	20,341.20		
12	56563	צ** - צילר 3 מעגל 2	23044312 - 3	2,130.60	0.00	16,668.00	18,798.60	468.53	
			סה"כ צריכה	2,130.60	0.00	16,668.00	18,798.60		
13	56639	*מערכת אויר צח שעות רגילות 23044835-1	23044835 - 1	1,795.30	0.00	7,947.18	9,742.48		
			סה"כ צריכה	1,795.30	0.00	7,947.18	9,742.48		
14	56603	צ* - לוח מפוחי יניקה	23044847 - 3	368.00	0.00	4,528.90	4,896.90	15.13	
			סה"כ צריכה	368.00	0.00	4,528.90	4,896.90		
15	54211	צ* - לוח פיתוח תאורת חוץ	23000242 - 2	369.00	0.00	1,868.00	2,237.00	5.06	
			סה"כ צריכה	369.00	0.00	1,868.00	2,237.00		
16	56556	צ* - מעליות משא	23044842 - 1	170.60	0.00	1,469.90	1,640.50	6.45	
			סה"כ צריכה	170.60	0.00	1,469.90	1,640.50		
17	56634	*צילר 2 מעגל 1 מא חריג 23044835-2	23044835 - 2	136.20	0.00	1,308.00	1,444.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	136.20	0.00	1,308.00	1,444.20		
18	56635	*צילר 2 מעגל 1 מא שעות רגילות 23044835-2	23044835 - 2	1,262.40	0.00	8,045.40	9,307.80		
			סה"כ צריכה	1,262.40	0.00	8,045.40	9,307.80		
19	56636	*צילר 2 מעגל 2 מא חריג 23044835-3	23044835 - 3	190.80	0.00	6,973.80	7,164.60		
			סה"כ צריכה	190.80	0.00	6,973.80	7,164.60		
20	56637	*צילר 2 מעגל 2 מא שעות רגילות 23044835-3	23044835 - 3	7,953.00	0.00	33,281.40	41,234.40		
			סה"כ צריכה	7,953.00	0.00	33,281.40	41,234.40		
21	56596	ARD קומה 10	19093433 - 3	113.80	0.00	1,122.50	1,236.30	4.81	
			סה"כ צריכה	113.80	0.00	1,122.50	1,236.30		
22	56566	אי און קומה 18 (F2)	23044315 - 3	261.00	0.00	1,500.60	1,761.60	9.07	
			סה"כ צריכה	261.00	0.00	1,500.60	1,761.60		
23	56570	אי און - שובל צפון מזרח 18 (F5)	23044834 - 3	48.00	0.00	287.20	335.20	3.87	
			סה"כ צריכה	48.00	0.00	287.20	335.20		
24	56531	אי און קומה 18 ממ"ק	23044837 - 1	30.15	0.00	106.05	136.20	2.81	
			סה"כ צריכה	30.15	0.00	106.05	136.20		
25	50818	אל אן גרופ קומה 10	19093433 - 2	177.60	0.00	1,316.60	1,494.20	13.90	
			סה"כ צריכה	177.60	0.00	1,316.60	1,494.20		
26	56588	אנשי העיר קומה 7 חיוני ממ"ק	23044840 - 1	31.80	0.00	217.70	249.50	0.65	
			סה"כ צריכה	31.80	0.00	217.70	249.50		
27	56543	אנשי העיר קומה 7	23044844 - 2	1,006.40	0.00	6,450.80	7,457.20	31.22	
			סה"כ צריכה	1,006.40	0.00	6,450.80	7,457.20		
28	56598	אס בי פינטק	20281517 - 1	45.70	0.00	299.40	345.10	8.76	
			סה"כ צריכה	45.70	0.00	299.40	345.10		
29	56534	אפקס חיוני ממ"ק	23044837 - 4	34.70	0.00	245.80	280.50	2.14	
			סה"כ צריכה	34.70	0.00	245.80	280.50		
30	56577	אפקס קומה 22	23044836 - 2	397.60	0.00	2,553.00	2,950.60	11.72	
			סה"כ צריכה	397.60	0.00	2,553.00	2,950.60		
31	56576	אר אנד די קומה 18 (F4)	23044836 - 1	94.00	0.00	708.00	802.00	7.86	
			סה"כ צריכה	94.00	0.00	708.00	802.00		
32	56599	ארדינסט המבורגר קומה 16 א	22009742 - 1	342.20	0.00	2,094.80	2,437.00	9.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	342.20	0.00	2,094.80	2,437.00		
33	56595	ארדינסט מחסן גדול קומה 1-	18170720 - 2	6.00	0.00	24.95	30.95	0.78	
			סה"כ צריכה	6.00	0.00	24.95	30.95		
34	56544	ארדינסט קומה 13	23044844 - 3	778.00	0.00	3,384.80	4,162.80	23.82	
			סה"כ צריכה	778.00	0.00	3,384.80	4,162.80		
35	56538	ארדינסט קומה 13 חיוני ממ"ק	23044838 - 4	55.70	0.00	244.40	300.10	2.91	
			סה"כ צריכה	55.70	0.00	244.40	300.10		
36	56559	ארדינסט קומה 14	23044311 - 2	685.20	0.00	2,896.40	3,581.60	21.58	
			סה"כ צריכה	685.20	0.00	2,896.40	3,581.60		
37	56537	ארדינסט קומה 14 חיוני ממ"ק	23044838 - 3	44.65	0.00	230.45	275.10	2.73	
			סה"כ צריכה	44.65	0.00	230.45	275.10		
38	56565	ארדינסט קומה 15	23044315 - 2	598.80	0.00	2,878.40	3,477.20	19.82	
			סה"כ צריכה	598.80	0.00	2,878.40	3,477.20		
39	56536	ארדינסט קומה 15 חיוני ממ"ק	23044838 - 2	46.70	0.00	245.25	291.95	3.32	
			סה"כ צריכה	46.70	0.00	245.25	291.95		
40	56553	ארדינסט- המבורגר קומה 17	23044841 - 2	1,151.60	0.00	6,424.80	7,576.40	25.16	
			סה"כ צריכה	1,151.60	0.00	6,424.80	7,576.40		
41	56540	בואינג	23044843 - 2	111.00	0.00	1,130.40	1,241.40	11.70	
			סה"כ צריכה	111.00	0.00	1,130.40	1,241.40		
42	56554	בואינג חיוני	23044841 - 3	20.90	0.00	235.10	256.00	1.30	
			סה"כ צריכה	20.90	0.00	235.10	256.00		
43	56592	בי אן פי פארביס הבנק הצרפתי קומה 5	13170753 - 12	74.60	0.00	731.30	805.90	7.07	
			סה"כ צריכה	74.60	0.00	731.30	805.90		
44	56551	ביוניק קומה 8	23044846 - 4	941.60	0.00	7,321.20	8,262.80	19.99	
			סה"כ צריכה	941.60	0.00	7,321.20	8,262.80		
45	56587	ביוניק קומה 8 חיוני ממ"ק	23044839 - 4	16.10	0.00	116.55	132.65	0.30	
			סה"כ צריכה	16.10	0.00	116.55	132.65		
46	56575	ביוניק קומה 9	23044835 - 4	736.80	0.00	3,134.80	3,871.60	265.30	
			סה"כ צריכה	736.80	0.00	3,134.80	3,871.60		
47	56586	ביוניק קומה 9 חיוני ממ"ק	23044839 - 3	1.00	0.00	5.00	6.00	0.10	
			סה"כ צריכה	1.00	0.00	5.00	6.00		
48	49436	ברוך י. מנוח קומה L	13170753 - 5	137.00	0.00	1,085.50	1,222.50	7.69	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	137.00	0.00	1,085.50	1,222.50		
49	56546	גולדמן סאקס קומה 16	23044845 - 1	477.00	0.00	3,310.20	3,787.20	10.12	
			סה"כ צריכה	477.00	0.00	3,310.20	3,787.20		
50	56569	גורן קפיטל	23044834 - 2	211.20	0.00	1,666.40	1,877.60	7.04	
			סה"כ צריכה	211.20	0.00	1,666.40	1,877.60		
51	56585	גיל הירשמן חיוני ממ"ק	23044839 - 2	0.45	0.00	0.50	0.95	0.40	
			סה"כ צריכה	0.45	0.00	0.50	0.95		
52	56541	גיל הירשמן קומה 10	23044843 - 4	189.80	0.00	1,214.20	1,404.00	7.22	
			סה"כ צריכה	189.80	0.00	1,214.20	1,404.00		
53	56557	גלעד ושות קומה 5	23044842 - 2	150.00	0.00	610.40	760.40	5.69	
			סה"כ צריכה	150.00	0.00	610.40	760.40		
54	49442	הילה גרסטל קומה 5	13170753 - 13	139.70	0.00	867.90	1,007.60	7.72	
			סה"כ צריכה	139.70	0.00	867.90	1,007.60		
55	50823	חדר בזק	22009742 - 3	98.55	0.00	859.40	957.95	2.55	
			סה"כ צריכה	98.55	0.00	859.40	957.95		
56	56581	טולצ'נסקי קומה 12	23044313 - 1	1,235.20	0.00	8,194.40	9,429.60	29.42	
			סה"כ צריכה	1,235.20	0.00	8,194.40	9,429.60		
57	56584	טולצ'נסקי קומה 12 חיוני ממ"ק	23044839 - 1	45.50	0.00	249.60	295.10	2.22	
			סה"כ צריכה	45.50	0.00	249.60	295.10		
58	56542	טנא	23044844 - 1	233.60	0.00	893.40	1,127.00	9.30	
			סה"כ צריכה	233.60	0.00	893.40	1,127.00		
59	49435	יוניטד טכנולוגיס	13170753 - 4	24.70	0.00	268.40	293.10	2.98	
			סה"כ צריכה	24.70	0.00	268.40	293.10		
60	56561	ישפרו קומה 23	23044311 - 4	168.00	0.00	1,258.40	1,426.40	5.21	
			סה"כ צריכה	168.00	0.00	1,258.40	1,426.40		
61	49439	כריסטיס ישראל	13170753 - 8	41.10	0.00	594.70	635.80	4.62	
			סה"כ צריכה	41.10	0.00	594.70	635.80		
62	56580	לואו ספייס קומה 6	23044836 - 4	547.20	0.00	4,337.20	4,884.40	17.24	
			סה"כ צריכה	547.20	0.00	4,337.20	4,884.40		
63	56589	לואו ספייס קומה 6 חיוני ממ"ק	23044840 - 2	35.15	0.00	194.00	229.15	1.78	
			סה"כ צריכה	35.15	0.00	194.00	229.15		
64	56579	לוצאטו	23044836 - 3	112.80	0.00	997.50	1,110.30	4.29	
			סה"כ צריכה	112.80	0.00	997.50	1,110.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	49434	לוקהיד מרטין קומה 04	13170753 - 1	77.55	0.00	739.15	816.70	5.50	
			13170753 - 2	2.70	0.00	50.20	52.90	1.03	
			סה"כ צריכה	80.25	0.00	789.35	869.60		
66	56604	לוקהיד מרטין קומה 24	23044847 - 2	148.20	0.00	811.00	959.20	7.82	
			סה"כ צריכה	148.20	0.00	811.00	959.20		
67	49438	לוקהיד מרטין קומה L	13170753 - 7	281.20	0.00	2,433.65	2,714.85	7.08	
			סה"כ צריכה	281.20	0.00	2,433.65	2,714.85		
68	56591	מגדל קומה 5 - הילה גרסטל	13170753 - 9	39.40	0.00	227.60	267.00	3.19	
			סה"כ צריכה	39.40	0.00	227.60	267.00		
69	59072	מחסן מסעדת TOTO	18170720 - 3	160.40	0.00	1,896.20	2,056.60	18.74	
			סה"כ צריכה	160.40	0.00	1,896.20	2,056.60		
70	56602	מסעדה TOTO	23044846 - 1	11,150.40	0.00	62,239.20	73,389.60	233.14	
			סה"כ צריכה	11,150.40	0.00	62,239.20	73,389.60		
71	56594	מסעדה קונדטוריה טוטו 1-	18170720 - 1	377.00	0.00	3,131.20	3,508.20	30.65	
			סה"כ צריכה	377.00	0.00	3,131.20	3,508.20		
72	57882	מערכת אויר צח מא חריג 23044835-1	23044835 - 1	859.10	0.00	4,872.93	5,732.03	31.01	
			סה"כ צריכה	859.10	0.00	4,872.93	5,732.03		
73	57880	מערכת אויר צח שעות רגילות 23044835-1	23044835 - 1	1,138.80	0.00	6,459.47	7,598.27	31.01	
			סה"כ צריכה	1,138.80	0.00	6,459.47	7,598.27		
74	50820	נר כהן לשם קומה 11	19093433 - 4	367.70	0.00	2,331.00	2,698.70	12.06	
			סה"כ צריכה	367.70	0.00	2,331.00	2,698.70		
75	56550	נכסי אריאל חניון מגדל המוזיאון	23044846 - 3	3,313.20	0.00	24,067.80	27,381.00	86.17	
			סה"כ צריכה	3,313.20	0.00	24,067.80	27,381.00		
76	50822	סאלוס קומה 4	22009742 - 2	523.80	0.00	2,176.20	2,700.00	393.21	
			סה"כ צריכה	523.80	0.00	2,176.20	2,700.00		
77	56582	סטלו סטוריוז קומה 22	23044314 - 1	279.20	0.00	1,525.60	1,804.80	6.80	
			סה"כ צריכה	279.20	0.00	1,525.60	1,804.80		
78	39251	סלולארי	19093433 - 1	548.20	0.00	4,459.40	5,007.60	7.23	
			סה"כ צריכה	548.20	0.00	4,459.40	5,007.60		
79	56568	עופר דורון ושות' קומה 9	23044834 - 1	193.40	0.00	911.00	1,104.40	10.41	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	193.40	0.00	911.00	1,104.40		
80	57885	פרתם נכסים ק. 23	1 - 22345279	45.73	0.00	410.84	456.57	5.99	
			סה"כ צריכה	45.73	0.00	410.84	456.57		
81	57883	צילר 1 מעגל 1 מא חריג 23044845-2	2 - 23044845	453.22	0.00	3,172.70	3,625.92	228.66	
			סה"כ צריכה	453.22	0.00	3,172.70	3,625.92		
82	57884	צילר 1 מעגל 1 מא שעות רגילות 23044845-2	2 - 23044845	2,379.38	0.00	16,656.70	19,036.08	228.66	
			סה"כ צריכה	2,379.38	0.00	16,656.70	19,036.08		
83	59660	צילר 2 מעגל 1 מא חריג 23044835-2	2 - 23044835	601.66	0.00	4,021.70	4,623.36	133.15	
			סה"כ צריכה	601.66	0.00	4,021.70	4,623.36		
84	59661	צילר 2 מעגל 1 מא שעות רגילות 23044835-2	2 - 23044835	797.54	0.00	5,331.10	6,128.64	133.15	
			סה"כ צריכה	797.54	0.00	5,331.10	6,128.64		
85	56915	צילר 2 מעגל 2 מא חריג 23044835-3	3 - 23044835	3,782.54	0.00	17,029.03	20,811.57	252.83	
			סה"כ צריכה	3,782.54	0.00	17,029.03	20,811.57		
86	56916	צילר 2 מעגל 2 מא שעות רגילות 23044835-3	3 - 23044835	5,014.06	0.00	22,573.37	27,587.43	252.83	
			סה"כ צריכה	5,014.06	0.00	22,573.37	27,587.43		
87	56530	רני רהב	1 - 23044847	418.80	0.00	3,529.60	3,948.40	17.84	
			סה"כ צריכה	418.80	0.00	3,529.60	3,948.40		
88	56532	רני רהב קומה 24 חיוני ממ"ק	2 - 23044837	6.20	0.00	37.75	43.95	0.66	
			סה"כ צריכה	6.20	0.00	37.75	43.95		
89	56545	שגרירות דנמרק	4 - 23044844	171.20	0.00	1,658.20	1,829.40	9.35	
			סה"כ צריכה	171.20	0.00	1,658.20	1,829.40		
90	56560	שגרירות יפן קומה 19	3 - 23044311	494.80	0.00	4,153.20	4,648.00	25.13	
			סה"כ צריכה	494.80	0.00	4,153.20	4,648.00		
91	56567	שגרירות יפן קומה 20	4 - 23044315	620.00	0.00	4,823.20	5,443.20	21.41	
			סה"כ צריכה	620.00	0.00	4,823.20	5,443.20		
92	49437	שובל ניהול והשקעות - סגיב גוני, עו"ד	6 - 13170753	155.30	0.00	494.40	649.70	7.84	
			סה"כ צריכה	155.30	0.00	494.40	649.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
93	57886	שובל - אלון אור פיננסים קומה 18 (F6)	22345291 - 1	89.50	0.00	422.90	512.40	4.27	
			סה"כ צריכה	89.50	0.00	422.90	512.40		
94	56583	שרגא בירן קומה 21	23044314 - 2	500.00	0.00	2,404.80	2,904.80	18.00	
			סה"כ צריכה	500.00	0.00	2,404.80	2,904.80		
95	56535	שרגא בירן קומה 21 חיוני ממ"ק	23044838 - 1	37.95	0.00	289.90	327.85	4.14	
			סה"כ צריכה	37.95	0.00	289.90	327.85		
96	56601	שרגא בירן שירותים משפטיים קומה 23	22344814 - 1	49.60	0.00	386.10	435.70	11.37	
			סה"כ צריכה	49.60	0.00	386.10	435.70		
97	56562	תנופורט קומה 23	23044312 - 1	402.00	0.00	2,227.60	2,629.60	10.35	
			סה"כ צריכה	402.00	0.00	2,227.60	2,629.60		
98	56533	תנופורט קומה 23 חיוני	23044837 - 3	8.25	0.00	64.30	72.55	0.96	
			סה"כ צריכה	8.25	0.00	64.30	72.55		
			סה"כ צריכה	89,781.88	0.00	518,279.57	608,061.44		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				608,061.44		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (89,781.88 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (518,279.57 Kwh)

