



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 06/11/25

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש


תקופת דוח: (01/10/25 - 29/09/25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14509	***אוויר צח ומשאבות חריג	21055301 - 2	112.32	0.00	670.08	782.40		
		סה"כ צריכה		112.32	0.00	670.08	782.40		
2	14544	***אוויר צח ומשאבות רגיל	21055301 - 2	127.68	0.00	46,018.56	46,146.24		
		סה"כ צריכה		127.68	0.00	46,018.56	46,146.24		
3	14533	***צילר 16.1 חריג	21055301 - 4	0.00	0.00	5.2386894822121 E-11	5.2386894822121 E-11		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	5.2386894822121 E-11	5.2386894822121 E-11		
4	14540	***צילר 16.1 רגיל	21055301 - 4	0.00	0.00	4.32	4.32		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	4.32	4.32		
5	14534	***צילר 16.2 חריג	21055301 - 1	240.96	0.00	1,436.64	1,677.60		
		סה"כ צריכה		240.96	0.00	1,436.64	1,677.60		
6	14541	***צילר 16.2 רגיל	21055301 - 1	516.00	0.00	179,673.60	180,189.60		
		סה"כ צריכה		516.00	0.00	179,673.60	180,189.60		
7	48024	***צילר 16.3 חריג	21055301 - 3	0.00	0.00	5.2386894822121 E-11	5.2386894822121 E-11		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	5.2386894822121 E-11	5.2386894822121 E-11		
8	14542	***צילר 16.3 רגיל	21055301 - 3	0.00	0.00	17.28	17.28		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	17.28	17.28		
9	14536	**צילר 24/7 חריג	21055300 - 3	0.00	0.00	194.60	194.60		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	194.60	194.60		
10	14543	**צילר 24/7 רגיל	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	14507	אדטרן נטוורקדס ישראל בעמ מטבח ק. 12	81022632 - 4	2.40	0.00	23.15	25.55	1.20	
		סה"כ צריכה		2.40	0.00	23.15	25.55		
12	14520	אוטורן בע"מ	81022632 - 5	6.00	0.00	313.30	319.30	1.90	
		סה"כ צריכה		6.00	0.00	313.30	319.30		
13	14519	הולמס פלייס - שלט	81022632 - 7	5.55	0.00	27.35	32.90	2.30	
		סה"כ צריכה		5.55	0.00	27.35	32.90		
14	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	21055300 - 1	0.00	0.00	88.55	88.55	7.30	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	88.55	88.55		
15	59975	חברת סקאלה	21262380 - 1	26.50	0.00	129.40	155.90	64.64	
		סה"כ צריכה		26.50	0.00	129.40	155.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	29047	חניון P1+P2 F123	18017237 - 1	127.60	0.00	640.00	767.60	23.94	
			סה"כ צריכה	127.60	0.00	640.00	767.60		
17	29048	חניון P3 F121	18017237 - 2	70.90	0.00	339.10	410.00	33.18	
			סה"כ צריכה	70.90	0.00	339.10	410.00		
18	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	18017237 - 3	43.70	0.00	105.10	148.80	8.71	
			סה"כ צריכה	43.70	0.00	105.10	148.80		
19	14522	לוח חשמל ראשי גג	21055300 - 2	1,968.00	0.00	10,966.00	12,934.00	559.40	
			סה"כ צריכה	1,968.00	0.00	10,966.00	12,934.00		
20	14524	מגדל קירור	16048035 - 1	195.60	0.00	1,421.40	1,617.00	95.46	
			סה"כ צריכה	195.60	0.00	1,421.40	1,617.00		
21	14526	מעלית 10	16048035 - 4	10.10	0.00	32.70	42.80	2.20	
			סה"כ צריכה	10.10	0.00	32.70	42.80		
22	14527	מעלית 11	16048035 - 3	7.20	0.00	30.70	37.90	1.76	
			סה"כ צריכה	7.20	0.00	30.70	37.90		
23	14531	ספרינקלרים	16048035 - 2	19.00	0.00	84.20	103.20	21.35	
			סה"כ צריכה	19.00	0.00	84.20	103.20		
24	61824	עמדת טעינה P3-קלוד אברבנל	21262381 - 1	0.10	0.00	0.10	0.20	2.07	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.10	0.20		
25	62266	קומה 07 - פויב פרסנט 7.ק	81022258 - 7	1.99	0.00	23.12	25.11	0.64	
			סה"כ צריכה	1.99	0.00	23.12	25.11		
			סה"כ צריכה	3,481.60	0.00	242,239.25	245,720.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				245,720.85		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 3,481.60)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 242,239.25)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48022	***אוויר צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	240.00	0.00	1,269.12	1,509.12	49.02	
			סה"כ צריכה	240.00	0.00	1,269.12	1,509.12		
2	48027	***צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	48020	***צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	756.96	0.00	4,493.28	5,250.24	255.95	
			סה"כ צריכה	756.96	0.00	4,493.28	5,250.24		
4	14535	***צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	48028	**צילר 24/7 מלא	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

