



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מתחם וואן באר שבע

תקופת דוח: (01/09/25 - 30/09/25)

תאריך הפקה: 08/11/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	24605	בניין A אופטיקנה	81005557 - 4	357.83	0.00	2,499.90	2,857.72	14.43	
			סה"כ צריכה	357.83	0.00	2,499.90	2,857.72		
2	61951	בניין A אינטר ג'ינס	81005557 - 8	904.82	0.00	3,933.11	4,837.93	18.02	
			סה"כ צריכה	904.82	0.00	3,933.11	4,837.93		
3	62218	בניין A אלקליל	80003250 - 1	531.13	0.00	2,253.19	2,784.31	12.08	
			סה"כ צריכה	531.13	0.00	2,253.19	2,784.31		
4	24603	בניין A בזק	81005557 - 2	61.32	0.00	314.73	376.05	0.53	
			סה"כ צריכה	61.32	0.00	314.73	376.05		
5	24607	בניין A ג'ובאני	81005557 - 5	587.26	0.00	2,412.27	2,999.53	10.75	
			סה"כ צריכה	587.26	0.00	2,412.27	2,999.53		
6	42807	בניין A המרכז לעודפי חשמל בע"מ	80003250 - 5	2,412.38	0.00	12,239.25	14,651.62	48.38	
			סה"כ צריכה	2,412.38	0.00	12,239.25	14,651.62		
7	46504	בניין A חזון שיא בעמ	80003250 - 4	356.45	0.00	3,469.46	3,825.92	21.78	
			סה"כ צריכה	356.45	0.00	3,469.46	3,825.92		
8	24611	בניין A מטעמי נעמה בע"מ	81005557 - 7	3,239.64	0.00	15,256.64	18,496.28	60.96	
			סה"כ צריכה	3,239.64	0.00	15,256.64	18,496.28		
9	24609	בניין A פורום הספריה	81005557 - 6	9,655.00	0.00	37,893.81	47,548.81	119.17	
			סה"כ צריכה	9,655.00	0.00	37,893.81	47,548.81		
10	24604	בניין A פמינה	81005557 - 3	419.83	0.00	1,764.88	2,184.71	10.10	
			סה"כ צריכה	419.83	0.00	1,764.88	2,184.71		
11	24570	בניין A רנואר 55	80003250 - 3	4,298.06	0.00	19,162.73	23,460.79	73.02	
			סה"כ צריכה	4,298.06	0.00	19,162.73	23,460.79		
12	43360	בניין B אור סאן	80003220 - 4	569.25	0.00	1,821.18	2,390.43		
			סה"כ צריכה	569.25	0.00	1,821.18	2,390.43		
13	27947	בניין B אמ.ג.יאס בע"מ	80003248 - 2	3,937.08	0.00	12,288.12	16,225.20		
			סה"כ צריכה	3,937.08	0.00	12,288.12	16,225.20		
14	24546	בניין B גולף אוטולט	80003220 - 8	2,302.92	0.00	7,705.20	10,008.12		
			סה"כ צריכה	2,302.92	0.00	7,705.20	10,008.12		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	24543	בניין B הוניגמן א.ש.א. קידס/ אבני שהם אופנה	80003220 - 5	1,078.92	0.00	3,226.77	4,305.69		
			סה"כ צריכה	1,078.92	0.00	3,226.77	4,305.69		
16	24545	בניין B ורדינון	80003220 - 7	1,312.98	0.00	3,846.72	5,159.70		
			סה"כ צריכה	1,312.98	0.00	3,846.72	5,159.70		
17	51317	בניין B לי קופר	80003220 - 6	2,049.78	0.00	4,709.16	6,758.94		
			סה"כ צריכה	2,049.78	0.00	4,709.16	6,758.94		
18	24566	בניין B מקדונלדס	80003248 - 4	6,278.58	0.00	16,795.50	23,074.08		
			סה"כ צריכה	6,278.58	0.00	16,795.50	23,074.08		
19	24541	בניין B נעלי נמרוד	80003220 - 3	539.61	0.00	1,661.28	2,200.89		
			סה"כ צריכה	539.61	0.00	1,661.28	2,200.89		
20	50784	בניין C אדמוב בסיה	80001468 - 7	5.09	0.00	293.75	298.84	3.26	
			סה"כ צריכה	5.09	0.00	293.75	298.84		
21	23803	בניין C אחזקה אזור דרום	80001468 - 6	91.42	0.00	1,384.72	1,476.15	7.34	
			סה"כ צריכה	91.42	0.00	1,384.72	1,476.15		
22	24580	בניין C בית העגל	80003265 - 7	1,107.57	0.00	7,654.95	8,762.53	34.69	
			סה"כ צריכה	1,107.57	0.00	7,654.95	8,762.53		
23	60129	בניין C בריאותה	22345065 - 1	3,284.90	0.00	15,055.50	18,340.40	57.60	
			סה"כ צריכה	3,284.90	0.00	15,055.50	18,340.40		
24	24577	בניין C טוים אר אס	80003265 - 3	2,564.60	0.00	15,944.48	18,509.08	74.43	
			סה"כ צריכה	2,564.60	0.00	15,944.48	18,509.08		
25	41029	בניין C טיב טעם	81002956 - 5	18,404.00	0.00	118,774.00	137,178.00	322.00	
			סה"כ צריכה	18,404.00	0.00	118,774.00	137,178.00		
26	46140	בניין C מטיילי המרכז לטיולים	80003265 - 6	344.30	0.00	1,928.77	2,273.07	9.58	
			סה"כ צריכה	344.30	0.00	1,928.77	2,273.07		
27	63363	בניין C מקס סטוק	81002956 - 3	7,297.20	0.00	43,668.00	50,965.20	145.20	
			סה"כ צריכה	7,297.20	0.00	43,668.00	50,965.20		
28	23802	בניין C משביר	80001468 - 5	4,594.04	0.00	31,550.16	36,144.20	172.48	
			סה"כ צריכה	4,594.04	0.00	31,550.16	36,144.20		
29	52612	בניין C סילי מזראנים	81003481 - 7	231.41	0.00	1,148.11	1,379.52	8.28	
			סה"כ צריכה	231.41	0.00	1,148.11	1,379.52		
30	24597	בניין C פרטנר	22345065 - 1	-3,284.90	0.00	-15,055.50	-18,340.40	57.60	
			סה"כ צריכה	9,202.00	0.00	51,976.00	61,178.00	180.00	
			סה"כ צריכה	5,917.10	0.00	36,920.50	42,837.60		
31	24532	בניין D גולף קידס החדש	80003207 - 2	588.25	0.00	2,980.28	3,568.53	10.14	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	588.25	0.00	2,980.28	3,568.53		
32	24534	בנין D כיתן	80003207 - 4	530.24	0.00	3,798.64	4,328.88	18.58	
			סה"כ צריכה	530.24	0.00	3,798.64	4,328.88		
33	24535	בנין D מדנט	80003207 - 5	277.47	0.00	3,485.46	3,762.93	17.71	
			סה"כ צריכה	277.47	0.00	3,485.46	3,762.93		
34	23796	בנין D מססונג	70004875 - 1	482.43	0.00	3,097.35	3,579.78	11.58	
			סה"כ צריכה	482.43	0.00	3,097.35	3,579.78		
35	64134	בנין D ספורט אנד מור בע"מ	80003207 - 6	254.89	0.00	2,138.26	2,393.15	12.94	
			סה"כ צריכה	254.89	0.00	2,138.26	2,393.15		
36	23892	בנין D פולגת	80003207 - 3	541.11	0.00	4,034.73	4,575.85	17.97	
			סה"כ צריכה	541.11	0.00	4,034.73	4,575.85		
37	24531	בנין D קרביץ	80003207 - 1	483.56	0.00	2,925.78	3,409.34	14.38	
			סה"כ צריכה	483.56	0.00	2,925.78	3,409.34		
38	24527	בנין F G-POINT	80002010 - 5	22.84	0.00	139.00	161.84	0.25	
			סה"כ צריכה	22.84	0.00	139.00	161.84		
39	32422	בנין F עומר בן עטיה	80003222 - 5	121.71	0.00	1,082.67	1,204.38	4.32	
			סה"כ צריכה	121.71	0.00	1,082.67	1,204.38		
40	24587	בנין ישן - חדרי קירור קפה קפה	81002946 - 6	0.90	0.00	4.14	5.04		
			סה"כ צריכה	0.90	0.00	4.14	5.04		
41	24589	לוח ראשי הוצל"פ	81002946 - 8	3,930.60	0.00	24,396.00	28,326.60		
			סה"כ צריכה	3,930.60	0.00	24,396.00	28,326.60		
42	24588	מרש אדריכלים	81002946 - 7	972.18	0.00	4,792.95	5,765.13		
			סה"כ צריכה	972.18	0.00	4,792.95	5,765.13		
43	24584	משרדי הפורום	81002946 - 3	121.44	0.00	5,321.46	5,442.90		
			סה"כ צריכה	121.44	0.00	5,321.46	5,442.90		
44	55722	סקאלה עמדת טעינה	22344728 - 1	39.50	0.00	170.40	209.90	1.66	
			סה"כ צריכה	39.50	0.00	170.40	209.90		
			81002956 - 4	1,546.40	0.00	7,900.00	9,446.40	126.40	
			סה"כ צריכה	1,546.40	0.00	7,900.00	9,446.40		
			81002946 - 4	2,283.60	0.00	8,594.04	10,877.64		
			סה"כ צריכה	2,283.60	0.00	8,594.04	10,877.64		
45	53264	שיווק אזור דרום	81002946 - 4	2,283.60	0.00	8,594.04	10,877.64		
			סה"כ צריכה	2,283.60	0.00	8,594.04	10,877.64		
46	24961	שלט פורום	81028946 - 1	561.42	0.00	3,392.08	3,953.50	6.82	
			סה"כ צריכה	561.42	0.00	3,392.08	3,953.50		
47	64133	ת ציבורי מחושב	22344728 - 1	-39.50	0.00	-170.40	-209.90	1.66	
			70004875 - 1	-482.43	0.00	-3,097.35	-3,579.78	11.58	
			80001468 - 1	9,916.28	0.00	66,847.24	76,763.52	269.60	




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	172.48	-36,144.20	-31,550.16	0.00	-4,594.04	80001468 - 5			
	7.34	-1,476.15	-1,384.72	0.00	-91.42	80001468 - 6			
	3.26	-298.84	-293.75	0.00	-5.09	80001468 - 7			
	0.25	-161.84	-139.00	0.00	-22.84	80002010 - 5			
	14.38	-3,409.34	-2,925.78	0.00	-483.56	80003207 - 1			
	10.14	-3,568.53	-2,980.28	0.00	-588.25	80003207 - 2			
	17.97	-4,575.85	-4,034.73	0.00	-541.11	80003207 - 3			
	18.58	-4,328.88	-3,798.64	0.00	-530.24	80003207 - 4			
	17.71	-3,762.93	-3,485.46	0.00	-277.47	80003207 - 5			
	12.94	-2,393.15	-2,138.26	0.00	-254.89	80003207 - 6			
		-2,200.89	-1,661.28	0.00	-539.61	80003220 - 3			
		-2,390.43	-1,821.18	0.00	-569.25	80003220 - 4			
		-4,305.69	-3,226.77	0.00	-1,078.92	80003220 - 5			
		-6,758.94	-4,709.16	0.00	-2,049.78	80003220 - 6			
		-5,159.70	-3,846.72	0.00	-1,312.98	80003220 - 7			
		-10,008.12	-7,705.20	0.00	-2,302.92	80003220 - 8			
	4.32	-1,204.38	-1,082.67	0.00	-121.71	80003222 - 5			
		-16,225.20	-12,288.12	0.00	-3,937.08	80003248 - 2			
		-23,074.08	-16,795.50	0.00	-6,278.58	80003248 - 4			
	12.08	-2,784.31	-2,253.19	0.00	-531.13	80003250 - 1			
	73.02	-23,460.79	-19,162.73	0.00	-4,298.06	80003250 - 3			
	21.78	-3,825.92	-3,469.46	0.00	-356.45	80003250 - 4			
	48.38	-14,651.62	-12,239.25	0.00	-2,412.38	80003250 - 5			
	168.64	-16,878.96	-26,983.12	0.00	10,104.16	80003265 - 1			
	74.43	-18,509.08	-15,944.48	0.00	-2,564.60	80003265 - 3			
	318.98	64,918.81	64,798.27	0.00	120.54	80003265 - 5			
	9.58	-2,273.07	-1,928.77	0.00	-344.30	80003265 - 6			
	34.69	-8,762.53	-7,654.95	0.00	-1,107.57	80003265 - 7			
		53,238.00	44,922.00	0.00	8,316.00	81002946 - 1			
		-5,442.90	-5,321.46	0.00	-121.44	81002946 - 3			
		-10,877.64	-8,594.04	0.00	-2,283.60	81002946 - 4			
		-5.04	-4.14	0.00	-0.90	81002946 - 6			
		-5,765.13	-4,792.95	0.00	-972.18	81002946 - 7			
		-28,326.60	-24,396.00	0.00	-3,930.60	81002946 - 8			
	645.00	265,335.00	227,855.00	0.00	37,480.00	81002956 - 1			
	145.20	-50,965.20	-43,668.00	0.00	-7,297.20	81002956 - 3			
	126.40	-9,446.40	-7,900.00	0.00	-1,546.40	81002956 - 4			
	322.00	-137,178.00	-118,774.00	0.00	-18,404.00	81002956 - 5			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81002956 - 8	-9,202.00	0.00	-51,976.00	-61,178.00	180.00	
			81003481 - 7	-231.41	0.00	-1,148.11	-1,379.52	8.28	
			81005557 - 1	37,586.08	0.00	166,327.96	203,914.04	585.60	
			81005557 - 2	-61.32	0.00	-314.73	-376.05	0.53	
			81005557 - 3	-419.83	0.00	-1,764.88	-2,184.71	10.10	
			81005557 - 4	-357.83	0.00	-2,499.90	-2,857.72	14.43	
			81005557 - 5	-587.26	0.00	-2,412.27	-2,999.53	10.75	
			81005557 - 6	-9,655.00	0.00	-37,893.81	-47,548.81	119.17	
			81005557 - 7	-3,239.64	0.00	-15,256.64	-18,496.28	60.96	
			81005557 - 8	-904.82	0.00	-3,933.11	-4,837.93	18.02	
			81028946 - 1	-561.42	0.00	-3,392.08	-3,953.50	6.82	
			סה"כ צריכה	6,030.03	0.00	37,937.27	43,967.31		
			סה"כ צריכה	103,523.06	0.00	543,767.35	647,290.41		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				647,290.41		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 103,523.06)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 543,767.35)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	64124	בניין C מערכת סולרי 800אמפ'	80003265 - 5	120.54	0.00	64,798.27	64,918.81	318.98	
			סה"כ צריכה	120.54	0.00	64,798.27	64,918.81		
2	24602	ראשי שנאי A1	81005557 - 1	37,586.08	0.00	166,327.96	203,914.04	585.60	
			סה"כ צריכה	37,586.08	0.00	166,327.96	203,914.04		
3	24582	ראשי שנאי A2	81002946 - 1	8,316.00	0.00	44,922.00	53,238.00		
			סה"כ צריכה	8,316.00	0.00	44,922.00	53,238.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
4	23798	ראשי שנאי TR1	80001468 - 1	9,916.28	0.00	66,847.24	76,763.52	269.60	
			סה"כ צריכה	9,916.28	0.00	66,847.24	76,763.52		
5	24575	ראשי שנאי TR2	80003265 - 1	10,104.16	0.00	-26,983.12	-16,878.96	168.64	
			סה"כ צריכה	10,104.16	0.00	-26,983.12	-16,878.96		
6	24590	ראשי שנאי TR4	81002956 - 1	37,480.00	0.00	227,855.00	265,335.00	645.00	
			סה"כ צריכה	37,480.00	0.00	227,855.00	265,335.00		
7	60817	ת. לא להפקה	80001468 - 2	987.91	0.00	6,151.54	7,139.45	23.95	
			80001468 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001468 - 4	3,291.89	0.00	23,143.39	26,435.28	97.54	
			80001468 - 8	1,242.83	0.00	6,254.89	7,497.72	13.66	
			80002010 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002010 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002010 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002010 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002010 - 6	5,718.83	0.00	13,990.40	19,709.23	64.90	
			80002010 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002010 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003207 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003207 - 8	142.07	0.00	594.79	736.86	1.82	
			80003220 - 1	19,450.20	0.00	55,908.60	75,358.80		
			80003220 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003222 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003222 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003222 - 3	2.30	0.00	14.05	16.35	0.02	
			80003222 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003222 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003222 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003222 - 8	6,283.57	0.00	16,215.51	22,499.08	73.41	
			80003248 - 1	882.54	0.00	2,190.18	3,072.72		
			80003248 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003248 - 5	333.15	0.00	1,000.20	1,333.35		
			80003248 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003248 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003248 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003250 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003250 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003250 - 7	1,424.43	0.00	4,394.19	5,818.61	14.29	
			80003250 - 8	0.00	0.00	0.001	0.001		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003265 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003265 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003265 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81002946 - 2			
		2,692.32	2,468.58	0.00	223.74	81002946 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81002956 - 2			
	12.40	6,473.20	5,526.40	0.00	946.80	81002956 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81002956 - 7			
	0.04	25.12	21.54	0.00	3.58	81003481 - 1			
	0.003	2.12	1.82	0.00	0.30	81003481 - 2			
	0.008	4.76	4.08	0.00	0.68	81003481 - 3			
	0.26	161.66	138.83	0.00	22.83	81003481 - 4			
	0.002	1.24	1.07	0.00	0.18	81003481 - 5			
	0.002	1.25	1.07	0.00	0.18	81003481 - 6			
	0.008	4.96	4.39	0.00	0.57	81003481 - 8			
		178,984.08	138,025.51	0.00	40,958.57	סה"כ צריכה			

