

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (31/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 12/11/25


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	46.72	0.00	742.24	788.96	3.50	
			סה"כ צריכה	46.72	0.00	742.24	788.96		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	29.28	0.00	460.96	490.24	2.12	
			סה"כ צריכה	29.28	0.00	460.96	490.24		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צילר 1	20065483 - 2	3,139.80	0.00	22,807.80	25,947.60	206.50	
			סה"כ צריכה	3,139.80	0.00	22,807.80	25,947.60		
5	44580	*צילר 2	20065484 - 1	0.00	0.00	576.60	576.60	69.78	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	576.60	576.60		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	143.75	0.00	1,131.75	1,275.50	23.32	
		ציבורי		75.01	0.00	523.50	598.50		
			סה"כ צריכה	218.76	0.00	1,655.25	1,874.00		
7	62546	ברקווד אסטיט ארה"ב	20065478 - 4	31.76	0.00	323.56	355.32	3.40	
		ציבורי		16.57	0.00	149.66	166.24		
			סה"כ צריכה	48.33	0.00	473.22	521.56		
8	58517	דיגיטליקה קומה 3	20065488 - 1	22.28	0.00	210.08	232.36	1.51	
		ציבורי		11.63	0.00	97.17	108.80		
			סה"כ צריכה	33.91	0.00	307.25	341.16		
9	51920	מגניו בייקרי בע"מ	21262493 - 1	1,768.40	0.00	15,107.20	16,875.60	91.28	
		ציבורי		922.72	0.00	6,987.89	7,910.61		
			סה"כ צריכה	2,691.12	0.00	22,095.09	24,786.21		
10	61744	סער הים האדום	20065477 - 2	163.84	0.00	1,572.48	1,736.32	10.70	
		ציבורי		85.49	0.00	727.36	812.85		
			סה"כ צריכה	249.33	0.00	2,299.84	2,549.17		
11	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	728.50	0.00	5,934.50	6,663.00	65.50	
		ציבורי		380.12	0.00	2,745.02	3,125.14		
			סה"כ צריכה	1,108.62	0.00	8,679.52	9,788.14		
12	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	54.04	0.00	437.48	491.52	78.18	
		ציבורי		28.20	0.00	202.36	230.56		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	82.24	0.00	639.84	722.08		
13	44588	קומה 2 וואיט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	142.40	0.00	1,272.10	1,414.50	6.53	
		ציבורי		74.30	0.00	588.41	662.72		
		סה"כ צריכה		216.70	0.00	1,860.51	2,077.22		
14	44591	קומה 2 וואיט נאנו (משרד קטן)	20065481 - 4	11.44	0.00	89.44	100.88	52.36	
		ציבורי		5.97	0.00	41.37	47.34		
		סה"כ צריכה		17.41	0.00	130.81	148.22		
15	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 (1999) בע"מ	20065481 - 2	17.00	0.00	237.40	254.40	78.52	
		ציבורי		8.87	0.00	109.81	118.68		
		סה"כ צריכה		25.87	0.00	347.21	373.08		
16	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	50.40	0.00	508.80	559.20	9.04	
		ציבורי		26.30	0.00	235.35	261.65		
		סה"כ צריכה		76.70	0.00	744.15	820.85		
17	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	200.24	0.00	1,451.88	1,652.12	77.01	
		ציבורי		104.48	0.00	671.57	776.05		
		סה"כ צריכה		304.72	0.00	2,123.45	2,428.17		
18	61376	קומה 2- וויט ננו	20065481 - 3	22.24	0.00	193.68	215.92	78.58	
		ציבורי		11.60	0.00	89.59	101.19		
		סה"כ צריכה		33.84	0.00	283.27	317.11		
19	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	14.40	0.00	228.44	242.84	2.99	
		ציבורי		7.51	0.00	105.67	113.18		
		סה"כ צריכה		21.91	0.00	334.11	356.02		
20	54650	קומה 3 אווירם	20065482 - 4	36.76	0.00	233.76	270.52	26.94	
		ציבורי		19.18	0.00	108.13	127.31		
		סה"כ צריכה		55.94	0.00	341.89	397.83		
21	54651	קומה 3 אווירם (2)	20065480 - 1	29.52	0.00	270.08	299.60	2.85	
		ציבורי		15.40	0.00	124.93	140.33		
		סה"כ צריכה		44.92	0.00	395.01	439.93		
22	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	11.80	0.00	204.52	216.32	2.27	
		ציבורי		6.16	0.00	94.60	100.76		
		סה"כ צריכה		17.96	0.00	299.12	317.08		
23	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	34.72	0.00	410.68	445.40	2.18	
		ציבורי		18.12	0.00	189.96	208.08		
		סה"כ צריכה		52.84	0.00	600.64	653.48		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	51594	קומה 3 נדלסטיצ	20065480 - 4	67.80	0.00	391.52	459.32	28.51	
			ציבורי	35.38	0.00	181.10	216.48		
			סה"כ צריכה	103.18	0.00	572.62	675.80		
25	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	26.20	0.00	298.20	324.40	26.76	
			ציבורי	13.67	0.00	137.93	151.60		
			סה"כ צריכה	39.87	0.00	436.13	476.00		
26	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	21.92	0.00	167.20	189.12	1.51	
			ציבורי	11.44	0.00	77.34	88.78		
			סה"כ צריכה	33.36	0.00	244.54	277.90		
27	46436	קומה 4 אינטגרטי	20065479 - 3	49.16	0.00	505.56	554.72	4.36	
			ציבורי	25.65	0.00	233.85	259.50		
			סה"כ צריכה	74.81	0.00	739.41	814.22		
28	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	1.20	0.00	5.16	6.36	0.05	
			ציבורי	0.63	0.00	2.39	3.01		
			סה"כ צריכה	1.83	0.00	7.55	9.37		
29	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	32.08	0.00	299.76	331.84	2.73	
			ציבורי	16.74	0.00	138.66	155.39		
			סה"כ צריכה	48.82	0.00	438.42	487.23		
30	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	107.84	0.00	763.68	871.52	5.44	
			ציבורי	56.27	0.00	353.24	409.51		
			סה"כ צריכה	164.11	0.00	1,116.92	1,281.03		
31	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	81.56	0.00	521.84	603.40	2.27	
			ציבורי	42.56	0.00	241.38	283.94		
			סה"כ צריכה	124.12	0.00	763.22	887.34		
32	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	123.68	0.00	758.56	882.24	8.10	
			ציבורי	64.53	0.00	350.87	415.41		
			סה"כ צריכה	188.21	0.00	1,109.43	1,297.65		
33	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	91.30	0.00	392.20	483.50	8.48	
			22344594 - 1	44.00	0.00	296.30	340.30	27.41	
			ציבורי	70.60	0.00	318.47	389.07		
			סה"כ צריכה	205.90	0.00	1,006.97	1,212.87		
			סה"כ צריכה	9,501.12	0.00	74,632.98	84,134.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				84,134.10		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 9,501.12)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 74,632.98)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	8.10	-882.24	-758.56	0.00	-123.68	20065477 - 1	ציבורי מועמס	50800	1
	10.70	-1,736.32	-1,572.48	0.00	-163.84	20065477 - 2			
	77.01	-1,652.12	-1,451.88	0.00	-200.24	20065478 - 1			
	78.18	-491.52	-437.48	0.00	-54.04	20065478 - 2			
	3.40	-355.32	-323.56	0.00	-31.76	20065478 - 4			
	4.36	-554.72	-505.56	0.00	-49.16	20065479 - 3			
	5.44	-871.52	-763.68	0.00	-107.84	20065479 - 4			
	2.85	-299.60	-270.08	0.00	-29.52	20065480 - 1			
	2.27	-216.32	-204.52	0.00	-11.80	20065480 - 2			
	2.18	-445.40	-410.68	0.00	-34.72	20065480 - 3			
	28.51	-459.32	-391.52	0.00	-67.80	20065480 - 4			
	6.53	-1,414.50	-1,272.10	0.00	-142.40	20065481 - 1			
	78.52	-254.40	-237.40	0.00	-17.00	20065481 - 2			
	78.58	-215.92	-193.68	0.00	-22.24	20065481 - 3			
	52.36	-100.88	-89.44	0.00	-11.44	20065481 - 4			
	1.51	-38.84	-37.36	0.00	-1.48	20065482 - 1			
	1.51	-189.12	-167.20	0.00	-21.92	20065482 - 2			
	26.76	-324.40	-298.20	0.00	-26.20	20065482 - 3			
	26.94	-270.52	-233.76	0.00	-36.76	20065482 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 1			
	206.50	-25,947.60	-22,807.80	0.00	-3,139.80	20065483 - 2			
	3.50	-788.96	-742.24	0.00	-46.72	20065483 - 3			
	69.78	-576.60	-576.60	0.00	0.00	20065484 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065484 - 2			
	2.12	-490.24	-460.96	0.00	-29.28	20065484 - 3			
	23.32	-1,275.50	-1,131.75	0.00	-143.75	20065484 - 4			





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.51	-232.36	-210.08	0.00	-22.28	20065488 - 1			
	2.99	-242.84	-228.44	0.00	-14.40	20065488 - 2			
	2.27	-603.40	-521.84	0.00	-81.56	20065490 - 1			
	0.05	-6.36	-5.16	0.00	-1.20	20065490 - 2			
	2.73	-331.84	-299.76	0.00	-32.08	20065490 - 3			
	8.48	-483.50	-392.20	0.00	-91.30	20281509 - 1			
	65.50	-6,663.00	-5,934.50	0.00	-728.50	20281745 - 1			
	510.00	80,204.70	70,702.10	0.00	9,502.60	20281748 - 1			
	9.04	-559.20	-508.80	0.00	-50.40	21262391 - 1			
	91.28	-16,875.60	-15,107.20	0.00	-1,768.40	21262493 - 1			
	27.41	-340.30	-296.30	0.00	-44.00	22344594 - 1			
		3,968.24	3,968.24	0.00	0.00	31229537 - 1			
		17,982.66	15,827.57	0.00	2,155.09	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 1	ראשי שנאי 1	44571	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	510.00	80,204.70	70,702.10	0.00	9,502.60	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		80,204.70	70,702.10	0.00	9,502.60	סה"כ צריכה			

