



דוח קוט"ש

עבור: באלק כמיקלס בע"מ


דוח מסכם עבור: בית אמיליה רחובות

תקופת דוח: (16/11/25 - 21/10/25)

תאריך הפקה: 18/11/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.68	8,906.90	7,365.80	0.00	1,541.10	04130573 - 1	באלק כמיקלס	59712	1
	0.39	2,653.80	2,085.80	0.00	568.00	08029440 - 1			
		11,560.70	9,451.60	0.00	2,109.10	סה"כ צריכה			
	1.55	16,526.00	14,222.40	0.00	2,303.60	04130576 - 1	בקטוכם	59455	2
	0.60	8,882.50	7,763.10	0.00	1,119.40	08029439 - 1			
	1.49	35,055.50	30,094.00	0.00	4,961.50	08029443 - 1			
		10,646.27	8,837.55	0.00	1,808.72	ציבורי			
		71,110.27	60,917.05	0.00	10,193.22	סה"כ צריכה			
	133.36	9,179.40	8,602.80	0.00	576.60	22026401 - 1	מ"א החיוביים מתבצעין ע"י סלבריגייט	59477	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026401 - 2			
	46.44	17,010.00	14,295.25	0.00	2,714.75	22026401 - 3			
	30.81	5,163.20	4,394.08	0.00	769.12	22026407 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026407 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22026408 - 1			
	155.90	34,702.80	28,858.20	0.00	5,844.60	22026408 - 2			
		66,055.40	56,150.33	0.00	9,905.07	סה"כ צריכה			
	0.94	3,988.50	3,416.60	0.00	571.90	08029438 - 1	מכללת פרס	59481	4
	1.42	4,056.40	3,276.30	0.00	780.10	08029441 - 1			
	64.55	-421.30	-370.60	0.00	-50.70	22026406 - 2			
	65.67	-347.80	-311.40	0.00	-36.40	22026406 - 3			
	65.72	-409.40	-374.60	0.00	-34.80	22026406 - 4			
		11,766.93	9,767.82	0.00	1,999.11	ציבורי			
		18,633.33	15,404.12	0.00	3,229.21	סה"כ צריכה			
		167,359.70	141,923.10	0.00	25,436.60	סה"כ צריכה			
		171,060.00	144,860.00		26,200.00	חשבון חברת חשמל			
		-3,700.30	-2,936.90		-763.40	הפרש בקוט"ש			
		-2.16%	-2.03%		-2.91%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 25,436.60)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 141,923.10)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	59482	ציבורי- באלק כמיקלס	22026408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026408 - 2	-5,844.60	0.00	-28,858.20	-34,702.80	155.90	
			22026401 - 1	-576.60	0.00	-8,602.80	-9,179.40	133.36	
			22026401 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026407 - 1	-769.12	0.00	-4,394.08	-5,163.20	30.81	
			22026407 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22026401 - 3	-2,714.75	0.00	-14,295.25	-17,010.00	46.44	
			04130572 - 1	16,833.80	0.00	98,921.30	115,755.10	1.45	
			04130573 - 1	-1,541.10	0.00	-7,365.80	-8,906.90	0.68	
			04130576 - 1	-2,303.60	0.00	-14,222.40	-16,526.00	1.55	
			08029438 - 1	-571.90	0.00	-3,416.60	-3,988.50	0.94	
			08029439 - 1	-1,119.40	0.00	-7,763.10	-8,882.50	0.60	
			08029440 - 1	-568.00	0.00	-2,085.80	-2,653.80	0.39	
			08029441 - 1	-780.10	0.00	-3,276.30	-4,056.40	1.42	
			08029442 - 1	8,602.80	0.00	43,001.80	51,604.60	1.20	
			08029443 - 1	-4,961.50	0.00	-30,094.00	-35,055.50	1.49	
			22026406 - 2	50.70	0.00	370.60	421.30	64.55	
			22026406 - 3	36.40	0.00	311.40	347.80	65.67	
			22026406 - 4	34.80	0.00	374.60	409.40	65.72	
			סה"כ צריכה	3,807.83	0.00	18,605.37	22,413.20		
2	59509	שנאי 1	08029442 - 1	8,602.80	0.00	43,001.80	51,604.60	1.20	
			סה"כ צריכה	8,602.80	0.00	43,001.80	51,604.60		
3	59508	שנאי 2	04130572 - 1	16,833.80	0.00	98,921.30	115,755.10	1.45	
			סה"כ צריכה	16,833.80	0.00	98,921.30	115,755.10		

