



דוח קוט"ש

עבור: מפעלי תחנות בע"מ

דוח מסכם עבור: משרדי קסם


תקופת דוח: (31/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 20/11/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	163.30	47,753.00	43,292.00	0.00	4,461.00	20004250 - 2	מיזוג	46490	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004250 - 3			
	14.75	3,990.90	3,499.50	0.00	491.40	20004253 - 2			
	180.60	52,563.00	47,914.00	0.00	4,649.00	20004390 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004390 - 2			
	48.98	19,987.20	17,859.20	0.00	2,128.00	20004390 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004391 - 4			
		124,294.10	112,564.70	0.00	11,729.40	סה"כ צריכה			

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	16.55	2,089.20	1,826.60	0.00	262.60	20004127 - 1	מסד עוז	47014	1
		2,089.20	1,826.60	0.00	262.60	סה"כ צריכה			
		89.90	69.44	0.00	20.46	20004073 - 2	סרגון	43308	2
	16.55	-2,089.20	-1,826.60	0.00	-262.60	20004127 - 1			
	51.72	29,156.40	25,936.00	0.00	3,220.40	20004254 - 1			
	96.22	51,378.40	45,656.80	0.00	5,721.60	20004254 - 2			
	44.59	18,879.60	16,759.80	0.00	2,119.80	20004254 - 3			
	13.61	8,941.60	7,966.80	0.00	974.80	20004391 - 2			
		106,356.70	94,562.24	0.00	11,794.46	סה"כ צריכה			
	1.28	470.35	380.05	0.00	90.30	20004253 - 4	קומה 04 בניין A - סימנס	55247	3
		470.35	380.05	0.00	90.30	סה"כ צריכה			
		108,916.25	96,768.89	0.00	12,147.36	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		108,916.25				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (12,147.36 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפך (96,768.89 Kwh)

