



דוח קוט"ש

עבור: מפעלי תחנות בע"מ

דוח מסכם עבור: משרדי קסם


תקופת דוח: (31/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 20/11/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46490	מיזוג	20004250 - 2	4,461.00	0.00	43,292.00	47,753.00	163.30	
			20004250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004253 - 2	491.40	0.00	3,499.50	3,990.90	14.75	
			20004390 - 1	4,649.00	0.00	47,914.00	52,563.00	180.60	
			20004390 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004390 - 3	2,128.00	0.00	17,859.20	19,987.20	48.98	
			20004391 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,729.40	0.00	112,564.70	124,294.10		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	47014	מסד עוז	20004127 - 1	262.60	0.00	1,826.60	2,089.20	16.55	
			סה"כ צריכה	262.60	0.00	1,826.60	2,089.20		
2	43308	סרגון	20004073 - 2	20.46	0.00	69.44	89.90		
			20004127 - 1	-262.60	0.00	-1,826.60	-2,089.20	16.55	
			20004254 - 1	3,220.40	0.00	25,936.00	29,156.40	51.72	
			20004254 - 2	5,721.60	0.00	45,656.80	51,378.40	96.22	
			20004254 - 3	2,119.80	0.00	16,759.80	18,879.60	44.59	
			20004391 - 2	974.80	0.00	7,966.80	8,941.60	13.61	
			סה"כ צריכה	11,794.46	0.00	94,562.24	106,356.70		
3	55247	קומה 04 בניין A - סימנס	20004253 - 4	90.30	0.00	380.05	470.35	1.28	
			סה"כ צריכה	90.30	0.00	380.05	470.35		
			סה"כ צריכה	12,147.36	0.00	96,768.89	108,916.25		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				108,916.25		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 12,147.36)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפך (Kwh 96,768.89)

