



דוח קוט"ש

עבור: רשף עבודות חשמל


דוח מסכם עבור: מומנטום נתניה

תקופת דוח: (19/11/25 - 24/10/25)

תאריך הפקה: 23/11/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60544	INFINEON	09090373 - 1	2,086.50	0.00	10,182.10	12,268.60	0.12	
			סה"כ צריכה	2,086.50	0.00	10,182.10	12,268.60		
2	60535	INFINEON מזרח	24022458 - 1	94.80	0.00	693.00	787.80	6.17	
			סה"כ צריכה	94.80	0.00	693.00	787.80		
3	60534	INFINEON מערב	24022459 - 2	938.80	0.00	4,945.20	5,884.00	23.10	
			סה"כ צריכה	938.80	0.00	4,945.20	5,884.00		
4	60543	לוח חשמל תחנת דלק	24022454 - 3	1,306.40	0.00	6,103.68	7,410.08	28.75	
			סה"כ צריכה	1,306.40	0.00	6,103.68	7,410.08		
5	64103	מאפייה	24022456 - 2	3,870.50	0.00	20,865.25	24,735.75	145.13	
			סה"כ צריכה	3,870.50	0.00	20,865.25	24,735.75		
6	60705	צילר לידיעה	24022460 - 1	4,715.20	0.00	18,470.40	23,185.60	123.94	
			סה"כ צריכה	4,715.20	0.00	18,470.40	23,185.60		
7	62158	ציבורי	09090360 - 1	6,066.90	0.00	33,521.40	39,588.30	0.26	
			09090376 - 1	10,884.95	0.00	44,397.55	55,282.50	0.54	
			24022454 - 3	-1,306.40	0.00	-6,103.68	-7,410.08	28.75	
			24022456 - 2	-3,870.50	0.00	-20,865.25	-24,735.75	145.13	
			24022457 - 1	-946.40	0.00	-3,484.00	-4,430.40	25.76	
			24022458 - 1	-94.80	0.00	-693.00	-787.80	6.17	
			24022459 - 1	-901.60	0.00	-6,456.80	-7,358.40	40.70	
			24022459 - 2	-938.80	0.00	-4,945.20	-5,884.00	23.10	
			24022460 - 1	-4,715.20	0.00	-18,470.40	-23,185.60	123.94	
			סה"כ צריכה	4,178.15	0.00	16,900.62	21,078.77		
8	60536	קומה 1 מזרח (חדרי כושר)	24022457 - 1	946.40	0.00	3,484.00	4,430.40	25.76	
			סה"כ צריכה	946.40	0.00	3,484.00	4,430.40		
9	60533	שוכרים קומה 4	24022459 - 1	901.60	0.00	6,456.80	7,358.40	40.70	
			סה"כ צריכה	901.60	0.00	6,456.80	7,358.40		
			סה"כ צריכה	19,038.35	0.00	88,101.05	107,139.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				107,139.40		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 19,038.35)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 88,101.05)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	60546	לוח חשמל ראשי חירום-1	09090386 - 1	185.90	0.00	961.20	1,147.10	0.52	
			סה"כ צריכה	185.90	0.00	961.20	1,147.10		
2	60540	מפסק ראשי שנאי 1	09090376 - 1	10,884.95	0.00	44,397.55	55,282.50	0.54	
			סה"כ צריכה	10,884.95	0.00	44,397.55	55,282.50		
3	60539	מפסק ראשי שנאי 2	09090360 - 1	6,066.90	0.00	33,521.40	39,588.30	0.26	
			סה"כ צריכה	6,066.90	0.00	33,521.40	39,588.30		
4	60541	פס צבירה של שנאי 1	24022454 - 1	3,812.50	0.00	14,982.50	18,795.00	1,670.73	
			סה"כ צריכה	3,812.50	0.00	14,982.50	18,795.00		
5	60537	פס צבירה של שנאי 2	24022456 - 1	1,227.50	0.00	7,502.50	8,730.00	36.98	
			סה"כ צריכה	1,227.50	0.00	7,502.50	8,730.00		
6	60542	ראשי מעגלים QA8-QA17	24022454 - 2	1,733.20	0.00	8,053.20	9,786.40	28.00	
			סה"כ צריכה	1,733.20	0.00	8,053.20	9,786.40		

