

דוח קוט"ש


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 305 (ישן 122)

תקופת דוח: (31/10/25 - 01/10/25)

תאריך הפקה: 23/11/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37950	מבנה 305 סלון טי אל וי	19051836 - 2	217.39	0.00	1,287.67	1,505.06	15.33	
			ציבורי ומ"א	51.06	0.00	325.20	376.26		
			סה"כ צריכה	268.45	0.00	1,612.87	1,881.32		
2	37951	מבנה 305 מכון אלן לבינה מלאכותית	19051836 - 3	156.53	0.00	797.52	954.04	4.30	
			ציבורי ומ"א	36.77	0.00	201.41	238.18		
			סה"כ צריכה	193.29	0.00	998.93	1,192.22		
			סה"כ צריכה	461.74	0.00	2,611.80	3,073.54		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			3,073.54			
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (461.74 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (2,611.80 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39302	מבנה 305 ציבורי	19051836 - 1	461.74	0.00	2,611.80	3,073.54	21.00	
			19051836 - 2	-217.39	0.00	-1,287.67	-1,505.06	15.33	
			19051836 - 3	-156.53	0.00	-797.52	-954.04	4.30	
			סה"כ צריכה	87.83	0.00	526.62	614.44		