



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 2

תקופת דוח: (29/11/25 - 01/11/25)

תאריך הפקה: 30/11/25


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40138	C4 ביומד - חשמל בניין 2	81019049 - 5	474.20	0.00	3,911.80	4,386.00	12.00	
			סה"כ צריכה	474.20	0.00	3,911.80	4,386.00		
2	44275	DNA בניין 2 קומה 6	81019049 - 2	820.44	0.00	5,011.01	5,831.44	12.90	
			סה"כ צריכה	820.44	0.00	5,011.01	5,831.44		
3	45428	KONE בניין 2 קומה 4 מאור וכוח	81018717 - 8	909.60	0.00	5,538.40	6,448.00	12.00	
			סה"כ צריכה	909.60	0.00	5,538.40	6,448.00		
4	29925	KONE בניין 2 קומת קרקע	16226508 - 6	283.20	0.00	1,723.00	2,006.20	8.31	
			סה"כ צריכה	283.20	0.00	1,723.00	2,006.20		
5	45427	אס.ו.י. טקפרו בע"מ בניין 2	81019049 - 4	155.20	0.00	971.30	1,126.50	3.90	
			סה"כ צריכה	155.20	0.00	971.30	1,126.50		
6	24880	ארט מדיקל 1 בניין 2	16226508 - 2	1,265.20	0.00	7,558.80	8,824.00	37.28	
			סה"כ צריכה	1,265.20	0.00	7,558.80	8,824.00		
7	47324	ארט מדיקל 2 בניין 2	16226508 - 8	980.25	0.00	5,336.00	6,316.25	22.02	
			סה"כ צריכה	980.25	0.00	5,336.00	6,316.25		
8	60203	בניין 2 - קומה 07 COMPASS	16226508 - 11	509.40	0.00	3,046.70	3,556.10	5.30	
			16226508 - 12	428.64	0.00	2,579.84	3,008.48	4.57	
			סה"כ צריכה	938.04	0.00	5,626.54	6,564.58		
9	40126	גדות מיכליות ומאגרים לחימוקלים בע"מ בניין 2 קומה 6	81018717 - 1	1,522.80	0.00	10,593.60	12,116.40	27.00	
			סה"כ צריכה	1,522.80	0.00	10,593.60	12,116.40		
10	26710	גולף בניין 2 קומה 1	16226508 - 4	2,897.60	0.00	14,563.20	17,460.80	51.21	
			סה"כ צריכה	2,897.60	0.00	14,563.20	17,460.80		
11	49513	גולף בניין 2 קומה 2 - שוכר משנה	16226508 - 3	222.00	0.00	811.40	1,033.40	6.54	
			סה"כ צריכה	222.00	0.00	811.40	1,033.40		
12	40129	דרך לחיים 1 בניין 2 קומה 6	81018717 - 4	2,586.60	0.00	17,033.00	19,619.60	39.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,586.60	0.00	17,033.00	19,619.60		
13	42132	דרך לחיים 2 בניין 2	16226508 - 7	3,604.00	0.00	21,045.20	24,649.20	56.42	
			סה"כ צריכה	3,604.00	0.00	21,045.20	24,649.20		
14	59390	חברת XMPIE בקומה 7	16226508 - 11	-509.40	0.00	-3,046.70	-3,556.10	5.30	
			16226508 - 12	-428.64	0.00	-2,579.84	-3,008.48	4.57	
			16226508 - 13	2,998.00	0.00	17,948.00	20,946.00	30.68	
			סה"כ צריכה	2,059.96	0.00	12,321.46	14,381.42		
15	45539	חניונים בניין 2	81006477 - 5	1,134.10	0.00	5,470.20	6,604.30	12.30	
			81006477 - 6	1,103.60	0.00	5,131.60	6,235.20	14.00	
			סה"כ צריכה	2,237.70	0.00	10,601.80	12,839.50		
16	57719	מונולית בע"מ בניין 2 קומה 7	81018717 - 3	701.80	0.00	2,760.00	3,461.80	10.40	
			סה"כ צריכה	701.80	0.00	2,760.00	3,461.80		
17	40269	מיזוג אויר בניין 2	81006477 - 1	102.00	0.00	1,375.20	1,477.20		
			81006477 - 2	91.20	0.00	828.00	919.20		
			81006477 - 3	37.20	0.00	216.00	253.20		
			81006477 - 4	588.00	0.00	9,412.80	10,000.80	58.80	
			81006477 - 8	549.60	0.00	3,773.60	4,323.20	15.40	
			81017123 - 1	12.00	0.00	546.00	558.00	3.60	
			81017123 - 2	8,389.20	0.00	44,970.00	53,359.20	160.80	
			81017123 - 3	57.60	0.00	342.00	399.60		
			81017123 - 4	1,691.70	0.00	10,604.40	12,296.10	25.50	
			81017123 - 5	230.40	0.00	930.00	1,160.40	3.60	
			81017123 - 6	916.60	0.00	5,454.80	6,371.40	9.20	
			81017123 - 7	1,586.40	0.00	9,516.00	11,102.40	20.00	
			81017123 - 8	38.40	0.00	228.40	266.80	0.40	
			סה"כ צריכה	14,290.30	0.00	88,197.20	102,487.50		
18	40141	משרדי סודסקו בניין 2	81019049 - 8	1,425.20	0.00	9,501.60	10,926.80	33.20	
			סה"כ צריכה	1,425.20	0.00	9,501.60	10,926.80		
19	46204	סולארוינדס בניין 2 קומה 5	81019049 - 3	895.40	0.00	5,920.40	6,815.80	19.00	
			סה"כ צריכה	895.40	0.00	5,920.40	6,815.80		
20	26711	ספארק ביונד בניין 2	16226508 - 5	1,146.00	0.00	4,169.20	5,315.20	24.92	
			סה"כ צריכה	1,146.00	0.00	4,169.20	5,315.20		
21	45540	ציבורי בניין 2	81006477 - 7	522.80	0.00	3,433.60	3,956.40	17.60	
			81029831 - 1	161.30	0.00	539.80	701.10	1.50	
			81029831 - 2	220.10	0.00	1,239.30	1,459.40	2.30	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81029831 - 3	285.80	0.00	1,360.50	1,646.30	3.00	
			81029831 - 4	566.80	0.00	2,732.10	3,298.90	5.90	
			81029831 - 5	175.10	0.00	593.60	768.70	2.00	
			81029831 - 6	0.40	0.00	2.10	2.50		
			81029831 - 7	111.40	0.00	474.80	586.20	0.90	
			81029831 - 8	413.30	0.00	2,254.10	2,667.40	6.40	
			סה"כ צריכה	2,457.00	0.00	12,629.90	15,086.90		
22	40132	קולופלס בניין 2 קומה 5 מאור וכוח	81018717 - 7	167.20	0.00	1,288.80	1,456.00	4.80	
			סה"כ צריכה	167.20	0.00	1,288.80	1,456.00		
23	57763	קומה 05 GBG	16226508 - 9	232.16	0.00	1,185.44	1,417.60	8.39	
			סה"כ צריכה	232.16	0.00	1,185.44	1,417.60		
24	40134	קומה 5 מיקסין תוכנה	81019049 - 1	229.00	0.00	1,212.80	1,441.80	4.60	
			סה"כ צריכה	229.00	0.00	1,212.80	1,441.80		
25	23848	קלו מדיקל בניין 2	16226508 - 1	483.20	0.00	1,506.40	1,989.60	17.21	
			סה"כ צריכה	483.20	0.00	1,506.40	1,989.60		
26	40139	ראוטינג בע"מ בניין 2	81019049 - 6	23.60	0.00	138.40	162.00	0.40	
			סה"כ צריכה	23.60	0.00	138.40	162.00		
27	45426	תאת טכנולוגיות בע"מ בניין 2	81019049 - 7	108.60	0.00	299.60	408.20	0.40	
			סה"כ צריכה	108.60	0.00	299.60	408.20		
			סה"כ צריכה	43,116.25	0.00	251,456.25	294,572.49		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				294,572.49		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (43,116.25 Kwh)  
■ גבע (0.00 Kwh)  
■ שפל (251,456.25 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40267	צ'ילרים 12/7 בניין 2	81006477 - 1	102.00	0.00	1,375.20	1,477.20		
			81006477 - 2	91.20	0.00	828.00	919.20		
			81006477 - 3	37.20	0.00	216.00	253.20		
			81006477 - 4	588.00	0.00	9,412.80	10,000.80	58.80	
			81006477 - 8	549.60	0.00	3,773.60	4,323.20	15.40	
			81017123 - 1	12.00	0.00	546.00	558.00	3.60	
			81017123 - 2	8,389.20	0.00	44,970.00	53,359.20	160.80	
			81017123 - 3	57.60	0.00	342.00	399.60		
			81017123 - 4	1,691.70	0.00	10,604.40	12,296.10	25.50	
			81017123 - 5	230.40	0.00	930.00	1,160.40	3.60	
			סה"כ צריכה	11,748.90	0.00	72,998.00	84,746.90		
2	40266	צ'ילרים 24/7 בניין 2	81017123 - 6	916.60	0.00	5,454.80	6,371.40	9.20	
			81017123 - 7	1,586.40	0.00	9,516.00	11,102.40	20.00	
			81017123 - 8	38.40	0.00	228.40	266.80	0.40	
			סה"כ צריכה	2,541.40	0.00	15,199.20	17,740.60		

