



דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (01/11/25 - 30/11/25)

תאריך הפקה: 01/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35434	גוד פ.א.ע בע"מ ח.17	16226478 - 1	1,233.70	0.00	8,085.10	9,318.80	35.36	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	208.75	0.00	1,489.37	1,698.12		
			סה"כ צריכה	1,442.45	0.00	9,574.47	11,016.92		
2	38482	דוכן בי פרש	15114153 - 20	69.70	0.00	400.05	469.75	1.13	
			16226484 - 8	115.41	0.00	887.73	1,003.14	5.70	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	31.32	0.00	237.22	268.55		
			סה"כ צריכה	216.43	0.00	1,525.01	1,741.44		
3	35160	דוכן ממתקים פינקי	15114153 - 31	78.05	0.00	457.50	535.55	1.19	
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	13.21	0.00	84.28	97.48		
			סה"כ צריכה	91.26	0.00	541.78	633.03		
4	58185	דוכן נטלה	16226486 - 12	836.20	0.00	4,040.90	4,877.10	16.30	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	141.49	0.00	744.38	885.87		
			סה"כ צריכה	977.69	0.00	4,785.28	5,762.97		
5	64013	דרגנועים ומעליות	16092113 - 7	1.10	0.00	2.55	3.65		
			16092113 - 8	1.40	0.00	3.25	4.65		
			16092113 - 9	1.70	0.00	3.95	5.65		
			16092113 - 10	2.50	0.00	2.85	5.35	0.73	
			16092113 - 11	2.20	0.00	2.50	4.70	0.64	
			16092113 - 12	2.05	0.00	2.25	4.30	0.60	
			16092114 - 7	48.45	0.00	255.35	303.80	0.78	
			16092114 - 8	46.60	0.00	220.65	267.25	0.68	
			16092114 - 9	32.15	0.00	163.90	196.05	0.56	
			16092114 - 10	56.05	0.00	253.90	309.95	1.00	
			16092114 - 11	72.30	0.00	300.40	372.70	1.20	
			16092114 - 12	54.95	0.00	238.30	293.25	1.02	
			16092117 - 4	13.60	0.00	73.60	87.20	0.64	
			16092117 - 5	5.55	0.00	27.90	33.45	0.59	
			16092117 - 6	1.10	0.00	3.20	4.30	0.53	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092173 - 1	25.55	0.00	137.20	162.75	0.76	
			16226481 - 22	12.05	0.00	66.80	78.85	0.46	
			16226481 - 23	18.15	0.00	104.25	122.40	0.51	
			16226481 - 24	2.45	0.00	10.55	13.00	0.37	
			16226481 - 25	21.75	0.00	120.60	142.35	0.72	
			16226481 - 26	16.80	0.00	88.30	105.10	0.76	
			16226481 - 27	11.20	0.00	60.55	71.75	0.64	
			17313244 - 1	16.60	0.00	94.50	111.10	1.38	
			סה"כ צריכה	466.25	0.00	2,237.30	2,703.55		
6	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	10,372.80	0.00	62,813.40	73,186.20	159.03	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10,372.80	0.00	62,813.40	73,186.20		
7	38190	זאפה	15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18045223 - 1	2,391.80	0.00	11,623.10	14,014.90		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	404.71	0.00	2,141.11	2,545.82		
			סה"כ צריכה	2,796.51	0.00	13,764.21	16,560.72		
8	44736	חברת המזרח לשיווק מכוניות בע"מ	16226486 - 8	175.20	0.00	1,198.00	1,373.20	7.82	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	29.65	0.00	220.69	250.33		
			סה"כ צריכה	204.85	0.00	1,418.69	1,623.53		
9	40405	יאנגה	15114146 - 1	161.00	0.00	825.10	986.10	9.52	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	27.24	0.00	151.99	179.24		
			סה"כ צריכה	188.24	0.00	977.09	1,165.34		
10	60676	לוצ'נה קומה 1	15114146 - 6	219.10	0.00	1,570.60	1,789.70	13.11	
			15114153 - 1	2,466.40	0.00	8,428.00	10,894.40	34.71	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	454.40	0.00	1,841.86	2,296.27		
			סה"כ צריכה	3,139.90	0.00	11,840.46	14,980.37		
11	42300	ללין ח.76	15114146 - 2	248.20	0.00	1,462.10	1,710.30	12.06	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	42.00	0.00	269.34	311.33		
			סה"כ צריכה	290.20	0.00	1,731.44	2,021.63		
12	36512	מסעדת סדאפה	15114153 - 10	683.20	0.00	4,797.20	5,480.40	18.79	
			15114153 - 11	848.60	0.00	5,392.60	6,241.20	19.71	
			15114153 - 12	569.40	0.00	4,024.80	4,594.20	16.72	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 26	20.10	0.00	114.10	134.20	0.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	358.94	0.00	2,639.52	2,998.46		
			סה"כ צריכה	2,480.24	0.00	16,968.22	19,448.46		
13	36689	מסעדת פטריקס	11 - 15114141	4,756.00	0.00	16,162.40	20,918.40	71.20	
			15114153 - 29	2.08	0.00	5.09	7.17	0.08	
			15114153 - 30	0.02	0.00	0.46	0.48	0.04	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	805.10	0.00	2,978.33	3,783.43		
			סה"כ צריכה	5,563.20	0.00	19,146.28	24,709.48		
14	34491	מקדונלדס חנות 42	7 - 15114154	980.80	0.00	4,398.60	5,379.40	18.98	
			8 - 15114154	494.80	0.00	2,595.20	3,090.00	12.27	
			9 - 15114154	515.80	0.00	2,785.00	3,300.80	12.04	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	336.96	0.00	1,801.37	2,138.33		
			סה"כ צריכה	2,328.36	0.00	11,580.17	13,908.53		
15	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	3 - 15114145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	61140	פאנקי מאנקי קומה 1	1 - 23070725	5,996.00	0.00	29,465.60	35,461.60	111.57	
			23070725 - 3	-161.90	0.00	-841.00	-1,002.90	2.50	
			24050674 - 1	94.84	0.00	356.12	450.96	0.89	
			24050674 - 2	260.60	0.00	963.40	1,224.00	2.47	
			24050674 - 3	83.64	0.00	316.08	399.72	0.82	
			24050674 - 4	35.64	0.00	136.28	171.92	0.77	
			24050676 - 1	369.60	0.00	1,334.48	1,704.08	3.50	
			24050676 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			24050676 - 3	134.84	0.00	486.88	621.72	1.28	
			24050676 - 4	190.96	0.00	689.52	880.48	1.81	
			24050677 - 1	85.46	0.00	413.10	498.56	0.81	
			24050677 - 2	10.88	0.00	40.90	51.78	0.10	
			24050677 - 3	84.26	0.00	407.66	491.92	0.79	
			24050677 - 4	18.83	0.00	69.87	88.70	0.23	
			24050678 - 1	109.88	0.00	419.76	529.64	1.08	
			24050678 - 2	118.96	0.00	431.72	550.68	1.13	
			24050678 - 3	87.16	0.00	314.96	402.12	0.82	
			24050679 - 1	43.09	0.00	155.39	198.48	0.41	
			24050679 - 2	43.17	0.00	155.54	198.70	0.41	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			24050679 - 3	58.72	0.00	220.56	279.28	0.56	
			24050679 - 4	47.42	0.00	178.61	226.03	0.45	
			24400096 - 1	2.40	0.00	13.00	15.40	0.04	
			25020910 - 1	32.36	0.00	187.44	219.80	0.33	
			25020910 - 2	31.36	0.00	180.20	211.56	0.31	
			25020910 - 3	130.40	0.00	747.60	878.00	1.32	
			25020910 - 4	110.68	0.00	634.40	745.08	1.10	
			סה"כ צריכה	8,019.25	0.00	37,478.07	45,497.32		
17	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק.ק	16226486 - 1	4,686.40	0.00	25,860.00	30,546.40	131.42	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	792.97	0.00	4,763.72	5,556.69		
			סה"כ צריכה	5,479.37	0.00	30,623.72	36,103.09		
18	38864	פוט לוקר	15114141 - 10	1,465.40	0.00	7,788.00	9,253.40	22.33	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	247.96	0.00	1,434.64	1,682.60		
			סה"כ צריכה	1,713.36	0.00	9,222.64	10,936.00		
19	37260	פליפר	15114145 - 5	294.50	0.00	1,625.70	1,920.20	10.80	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	49.83	0.00	299.47	349.30		
			סה"כ צריכה	344.33	0.00	1,925.17	2,269.50		
20	53200	פרסקו	16226478 - 7	191.60	0.00	1,114.50	1,306.10	3.84	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	32.42	0.00	205.30	237.72		
			סה"כ צריכה	224.02	0.00	1,319.80	1,543.82		
21	40064	ציבורי	23070725 - 1	-5,996.00	0.00	-29,465.60	-35,461.60	111.57	
			23070725 - 3	-161.90	0.00	-841.00	-1,002.90	2.50	
			24050679 - 1	-43.09	0.00	-155.39	-198.48	0.41	
			24050679 - 2	-43.17	0.00	-155.54	-198.70	0.41	
			24050679 - 3	-58.72	0.00	-220.56	-279.28	0.56	
			24050679 - 4	-47.42	0.00	-178.61	-226.03	0.45	
			24050678 - 1	-109.88	0.00	-419.76	-529.64	1.08	
			24050678 - 2	-118.96	0.00	-431.72	-550.68	1.13	
			24050678 - 3	-87.16	0.00	-314.96	-402.12	0.82	
			24050677 - 1	-85.46	0.00	-413.10	-498.56	0.81	
			24050677 - 2	-10.88	0.00	-40.90	-51.78	0.10	
			24050677 - 3	-84.26	0.00	-407.66	-491.92	0.79	
			24050677 - 4	-18.83	0.00	-69.87	-88.70	0.23	
			24050674 - 1	-94.84	0.00	-356.12	-450.96	0.89	
			24050674 - 2	-260.60	0.00	-963.40	-1,224.00	2.47	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			24050674 - 3	-83.64	0.00	-316.08	-399.72	0.82	
			24050674 - 4	-35.64	0.00	-136.28	-171.92	0.77	
			24050676 - 1	-369.60	0.00	-1,334.48	-1,704.08	3.50	
			24050676 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			24050676 - 3	-134.84	0.00	-486.88	-621.72	1.28	
			24050676 - 4	-190.96	0.00	-689.52	-880.48	1.81	
			25020910 - 1	-32.36	0.00	-187.44	-219.80	0.33	
			25020910 - 2	-31.36	0.00	-180.20	-211.56	0.31	
			25020910 - 3	-130.40	0.00	-747.60	-878.00	1.32	
			25020910 - 4	-110.68	0.00	-634.40	-745.08	1.10	
			24400096 - 1	-2.40	0.00	-13.00	-15.40	0.04	
			15114139 - 1	55,504.00	0.00	299,792.00	355,296.00	820.48	
			15114139 - 2	-1,017.20	0.00	-10,516.80	-11,534.00	163.47	
			15114139 - 4	-226.40	0.00	-1,682.40	-1,908.80	108.91	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 6	0.00	0.00	61,327.20	61,327.20	397.52	
			15114139 - 9	28,564.00	0.00	39,736.00	68,300.00	440.08	
			15114139 - 10	0.00	0.00	30,078.40	30,078.40	200.29	
			15114141 - 2	-10,372.80	0.00	-62,813.40	-73,186.20	159.03	
			15114141 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 5	32,856.00	0.00	164,692.00	197,548.00	602.56	
			15114141 - 7	-7,690.40	0.00	-40,928.00	-48,618.40	107.70	
			15114141 - 8	-51.20	0.00	-714.00	-765.20	18.84	
			15114141 - 10	-1,465.40	0.00	-7,788.00	-9,253.40	22.33	
			15114141 - 11	-4,756.00	0.00	-16,162.40	-20,918.40	71.20	
			15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 15	20,492.00	0.00	116,942.80	137,434.80	4.06	
			15114145 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114145 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114145 - 5	-294.50	0.00	-1,625.70	-1,920.20	10.80	
			15114146 - 1	-161.00	0.00	-825.10	-986.10	9.52	
			15114146 - 2	-248.20	0.00	-1,462.10	-1,710.30	12.06	
			15114153 - 10	-683.20	0.00	-4,797.20	-5,480.40	18.79	
			15114153 - 11	-848.60	0.00	-5,392.60	-6,241.20	19.71	
			15114153 - 12	-569.40	0.00	-4,024.80	-4,594.20	16.72	
			15114153 - 20	-69.70	0.00	-400.05	-469.75	1.13	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 26	-20.10	0.00	-114.10	-134.20	0.34	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.08	-7.17	-5.09	0.00	-2.08	15114153 - 29			
	0.04	-0.48	-0.46	0.00	-0.02	15114153 - 30			
	1.19	-535.55	-457.50	0.00	-78.05	15114153 - 31			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 32			
	0.14	-65.90	-56.15	0.00	-9.75	15114153 - 35			
	18.98	-5,379.40	-4,398.60	0.00	-980.80	15114154 - 7			
	12.27	-3,090.00	-2,595.20	0.00	-494.80	15114154 - 8			
	12.04	-3,300.80	-2,785.00	0.00	-515.80	15114154 - 9			
	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 22			
	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 23			
	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 24			
	33.53	-9,356.80	-7,364.80	0.00	-1,992.00	15114154 - 28			
	28.62	-7,076.00	-5,522.80	0.00	-1,553.20	15114154 - 29			
	32.50	-8,008.00	-6,242.40	0.00	-1,765.60	15114154 - 30			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 39			
	1.98	-1.10	-1.10	0.00	0.00	15114154 - 40			
	67.96	-44,017.20	-37,399.40	0.00	-6,617.80	16193896 - 3			
	35.36	-9,318.80	-8,085.10	0.00	-1,233.70	16226478 - 1			
	7.40	-386.60	-334.10	0.00	-52.50	16226478 - 5			
	3.84	-1,306.10	-1,114.50	0.00	-191.60	16226478 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226478 - 14			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226480 - 3			
	2.83	-57.30	-51.50	0.00	-5.80	16226480 - 12			
	1.53	-573.50	-489.60	0.00	-83.90	16226480 - 13			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226481 - 10			
	101.21	-43,101.25	-36,930.00	0.00	-6,171.25	16226481 - 28			
	85.11	-32,365.00	-27,800.00	0.00	-4,565.00	16226481 - 29			
	79.95	-31,996.25	-27,482.50	0.00	-4,513.75	16226481 - 30			
	9.88	-3,745.00	-3,211.40	0.00	-533.60	16226482 - 22			
	9.30	-3,919.80	-3,348.40	0.00	-571.40	16226482 - 23			
	7.91	-3,011.00	-2,572.20	0.00	-438.80	16226482 - 24			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226482 - 28			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226482 - 31			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226482 - 32			
	14.44	-3,899.40	-3,318.20	0.00	-581.20	16226483 - 4			
	18.91	-5,071.00	-4,345.60	0.00	-725.40	16226483 - 5			
	17.54	-6,046.00	-5,169.00	0.00	-877.00	16226483 - 6			
		-1,151.43	-708.09	0.00	-443.34	16226484 - 6			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226484 - 8	-115.41	0.00	-887.73	-1,003.14	5.70	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-4,686.40	0.00	-25,860.00	-30,546.40	131.42	
			16226486 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 8	-175.20	0.00	-1,198.00	-1,373.20	7.82	
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313191 - 1	-4,788.80	0.00	-29,905.70	-34,694.50	318.80	
			18045223 - 1	-2,391.80	0.00	-11,623.10	-14,014.90		
			סה"כ צריכה	53,443.11	0.00	252,898.45	306,341.56		
22	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	4,788.80	0.00	29,905.70	34,694.50	318.80	
			סה"כ צריכה	4,788.80	0.00	29,905.70	34,694.50		
23	62192	צעצועים כניסה ראשית	16226482 - 22	533.60	0.00	3,211.40	3,745.00	9.88	
			16226482 - 23	571.40	0.00	3,348.40	3,919.80	9.30	
			16226482 - 24	438.80	0.00	2,572.20	3,011.00	7.91	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	261.22	0.00	1,682.22	1,943.45		
			סה"כ צריכה	1,805.02	0.00	10,814.22	12,619.25		
24	35433	צעצועים-טויי טיוב חנות 63	16226478 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	34514	קולנוע	15114139 - 15	25,618.40	0.00	116,282.90	141,901.30	6.85	
			23070725 - 1	-5,996.00	0.00	-29,465.60	-35,461.60	111.57	
			24050674 - 1	-94.84	0.00	-356.12	-450.96	0.89	
			24050674 - 2	-260.60	0.00	-963.40	-1,224.00	2.47	
			24050674 - 3	-83.64	0.00	-316.08	-399.72	0.82	
			24050674 - 4	-35.64	0.00	-136.28	-171.92	0.77	
			24050676 - 1	-369.60	0.00	-1,334.48	-1,704.08	3.50	
			24050676 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			24050676 - 3	-134.84	0.00	-486.88	-621.72	1.28	
			24050677 - 1	-85.46	0.00	-413.10	-498.56	0.81	
			24050677 - 2	-10.88	0.00	-40.90	-51.78	0.10	
			24050677 - 3	-84.26	0.00	-407.66	-491.92	0.79	
			24050677 - 4	-18.83	0.00	-69.87	-88.70	0.23	
			24050678 - 1	-109.88	0.00	-419.76	-529.64	1.08	
			24050678 - 2	-118.96	0.00	-431.72	-550.68	1.13	
			24050678 - 3	-87.16	0.00	-314.96	-402.12	0.82	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			24050679 - 1	-43.09	0.00	-155.39	-198.48	0.41	
			24050679 - 2	-43.17	0.00	-155.54	-198.70	0.41	
			24050679 - 3	-58.72	0.00	-220.56	-279.28	0.56	
			24050679 - 4	-47.42	0.00	-178.61	-226.03	0.45	
			24400096 - 1	-2.40	0.00	-13.00	-15.40	0.04	
			25020910 - 1	-32.36	0.00	-187.44	-219.80	0.33	
			25020910 - 2	-31.36	0.00	-180.20	-211.56	0.31	
			25020910 - 3	-130.40	0.00	-747.60	-878.00	1.32	
			25020910 - 4	-110.68	0.00	-634.40	-745.08	1.10	
			סה"כ צריכה	17,628.21	0.00	78,653.35	96,281.56		
26	64015	קולנוע צילרים + אולם 1	15114141 - 1	1,261.20	0.00	9,133.80	10,395.00	251.31	
			15114141 - 13	6,225.60	0.00	30,352.00	36,577.60	258.84	
			23070725 - 2	750.80	0.00	4,018.80	4,769.60	24.11	
			23070726 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			23070726 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,237.60	0.00	43,504.60	51,742.20		
27	38868	קפה ללוש	16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226483 - 4	581.20	0.00	3,318.20	3,899.40	14.44	
			16226483 - 5	725.40	0.00	4,345.60	5,071.00	18.91	
			16226483 - 6	877.00	0.00	5,169.00	6,046.00	17.54	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	369.48	0.00	2,363.96	2,733.44		
			סה"כ צריכה	2,553.08	0.00	15,196.76	17,749.84		
28	62002	קרפור	15114146 - 3	934.40	0.00	5,410.70	6,345.10	9.80	
			16193896 - 3	6,617.80	0.00	37,399.40	44,017.20	67.96	
			16226481 - 28	6,171.25	0.00	36,930.00	43,101.25	101.21	
			16226481 - 29	4,565.00	0.00	27,800.00	32,365.00	85.11	
			16226481 - 30	4,513.75	0.00	27,482.50	31,996.25	79.95	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	3,858.28	0.00	24,872.79	28,731.07		
			סה"כ צריכה	26,660.48	0.00	159,895.39	186,555.87		
29	49789	ריבר	15114153 - 24	65.85	0.00	430.95	496.80	2.08	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 35	9.75	0.00	56.15	65.90	0.14	
			15114154 - 28	1,992.00	0.00	7,364.80	9,356.80	33.53	
			15114154 - 29	1,553.20	0.00	5,522.80	7,076.00	28.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114154 - 30	1,765.60	0.00	6,242.40	8,008.00	32.50	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	911.41	0.00	3,613.71	4,525.12		
			סה"כ צריכה	6,297.81	0.00	23,230.81	29,528.62		
			סה"כ צריכה	167,752.81	0.00	853,572.50	1,021,325.31		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,021,325.31		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 167,752.81)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 853,572.50)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים+ציבורי - מועמס על שוכרים)	15114139 - 2	1,017.20	0.00	10,516.80	11,534.00	163.47	
			15114139 - 4	226.40	0.00	1,682.40	1,908.80	108.91	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 7	7,690.40	0.00	40,928.00	48,618.40	107.70	
			16226484 - 6	443.34	0.00	708.09	1,151.43		
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9,377.34	0.00	53,835.29	63,212.63		
2	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	0.00	0.00	61,327.20	61,327.20	397.52	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	61,327.20	61,327.20		
3	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	0.00	0.00	30,078.40	30,078.40	200.29	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	30,078.40	30,078.40		
4	43378	ציבורי תניון P1	15114154 - 7	-980.80	0.00	-4,398.60	-5,379.40	18.98	
			15114154 - 8	-494.80	0.00	-2,595.20	-3,090.00	12.27	
			15114154 - 9	-515.80	0.00	-2,785.00	-3,300.80	12.04	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 22			
	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 23			
	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 24			
	33.53	-9,356.80	-7,364.80	0.00	-1,992.00	15114154 - 28			
	28.62	-7,076.00	-5,522.80	0.00	-1,553.20	15114154 - 29			
	32.50	-8,008.00	-6,242.40	0.00	-1,765.60	15114154 - 30			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114154 - 39			
	1.98	-1.10	-1.10	0.00	0.00	15114154 - 40			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226477 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226477 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226477 - 11			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226477 - 14			
	35.36	-9,318.80	-8,085.10	0.00	-1,233.70	16226478 - 1			
	7.40	-386.60	-334.10	0.00	-52.50	16226478 - 5			
	3.84	-1,306.10	-1,114.50	0.00	-191.60	16226478 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226478 - 14			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226480 - 3			
	1.53	-573.50	-489.60	0.00	-83.90	16226480 - 13			
		50,004.70	40,786.90	0.00	9,217.80	16226480 - 15			
		2,207.60	1,853.70	0.00	353.90	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114145 - 3	ציבורי חניון P2	43379	5
	10.80	-1,920.20	-1,625.70	0.00	-294.50	15114145 - 5			
		66,114.50	54,225.90	0.00	11,888.60	15114145 - 15			
	9.52	-986.10	-825.10	0.00	-161.00	15114146 - 1			
	12.06	-1,710.30	-1,462.10	0.00	-248.20	15114146 - 2			
	18.79	-5,480.40	-4,797.20	0.00	-683.20	15114153 - 10			
	19.71	-6,241.20	-5,392.60	0.00	-848.60	15114153 - 11			
	16.72	-4,594.20	-4,024.80	0.00	-569.40	15114153 - 12			
	3.14	-199.60	-175.60	0.00	-24.00	15114153 - 13			
	0.88	-118.00	-100.00	0.00	-18.00	15114153 - 14			
	1.40	-184.20	-156.20	0.00	-28.00	15114153 - 15			
	1.13	-469.75	-400.05	0.00	-69.70	15114153 - 20			
	0.61	-3.50	-3.50	0.00	0.00	15114153 - 23			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 25			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 28			
	1.19	-535.55	-457.50	0.00	-78.05	15114153 - 31			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114153 - 32			
	0.14	-65.90	-56.15	0.00	-9.75	15114153 - 35			

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,856.20	0.00	34,749.40	43,605.60		
6	42800	ציבורי חניון P4	16226483 - 4	-581.20	0.00	-3,318.20	-3,899.40	14.44	
			16226483 - 5	-725.40	0.00	-4,345.60	-5,071.00	18.91	
			16226483 - 6	-877.00	0.00	-5,169.00	-6,046.00	17.54	
			16226484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 8	-115.41	0.00	-887.73	-1,003.14	5.70	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 15	2,707.26	0.00	15,686.67	18,393.93		
			סה"כ צריכה	408.25	0.00	1,966.14	2,374.39		
7	42802	ציבורי חניון P5	16226482 - 22	-533.60	0.00	-3,211.40	-3,745.00	9.88	
			16226482 - 23	-571.40	0.00	-3,348.40	-3,919.80	9.30	
			16226482 - 24	-438.80	0.00	-2,572.20	-3,011.00	7.91	
			16226482 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226482 - 31	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-4,686.40	0.00	-25,860.00	-30,546.40	131.42	
			16226486 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 12	-836.20	0.00	-4,040.90	-4,877.10	16.30	
			16226486 - 15	7,828.50	0.00	43,486.40	51,314.90		
			סה"כ צריכה	762.10	0.00	4,453.50	5,215.60		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-4,788.80	0.00	-29,905.70	-34,694.50	318.80	
			20281981 - 1	7,383.70	0.00	39,615.80	46,999.50	319.25	
			סה"כ צריכה	2,594.90	0.00	9,710.10	12,305.00		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 1 6 5 4 3 2)	16226480 - 15	9,217.80	0.00	40,786.90	50,004.70		
			סה"כ צריכה	9,217.80	0.00	40,786.90	50,004.70		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 9 8)	15114145 - 15	11,888.60	0.00	54,225.90	66,114.50		
			סה"כ צריכה	11,888.60	0.00	54,225.90	66,114.50		
11	42799	ראשי P4 (למונים: 23 22)	16226484 - 15	2,707.26	0.00	15,686.67	18,393.93		
			סה"כ צריכה	2,707.26	0.00	15,686.67	18,393.93		
12	42801	ראשי P5 (למונים: 21 20)	16226486 - 15	7,828.50	0.00	43,486.40	51,314.90		
			סה"כ צריכה	7,828.50	0.00	43,486.40	51,314.90		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	20281981 - 1	7,383.70	0.00	39,615.80	46,999.50	319.25	
			סה"כ צריכה	7,383.70	0.00	39,615.80	46,999.50		
14	34507	ראשי שנאי T1	15114141 - 15	20,492.00	0.00	116,942.80	137,434.80	4.06	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20,492.00	0.00	116,942.80	137,434.80		
15	34496	ראשי שנאי T2	15114139 - 9	28,564.00	0.00	39,736.00	68,300.00	440.08	
			סה"כ צריכה	28,564.00	0.00	39,736.00	68,300.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	15114139 - 1	55,504.00	0.00	299,792.00	355,296.00	820.48	
			סה"כ צריכה	55,504.00	0.00	299,792.00	355,296.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	15114141 - 5	32,856.00	0.00	164,692.00	197,548.00	602.56	
			סה"כ צריכה	32,856.00	0.00	164,692.00	197,548.00		

