



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: בית המילניום רעננה ציבורי 1 לחודש

תקופת דוח: (01/11/25 - 10/11/25)

תאריך הפקה: 03/12/25


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14509	***אוויר צח ומשאבות חריג	21055301 - 2	265.92	0.00	2,432.64	2,698.56		
			סה"כ צריכה	265.92	0.00	2,432.64	2,698.56		
2	14544	***אוויר צח ומשאבות רגיל	21055301 - 2	437.04	0.00	1,387.92	1,824.96		
			סה"כ צריכה	437.04	0.00	1,387.92	1,824.96		
3	14533	***צילר 16.1 חריג	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	14540	***צילר 16.1 רגיל	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	14534	***צילר 16.2 חריג	21055301 - 1	485.76	0.00	4,676.16	5,161.92		
			סה"כ צריכה	485.76	0.00	4,676.16	5,161.92		
6	14541	***צילר 16.2 רגיל	21055301 - 1	1,411.92	0.00	6,514.80	7,926.72		
			סה"כ צריכה	1,411.92	0.00	6,514.80	7,926.72		
7	48024	***צילר 16.3 חריג	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	14542	***צילר 16.3 רגיל	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	14536	**צילר 24/7 חריג	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	14543	**צילר 24/7 רגיל	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	14507	אדטרן נטוורקדס ישראל בעמ מטבח ק. 12	81022632 - 4	13.18	0.00	73.76	86.94	1.34	
			סה"כ צריכה	13.18	0.00	73.76	86.94		
12	14520	אוטורן בע"מ	81022632 - 5	112.30	0.00	822.90	935.20	13.90	
			סה"כ צריכה	112.30	0.00	822.90	935.20		
13	14519	הולמס פלייס - שלט	81022632 - 7	23.60	0.00	89.60	113.20	1.15	
			סה"כ צריכה	23.60	0.00	89.60	113.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	14514	הולמס פלייס פורטבלו - מפוח מטבח	21055300 - 1	0.00	0.00	294.20	294.20	7.34	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	294.20	294.20		
15	59975	חברת סקאלה	21262380 - 1	34.00	0.00	422.40	456.40	32.32	
		סה"כ צריכה		34.00	0.00	422.40	456.40		
16	29047	חניון P1+P2 F123	18017237 - 1	373.20	0.00	2,166.50	2,539.70	13.34	
		סה"כ צריכה		373.20	0.00	2,166.50	2,539.70		
17	29048	חניון P3 F121	18017237 - 2	164.80	0.00	1,163.40	1,328.20	37.82	
		סה"כ צריכה		164.80	0.00	1,163.40	1,328.20		
18	29049	לובי מעליות שקופות מלון F120	18017237 - 3	136.30	0.00	341.70	478.00	4.40	
		סה"כ צריכה		136.30	0.00	341.70	478.00		
19	14522	לוח חשמל ראשי גג	21055300 - 2	5,320.00	0.00	31,868.00	37,188.00	307.84	
		סה"כ צריכה		5,320.00	0.00	31,868.00	37,188.00		
20	14524	מגדלל קיור	16048035 - 1	539.60	0.00	3,369.20	3,908.80	47.15	
		סה"כ צריכה		539.60	0.00	3,369.20	3,908.80		
21	14526	מעלית 10	16048035 - 4	33.40	0.00	128.40	161.80	8.13	
		סה"כ צריכה		33.40	0.00	128.40	161.80		
22	14527	מעלית 11	16048035 - 3	23.30	0.00	111.80	135.10	195.59	
		סה"כ צריכה		23.30	0.00	111.80	135.10		
23	14531	ספרינקלרים	16048035 - 2	91.80	0.00	493.80	585.60	16.67	
		סה"כ צריכה		91.80	0.00	493.80	585.60		
24	61824	עמדת טעינה P3 - קלוד אברנבל	21262381 - 1	0.00	0.00	1.40	1.40	2.09	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	1.40	1.40		
25	62266	קומה 07 - פייב פרסנט 7.ק	81022258 - 7	14.99	0.00	81.17	96.16	0.63	
		סה"כ צריכה		14.99	0.00	81.17	96.16		
		סה"כ צריכה		9,481.12	0.00	56,439.75	65,920.87		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					65,920.87		
		הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 9,481.12)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 56,439.75)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48022	***אוויר צח ומשאבות מלא	21055301 - 2	702.24	0.00	4,152.48	4,854.72	24.74	
			סה"כ צריכה	702.24	0.00	4,152.48	4,854.72		
2	48027	***צילר 16.1 מלא	21055301 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	48020	***צילר 16.2 מלא	21055301 - 1	1,879.68	0.00	11,820.00	13,699.68	151.88	
			סה"כ צריכה	1,879.68	0.00	11,820.00	13,699.68		
4	14535	***צילר 16.3 גג מלא	21055301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	48028	**צילר 24/7 מלא	21055300 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

