



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה 75 אילת

תקופת דוח: (01/11/25 - 30/11/25)

תאריך הפקה: 03/12/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	374.16	1,839.60	1,197.60	0.00	642.00	23000900 - 1	(מעין נייל (ייבוא)	54685	1
	5.23	-1,082.70	-829.50	0.00	-253.20	23000900 - 2			
	15.33	-1,227.90	-1,040.80	0.00	-187.10	23000900 - 3			
	196.60	7,361.70	7,361.70	0.00	0.00	23000900 - 4			
		6,890.70	6,689.00	0.00	201.70	סה"כ צריכה			
	374.16	3,593.60	3,593.60	0.00	0.00	23000900 - 1	(מעין נייל (ייצוא)	54685	2
	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23000900 - 2			
	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23000900 - 3			
	196.60	4.30	3.20	0.00	1.10	23000900 - 4			
		3,597.90	3,596.80	0.00	1.10	סה"כ צריכה			
		10,488.60	10,285.80	0.00	202.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		10,488.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 202.80)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 10,285.80)

