



**דוח קוט"ש**


עבור: החברה לניהול שרונה(ג.ג.ש)בע"מ

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 400 (ישן 125)

תקופת דוח: (30/11/25 - 01/11/25)

תאריך הפקה: 09/12/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	16.08	2,074.80	1,951.20	0.00	123.60	19051820 - 2	מבנה 400 לייט ספיד	37967	1
		2,074.80	1,951.20	0.00	123.60	סה"כ צריכה			
	68.88	19,673.60	16,153.20	0.00	3,520.40	19051820 - 1	מבנה 400 מסעדה מושיק רוט	37968	2
	16.08	-2,074.80	-1,951.20	0.00	-123.60	19051820 - 2			
		17,598.80	14,202.00	0.00	3,396.80	סה"כ צריכה			
		19,673.60	16,153.20	0.00	3,520.40	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		19,673.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 3,520.40)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 16,153.20)

