



דוח קוט"ש

עבור: קו.אל.סי פיילוט

דוח מסכם עבור: החושלים הרצליה

תקופת דוח: (26/11/25 - 27/10/25)

תאריך הפקה: 11/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	61502	בניין A קומה 1 - פרנו רקארד	20004070 - 2	0.20	0.00	20.35	20.55	0.49	
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	20.35	20.55		
2	61433	בניין A קומה 1 - דדי נכסים	20004070 - 3	1.70	0.00	6.15	7.85	0.22	
			סה"כ צריכה	1.70	0.00	6.15	7.85		
3	61434	בניין A קומה 1 - סולומון	20004070 - 4	74.75	0.00	663.50	738.25	4.36	
			סה"כ צריכה	74.75	0.00	663.50	738.25		
4	61437	בניין A קומה 2 - האנקו	20004066 - 1	8.65	0.00	52.15	60.80	0.81	
			סה"כ צריכה	8.65	0.00	52.15	60.80		
5	61436	בניין A קומה 2 - שברו	20004066 - 4	2.62	0.00	23.40	26.02	0.24	
			סה"כ צריכה	119.20	0.00	520.16	639.36	8.16	
			סה"כ צריכה	121.82	0.00	543.56	665.38		
6	61440	בניין A קומה 3 - חיים פור	20004072 - 1	12.60	0.00	56.30	68.90	0.54	
			סה"כ צריכה	12.60	0.00	56.30	68.90		
7	61439	בניין A קומה 3 - פדרמן	20004068 - 1	7.30	0.00	38.40	45.70	0.56	
			סה"כ צריכה	7.30	0.00	38.40	45.70		
8	61443	בניין A קומה 4 - כיתעים	20004023 - 2	96.25	0.00	677.60	773.85	3.09	
			סה"כ צריכה	96.25	0.00	677.60	773.85		
9	61445	בניין A קומה 4 - לשכה	20004023 - 4	344.30	0.00	2,672.30	3,016.60	18.27	
			סה"כ צריכה	53.92	0.00	303.64	357.56	1.91	
			סה"כ צריכה	398.22	0.00	2,975.94	3,374.16		
10	61442	בניין A קומה 4 - מרומים	20004023 - 1	77.70	0.00	538.20	615.90	1.86	
			סה"כ צריכה	77.70	0.00	538.20	615.90		
11	61444	בניין A קומה 4 - ק.ד.	20004023 - 3	287.40	0.00	1,534.45	1,821.85	10.58	
			סה"כ צריכה	287.40	0.00	1,534.45	1,821.85		
12	61447	בניין A קומה 5 - חשמל זמני אפריל	20004065 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	61449	בניין B קומה 1 - אסיפסה	20004003 - 4	9.48	0.00	48.48	57.96	0.30	
			20004004 - 1	0.00	0.00	0.15	0.15	0.30	
			סה"כ צריכה	9.48	0.00	48.63	58.11		
14	61451	בניין B קומה 1 - ינאי סולומון	20004003 - 1	0.80	0.00	7.05	7.85	0.50	
			סה"כ צריכה	0.80	0.00	7.05	7.85		
15	61450	בניין B קומה 1 - מרפאת שיניים	20004004 - 3	70.15	0.00	352.75	422.90	4.75	
			סה"כ צריכה	70.15	0.00	352.75	422.90		
16	61452	בניין B קומה 1 - סבן אקספרס	20004003 - 3	5.60	0.00	133.75	139.35	1.33	
			סה"כ צריכה	5.60	0.00	133.75	139.35		
17	61456	בניין B קומה 2 - אודיו סוניק	20004001 - 3	32.15	0.00	97.25	129.40	1.28	
			סה"כ צריכה	32.15	0.00	97.25	129.40		
18	61455	בניין B קומה 2 - אינפין	20004002 - 2	94.20	0.00	505.00	599.20	2.29	
			סה"כ צריכה	94.20	0.00	505.00	599.20		
19	61503	בניין B קומה 2 - גביש, גד אור	20004001 - 1	12.25	0.00	149.45	161.70	1.27	
			סה"כ צריכה	12.25	0.00	149.45	161.70		
20	61454	בניין B קומה 2 - ענת בש	20004002 - 1	2.20	0.00	72.70	74.90	0.89	
			סה"כ צריכה	2.20	0.00	72.70	74.90		
21	61458	בניין B קומה 3 - אמה	20004016 - 3	0.00	0.00	30.15	30.15	2.45	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	30.15	30.15		
22	61459	בניין B קומה 3 - ציבנט	20004011 - 3	3.70	0.00	88.75	92.45	1.57	
			סה"כ צריכה	3.70	0.00	88.75	92.45		
23	62102	בניין B קומה 4 - אספן גרופ	20004005 - 1	78.50	0.00	492.60	571.10	2.83	
			סה"כ צריכה	78.50	0.00	492.60	571.10		
24	61461	בניין B קומה 4 - חשמל זמני אספן	20004005 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004006 - 4	2.10	0.00	11.42	13.52	0.02	
			סה"כ צריכה	2.10	0.00	11.42	13.52		
25	61581	ציבורי	20004009 - 2	167.10	0.00	809.30	976.40	5.43	
			20004009 - 3	42.15	0.00	242.90	285.05	0.66	
			20004009 - 4	17.85	0.00	102.45	120.30	0.62	
			20004010 - 1	5.10	0.00	28.25	33.35	0.91	
			20004012 - 1	72.50	0.00	516.60	589.10	9.26	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.55	409.15	354.85	0.00	54.30	20004012 - 2			
	4.92	1,381.10	1,137.80	0.00	243.30	20004012 - 3			
	9.16	2,358.60	2,247.70	0.00	110.90	20004014 - 1			
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20004014 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004014 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004014 - 4			
	0.16	118.38	100.08	0.00	18.30	20004015 - 1			
	0.36	58.47	50.55	0.00	7.93	20004015 - 2			
	1.60	568.00	476.80	0.00	91.20	20004017 - 1			
	10.34	1,317.60	1,072.60	0.00	245.00	20004017 - 2			
	7.28	1,489.00	1,317.20	0.00	171.80	20004017 - 3			
	1.88	784.75	661.45	0.00	123.30	20004017 - 4			
	4.08	980.00	829.92	0.00	150.08	20004018 - 2			
	27.27	3,295.04	2,877.92	0.00	417.12	20004018 - 3			
	5.49	1,045.44	908.80	0.00	136.64	20004019 - 1			
	32.92	1,287.25	1,273.15	0.00	14.10	20004019 - 2			
	4.00	737.20	633.40	0.00	103.80	20004020 - 1			
	55.77	9,776.80	8,629.80	0.00	1,147.00	20004020 - 2			
	7.77	489.60	449.40	0.00	40.20	20004021 - 1			
	0.43	210.20	177.20	0.00	33.00	20004021 - 2			
	6.25	1,114.20	945.40	0.00	168.80	20004021 - 3			
	5.59	996.60	880.40	0.00	116.20	20004022 - 1			
	9.53	1,592.40	1,326.80	0.00	265.60	20004022 - 2			
	7.60	973.40	793.80	0.00	179.60	20004022 - 3			
	25.33	6,829.80	6,024.00	0.00	805.80	20004022 - 4			
		39,817.18	34,868.52	0.00	4,948.67	סה"כ צריכה			
	44.59	12,232.32	10,613.44	0.00	1,618.88	20004010 - 2	קבוצת מיזוג אוויר	61652	26
	153.17	17,614.20	16,002.60	0.00	1,611.60	20004012 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20004019 - 3			
	11.52	2,124.80	2,124.80	0.00	0.00	20004020 - 3			
	195.05	18,681.60	17,002.20	0.00	1,679.40	20004020 - 4			
	134.39	9,775.20	9,675.60	0.00	99.60	20004021 - 4			
		60,428.12	55,418.64	0.00	5,009.48	סה"כ צריכה			
		110,739.12	99,383.26	0.00	11,355.87	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		110,739.12				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 11,355.87)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 99,383.26)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	61489	חדר חשמל ראשי בגג - לוח חשמל מרתפים -2	20004009 - 1	54,621.80	0.00	237,842.80	292,464.60	608.44	
				54,621.80	0.00	237,842.80	292,464.60		

