



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (08/12/25 - 01/12/25)

תאריך הפקה: 11/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	23000439 - 4	166.00	0.00	632.80	798.80	4.90	
			סה"כ צריכה	166.00	0.00	632.80	798.80		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	23000440 - 3	226.80	0.00	608.40	835.20	8.81	
			סה"כ צריכה	226.80	0.00	608.40	835.20		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	23000440 - 2	49.00	0.00	225.80	274.80	11.79	
			סה"כ צריכה	49.00	0.00	225.80	274.80		
4	33455	צילר 1 מכבי	23000439 - 2	1,263.20	0.00	3,590.80	4,854.00	89.34	
			סה"כ צריכה	1,263.20	0.00	3,590.80	4,854.00		
5	33456	צילר 2 מכבי	23000439 - 3	375.60	0.00	1,747.60	2,123.20	82.55	
			סה"כ צריכה	375.60	0.00	1,747.60	2,123.20		
6	33458	צילרים 3+4 קומות 6-9	23000440 - 1	502.20	0.00	2,617.20	3,119.40	77.50	
			סה"כ צריכה	502.20	0.00	2,617.20	3,119.40		
7	33461	ציבורי	23000439 - 1	3,708.00	0.00	13,440.00	17,148.00	189.48	
			23000439 - 2	-1,263.20	0.00	-3,590.80	-4,854.00	89.34	
			23000439 - 3	-375.60	0.00	-1,747.60	-2,123.20	82.55	
			23000439 - 4	-166.00	0.00	-632.80	-798.80	4.90	
			23000440 - 1	-502.20	0.00	-2,617.20	-3,119.40	77.50	
			23000440 - 2	-49.00	0.00	-225.80	-274.80	11.79	
			23000440 - 3	-226.80	0.00	-608.40	-835.20	8.81	
			23000440 - 4	-682.72	0.00	-2,352.64	-3,035.36	43.19	
			סה"כ צריכה	442.48	0.00	1,664.76	2,107.24		
8	62549	שקם אלקטריק	23000440 - 4	682.72	0.00	2,352.64	3,035.36	43.19	
			סה"כ צריכה	682.72	0.00	2,352.64	3,035.36		
			סה"כ צריכה	3,708.00	0.00	13,440.00	17,148.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				17,148.00		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 3,708.00)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 13,440.00)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	189.48	17,148.00	13,440.00	0.00	3,708.00	23000439 - 1	מפסק ראשי לבדיקה	33454	1
		17,148.00	13,440.00	0.00	3,708.00		סה"כ צריכה		

