



דוח קוט"ש

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (12/12/25 - 01/12/25)

תאריך הפקה: 15/12/25

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		263.60	209.10	0.00	54.50	14152620 - 1	*מיזוג אויר - לדיעה	9746	1
		9,603.40	7,588.90	0.00	2,014.50	14152634 - 1			
		3,557.60	2,988.70	0.00	568.90	14152642 - 1			
		4,593.80	3,638.30	0.00	955.50	14158920 - 1			
		5,200.10	4,115.90	0.00	1,084.20	14158979 - 1			
	4,865.93	11,595.00	9,275.00	0.00	2,320.00	15091234 - 1			
		34,813.50	27,815.90	0.00	6,997.60	סה"כ צריכה			
		-154.00	-122.00	0.00	-32.00	13148435 - 1	צריכה ציבורית	60965	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	13156969 - 1			
		-211.00	-153.80	0.00	-57.20	13199804 - 1			
		-76.59	-58.70	0.00	-17.89	13199858 - 1			
		-460.30	-364.40	0.00	-95.90	13199894 - 1			
		-263.60	-209.10	0.00	-54.50	14152620 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14152632 - 1			
		-9,603.40	-7,588.90	0.00	-2,014.50	14152634 - 1			
		-3,557.60	-2,988.70	0.00	-568.90	14152642 - 1			
	0.99	-87.00	-68.94	0.00	-18.06	14155755 - 1			
	0.26	-30.25	-23.90	0.00	-6.35	14155755 - 2			
	0.97	-43.87	-33.31	0.00	-10.56	14155755 - 3			
		-4,593.80	-3,638.30	0.00	-955.50	14158920 - 1			
		-3.90	-2.90	0.00	-1.00	14158950 - 1			
		-5,200.10	-4,115.90	0.00	-1,084.20	14158979 - 1			
	88.70	14,243.20	11,395.20	0.00	2,848.00	15091206 - 4			
	183.62	23,200.00	18,483.20	0.00	4,716.80	15091207 - 1			
	73.66	19,200.00	15,168.00	0.00	4,032.00	15091208 - 1			
	5.05	-1,431.60	-1,131.60	0.00	-300.00	15091209 - 4			
	655.62	-78.00	-62.00	0.00	-16.00	15091211 - 3			
	1,310.69	-67.00	-52.00	0.00	-15.00	15091211 - 4			
	1.98	-287.87	-227.91	0.00	-59.97	15091218 - 1			
	15.43	-895.20	-771.20	0.00	-124.00	15091219 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091219 - 4			
	4,865.93	-11,595.00	-9,275.00	0.00	-2,320.00	15091234 - 1			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112865 - 1	-76.22	0.00	-277.01	-353.23		
			15112872 - 1	-432.30	0.00	-1,894.50	-2,326.80		
			15112873 - 1	-245.20	0.00	-944.20	-1,189.40		
			15112965 - 1	-351.30	0.00	-1,248.40	-1,599.70		
			15112982 - 1	-212.90	0.00	-1,017.80	-1,230.70		
			15112990 - 1	-20.10	0.00	-76.50	-96.60		
			15140006 - 1	-85.10	0.00	-494.00	-579.10		
			15140030 - 1	9.50	0.00	53.90	63.40		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140058 - 1	-235.10	0.00	-856.80	-1,091.90		
			15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092135 - 1	-65.70	0.00	-403.70	-469.40	11.96	
			16092135 - 2	-47.60	0.00	-184.10	-231.70	3.91	
			16092135 - 4	-64.80	0.00	-323.90	-388.70	8.03	
			17013914 - 1	-40.27	0.00	-167.88	-208.14		
			17013974 - 1	-633.10	0.00	-2,285.00	-2,918.10		
			18170730 - 1	5,363.20	0.00	21,158.40	26,521.60	198.34	
			21262386 - 1	-408.50	0.00	-1,557.20	-1,965.70	12.82	
			סה"כ צריכה	6,299.78	0.00	23,639.16	29,938.94		
3	16929	קומה 01 NEXTAGE - מערב ראשי ב. חיוני צד	15112872 - 1	432.30	0.00	1,894.50	2,326.80		
			סה"כ צריכה	432.30	0.00	1,894.50	2,326.80		
4	23784	קומה 01 NEXTAGE - מספק משני צד מערב (מזרח)	15112873 - 1	245.20	0.00	944.20	1,189.40		
			16092135 - 1	65.70	0.00	403.70	469.40	11.96	
			16092135 - 4	64.80	0.00	323.90	388.70	8.03	
			סה"כ צריכה	375.70	0.00	1,671.80	2,047.50		
5	19805	קומה 01 NEXTAGE מפסק ראשי חיוני	13156969 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	27312	קומה 01 נקסט איג'	16092135 - 2	47.60	0.00	184.10	231.70	3.91	
			17013914 - 1	40.27	0.00	167.88	208.14		
			סה"כ צריכה	87.87	0.00	351.98	439.84		
7	25677	קומה 03 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	32.00	0.00	122.00	154.00		
			13199894 - 1	95.90	0.00	364.40	460.30		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112965 - 1	351.30	0.00	1,248.40	1,599.70		
			סה"כ צריכה	479.20	0.00	1,734.80	2,214.00		
8	27565	קומה 04 ווסט פארמה - מפסק ראשי צד מערב חיוני	13199804 - 1	57.20	0.00	153.80	211.00		
			17013974 - 1	633.10	0.00	2,285.00	2,918.10		
			סה"כ צריכה	690.30	0.00	2,438.80	3,129.10		
9	9805	קומה 05 פמאיה - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	3.17	0.00	11.95	15.12	0.26	
			סה"כ צריכה	3.17	0.00	11.95	15.12		
10	9632	קומה 05 פמאיה - מונה ראשי חיוני 50%	14155755 - 1	9.03	0.00	34.47	43.50	0.99	
			סה"כ צריכה	9.03	0.00	34.47	43.50		
11	9809	קומה 05 פמאיה - מזרח	15112985 - 1	138.90	0.00	389.00	527.90		
			סה"כ צריכה	138.90	0.00	389.00	527.90		
12	59987	קומה 05 פריזניוס - חדר תקשורת 50%	14155755 - 2	3.17	0.00	11.95	15.12	0.26	
			סה"כ צריכה	3.17	0.00	11.95	15.12		
13	59986	קומה 05 פריזניוס - מונה ראשי חיוני 50%	14155755 - 1	9.03	0.00	34.47	43.50	0.99	
			סה"כ צריכה	9.03	0.00	34.47	43.50		
14	32286	קומה 05 פריזניוס - מפסק ראשי צד מערב	15112982 - 1	212.90	0.00	1,017.80	1,230.70		
			15112985 - 1	-138.90	0.00	-389.00	-527.90		
			סה"כ צריכה	74.00	0.00	628.80	702.80		
15	45266	קומה 06 טייק מי אינדרא - ראשי חיוני צד מזרח	13199858 - 1	17.89	0.00	58.70	76.59		
			15112865 - 1	76.22	0.00	277.01	353.23		
			15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	94.12	0.00	335.71	429.82		
16	9747	קומה 08 eilly lilli מערב - חדר תקשורת	15091218 - 1	59.97	0.00	227.91	287.87	1.98	
			15091219 - 3	124.00	0.00	771.20	895.20	15.43	
			15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	183.97	0.00	999.11	1,183.07		
17	9801	קומה 10 JLL - ראשי	15140006 - 1	85.10	0.00	494.00	579.10		
			15140030 - 1	-9.50	0.00	-53.90	-63.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	75.60	0.00	440.10	515.70		
18	34687	קומה 15 סנטריקל - ראשי חיוני כל הקומה	3 - 14155755	10.56	0.00	33.31	43.87	0.97	
			1 - 15140058	235.10	0.00	856.80	1,091.90		
			1 - 15140060	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	245.66	0.00	890.11	1,135.77		
19	51076	קורנית ו'זין - קומה 1	1 - 21262386	408.50	0.00	1,557.20	1,965.70	12.82	
			סה"כ צריכה	408.50	0.00	1,557.20	1,965.70		
			סה"כ צריכה	16,607.90	0.00	64,879.80	81,487.70		
			חשבון חברת חשמל			0.00	0.00		
			הפרש בקוט"ש			81,487.70	81,487.70		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 16,607.90)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 64,879.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8133	אודיטוריום זורה - יטא	2 - 15091240	0.00	0.00	5.45	5.45	1.44	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	5.45	5.45		
2	9638	אל פסק B אינטגרציה	3 - 15091209	325.20	0.00	1,229.40	1,554.60	5.50	
			סה"כ צריכה	325.20	0.00	1,229.40	1,554.60		
3	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	1 - 15091209	880.00	0.00	3,356.00	4,236.00	17.76	
			סה"כ צריכה	880.00	0.00	3,356.00	4,236.00		
4	9812	אל פסק מעבדות A	1 - 15091193	851.20	0.00	3,228.80	4,080.00	17.31	
			סה"כ צריכה	851.20	0.00	3,228.80	4,080.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	11198	בית קפה	15091209 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091247 - 4	1.90	0.00	6.85	8.75	0.05	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 2	4.40	0.00	9.90	14.30	2.57	
			15129244 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 11	1.07	0.00	4.11	5.18	0.04	
			15129244 - 13	1.20	0.00	1.30	2.50	1.15	
			סה"כ צריכה	8.57	0.00	22.16	30.73		
6	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 7	0.00	0.00	0.30	0.30	0.09	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	70.00	0.00	256.40	326.40	4.38	
			סה"כ צריכה	70.00	0.00	256.70	326.70		
9	8140	חניון 1-	15091605 - 1	232.64	0.00	880.64	1,113.28	14.16	
			15091609 - 1	476.16	0.00	1,177.28	1,653.44	9.89	
			סה"כ צריכה	708.80	0.00	2,057.92	2,766.72		
10	8141	חניון 2-	15091605 - 2	516.48	0.00	1,959.36	2,475.84	8.94	
			15091609 - 2	176.96	0.00	643.20	820.16	9.40	
			סה"כ צריכה	693.44	0.00	2,602.56	3,296.00		
11	8142	חניון 3-	15091605 - 3	229.76	0.00	875.84	1,105.60	3.92	
			15091609 - 3	46.08	0.00	186.56	232.64	2.05	
			סה"כ צריכה	275.84	0.00	1,062.40	1,338.24		
12	8143	חניון 4-	15091605 - 4	313.92	0.00	1,465.28	1,779.20	10.73	
			15091609 - 4	93.12	0.00	371.52	464.64	5.83	
			סה"כ צריכה	407.04	0.00	1,836.80	2,243.84		
13	11183	לשעבר צד DRIVENETS מזרח	14152658 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	11212	לשעבר דרייב נט קומה 07 מפסק ראשי חיוני	15091191 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15112981 - 1	0.50	0.00	1.30	1.80		
			סה"כ צריכה	0.50	0.00	1.30	1.80		
15	9803	לשעבר קומה 07 דרייבנט - חדר תקשורת	15091191 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	9807	לשעבר קומה 07 דרייבנט - מזרח	15112984 - 1	0.40	0.00	1.30	1.70		
			סה"כ צריכה	0.40	0.00	1.30	1.70		
17	22164	לשעבר קומה 11 דרייבנט - מזרח+מערב - מפסק ראשי צד מערב	14152624 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	38499	לשעבר קומה 16 רודה שוורץ - מערב אודיטוריום - ראשי חיוני	15091203 - 1	41.80	0.00	159.36	201.15	1.35	
			15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15140028 - 1	57.00	0.00	204.70	261.70		
			15140031 - 1	-44.10	0.00	-166.00	-210.10		
			סה"כ צריכה	54.70	0.00	198.06	252.75		
19	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091229 - 1	25.60	0.00	118.40	144.00	3.23	
			15091247 - 3	26.30	0.00	100.35	126.65	0.46	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	7.15	0.00	27.15	34.30	0.12	
			15129244 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	59.05	0.00	245.90	304.95		
20	9640	מטען אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 1	280.00	0.00	1,068.00	1,348.00	4.90	
			סה"כ צריכה	280.00	0.00	1,068.00	1,348.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	9641	מטען אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 2	272.00	0.00	1,030.00	1,302.00	4.76	
		סה"כ צריכה		272.00	0.00	1,030.00	1,302.00		
22	38498	מפסק משני צד מערב	15140031 - 1	44.10	0.00	166.00	210.10		
		סה"כ צריכה		44.10	0.00	166.00	210.10		
23	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	18170730 - 2	4,655.00	0.00	18,395.00	23,050.00	183.20	
		סה"כ צריכה		4,655.00	0.00	18,395.00	23,050.00		
24	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	1,552.50	0.00	6,190.00	7,742.50	60.75	
		סה"כ צריכה		1,552.50	0.00	6,190.00	7,742.50		
25	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	3,094.40	0.00	11,622.40	14,716.80	57.41	
		סה"כ צריכה		3,094.40	0.00	11,622.40	14,716.80		
26	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	2,233.60	0.00	5,068.80	7,302.40	45.76	
		סה"כ צריכה		2,233.60	0.00	5,068.80	7,302.40		
27	25605	קומה 03 צד מערב מפסק ראשי צד מערב חיוני - ריק	13148435 - 1	32.00	0.00	122.00	154.00		
		סה"כ צריכה		32.00	0.00	122.00	154.00		
			15112965 - 1	-351.30	0.00	-1,248.40	-1,599.70		
			15112980 - 1	397.10	0.00	1,346.90	1,744.00		
		סה"כ צריכה		77.80	0.00	220.50	298.30		
28	8123	קומה 08 מזרח ריק	15091219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	42895	קומה 1 11.5%	17013914 - 1	23.75	0.00	99.00	122.75		
		סה"כ צריכה		23.75	0.00	99.00	122.75		
30	9794	קומה 10 חדר תקשורת	15091201 - 2	8.95	0.00	33.95	42.90	0.15	
		סה"כ צריכה		8.95	0.00	33.95	42.90		
31	24889	קומה 10 מזרח - חדר תקשורת	15091201 - 1	14.54	0.00	55.94	70.48	0.85	
		סה"כ צריכה		14.54	0.00	55.94	70.48		
32	30806	קומה 11 אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	8.40	0.00	31.90	40.30		
		סה"כ צריכה		8.40	0.00	31.90	40.30		
33	8091	קומה 11 חדר שרתים	14152673 - 1	2.10	0.00	8.30	10.40		
		סה"כ צריכה		2.10	0.00	8.30	10.40		
34	9793	קומה 14 חדר תקשורת	15091203 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
35	9634	קומה 15 חדר תקשורת	14155755 - 4	6.10	0.00	22.75	28.85	0.25	
			סה"כ צריכה	6.10	0.00	22.75	28.85		
36	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	11209	קומה 15 ראשי חיוני כל הקומה	14155755 - 3	19.56	0.00	61.68	81.24	0.97	
			סה"כ צריכה	19.56	0.00	61.68	81.24		
38	8134	קומה 16 אודיטוריום זורה - מפוח	15091240 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	9626	קומה 16 ראשי חיוני 39% מהמונה	15091203 - 1	26.72	0.00	101.88	128.61	1.35	
			סה"כ צריכה	26.72	0.00	101.88	128.61		
40	9627	קומה 16 תקשורת 39% מהמונה	15091203 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	49114	קומה 2 מפסק ראשי חיוני	13199838 - 1	3.70	0.00	13.50	17.20		
			סה"כ צריכה	3.70	0.00	13.50	17.20		
42	16745	קומה 6 אמדוקס לשעבר 54% מהמונים	13199858 - 1	21.01	0.00	68.90	89.91		
			סה"כ צריכה	89.48	0.00	325.19	414.67		
			סה"כ צריכה	110.48	0.00	394.09	504.58		
43	16531	קומה 6 ללוח חדר תקשורת	13199812 - 1	4.10	0.00	15.60	19.70		
			סה"כ צריכה	4.10	0.00	15.60	19.70		
44	16529	קומה 6 מפסק ללוח משני צד מערב 54% מהמונה	15140046 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	8117	קומה 8 חדר שרתים	15091218 - 2	71.85	0.00	273.20	345.05	1.38	
			סה"כ צריכה	71.85	0.00	273.20	345.05		
46	43043	קומה 8 מערב 30.5%	15091218 - 1	33.87	0.00	128.73	162.60	1.98	
			סה"כ צריכה	33.87	0.00	128.73	162.60		
47	8112	ראשי שנאי T1	18170730 - 1	5,363.20	0.00	21,158.40	26,521.60	198.34	
			סה"כ צריכה	5,363.20	0.00	21,158.40	26,521.60		
48	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	2,848.00	0.00	11,395.20	14,243.20	88.70	
			סה"כ צריכה	2,848.00	0.00	11,395.20	14,243.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
49	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	4,032.00	0.00	15,168.00	19,200.00	73.66	
			סה"כ צריכה	4,032.00	0.00	15,168.00	19,200.00		
50	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	4,716.80	0.00	18,483.20	23,200.00	183.62	
			סה"כ צריכה	4,716.80	0.00	18,483.20	23,200.00		
51	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

