



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (30/11/25 - 01/11/25)

תאריך הפקה: 16/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	54852	אלביט יבשה	81018601 - 2	13,350.79	0.00	74,905.31	88,256.10	193.06	
			ציבורי	2,034.68	0.00	14,275.44	16,310.12		
			סה"כ צריכה	15,385.47	0.00	89,180.75	104,566.22		
2	61407	גלובוס	81018601 - 4	2,284.53	0.00	12,880.78	15,165.31	49.41	
			ציבורי	348.17	0.00	2,454.82	2,802.98		
			סה"כ צריכה	2,632.69	0.00	15,335.60	17,968.30		
3	54854	מבנה חשמל	15112929 - 1	-14.60	0.00	-84.20	-98.80		
			15112930 - 1	-2.80	0.00	-394.80	-397.60		
			81018601 - 3	466.00	0.00	3,286.29	3,752.29	42.40	
			81018601 - 5	622.42	0.00	2,823.05	3,445.47	11.50	
			סה"כ צריכה	1,071.02	0.00	5,630.34	6,701.36		
4	54855	מבנה מיזוג אוויר	15112929 - 1	14.60	0.00	84.20	98.80		
			81018601 - 6	0.00	0.00	0.22	0.22		
			81018601 - 8	0.09	0.00	0.39	0.48	0.008	
			סה"כ צריכה	14.69	0.00	84.80	99.50		
5	59469	רוז חקלאות בע"מ	15112930 - 1	2.80	0.00	394.80	397.60		
			20281997 - 1	376.20	0.00	1,797.50	2,173.70	16.86	
			81018601 - 7	156.77	0.00	1,199.58	1,356.35	16.51	
			ציבורי	81.65	0.00	646.42	728.08		
			סה"כ צריכה	617.42	0.00	4,038.30	4,655.73		
			סה"כ צריכה	19,721.30	0.00	114,269.80	133,991.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				133,991.10		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 19,721.30)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 114,269.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	לידיעה - ציבורי לא להפקה	81018601 - 1	61.57	0.00	325.57	387.15	1.25	
			סה"כ צריכה	61.57	0.00	325.57	387.15		
2	61277	מועמס ציבורי מחושב	11103607 - 1	10,000.40	0.00	57,924.20	67,924.60	1.49	
			11103641 - 1	9,720.90	0.00	56,345.60	66,066.50	1.46	
			20281997 - 1	-376.20	0.00	-1,797.50	-2,173.70	16.86	
			81018601 - 2	-13,350.79	0.00	-74,905.31	-88,256.10	193.06	
			81018601 - 3	-466.00	0.00	-3,286.29	-3,752.29	42.40	
			81018601 - 4	-2,284.53	0.00	-12,880.78	-15,165.31	49.41	
			81018601 - 5	-622.42	0.00	-2,823.05	-3,445.47	11.50	
			81018601 - 6	0.00	0.00	-0.22	-0.22		
			81018601 - 7	-156.77	0.00	-1,199.58	-1,356.35	16.51	
			81018601 - 8	-0.09	0.00	-0.39	-0.48	0.008	
			סה"כ צריכה	2,464.50	0.00	17,376.68	19,841.18		
3	42154	שנאי 1	11103607 - 1	10,000.40	0.00	57,924.20	67,924.60	1.49	
			סה"כ צריכה	10,000.40	0.00	57,924.20	67,924.60		
4	42155	שנאי 2	11103641 - 1	9,720.90	0.00	56,345.60	66,066.50	1.46	
			סה"כ צריכה	9,720.90	0.00	56,345.60	66,066.50		

