



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (30/11/25 - 01/11/25)

תאריך הפקה: 18/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	26.24	0.00	274.88	301.12	1.38	
			סה"כ צריכה	26.24	0.00	274.88	301.12		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	19.36	0.00	208.16	227.52	1.01	
			סה"כ צריכה	19.36	0.00	208.16	227.52		
3	44581	*לוח משאבות צילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צילר 1	20065483 - 2	3,347.40	0.00	18,466.80	21,814.20	67.38	
			סה"כ צריכה	3,347.40	0.00	18,466.80	21,814.20		
5	44580	*צילר 2	20065484 - 1	0.00	0.00	390.60	390.60	32.41	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	390.60	390.60		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	239.25	0.00	1,657.75	1,897.00	33.72	
		ציבורי		118.63	0.00	733.33	851.96		
			סה"כ צריכה	357.88	0.00	2,391.08	2,748.96		
7	62546	ברקווד אסטיט ארה"ב	20065478 - 4	61.92	0.00	426.56	488.48	2.40	
		ציבורי		30.70	0.00	188.70	219.40		
			סה"כ צריכה	92.62	0.00	615.26	707.88		
8	51920	מגזינו ביקרי בע"מ	21262493 - 1	2,156.60	0.00	13,840.70	15,997.30	91.28	
		ציבורי		1,069.31	0.00	6,122.66	7,191.97		
			סה"כ צריכה	3,225.91	0.00	19,963.36	23,189.27		
9	58517	נועה בן פורת בע"מ - קומה 3	20065488 - 1	10.96	0.00	63.28	74.24	0.40	
		ציבורי		5.43	0.00	27.99	33.43		
			סה"כ צריכה	16.39	0.00	91.27	107.67		
10	61744	סער הים האדום	20065477 - 2	196.16	0.00	1,920.48	2,116.64	10.12	
		ציבורי		97.26	0.00	849.56	946.82		
			סה"כ צריכה	293.42	0.00	2,770.04	3,063.46		
11	45280	קומה 1 אמס	20281745 - 1	914.20	0.00	6,081.50	6,995.70	65.50	
		ציבורי		453.29	0.00	2,690.25	3,143.54		
			סה"כ צריכה	1,367.49	0.00	8,771.75	10,139.24		
12	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	82.68	0.00	445.08	527.76	78.24	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	41.00	0.00	196.89	237.88		
			סה"כ צריכה	123.68	0.00	641.97	765.64		
13	44588	קומה 2 וואביט נאנו (משרד גדול)	1 - 20065481	186.10	0.00	1,107.10	1,293.20	6.20	
			ציבורי	92.27	0.00	489.74	582.02		
			סה"כ צריכה	278.37	0.00	1,596.84	1,875.22		
14	44591	קומה 2 וואביט נאנו (משרד קטן)	4 - 20065481	14.28	0.00	80.72	95.00	52.34	
			ציבורי	7.08	0.00	35.71	42.79		
			סה"כ צריכה	21.36	0.00	116.43	137.79		
15	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 (1999) בע"מ	2 - 20065481	19.40	0.00	244.56	263.96	78.52	
			ציבורי	9.62	0.00	108.19	117.80		
			סה"כ צריכה	29.02	0.00	352.75	381.76		
16	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	1 - 21262391	67.20	0.00	521.40	588.60	9.04	
			ציבורי	33.32	0.00	230.65	263.97		
			סה"כ צריכה	100.52	0.00	752.05	852.57		
17	44592	קומה 2 ניו אדג 2	1 - 20065478	248.72	0.00	1,471.64	1,720.36	77.05	
			ציבורי	123.32	0.00	651.00	774.33		
			סה"כ צריכה	372.04	0.00	2,122.64	2,494.69		
18	61376	קומה 2- וואביט ננו	3 - 20065481	23.52	0.00	150.36	173.88	78.58	
			ציבורי	11.66	0.00	66.51	78.18		
			סה"כ צריכה	35.18	0.00	216.87	252.06		
19	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	2 - 20065488	16.60	0.00	250.44	267.04	3.31	
			ציבורי	8.23	0.00	110.79	119.02		
			סה"כ צריכה	24.83	0.00	361.23	386.06		
20	54650	קומה 3 אווירם	4 - 20065482	51.16	0.00	274.44	325.60	26.21	
			ציבורי	25.37	0.00	121.40	146.77		
			סה"כ צריכה	76.53	0.00	395.84	472.37		
21	54651	קומה 3 אווירם (2)	1 - 20065480	43.60	0.00	354.56	398.16	2.20	
			ציבורי	21.62	0.00	156.85	178.46		
			סה"כ צריכה	65.22	0.00	511.41	576.62		
22	46438	קומה 3 גורן	2 - 20065480	16.64	0.00	220.04	236.68	1.72	
			ציבורי	8.25	0.00	97.34	105.59		
			סה"כ צריכה	24.89	0.00	317.38	342.27		
23	46439	קומה 3 וואב אי די	3 - 20065480	44.84	0.00	430.72	475.56	2.33	
			ציבורי	22.23	0.00	190.54	212.77		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	51594	קומה 3 נדלסט	סה"כ צריכה 20065480 - 4	67.07	0.00	621.26	688.33	27.39	
			ציבורי	32.74	0.00	157.73	190.47		
			סה"כ צריכה	98.78	0.00	514.29	613.07		
25	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	סה"כ צריכה 20065482 - 3	35.64	0.00	309.84	345.48	26.51	
			ציבורי	17.67	0.00	137.06	154.73		
			סה"כ צריכה	53.31	0.00	446.90	500.21		
26	44585	קומה 3 תמי הר לב	סה"כ צריכה 20065482 - 2	25.88	0.00	184.68	210.56	0.21	
			ציבורי	12.83	0.00	81.70	94.53		
			סה"כ צריכה	38.71	0.00	266.38	305.09		
27	46436	קומה 4 אינטגרטי	סה"כ צריכה 20065479 - 3	62.48	0.00	547.32	609.80	3.13	
			ציבורי	30.98	0.00	242.12	273.10		
			סה"כ צריכה	93.46	0.00	789.44	882.90		
28	45348	קומה 4 בוני רנייה	סה"כ צריכה 20065490 - 2	1.00	0.00	5.44	6.44	0.05	
			ציבורי	0.50	0.00	2.41	2.90		
			סה"כ צריכה	1.50	0.00	7.85	9.34		
29	44577	קומה 4 יעקב בידור	סה"כ צריכה 20065490 - 3	29.76	0.00	315.16	344.92	3.38	
			ציבורי	14.76	0.00	139.42	154.17		
			סה"כ צריכה	44.52	0.00	454.58	499.09		
30	44583	קומה 4 ריבר	סה"כ צריכה 20065479 - 4	153.80	0.00	827.76	981.56	5.56	
			ציבורי	76.26	0.00	366.17	442.43		
			סה"כ צריכה	230.06	0.00	1,193.93	1,423.99		
31	44576	קומה 4 שגיב אסרף	סה"כ צריכה 20065490 - 1	68.32	0.00	559.96	628.28	2.46	
			ציבורי	33.88	0.00	247.71	281.58		
			סה"כ צריכה	102.20	0.00	807.67	909.86		
32	44575	קומה 5 מאד 1	סה"כ צריכה 20065477 - 1	216.32	0.00	915.84	1,132.16	8.78	
			ציבורי	107.26	0.00	405.14	512.40		
			סה"כ צריכה	323.58	0.00	1,320.98	1,644.56		
33	45262	קומה P2 חדר כושר	סה"כ צריכה 20281509 - 1	75.70	0.00	368.80	444.50	8.48	
			22344594 - 1	55.70	0.00	275.90	331.60	27.41	
			ציבורי	65.15	0.00	285.19	350.35		
			סה"כ צריכה	196.55	0.00	929.89	1,126.45		
			סה"כ צריכה	11,148.10	0.00	68,681.75	79,829.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				79,829.85		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 11,148.10)
 ■ גבע (Kwh 0.00)
 ■ שפל (Kwh 68,681.75)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50800	ציבורי מועמס	20065477 - 1	-216.32	0.00	-915.84	-1,132.16	8.78	
			20065477 - 2	-196.16	0.00	-1,920.48	-2,116.64	10.12	
			20065478 - 1	-248.72	0.00	-1,471.64	-1,720.36	77.05	
			20065478 - 2	-82.68	0.00	-445.08	-527.76	78.24	
			20065478 - 4	-61.92	0.00	-426.56	-488.48	2.40	
			20065479 - 3	-62.48	0.00	-547.32	-609.80	3.13	
			20065479 - 4	-153.80	0.00	-827.76	-981.56	5.56	
			20065480 - 1	-43.60	0.00	-354.56	-398.16	2.20	
			20065480 - 2	-16.64	0.00	-220.04	-236.68	1.72	
			20065480 - 3	-44.84	0.00	-430.72	-475.56	2.33	
			20065480 - 4	-66.04	0.00	-356.56	-422.60	27.39	
			20065481 - 1	-186.10	0.00	-1,107.10	-1,293.20	6.20	
			20065481 - 2	-19.40	0.00	-244.56	-263.96	78.52	
			20065481 - 3	-23.52	0.00	-150.36	-173.88	78.58	
			20065481 - 4	-14.28	0.00	-80.72	-95.00	52.34	
			20065482 - 2	-25.88	0.00	-184.68	-210.56	0.21	
			20065482 - 3	-35.64	0.00	-309.84	-345.48	26.51	
			20065482 - 4	-51.16	0.00	-274.44	-325.60	26.21	
			20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065483 - 2	-3,347.40	0.00	-18,466.80	-21,814.20	67.38	
			20065483 - 3	-26.24	0.00	-274.88	-301.12	1.38	
			20065484 - 1	0.00	0.00	-390.60	-390.60	32.41	
			20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20065484 - 3	-19.36	0.00	-208.16	-227.52	1.01	
			20065484 - 4	-239.25	0.00	-1,657.75	-1,897.00	33.72	
			20065488 - 1	-10.96	0.00	-63.28	-74.24	0.40	
			20065488 - 2	-16.60	0.00	-250.44	-267.04	3.31	
			20065490 - 1	-68.32	0.00	-559.96	-628.28	2.46	
			20065490 - 2	-1.00	0.00	-5.44	-6.44	0.05	
			20065490 - 3	-29.76	0.00	-315.16	-344.92	3.38	
			20281509 - 1	-75.70	0.00	-368.80	-444.50	8.48	
			20281745 - 1	-914.20	0.00	-6,081.50	-6,995.70	65.50	
			20281748 - 1	11,148.10	0.00	64,713.50	75,861.60	510.00	
			21262391 - 1	-67.20	0.00	-521.40	-588.60	9.04	
			21262493 - 1	-2,156.60	0.00	-13,840.70	-15,997.30	91.28	
			22344594 - 1	-55.70	0.00	-275.90	-331.60	27.41	
			31229537 - 1	0.00	0.00	3,968.25	3,968.25		
			סה"כ צריכה	2,570.63	0.00	15,132.72	17,703.35		
2	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	11,148.10	0.00	64,713.50	75,861.60	510.00	
			סה"כ צריכה	11,148.10	0.00	64,713.50	75,861.60		

