

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בניין ב

תקופת דוח: (01/11/25 - 30/11/25)

תאריך הפקה: 18/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אזיר צח	20065483 - 3	26.24	0.00	274.88	301.12	1.38	
			סה"כ צריכה	26.24	0.00	274.88	301.12		
2	44582	*לוח יחידות אזיר צח	20065484 - 3	19.36	0.00	208.16	227.52	1.01	
			סה"כ צריכה	19.36	0.00	208.16	227.52		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	3,347.40	0.00	18,466.80	21,814.20	67.38	
			סה"כ צריכה	3,347.40	0.00	18,466.80	21,814.20		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	0.00	0.00	390.60	390.60	32.41	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	390.60	390.60		
6	51919	אולם אירועים	20065484 - 4	239.25	0.00	1,657.75	1,897.00	33.72	
		ציבורי		118.63	0.00	733.33	851.96		
			סה"כ צריכה	357.88	0.00	2,391.08	2,748.96		
7	62546	ברוקווד אסטיט ארה"ב	20065478 - 4	61.92	0.00	426.56	488.48	2.40	
		ציבורי		30.70	0.00	188.70	219.40		
			סה"כ צריכה	92.62	0.00	615.26	707.88		
8	51920	מגזינו בייקרי בע"מ	21262493 - 1	2,156.60	0.00	13,840.70	15,997.30	91.28	
		ציבורי		1,069.31	0.00	6,122.66	7,191.97		
			סה"כ צריכה	3,225.91	0.00	19,963.36	23,189.27		
9	58517	נועה בן פורת בע"מ - קומה 3	20065488 - 1	10.96	0.00	63.28	74.24	0.40	
		ציבורי		5.43	0.00	27.99	33.43		
			סה"כ צריכה	16.39	0.00	91.27	107.67		
10	61744	סער הים האדום	20065477 - 2	196.16	0.00	1,920.48	2,116.64	10.12	
		ציבורי		97.26	0.00	849.56	946.82		
			סה"כ צריכה	293.42	0.00	2,770.04	3,063.46		
11	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	914.20	0.00	6,081.50	6,995.70	65.50	
		ציבורי		453.29	0.00	2,690.25	3,143.54		
			סה"כ צריכה	1,367.49	0.00	8,771.75	10,139.24		
12	44593	קומה 2 בונה השרון	20065478 - 2	82.68	0.00	445.08	527.76	78.24	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	41.00	0.00	196.89	237.88		
			סה"כ צריכה	123.68	0.00	641.97	765.64		
13	44588	קומה 2 וואביט נאנו (משרד גדול)	20065481 - 1	186.10	0.00	1,107.10	1,293.20	6.20	
			ציבורי	92.27	0.00	489.74	582.02		
			סה"כ צריכה	278.37	0.00	1,596.84	1,875.22		
14	44591	קומה 2 וואביט נאנו (משרד קטן)	20065481 - 4	14.28	0.00	80.72	95.00	52.34	
			ציבורי	7.08	0.00	35.71	42.79		
			סה"כ צריכה	21.36	0.00	116.43	137.79		
15	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 בע"מ (1999)	20065481 - 2	19.40	0.00	244.56	263.96	78.52	
			ציבורי	9.62	0.00	108.19	117.80		
			סה"כ צריכה	29.02	0.00	352.75	381.76		
16	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	67.20	0.00	521.40	588.60	9.04	
			ציבורי	33.32	0.00	230.65	263.97		
			סה"כ צריכה	100.52	0.00	752.05	852.57		
17	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	248.72	0.00	1,471.64	1,720.36	77.05	
			ציבורי	123.32	0.00	651.00	774.33		
			סה"כ צריכה	372.04	0.00	2,122.64	2,494.69		
18	61376	קומה 2- ווביט ננו	20065481 - 3	23.52	0.00	150.36	173.88	78.58	
			ציבורי	11.66	0.00	66.51	78.18		
			סה"כ צריכה	35.18	0.00	216.87	252.06		
19	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	16.60	0.00	250.44	267.04	3.31	
			ציבורי	8.23	0.00	110.79	119.02		
			סה"כ צריכה	24.83	0.00	361.23	386.06		
20	54650	קומה 3 אווירם	20065482 - 4	51.16	0.00	274.44	325.60	26.21	
			ציבורי	25.37	0.00	121.40	146.77		
			סה"כ צריכה	76.53	0.00	395.84	472.37		
21	54651	קומה 3 אווירם (2)	20065480 - 1	43.60	0.00	354.56	398.16	2.20	
			ציבורי	21.62	0.00	156.85	178.46		
			סה"כ צריכה	65.22	0.00	511.41	576.62		
22	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	16.64	0.00	220.04	236.68	1.72	
			ציבורי	8.25	0.00	97.34	105.59		
			סה"כ צריכה	24.89	0.00	317.38	342.27		
23	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	44.84	0.00	430.72	475.56	2.33	
			ציבורי	22.23	0.00	190.54	212.77		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	67.07	0.00	621.26	688.33		
24	51594	קומה 3 נדלסטיו	20065480 - 4	66.04	0.00	356.56	422.60	27.39	
			ציבורי	32.74	0.00	157.73	190.47		
			סה"כ צריכה	98.78	0.00	514.29	613.07		
25	54648	קומה 3 נחומי אדריכלים	20065482 - 3	35.64	0.00	309.84	345.48	26.51	
			ציבורי	17.67	0.00	137.06	154.73		
			סה"כ צריכה	53.31	0.00	446.90	500.21		
26	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	25.88	0.00	184.68	210.56	0.21	
			ציבורי	12.83	0.00	81.70	94.53		
			סה"כ צריכה	38.71	0.00	266.38	305.09		
27	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	62.48	0.00	547.32	609.80	3.13	
			ציבורי	30.98	0.00	242.12	273.10		
			סה"כ צריכה	93.46	0.00	789.44	882.90		
28	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	1.00	0.00	5.44	6.44	0.05	
			ציבורי	0.50	0.00	2.41	2.90		
			סה"כ צריכה	1.50	0.00	7.85	9.34		
29	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	29.76	0.00	315.16	344.92	3.38	
			ציבורי	14.76	0.00	139.42	154.17		
			סה"כ צריכה	44.52	0.00	454.58	499.09		
30	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	153.80	0.00	827.76	981.56	5.56	
			ציבורי	76.26	0.00	366.17	442.43		
			סה"כ צריכה	230.06	0.00	1,193.93	1,423.99		
31	44576	קומה 4 שגב אסרף	20065490 - 1	68.32	0.00	559.96	628.28	2.46	
			ציבורי	33.88	0.00	247.71	281.58		
			סה"כ צריכה	102.20	0.00	807.67	909.86		
32	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	216.32	0.00	915.84	1,132.16	8.78	
			ציבורי	107.26	0.00	405.14	512.40		
			סה"כ צריכה	323.58	0.00	1,320.98	1,644.56		
33	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	75.70	0.00	368.80	444.50	8.48	
			22344594 - 1	55.70	0.00	275.90	331.60	27.41	
			ציבורי	65.15	0.00	285.19	350.35		
			סה"כ צריכה	196.55	0.00	929.89	1,126.45		
			סה"כ צריכה	11,148.10	0.00	68,681.75	79,829.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				79,829.85		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (11,148.10 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (68,681.75 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50800	ציבורי מועמס	20065477 - 1	-216.32	0.00	-915.84	-1,132.16	8.78	
			20065477 - 2	-196.16	0.00	-1,920.48	-2,116.64	10.12	
			20065478 - 1	-248.72	0.00	-1,471.64	-1,720.36	77.05	
			20065478 - 2	-82.68	0.00	-445.08	-527.76	78.24	
			20065478 - 4	-61.92	0.00	-426.56	-488.48	2.40	
			20065479 - 3	-62.48	0.00	-547.32	-609.80	3.13	
			20065479 - 4	-153.80	0.00	-827.76	-981.56	5.56	
			20065480 - 1	-43.60	0.00	-354.56	-398.16	2.20	
			20065480 - 2	-16.64	0.00	-220.04	-236.68	1.72	
			20065480 - 3	-44.84	0.00	-430.72	-475.56	2.33	
			20065480 - 4	-66.04	0.00	-356.56	-422.60	27.39	
			20065481 - 1	-186.10	0.00	-1,107.10	-1,293.20	6.20	
			20065481 - 2	-19.40	0.00	-244.56	-263.96	78.52	
			20065481 - 3	-23.52	0.00	-150.36	-173.88	78.58	
			20065481 - 4	-14.28	0.00	-80.72	-95.00	52.34	
			20065482 - 2	-25.88	0.00	-184.68	-210.56	0.21	
			20065482 - 3	-35.64	0.00	-309.84	-345.48	26.51	
			20065482 - 4	-51.16	0.00	-274.44	-325.60	26.21	
			20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065483 - 2	-3,347.40	0.00	-18,466.80	-21,814.20	67.38	
			20065483 - 3	-26.24	0.00	-274.88	-301.12	1.38	
			20065484 - 1	0.00	0.00	-390.60	-390.60	32.41	
			20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.01	-227.52	-208.16	0.00	-19.36	20065484 - 3			
	33.72	-1,897.00	-1,657.75	0.00	-239.25	20065484 - 4			
	0.40	-74.24	-63.28	0.00	-10.96	20065488 - 1			
	3.31	-267.04	-250.44	0.00	-16.60	20065488 - 2			
	2.46	-628.28	-559.96	0.00	-68.32	20065490 - 1			
	0.05	-6.44	-5.44	0.00	-1.00	20065490 - 2			
	3.38	-344.92	-315.16	0.00	-29.76	20065490 - 3			
	8.48	-444.50	-368.80	0.00	-75.70	20281509 - 1			
	65.50	-6,995.70	-6,081.50	0.00	-914.20	20281745 - 1			
	510.00	75,861.60	64,713.50	0.00	11,148.10	20281748 - 1			
	9.04	-588.60	-521.40	0.00	-67.20	21262391 - 1			
	91.28	-15,997.30	-13,840.70	0.00	-2,156.60	21262493 - 1			
	27.41	-331.60	-275.90	0.00	-55.70	22344594 - 1			
		3,968.25	3,968.25	0.00	0.00	31229537 - 1			
		17,703.35	15,132.72	0.00	2,570.63	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	20065483 - 1	ראשי שנאי 1	44571	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	510.00	75,861.60	64,713.50	0.00	11,148.10	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		75,861.60	64,713.50	0.00	11,148.10	סה"כ צריכה			

