



**דוח קוט"ש**

עבור: קו.אל.סי פיילוט

דוח מסכם עבור: קמפוס הרכבת קיסריה

תקופת דוח: (01/10/25 - 31/10/25)

תאריך הפקה: 22/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	62591	בניין A קומה 1 - לוח טעינת רכבים	23000635 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	62586	בניין A קומה 0 מסחר 1	23000473 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	62588	בניין A קומה 0 מסחר 2	23000473 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	62587	בניין A קומה 0 מסחר 3	23000473 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	62589	בניין A קומה 0 שדה ממ"ק A	23000915 - 1	5.90	0.00	113.35	119.25	1.02	
			סה"כ צריכה	5.90	0.00	113.35	119.25		
6	62590	בניין A קומה 0 שדה ממ"ק B	23000915 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	62580	בניין A קומה 1 דייר 1	23044998 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	62581	בניין A קומה 1 דייר 2	23044998 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	62582	בניין A קומה 1 דייר 3	23044998 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	62583	בניין A קומה 1 דייר 4	23044998 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	62574	בניין A קומה 2 דייר 1	23045018 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	62575	בניין A קומה 2 דייר 2	23045018 - 2	3.52	0.00	325.60	329.12	1.99	
			סה"כ צריכה	3.52	0.00	325.60	329.12		
13	62576	בניין A קומה 2 דייר 3	23045018 - 3	0.80	0.00	212.00	212.80	4.72	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.80	0.00	212.00	212.80		
14	62577	בניין A קומה 2 דייר 4	23045018 - 4	1.12	0.00	393.76	394.88	4.78	
			סה"כ צריכה	1.12	0.00	393.76	394.88		
15	62578	בניין A קומה 2 שדה ממ"ק A	23000769 - 1	14.95	0.00	201.60	216.55	0.97	
			סה"כ צריכה	14.95	0.00	201.60	216.55		
16	62579	בניין A קומה 2 שדה ממ"ק B	23000769 - 2	8.50	0.00	107.65	116.15	2.03	
			סה"כ צריכה	8.50	0.00	107.65	116.15		
17	62568	בניין A קומה 3 דייר 1	23044999 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	62569	בניין A קומה 3 דייר 2	23044999 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	62570	בניין A קומה 3 דייר 3	23044999 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	62571	בניין A קומה 3 דייר 4	23044999 - 4	0.00	0.00	14.24	14.24	3.08	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	14.24	14.24		
21	62572	בניין A קומה 3 שדה ממ"ק A	23000770 - 1	5.20	0.00	143.25	148.45	2.21	
			סה"כ צריכה	5.20	0.00	143.25	148.45		
22	62573	בניין A קומה 3 שדה ממ"ק B	23000770 - 2	25.10	0.00	209.15	234.25	0.48	
			סה"כ צריכה	25.10	0.00	209.15	234.25		
23	62562	בניין A קומה 4 דייר 1	23000991 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	62563	בניין A קומה 4 דייר 2	23000991 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	62564	בניין A קומה 4 דייר 3	23000991 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	62565	בניין A קומה 4 דייר 4	23000991 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	62566	בניין A קומה 4 שדה ממ"ק A	23000771 - 1	39.30	0.00	437.20	476.50	1.45	
			סה"כ צריכה	39.30	0.00	437.20	476.50		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	62567	בניין A קומה 4 שדה ממ"ק B	23000771 - 2	8.20	0.00	84.00	92.20	1.03	
		סה"כ צריכה		8.20	0.00	84.00	92.20		
29	62556	בניין A קומה 5 דייר 1	23045020 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	62557	בניין A קומה 5 דייר 2	23045020 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
31	62558	בניין A קומה 5 דייר 3	23045020 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
32	62559	בניין A קומה 5 דייר 4	23045020 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
33	62560	בניין A קומה 5 שדה ממ"ק A	23000768 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	62561	בניין A קומה 5 שדה ממ"ק B	23000768 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
35	62554	בניין A קומה 6 לוח יטאות	23000932 - 1	0.00	0.00	920.00	920.00	1,308.09	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	920.00	920.00		
36	62550	בניין A קומה 6 מעלית 1	23000931 - 1	39.00	0.00	291.10	330.10	1.26	
		סה"כ צריכה		39.00	0.00	291.10	330.10		
37	62551	בניין A קומה 6 מעלית 2	23000931 - 2	45.60	0.00	399.60	445.20	1.25	
		סה"כ צריכה		45.60	0.00	399.60	445.20		
38	62552	בניין A קומה 6 מעלית 3	23000931 - 3	25.20	0.00	274.60	299.80	131.31	
		סה"כ צריכה		25.20	0.00	274.60	299.80		
39	62553	בניין A קומה 6 מעלית 4	23000931 - 4	33.00	0.00	394.80	427.80	195.07	
		סה"כ צריכה		33.00	0.00	394.80	427.80		
40	62555	בניין A קומה 6 צ'ילר	23000932 - 3	0.00	0.00	707.40	707.40	138.69	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	707.40	707.40		
			23000932 - 4	1,512.60	0.00	36,374.40	37,887.00	210.08	
			23044993 - 1	48.00	0.00	400.20	448.20	1.47	
			23044993 - 2	48.60	0.00	401.40	450.00	0.79	
			סה"כ צריכה	1,609.20	0.00	37,883.40	39,492.60		
41	62838	בניין B קומה 4 דייר שדה ממ"ק A	23000946 - 1	22.75	0.00	191.60	214.35	0.53	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	22.75	0.00	191.60	214.35		
			סה"כ צריכה	1,887.34	0.00	42,596.90	44,484.24		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				44,484.24		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 1,887.34)
- גבע (Kwh 0.00)
- שפל (Kwh 42,596.90)

