

דוח קוט"ש


עבור: תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מ

דוח מסכם עבור: בית ישראל

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 28/12/25

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48492	בנק הפועלים	7 - 00023665	6,453.50	4,408.25	9,035.49	19,897.25	30.93	
			ציבורי	38,295.03	26,260.18	56,808.34	121,363.55		
			סה"כ צריכה	44,748.54	30,668.43	65,843.83	141,260.80		
2	48493	בנק הפועלים קומות 11-12	1 - 00018110	760.87	504.08	1,119.90	2,384.85	4.47	
			סה"כ צריכה	760.87	504.08	1,119.90	2,384.85		
3	48495	בנק הפועלים קומות 7-10	1 - 00018109	676.23	477.38	1,054.06	2,207.67	3.52	
			סה"כ צריכה	676.23	477.38	1,054.06	2,207.67		
4	60250	בנק הפועלים מיזוג אוויר קומות 9, 10, 12, 13, 14, 15	1 - 00018082	200.18	145.01	321.45	666.64	0.92	
			3 - 00023665	205.49	149.03	330.37	684.89	0.96	
			4 - 00023665	22,107.65	12,891.49	23,841.24	58,840.38	154.12	
			1 - 11000983	1,994.79	1,298.68	2,675.73	5,969.20		
			1 - 12344780	13,454.44	8,759.31	18,047.25	40,261.00		
			סה"כ צריכה	37,962.55	23,243.52	45,216.04	106,422.11		
5	48494	בנק הפועלים קומות 13-15	1 - 17313188	3,381.80	2,367.20	5,210.00	10,959.00	20.92	
			סה"כ צריכה	3,381.80	2,367.20	5,210.00	10,959.00		
6	48488	בנק הפועלים קומות 9-10	2 - 00023665	5,256.42	3,146.60	6,016.16	14,419.18	30.77	
			סה"כ צריכה	5,256.42	3,146.60	6,016.16	14,419.18		
			סה"כ צריכה	92,786.40	60,407.21	124,460.00	277,653.61		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				277,653.61		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 92,786.40)
- גבע (Kwh 60,407.21)
- שפיל (Kwh 124,460.00)

